Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за июнь 2015

Абонент: ЖКС2 Невского Района
Адрес: г. Санкт-Петербург, Елизарова 19 / СЦО+ГВС
Обслуживающая организация: АО "ДомТелеком"
Источник 1я Невская котельная

Договор:
Строит.Адрес: Елизарова 19
Телефон: (812) 313-47-06
Схема подключения: Двухтрубная

Телефон:

Узел учета: ГВС
Код УУТЭ:
Рассматривать совместно с УУТЭ:
график: 150/70

Установленные приборы: Часовые и суточн. архивы в файлах: СПТ943-14797-ч(с)-0615.txt
Вычислитель: СПТ-943 № 14797 Режим (схема): 0;7 Приборы УУТЭ поверены до _____ Тхв, гр.С= 12,44

Подающ.тр.(М1):	расходомер: ПРЭМ-1 4С	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.: КТПТР-05	Преобр.давления:
Обратн.тр.(М2):	расходомер: ПРЭМ-1 4С	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.: КТПТР-05	Преобр.давления:
тр-д. ГВС(М3):	расходомер: ПРЭМ-1 32	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.: ТПТ-15-2	Преобр.давления:
тр.цирк.ГВС(М4):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:
тр.подпитки(V5):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:

Расчетный алгоритм: зима: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв) лето: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв)

Договорные нагрузки, Гкал/час: Qот=0,4 Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=0,107
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час: Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср= 0,107
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут: Gот=120 Gвент.=0 Gтех.пот.=0 Gгвс=0

Фактическое потребление за предыдущий отчетный период с 24.05.2015 по 23.06.2015

Дата	Ти	НС	Учет отопление (ТВ-1)									Учет ГВС (ТВ-2)										Контрольные данные		Общее теплопотр-е
			M1,	M2,	dM,	T1,	T2,	dT,	P1	P2	Qотопл	M3,	M4,	dM,	V3	V4	dVгвс	Vподп	T3,	T4,	Qгвс общ.	Qгвс изл.	Qтех.гвс	Q общ.
	час		т	т	т	С	С	С	гк/см2	гк/см2	Гкал	т	т	т	м.куб	м.куб.	м.куб.	м.куб	С	С	Гкал	Гкал	Гкал.	Гкал.
24.05.15	24,00	*	66,21	49,36	16,85	69,29	58,08	11,21	6,10	4,00	0,66	16,68	0,00	0,00	16,99	0,00	16,99	-	63,84	0,00	1,06			1,72
25.05.15	24,00	*	74,26	56,52	17,74	72,04	61,41	10,64	6,10	4,00	0,71	17,65	0,00	0,00	18,01	0,00	18,01	-	66,66	0,00	1,18			1,88
26.05.15	24,00	*	86,58	71,44	15,15	71,62	62,46	9,17	6,10	4,00	0,72	15,14	0,00	0,00	15,47	0,00	15,47	-	67,84	0,00	1,03			1,74
27.05.15	24,00	*	90,32	73,67	16,65	72,33	63,35	8,98	6,10	4,00	0,73	16,55	0,00	0,00	16,91	0,00	16,91	-	68,79	0,00	1,14			1,87
28.05.15	24,00	*	84,67	67,73	16,94	71,80	62,36	9,44	6,10	4,00	0,72	16,71	0,00	0,00	17,06	0,00	17,06	-	67,99	0,00	1,14			1,86
29.05.15	24,00	*	83,51	67,75	15,76	71,39	62,05	9,34	6,10	4,00	0,71	15,51	0,00	0,00	15,84	0,00	15,84	-	67,72	0,00	1,05			1,76
30.05.15	24,00	*	83,67	67,57	16,10	69,96	60,94	9,01	6,10	4,00	0,69	15,81	0,00	0,00	16,13	0,00	16,13	-	66,32	0,00	1,05			1,74
31.05.15	24,00	*	83,53	68,28	15,25	69,80	60,80	9,00	6,10	4,00	0,69	15,01	0,00	0,00	15,31	0,00	15,31	-	66,26	0,00	0,99			1,68
01.06.15	24,00	*	84,68	69,16	15,51	70,98	65,94	5,05	6,10	4,00	0,40	15,35	0,00	0,00	15,69	0,00	15,69	-	68,97	0,00	1,06			1,45
02.06.15	24,00	*	84,96	69,18	15,78	72,00	71,60	0,40	6,10	4,00	0,04	15,70	0,00	0,00	16,08	0,00	16,08	-	71,94	0,00	1,13			1,17
03.06.15	24,00	*	86,78	71,99	14,79	73,35	72,93	0,42	6,10	4,00	0,05	14,60	0,00	0,00	14,96	0,00	14,96	-	73,43	0,00	1,07			1,12
04.06.15	24,00	*	84,85	68,47	16,38	72,72	72,32	0,40	6,10	4,00	0,04	16,26	0,00	0,00	16,65	0,00	16,65	-	72,61	0,00	1,18			1,22
05.06.15	24,00	*	85,61	70,48	15,13	72,27	71,88	0,39	6,10	4,00	0,05	14,94	0,00	0,00	15,29	0,00	15,29	-	72,13	0,00	1,08			1,12
06.06.15	24,00	*	84,80	70,16	14,64	71,62	71,22	0,40	6,10	4,00	0,05	14,44	0,00	0,00	14,78	0,00	14,78	-	71,57	0,00	1,03			1,08
07.06.15	24,00	*	85,22	69,09	16,13	70,94	70,52	0,42	6,10	4,00	0,05	15,86	0,00	0,00	16,23	0,00	16,23	-	70,96	0,00	1,13			1,18
08.06.15	24,00	*	87,08	69,93	17,15	72,31	71,86	0,44	6,10	4,00	0,05	16,91	0,00	0,00	17,32	0,00	17,32	-	72,41	0,00	1,22			1,27
09.06.15	24,00	*	89,12	73,41	15,71	72,91	72,50	0,41	6,10	4,00	0,05	15,49	0,00	0,00	15,86	0,00	15,86	-	72,94	0,00	1,13			1,18
10.06.15	24,00	*	89,23	73,90	15,33	73,53	73,12	0,41	6,10	4,00	0,05	15,10	0,00	0,00	15,47	0,00	15,47	-	73,58	0,00	1,11			1,16
11.06.15	24,00	*	89,10	72,31	16,79	73,46	73,07	0,40	6,10	4,00	0,05	16,59	0,00	0,00	17,00	0,00	17,00	-	73,40	0,00	1,22			1,27
12.06.15	24,00	*	89,20	74,09	15,11	72,13	71,72	0,41	6,10	4,00	0,05	14,86	0,00	0,00	15,21	0,00	15,21	-	72,22	0,00	1,07			1,12
13.06.15	24,00	*	89,09	75,88	13,21	70,96	70,60	0,36	6,10	4,00	0,05	12,96	0,00	0,00	13,26	0,00	13,26	-	70,97	0,00	0,92			0,97
14.06.15	24,00	*	90,00	74,46	15,55	71,06	70,62	0,44	6,10	4,00	0,04	15,39	0,00	0,00	15,75	0,00	15,75	-	71,43	0,00	1,10			1,14
15.06.15	24,00	*	91,51	76,04	15,47	72,59	72,22	0,38	6,10	4,00	0,04	15,36	0,00	0,00	15,73	0,00	15,73	-	72,64	0,00	1,12			1,16
16.06.15	24,00	*	93,19	78,67	14,52	74,16	73,74	0,42	6,10	4,00	0,04	14,45	0,00	0,00	14,82	0,00	14,82	-	74,31	0,00	1,07			1,11
17.06.15	24,00	*	90,66	76,06	14,60	74,38	73,98	0,40	6,10	4,00	0,04	14,60	0,00	0,00	14,96	0,00	14,96	-	74,34	0,00	1,09			1,12
18.06.15	24,00	*	91,89	76,14	15,74	74,84	74,41	0,43	6,10	4,00	0,04	15,69	0,00	0,00	16,09	0,00	16,09	-	74,90	0,00	1,18			1,21
19.06.15	24,00	*	90,44	76,18	14,26	75,03	74,63	0,40	6,10	4,00	0,05	14,09	0,00	0,00	14,45	0,00	14,45	-	75,01	0,00	1,06			1,10
20.06.15	24,00	*	93,83	80,45	13,38	74,72	74,36	0,35	6,10	4,00	0,05	13,18	0,00	0,00	13,51	0,00	13,51	-	74,64	0,00	0,98			1,03
21.06.15	24,00	*	91,69	78,20	13,49	73,78	73,37	0,41	6,10	4,00	0,05	13,29	0,00	0,00	13,62	0,00	13,62	-	73,99	0,00	0,98			1,03
22.06.15	24,00	*	87,24	73,48	13,76	75,38	74,97	0,40	6,10	4,00	0,05	13,53	0,00	0,00	13,88	0,00	13,88	-	75,35	0,00	1,02			1,07
23.06.15	24,00	*	88,53	74,62	13,91	75,46	75,04	0,41	6,10	4,00	0,05	13,69	0,00	0,00	14,04	0,00	14,04	-	75,49	0,00	1,03			1,08
Среднее	24,00	-	86,82	71,44	15,38	72,54	69,62	2,93	6,10	4,00	0,23	15,21	-	-	15,56	-	15,56	-	71,44	-	1,08	-	-	1,31
Итого	744,00		2691,48	2214,68	476,80						7,02	471,38	0,00	0,00	482,39	0,00	482,39	0,00			33,62	0,00	0,00	40,64

Показания счетчиков на момент снятия данных:

Дата, время	M1(т)	M2(т)	M3(т)	M4(т)	V3(м3)	V4(м3)	Qобщ.от+гвс (Гкал)	Траб, ч
25.05.15 11:00	76417,59	65554,12	12116,94	0,00	12363,83	0,00	3004,95	-
24.06.15 11:00	79054,19	67732,50	12569,84	0,00	12827,43	0,00	3043,50	-

Период расчета по среднему: 7 суток;
Количество тепловой энергии, рассчитанное по среднему: 7,59 Гкал;
Объём теплоносителя, рассчитанный по среднему 108,93 куб.м;
Период расчета по договору:
Период превышения t2:
Корректировка на температуру холодной воды 12,44 °С = -5,86 Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **35,34** Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **591,32** куб.м.

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)
_____ /_____/

ЗАО "ДомТелеком" печать потребителя ДЛЯ ОТЧЁТОВ

ГУП "ТЭК СПб"
Филиал "Энергосбыт"
Управление приборного учета
Отдел эксплуатации КУУТЭ
печать энергосбыта
ОТЧЁТ ПРИНЯТ
«26» 06 15 г.