Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за июнь 2015

Абонент: ЖКС2 Невского Района
Адрес: г. Санкт-Петербург, Елизарова 21 / СЦО+ГВС
Обслуживающая организация: АО "ДомТелеком"
Источник 1я Невская котельная

Договор:
Строит.Адрес: Елизарова 21
Телефон: (812) 313-47-06
Схема подключения: Двухтрубная

Телефон:

Узел учета: ГВС
Код УУТЭ:
Рассматривать совместно с УУТЭ:
график: 150/70

Установленные приборы: Часовые и суточн. архивы в файлах: СПТ943-14860-ч(с)-0615.txt
Вычислитель: СПТ-943 № 14860 Режим (схема): 0;7 Приборы УУТЭ поверены до _____ Тхв, гр.С= 12,44

Подающ.тр.(М1):	расходомер: ПРЭМ-1 40	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.: КТПТР-05	Преобр.давления:
Обратн.тр.(М2):	расходомер: ПРЭМ-1 40	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.: КТПТР-05	Преобр.давления:
тр-д. ГВС(М3):	расходомер: ПРЭМ-1 32	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.: ТПТ-1S-2	Преобр.давления:
тр.цирк.ГВС(М4):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:
тр.подпитки(V5):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:

Расчетный алгоритм: зима: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв) лето: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв)

Договорные нагрузки, Гкал/час: Qот=0,4 Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=0,107
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час: Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср= 0,11
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут: Gот=120 Gвент.=0 Gтех.пот.=0 Gгвс=0

Фактическое потребление за предыдущий отчетный период с 24.05.2015 по 23.06.2015

Дата	Ти	НС	Учет отопление (ТВ-1)									Учет ГВС (ТВ-2)										Контрольные данные		Общее теплопотр-е
			M1,	M2,	dM,	T1,	T2,	dT,	P1	P2	Qотопл	M3,	M4,	dM,	V3	V4	dVгвс	Vподп	T3,	T4,	Qгвс общ.	Qгвс изл.	Qтех.гвс	Q общ.
	час		т	т	т	C	C	C	гк/см2	гк/см2	Гкал	т	т	т	м.куб	м.куб.	м.куб.	м.куб	C	C	Гкал	Гкал	Гкал.	Гкал.
24.05.15	24,00	*	0,00	26,29	-26,29	40,53	57,36	-16,83	6,10	4,00	11,25	25,77	0,00	0,00	26,17	0,00	26,17	-	56,90	0,00	1,47			12,72
25.05.15	24,00	*	0,00	22,69	-22,69	41,42	59,94	-18,52	6,10	4,00	11,40	22,23	0,00	0,00	22,60	0,00	22,60	-	59,39	0,00	1,32			12,72
26.05.15	24,00	*	0,00	22,27	-22,27	41,95	62,08	-20,13	6,10	4,00	11,38	21,87	0,00	0,00	22,25	0,00	22,25	-	61,49	0,00	1,34			12,72
27.05.15	24,00	*	0,00	20,30	-20,30	41,68	65,34	-23,65	6,10	4,00	11,43	19,91	0,00	0,00	20,30	0,00	20,30	-	64,67	0,00	1,29			12,72
28.05.15	24,00	*	0,03	20,65	-20,62	55,95	64,60	-8,65	6,10	4,00	11,42	20,27	0,00	0,00	20,65	0,00	20,65	-	63,95	0,00	1,30			12,72
29.05.15	24,00	*	0,00	21,51	-21,51	43,98	64,21	-20,22	6,10	4,00	11,38	21,12	0,00	0,00	21,52	0,00	21,52	-	63,59	0,00	1,34			12,72
30.05.15	24,00	*	0,00	21,00	-21,00	42,62	63,21	-20,59	6,10	4,00	11,43	20,65	0,00	0,00	21,03	0,00	21,03	-	62,61	0,00	1,29			12,72
31.05.15	24,00	*	0,00	22,69	-22,69	42,76	63,04	-20,28	6,10	4,00	11,32	22,35	0,00	0,00	22,76	0,00	22,76	-	62,48	0,00	1,40			12,72
01.06.15	24,00	*	0,00	20,52	-20,52	43,18	63,96	-20,79	6,10	4,00	11,44	20,14	0,00	0,00	20,52	0,00	20,52	-	63,33	0,00	1,28			12,72
02.06.15	24,00	*	0,00	21,08	-21,08	43,48	65,02	-21,55	6,10	4,00	11,39	20,69	0,00	0,00	21,09	0,00	21,09	-	64,42	0,00	1,33			12,72
03.06.15	24,00	*	0,83	21,00	-20,16	72,45	66,41	6,04	6,10	4,00	11,30	21,54	0,00	0,00	21,98	0,00	21,98	-	65,98	0,00	1,42			12,72
04.06.15	24,00	*	0,00	20,43	-20,43	44,09	65,67	-21,58	6,10	4,00	11,42	20,05	0,00	0,00	20,45	0,00	20,45	-	65,05	0,00	1,30			12,72
05.06.15	24,00	*	0,07	21,70	-21,63	46,17	63,40	-17,23	6,10	4,00	11,38	21,38	-	-	21,78	-	21,78	-	62,82	-	1,34	-	-	12,72
06.06.15	24,00	*	0,07	21,70	-21,63	46,17	63,40	-17,23	6,10	4,00	11,38	21,38	-	-	21,78	-	21,78	-	62,82	-	1,34	-	-	12,72
07.06.15	24,00	*	0,07	21,70	-21,63	46,17	63,40	-17,23	6,10	4,00	11,38	21,38	-	-	21,78	-	21,78	-	62,82	-	1,34	-	-	12,72
08.06.15	24,00	*	0,07	21,70	-21,63	46,17	63,40	-17,23	6,10	4,00	11,38	21,38	-	-	21,78	-	21,78	-	62,82	-	1,34	-	-	12,72
09.06.15	24,00	*	0,07	21,70	-21,63	46,17	63,40	-17,23	6,10	4,00	11,38	21,38	-	-	21,78	-	21,78	-	62,82	-	1,34	-	-	12,72
10.06.15	24,00	*	0,07	21,70	-21,63	46,17	63,40	-17,23	6,10	4,00	11,38	21,38	-	-	21,78	-	21,78	-	62,82	-	1,34	-	-	12,72
11.06.15	24,00	*	0,07	21,70	-21,63	46,17	63,40	-17,23	6,10	4,00	11,38	21,38	-	-	21,78	-	21,78	-	62,82	-	1,34	-	-	12,72
12.06.15	24,00	*	0,07	21,70	-21,63	46,17	63,40	-17,23	6,10	4,00	11,38	21,38	-	-	21,78	-	21,78	-	62,82	-	1,34	-	-	12,72
13.06.15	24,00	*	0,07	21,70	-21,63	46,17	63,40	-17,23	6,10	4,00	11,38	21,38	-	-	21,78	-	21,78	-	62,82	-	1,34	-	-	12,72
14.06.15	24,00	*	0,07	21,70	-21,63	46,17	63,40	-17,23	6,10	4,00	11,38	21,38	-	-	21,78	-	21,78	-	62,82	-	1,34	-	-	12,72
15.06.15	24,00	*	0,07	21,70	-21,63	46,17	63,40	-17,23	6,10	4,00	11,38	21,38	-	-	21,78	-	21,78	-	62,82	-	1,34	-	-	12,72
16.06.15	24,00	*	0,07	21,70	-21,63	46,17	63,40	-17,23	6,10	4,00	11,38	21,38	-	-	21,78	-	21,78	-	62,82	-	1,34	-	-	12,72
17.06.15	24,00	*	0,07	21,70	-21,63	46,17	63,40	-17,23	6,10	4,00	11,38	21,38	-	-	21,78	-	21,78	-	62,82	-	1,34	-	-	12,72
18.06.15	24,00	*	0,07	21,70	-21,63	46,17	63,40	-17,23	6,10	4,00	11,38	21,38	-	-	21,78	-	21,78	-	62,82	-	1,34	-	-	12,72
19.06.15	24,00	*	0,07	21,70	-21,63	46,17	63,40	-17,23	6,10	4,00	11,38	21,38	-	-	21,78	-	21,78	-	62,82	-	1,34	-	-	12,72
20.06.15	24,00	*	0,07	21,70	-21,63	46,17	63,40	-17,23	6,10	4,00	11,38	21,38	-	-	21,78	-	21,78	-	62,82	-	1,34	-	-	12,72
21.06.15	24,00	*	0,07	21,70	-21,63	46,17	63,40	-17,23	6,10	4,00	11,38	21,38	-	-	21,78	-	21,78	-	62,82	-	1,34	-	-	12,72
22.06.15	24,00	*	0,07	21,70	-21,63	46,17	63,40	-17,23	6,10	4,00	11,38	21,38	-	-	21,78	-	21,78	-	62,82	-	1,34	-	-	12,72
23.06.15	24,00	*	0,07	21,70	-21,63	46,17	63,40	-17,23	6,10	4,00	11,38	21,38	-	-	21,78	-	21,78	-	62,82	-	1,34	-	-	12,72
Среднее	24,00	-	0,07	21,70	-21,63	46,17	63,40	-17,23	6,10	4,00	11,38	21,38	-	-	21,78	-	21,78	-	62,82	-	1,34	-	-	12,72
Итого	744,00		2,23	672,75	-670,52						352,78	662,90	0,00	0,00	675,08	0,00	675,08	0,00			41,54	0,00	0,00	394,32

Показания счетчиков на момент снятия данных:	Дата, время	M1(т)	M2(т)	M3(т)	M4(т)	V3(м3)	V4(м3)	Qобщ.от+гвс (Гкал)	Траб, ч
	25.05.15 11:00	56070,19	48398,20	13027,69	0,00	13267,18	0,00	3859,02	
	24.06.15 17:00	56071,06	48633,19	13259,44	0,00	13503,30	0,00	4001,06	

Период расчета по среднему: 7 суток.
Количество тепловой энергии, рассчитанное по среднему: 9,38 Гкал;
Объём теплоносителя, рассчитанный по среднему 152,44 куб.м;
Период расчета по договору:
Период превышения t2:
Корректировка на температуру холодной воды 12,44 °C = -8,25 Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **42,68** Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **827,51** куб.м.

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)

_____ /_____/

печать потребителя

ЗАО "ДомТелеком" ДЛЯ ОТЧЕТОВ

печать энергосбыта

ГУП "ТЭК СПб"
Филиал "Энергосбыт"
Управление приборного учета
Отдел эксплуатации КУУТЭ
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
«26» 06 15 г.

Проверена базу данных ТВ-1 отп. период МЕ 4 обр 7 пр 904
Ро=0 Qк=0,53 0,53 х Qн = 10,79 Гкл
Ро=0