

Отчет о теплоснабжении по приборам УУТЭ за июнь 2015

Абонтент: ООО "ЖКС-2 Невского района"
 Договор: 31502-2
 Адрес: г. Санкт-Петербург, Караваяевская 38, ТЦ-1 СЦО+ГВС

график: 150/70
 Схема подключения: Четырёхтрубная
ГВС

Установленные приборы:

Вычислитель: ВКТ-7 № 226008
расходомер

Gmin

Приборы УУТЭ поверены до _____

Термопреобр.

Тхв=0 С

Преобр. давления

Подающий тр.

Обратн.тр.

тр-д. ГВС

тр.цирк. ГВС

Тр. Подпитки

Расчетный алгоритм: зима: лето:

Договорные нагрузки, Гкал/ч, Qот= Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=

Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/ч, Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср=

Договорные нагрузки (ср.час), т/ч, Gот= Gвент.= Gтех.пот.= Gгвс= Gгвс.м=

Фактические нагрузки: Gот ф.= т/сут Gгвс ф.= т/сут Qот.ф.= Гкал/мес Qот.ср.ф.= Гкал/сут

Константные значения: P1= P2= P3= P4= T1= T2= T3= T4= T5=

Дата	часы	Подающий трубопровод ГВС				Обратный трубопровод ГВС						V5, м.куб	dT, С	dV м.куб	Q Гкал
		fG3, %	T3, С	P3, кгс/см	V3, м.куб	Q3, Гкал	fG4, %	T4, С	P4, кгс/см	V4, м.куб	Q4, Гкал				
23.05.15	24	-	71,87	7,87	42,120	-	-	0,00	0,00	0,000	-	-	71,87	42,120	3,028
24.05.15	24	-	71,88	7,84	46,590	-	-	0,00	0,00	0,000	-	-	71,88	46,590	3,349
25.05.15	24	-	70,49	7,87	43,960	-	-	0,00	0,00	0,000	-	-	70,49	43,960	3,101
26.05.15	24	-	70,74	7,86	43,460	-	-	0,00	0,00	0,000	-	-	70,74	43,460	3,075
27.05.15	24	-	71,34	7,85	47,320	-	-	0,00	0,00	0,000	-	-	71,34	47,320	3,379
28.05.15	24	-	70,74	7,85	48,240	-	-	0,00	0,00	0,000	-	-	70,74	48,240	3,414
29.05.15	24	-	71,08	7,88	43,780	-	-	0,00	0,00	0,000	-	-	71,08	43,780	3,112
30.05.15	24	-	71,64	7,87	39,110	-	-	0,00	0,00	0,000	-	-	71,64	39,110	2,801
31.05.15	24	-	72,22	7,86	46,440	-	-	0,00	0,00	0,000	-	-	72,22	46,440	3,356
01.06.15	24	-	70,15	7,87	41,300	-	-	0,00	0,00	0,000	-	-	70,15	41,300	2,899
02.06.15	24	-	70,25	7,89	40,190	-	-	0,00	0,00	0,000	-	-	70,25	40,190	2,825
03.06.15	24	-	69,30	7,92	41,860	-	-	0,00	0,00	0,000	-	-	69,30	41,860	2,904
04.06.15	24	-	67,61	7,91	45,480	-	-	0,00	0,00	0,000	-	-	67,61	45,480	3,077
05.06.15	24	-	69,92	7,92	41,160	-	-	0,00	0,00	0,000	-	-	69,92	41,160	2,879
06.06.15	24	-	71,18	7,92	36,540	-	-	0,00	0,00	0,000	-	-	71,18	36,540	2,601
07.06.15	24	-	71,55	7,90	42,080	-	-	0,00	0,00	0,000	-	-	71,55	42,080	3,011
08.06.15	24	-	71,43	7,91	44,480	-	-	0,00	0,00	0,000	-	-	71,43	44,480	3,178
09.06.15	24	-	69,31	7,91	41,800	-	-	0,00	0,00	0,000	-	-	69,31	41,800	2,897
10.06.15	24	-	68,74	7,91	43,760	-	-	0,00	0,00	0,000	-	-	68,74	43,760	3,009
11.06.15	24	-	70,37	7,92	41,870	-	-	0,00	0,00	0,000	-	-	70,37	41,870	2,947
12.06.15	24	-	71,04	7,93	35,230	-	-	0,00	0,00	0,000	-	-	71,04	35,230	2,503
13.06.15	24	-	71,33	7,94	33,980	-	-	0,00	0,00	0,000	-	-	71,33	33,980	2,422
14.06.15	24	-	71,59	7,93	39,440	-	-	0,00	0,00	0,000	-	-	71,59	39,440	2,822
15.06.15	24	-	69,74	7,92	38,410	-	-	0,00	0,00	0,000	-	-	69,74	38,410	2,681
16.06.15	24	-	69,99	7,90	42,320	-	-	0,00	0,00	0,000	-	-	69,99	42,320	2,965
17.06.15	24	-	69,81	7,91	41,010	-	-	0,00	0,00	0,000	-	-	69,81	41,010	2,864
18.06.15	24	-	69,55	7,92	40,980	-	-	0,00	0,00	0,000	-	-	69,55	40,980	2,851
19.06.15	24	-	70,03	7,93	38,290	-	-	0,00	0,00	0,000	-	-	70,03	38,290	2,685
20.06.15	24	-	71,36	7,93	35,900	-	-	0,00	0,00	0,000	-	-	71,36	35,900	2,563
21.06.15	24	-	70,18	7,89	44,190	-	-	0,00	0,00	0,000	-	-	70,18	44,190	3,100
22.06.15	24	-	55,59	5,56	24,590	-	-	0,00	0,00	0,000	-	-	55,59	24,590	1,369
Среднее	24,00	-	70,07	7,82	41,157	-	-	0,00	-	-	-	-	70,07	41,157	2,892
Итого	744,0	-			1275,880	0,000				0,000	0,000	0,00		1275,880	89,67

Ориентировочно до конца месяца(+) 305,463 0,000 305,463 21,03
 Корректировка за прошлый месяц (-) 416,520 0,000 0,000 29,490
Итого за июнь 2015 : 1164,823 0,000 1581,343 81,202143

Показания счетчиков на момент снятия данных:

Дата и время	M3, т	Q3, Гкал	M4, т	Q4, Гкал	V5, м.куб	Q, Гкал
22.06.15 17:00	10342,910	-	0,000	-	-	697,186
23.06.15 09:00	10342,910	-	0,000	-	-	697,186

Время аварийных ситуаций: 0,00 часов

Итого с учетом среднемесячной температуры холодной воды Тхв= _____ °С
 Всего с учетом нормативных потерь на участке от раздела до узла учета _____ ГкалГлавный инженер
(по доверенности абонента)

ЗАО "ДомТелеком"
ДЛЯ ОТЧЕТОВ

Филиал «Невский» ОАО «ТЭК-1»
 Отдел учета и реализации
 тепловых договоров
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
 26.06.2015
 Дата _____