Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за июнь 2015

Абонент: ЖКС2 Невского Района
Адрес: г. Санкт-Петербург, Кибальчича 12-1 / СЦО+ГВС
Обслуживающая организация: АО "ДомТелеком"
Источник Обуховский з-д

Договор:
Строит.Адрес: Кибальчича 12-1
Телефон: (812) 313-47-06
Схема подключения: Двухтрубная

Телефон:

Узел учета: ГВС
Код УУТЭ:
Рассматривать совместно с УУТЭ:
график: 150/70

Установленные приборы:
Вычислитель: СПТ-943 № 06075
Часовые и суточн. архивы в файлах: СПТ943-06075-ч(с)-0615.txt
Режим (схема): 0;7

Подающ.тр.(М1): расходомер: ПРЭМ 32 Gmin= Gmax=
Обратн.тр.(М2): расходомер: ПРЭМ 32 Gmin= Gmax=
тр-д. ГВС(М3): расходомер: ПРЭМ 20 Gmin= Gmax=
тр.цирк.ГВС(М4): расходомер: Gmin= Gmax=
тр.подпитки(V5): расходомер: Gmin= Gmax=
Расчетный алгоритм: зима: Q=M1*(h1-hxв)-M2*(h2-hxв) лето: Q=M1*(h1-hxв)-M2*(h2-hxв)

Приборы УУТЭ поверены до _____
Термопреобр.: КТПТР-05
Термопреобр.: КТПТР-05
Термопреобр.: ТПТ-15-2
Термопреобр.:
Термопреобр.:

Тхв, гр.С= 14,2
Преобр.давления:
Преобр.давления:
Преобр.давления:
Преобр.давления:
Преобр.давления:

Договорные нагрузки, Гкал/час: Qот=0,335 Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=0,07
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час: Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср=
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут: Gот=100,512 Gвент.=0 Gтех.пот.=0 Gгвс=0

Фактическое потребление за предыдущий отчетный период с 24.05.2015 по 23.06.2015

Дата	Ти	НС	Учет отопление (ТВ-1)									Учет ГВС (ТВ-2)										Контрольные данные		Общее теплопотр-е
			M1,	M2,	dM,	T1,	T2,	dT,	P1	P2	Qотопл	M3,	M4,	dM,	V3	V4	dVгвс	Vподп	T3,	T4,	Qгвс общ.	Qгвс изл.	Qтех.гвс	Q общ.
	час		т	т	т	С	С	С	гк/см2	гк/см2	Гкал	т	т	т	м.куб	м.куб.	м.куб.	м.куб	С	С	Гкал	Гкал	Гкал.	Гкал.
24.05.15	24,00		96,19	76,08	20,12	66,65	66,41	0,23	5,50	3,60	0,07	19,30	-	-	19,70	-	19,70	-	66,67	-	1,29	-	-	1,36
25.05.15	24,00		96,19	76,08	20,12	66,65	66,41	0,23	5,50	3,60	0,07	19,30	-	-	19,70	-	19,70	-	66,67	-	1,29	-	-	1,36
26.05.15	24,00		96,19	76,08	20,12	66,65	66,41	0,23	5,50	3,60	0,07	19,30	-	-	19,70	-	19,70	-	66,67	-	1,29	-	-	1,36
27.05.15	24,00		96,19	76,08	20,12	66,65	66,41	0,23	5,50	3,60	0,07	19,30	-	-	19,70	-	19,70	-	66,67	-	1,29	-	-	1,36
28.05.15	24,00		96,19	76,08	20,12	66,65	66,41	0,23	5,50	3,60	0,07	19,30	-	-	19,70	-	19,70	-	66,67	-	1,29	-	-	1,36
29.05.15	24,00		96,19	76,08	20,12	66,65	66,41	0,23	5,50	3,60	0,07	19,30	-	-	19,70	-	19,70	-	66,67	-	1,29	-	-	1,36
30.05.15	24,00		96,19	76,08	20,12	66,65	66,41	0,23	5,50	3,60	0,07	19,30	-	-	19,70	-	19,70	-	66,67	-	1,29	-	-	1,36
31.05.15	24,00		96,19	76,08	20,12	66,65	66,41	0,23	5,50	3,60	0,07	19,30	-	-	19,70	-	19,70	-	66,67	-	1,29	-	-	1,36
01.06.15	24,00		96,19	76,08	20,12	66,65	66,41	0,23	5,50	3,60	0,07	19,30	-	-	19,70	-	19,70	-	66,67	-	1,29	-	-	1,36
02.06.15	24,00		96,19	76,08	20,12	66,65	66,41	0,23	5,50	3,60	0,07	19,30	-	-	19,70	-	19,70	-	66,67	-	1,29	-	-	1,36
03.06.15	24,00		96,19	76,08	20,12	66,65	66,41	0,23	5,50	3,60	0,07	19,30	-	-	19,70	-	19,70	-	66,67	-	1,29	-	-	1,36
04.06.15	24,00		96,19	76,08	20,12	66,65	66,41	0,23	5,50	3,60	0,07	19,30	-	-	19,70	-	19,70	-	66,67	-	1,29	-	-	1,36
05.06.15	24,00		96,19	76,08	20,12	66,65	66,41	0,23	5,50	3,60	0,07	19,30	-	-	19,70	-	19,70	-	66,67	-	1,29	-	-	1,36
06.06.15	24,00		96,19	76,08	20,12	66,65	66,41	0,23	5,50	3,60	0,07	19,30	-	-	19,70	-	19,70	-	66,67	-	1,29	-	-	1,36
07.06.15	24,00		96,19	76,08	20,12	66,65	66,41	0,23	5,50	3,60	0,07	19,30	-	-	19,70	-	19,70	-	66,67	-	1,29	-	-	1,36
08.06.15	24,00		96,19	76,08	20,12	66,65	66,41	0,23	5,50	3,60	0,07	19,30	-	-	19,70	-	19,70	-	66,67	-	1,29	-	-	1,36
09.06.15	24,00		96,19	76,08	20,12	66,65	66,41	0,23	5,50	3,60	0,07	19,30	-	-	19,70	-	19,70	-	66,67	-	1,29	-	-	1,36
10.06.15	24,00	*	98,35	78,20	20,15	66,67	66,45	0,22	5,50	3,60	0,08	19,32	0,00	0,00	19,71	0,00	19,71	-	66,67	0,00	1,29			1,36
11.06.15	24,00	*	97,17	77,05	20,12	66,81	66,57	0,24	5,50	3,60	0,08	19,26	0,00	0,00	19,66	0,00	19,66	-	66,78	0,00	1,29			1,37
12.06.15	24,00		98,27	78,17	20,10	66,64	66,42	0,22	5,50	3,60	0,08	19,24	0,00	0,00	19,63	0,00	19,63	-	66,65	0,00	1,28			1,36
13.06.15	24,00	*	97,17	78,04	19,12	66,84	66,62	0,22	5,50	3,60	0,08	18,30	0,00	0,00	18,67	0,00	18,67	-	66,86	0,00	1,22			1,30
14.06.15	24,00	*	97,99	77,63	20,37	66,86	66,64	0,22	5,50	3,60	0,07	19,54	0,00	0,00	19,94	0,00	19,94	-	66,94	0,00	1,31			1,38
15.06.15	24,00		97,07	77,42	19,65	66,89	66,67	0,21	5,50	3,60	0,07	18,83	0,00	0,00	19,22	0,00	19,22	-	66,93	0,00	1,26			1,34
16.06.15	24,00	*	99,17	77,66	21,51	66,77	66,54	0,23	5,50	3,60	0,07	20,71	0,00	0,00	21,14	0,00	21,14	-	66,81	0,00	1,38			1,46
17.06.15	24,00		89,07	66,64	22,43	66,04	65,72	0,32	5,50	3,60	0,06	21,79	0,00	0,00	22,23	0,00	22,23	-	66,15	0,00	1,44			1,51
18.06.15	24,00	*	87,71	67,94	19,76	66,54	66,24	0,30	5,50	3,60	0,07	19,06	0,00	0,00	19,45	0,00	19,45	-	66,54	0,00	1,27			1,34
19.06.15	24,00	*	93,29	74,25	19,04	66,12	65,91	0,21	5,50	3,60	0,07	18,26	0,00	0,00	18,63	0,00	18,63	-	66,01	0,00	1,21			1,28
20.06.15	24,00	*	100,82	78,91	21,91	66,29	66,02	0,27	5,50	3,60	0,07	21,07	0,00	0,00	21,50	0,00	21,50	-	66,54	0,00	1,40			1,48
21.06.15	24,00	*	97,99	78,37	19,62	66,87	66,67	0,20	5,50	3,60	0,08	18,75	0,00	0,00	19,13	0,00	19,13	-	66,87	0,00	1,25			1,33
22.06.15	24,00	*	96,50	76,84	19,67	66,75	66,54	0,22	5,50	3,60	0,08	18,82	0,00	0,00	19,21	0,00	19,21	-	66,75	0,00	1,26			1,33
23.06.15	24,00	*	96,14	77,96	18,17	66,96	66,76	0,21	5,50	3,60	0,08	17,32	0,00	0,00	17,68	0,00	17,68	-	66,93	0,00	1,16			1,24
Среднее	24,00	-	96,19	76,08	20,12	66,65	66,41	0,23	5,50	3,60	0,07	19,30	-	-	19,70	-	19,70	-	66,67	-	1,29	-	-	1,36
Итого	1680,00		2982,02	2358,40	623,62						2,32	598,44	0,00	0,00	610,77	0,00	610,77	0,00			39,93	0,00	0,00	42,25

Показания счетчиков на момент снятия данных:	Дата, время	M1(т)	M2(т)	M3(т)	M4(т)	V3(м3)	V4(м3)	Qобщ.от+гвс (Гкал)	Траб, ч
	29.04.15 14:00	13793,24	10398,26	3316,67	0,00	3399,75	0,00	569,53	-
	29.04.15 14:00	13793,24	10398,26	3316,67	0,00	3399,75	0,00	569,53	-

Период расчета по среднему: 7 суток;
Количество тепловой энергии, рассчитанное по среднему: 9,02 Гкал;
Объём теплоносителя, рассчитанный по среднему 137,92 куб.м;
Период расчета по договору:
Период превышения t2:
Корректировка на температуру холодной воды 14,2 °С = -8,50 Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **40,45** Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **748,69** куб.м.

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)
_____ /_____/

ЗАО "ДомТелеком" печать потребителя ДЛЯ ОТЧЁТОВ

ГУП "ТЭК СПб" Филиал "Энергосбыт" Управление приборного учета Отдел эксплуатации КУУТЭ
ОТЧЁТ ПРИНЯТ
«26 06 15 г.