Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за июнь 2015

Абонент: ЖКС2 Невского Района
Адрес: г. Санкт-Петербург, Кибальчича 16-1 / СЦО+ГВС
Обслуживающая организация: АО "ДомТелеком"
Источник Обуховский з-д

Договор:
Строит.Адрес: Кибальчича 16-1
Телефон: (812) 313-47-06
Схема подключения: Двухтрубная

Телефон:

Узел учета: ГВС
Код УУТЭ:
Рассматривать совместно с УУТЭ:
график: 150/70

Установленные приборы:
Вычислитель: СПТ-943 № 43959
Часовые и суточн. архивы в файлах: СПТ943-43959-ч(с)-0615.txt
Режим (схема): 0;7

Подающ.тр.(М1):	расходомер: ПРЭМ 32	Gmin=	Gmax=
Обратн.тр.(М2):	расходомер: ПРЭМ 32	Gmin=	Gmax=
тр-д. ГВС(М3):	расходомер: ПРЭМ 20	Gmin=	Gmax=
тр.цирк.ГВС(М4):	расходомер:	Gmin=	Gmax=
тр.подпитки(V5):	расходомер:	Gmin=	Gmax=

Расчетный алгоритм: зима: Q=M1*(h1-hxв)-M2*(h2-hxв) лето: Q=M1*(h1-hxв)-M2*(h2-hxв)

Приборы УУТЭ поверены до _____
Термопреобр.: КТПТР-05
Термопреобр.: КТПТР-05
Термопреобр.: ТПТ-15-2
Термопреобр.:
Термопреобр.:

Преобр.давления:
Преобр.давления:
Преобр.давления:
Преобр.давления:
Преобр.давления:

Тхв, гр.С= 14,2

Договорные нагрузки, Гкал/час: Qот=0,158 Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=0,041
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час: Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср= 0,041
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут: Gот=47,4 Gвент.=0 Gтех.пот.=0 Gгвс=0

Фактическое потребление за предыдущий отчетный период с 24.05.2015 по 23.06.2015

Дата	Ти	НС	Учет отопление (ТВ-1)									Учет ГВС (ТВ-2)										Контрольные данные		Общее теплопотр-е
			M1,	M2,	dM,	T1,	T2,	dT,	P1	P2	Qотопл	M3,	M4,	dM,	V3	V4	dVгвс	Vподп	T3,	T4,	Qгвс общ.	Qгвс изл.	Qтех.гвс	Q общ.
	час		т	т	т	C	C	C	гк/см2	гк/см2	Гкал	т	т	т	м.куб	м.куб.	м.куб.	м.куб	C	C	Гкал	Гкал	Гкал.	Гкал.
24.05.15	24,00		113,52	86,83	26,69	66,44	66,19	0,25	5,20	3,40	-0,22	30,47	0,00	0,00	31,09	0,00	31,09	-	66,30	0,00	2,02			1,80
25.05.15	24,00		113,23	86,67	26,56	66,69	66,55	0,14	5,20	3,40	-0,22	30,34	0,00	0,00	30,96	0,00	30,96	-	66,18	0,00	2,01			1,79
26.05.15	24,00		115,62	87,25	28,36	65,81	65,62	0,19	5,20	3,40	-0,24	32,41	0,00	0,00	33,06	0,00	33,06	-	65,52	0,00	2,13			1,89
27.05.15	24,00		113,16	88,09	25,06	65,91	65,75	0,16	5,20	3,40	-0,19	28,39	0,00	0,00	28,96	0,00	28,96	-	65,53	0,00	1,86			1,67
28.05.15	24,00		113,26	87,32	25,94	66,21	66,04	0,17	5,20	3,40	-0,20	29,48	0,00	0,00	30,07	0,00	30,07	-	65,84	0,00	1,94			1,74
29.05.15	24,00		111,88	87,74	24,14	66,02	65,84	0,17	5,20	3,40	-0,18	27,30	0,00	0,00	27,85	0,00	27,85	-	65,66	0,00	1,79			1,61
30.05.15	24,00		111,86	86,76	25,10	66,13	65,94	0,19	5,20	3,40	-0,20	28,53	0,00	0,00	29,11	0,00	29,11	-	65,83	0,00	1,88			1,68
31.05.15	24,00		115,14	86,87	28,27	65,97	65,79	0,18	5,20	3,40	-0,24	32,30	0,00	0,00	32,95	0,00	32,95	-	65,66	0,00	2,12			1,89
01.06.15	24,00		111,50	88,12	23,39	65,94	65,77	0,18	5,20	3,40	-0,17	26,45	0,00	0,00	26,98	0,00	26,98	-	65,60	0,00	1,74			1,56
02.06.15	24,00		111,85	87,76	24,09	65,98	65,80	0,18	5,20	3,40	-0,18	27,32	0,00	0,00	27,87	0,00	27,87	-	65,66	0,00	1,80			1,61
03.06.15	24,00		112,88	88,53	24,35	65,93	65,76	0,16	5,20	3,40	-0,19	27,59	0,00	0,00	28,14	0,00	28,14	-	65,58	0,00	1,81			1,62
04.06.15	24,00		112,76	89,78	22,98	65,66	65,49	0,18	5,20	3,40	-0,16	25,93	0,00	0,00	26,44	0,00	26,44	-	65,31	0,00	1,69			1,53
05.06.15	24,00		113,38	88,75	24,63	66,14	65,94	0,20	5,20	3,40	-0,19	27,90	0,00	0,00	28,47	0,00	28,47	-	65,85	0,00	1,84			1,65
06.06.15	24,00		113,81	88,72	25,09	67,72	67,52	0,20	5,20	3,40	-0,20	28,50	0,00	0,00	29,10	0,00	29,10	-	67,43	0,00	1,92			1,72
07.06.15	24,00		113,57	88,12	25,45	67,67	67,49	0,18	5,20	3,40	-0,20	28,86	0,00	0,00	29,46	0,00	29,46	-	67,34	0,00	1,94			1,74
08.06.15	24,00	*	110,67	88,22	22,45	67,76	67,58	0,17	5,20	3,40	-0,17	25,31	0,00	0,00	25,85	0,00	25,85	-	67,37	0,00	1,71			1,54
09.06.15	24,00	*	113,83	90,07	23,76	67,65	67,49	0,16	5,20	3,40	-0,19	26,94	0,00	0,00	27,50	0,00	27,50	-	67,20	0,00	1,81			1,63
10.06.15	24,00	*	110,55	89,86	20,68	67,63	67,45	0,18	5,20	3,40	-0,15	23,30	0,00	0,00	23,79	0,00	23,79	-	67,22	0,00	1,57			1,42
11.06.15	24,00	*	113,16	89,58	23,58	67,71	67,52	0,19	5,20	3,40	-0,18	26,73	0,00	0,00	27,29	0,00	27,29	-	67,32	0,00	1,80			1,62
12.06.15	24,00		113,48	89,96	23,52	67,53	67,34	0,19	5,20	3,40	-0,18	26,57	0,00	0,00	27,12	0,00	27,12	-	67,17	0,00	1,79			1,61
13.06.15	24,00	*	107,07	89,88	17,19	67,73	67,54	0,19	5,20	3,40	-0,11	19,27	0,00	0,00	19,67	0,00	19,67	-	67,33	0,00	1,30			1,19
14.06.15	24,00	*	111,79	89,30	22,49	67,72	67,53	0,20	5,20	3,40	-0,18	25,60	0,00	0,00	26,14	0,00	26,14	-	67,43	0,00	1,73			1,55
15.06.15	24,00	*	112,73	89,00	23,73	67,80	67,60	0,20	5,20	3,40	-0,20	27,05	0,00	0,00	27,62	0,00	27,62	-	67,52	0,00	1,83			1,63
16.06.15	24,00	*	113,86	89,39	24,47	67,67	67,48	0,19	5,20	3,40	-0,20	27,79	0,00	0,00	28,38	0,00	28,38	-	67,35	0,00	1,87			1,68
17.06.15	24,00	*	99,67	77,00	22,67	67,02	66,76	0,26	5,20	3,40	-0,19	25,87	0,00	0,00	26,41	0,00	26,41	-	66,78	0,00	1,73			1,54
18.06.15	24,00	*	100,50	78,20	22,30	67,56	67,33	0,23	5,20	3,40	-0,19	25,60	0,00	0,00	26,14	0,00	26,14	-	67,21	0,00	1,72			1,53
19.06.15	24,00	*	106,19	85,41	20,78	67,02	66,87	0,15	5,20	3,40	-0,17	23,73	0,00	0,00	24,22	0,00	24,22	-	66,52	0,00	1,58			1,41
20.06.15	24,00	*	111,84	90,89	20,95	67,17	66,96	0,20	5,20	3,40	-0,16	23,74	0,00	0,00	24,23	0,00	24,23	-	66,98	0,00	1,59			1,43
21.06.15	24,00	*	109,64	90,10	19,54	67,77	67,61	0,16	5,20	3,40	-0,15	22,14	0,00	0,00	22,60	0,00	22,60	-	67,36	0,00	1,49			1,34
22.06.15	24,00	*	110,47	88,27	22,20	67,67	67,50	0,16	5,20	3,40	-0,17	25,17	0,00	0,00	25,70	0,00	25,70	-	67,30	0,00	1,70			1,52
23.06.15	24,00	*	113,10	89,46	23,64	67,88	67,71	0,17	5,20	3,40	-0,20	26,93	0,00	0,00	27,50	0,00	27,50	-	67,55	0,00	1,82			1,62
Среднее	24,00	-	111,48	87,80	23,68	66,95	66,77	0,18	5,20	3,40	-0,19	26,89	-	-	27,44	-	27,44	-	66,61	-	1,79	-	-	1,61
Итого	744,00		3455,98	2721,91	734,07						-5,75	833,52	0,00	0,00	850,67	0,00	850,67	0,00			55,53	0,00	0,00	49,77

Показания счетчиков на момент снятия данных:	Дата, время	M1(т)	M2(т)	M3(т)	M4(т)	V3(м3)	V4(м3)	Qобщ.от+гвс (Гкал)	Траб, ч
	25.05.15 12:00	17450,66	12870,15	5203,76	0,00	5300,27	0,00	662,14	-
	24.06.15 11:00	20787,34	15502,48	6003,31	0,00	6116,29	0,00	709,92	-

Период расчета по среднему: 7 суток;
Количество тепловой энергии, рассчитанное по среднему: 12,54 Гкал;
Объём теплоносителя, рассчитанный по среднему 192,09 куб.м;
Период расчета по договору:
Период превышения t2:
Корректировка на температуру холодной воды 14,2 °C = -11,84 Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **56,23** Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **1042,76** куб.м.

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)
_____ /_____/

ЗАО "ДомТелеком" печать потребителя ДЛЯ ОТЧЕТОВ

ГУП "ТЭК СПб" Филиал "Энергосбыт" Управление приборного учета Отдел эксплуатации КУУТЭ ОТЧЁТ ПРИНЯТ «26» 06 15 г. печать энергосбыта