Абонент: ЖКС2 Невского Района

Адрес: г. Санкт-Петербург, Бульвар Красных Зорь 12 / СЦО+ГВС

Обслуживающая организация: АО "ДомТелеком"

Источник Обуховский з-д

Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за июнь 2015

Договор: 9053.038.1

Строит.Адрес: Бульвар Красных Зорь 12

Телефон: (812) 313-47-06

Схема подключения: Двухтрубная

Телефон:

Узел учета: ГВС

Код УУТЭ:

Рассматривать совместно с УУТЭ:

график: 150/70

Установленные приборы:

Часовые и суточн. архивы в файлах: ВКТ7-206478-ч(с)-0615.txt

Вычислитель: ВКТ-7 № 206478

Режим (схема): 3001

Подающ.тр.(М1):	расходомер:	Gmin= 0,1	Gmax= 45	
Обратн.тр.(М2):	расходомер:	Gmin= 0,1	Gmax= 45	
тр-д. ГВС(М3):	расходомер:	Gmin= 0,067	Gmax= 30	
тр.цирк.ГВС(М4):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	
тр.подпитки(V5):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	

Приборы УУТЭ поверены до _____

Термопреобр.:

Термопреобр.:

Термопреобр.:

Термопреобр.:

Термопреобр.:

Преобр.давления:

Преобр.давления:

Преобр.давления:

Преобр.давления:

Преобр.давления:

Txв, гр.С= 14,2

Расчетный алгоритм: зима: Q=M1*(h1-hxв)-M2*(h2-hxв) лето: M1(h1-h2)+Mг(h2-hx)

Договорные нагрузки, Гкал/час: Qот=0,368 Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=0,1738

Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час: Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср= 0,079

Договорные расходы (ср.сут.), т/сут: Gот=110,4 Gвент.=0 Gтех.пот.=0 Gгвс=31,6

Фактическое потребление за предыдущий отчетный период с 24.05.2015 по 23.06.2015

Дата	Ти	НС	Учет отопление (ТВ-1)									Учет ГВС (ТВ-2)										Контрольные данные		Общее теплопотр-е
	час		M1, т	M2, т	dM, т	T1, C	T2, C	dT, C	P1 гк/см2	P2 гк/см2	Qотопл Гкал	M3, т	M4, т	dM, т	V3 м.куб	V4 м.куб.	dVгвс м.куб.	Vподп м.куб	T3, C	T4, C	Qгвс общ. Гкал	Qгвс изл. Гкал	Qтех.гвс Гкал.	Q общ. Гкал.
24.05.15	24,00	-	134,67	109,52	25,15	67,08	66,89	0,19	7,00	5,00	-0,14	27,45	-	-	28,02	-	28,02	-	67,41	-	1,85			1,72
25.05.15	24,00	-	133,59	109,28	24,31	67,26	67,17	0,09	7,00	5,00	-0,14	26,65	-	-	27,20	-	27,20	-	67,16	-	1,79			1,65
26.05.15	24,00	-	134,90	110,00	24,90	66,36	66,25	0,11	7,00	5,00	-0,15	27,32	-	-	27,88	-	27,88	-	66,43	-	1,82			1,67
27.05.15	24,00	-	133,50	110,56	22,94	66,47	66,37	0,10	7,00	5,00	-0,14	25,20	-	-	25,73	-	25,73	-	66,50	-	1,68			1,54
28.05.15	24,00	-	134,28	109,92	24,36	66,80	66,69	0,11	7,00	5,00	-0,14	26,70	-	-	27,26	-	27,26	-	66,83	-	1,78			1,65
29.05.15	24,00	-	130,96	110,02	20,94	66,62	66,51	0,11	7,00	5,00	-0,14	23,32	-	-	23,81	-	23,81	-	66,68	-	1,56			1,42
30.05.15	24,00	-	128,07	108,79	19,28	66,74	66,61	0,13	7,00	5,00	-0,14	21,62	-	-	22,06	-	22,06	-	66,83	-	1,45			1,31
31.05.15	24,00	-	130,69	109,18	21,51	66,56	66,45	0,11	7,00	5,00	-0,14	23,86	-	-	24,34	-	24,34	-	66,63	-	1,59			1,45
01.06.15	24,00	-	133,09	109,94	23,15	66,54	66,43	0,11	7,00	5,00	-0,15	25,55	-	-	26,06	-	26,06	-	66,60	-	1,71			1,56
02.06.15	24,00	-	130,94	109,84	21,10	66,56	66,45	0,11	7,00	5,00	-0,14	23,44	-	-	23,92	-	23,92	-	66,62	-	1,56			1,42
03.06.15	24,00	-	133,46	109,72	23,74	66,48	66,38	0,10	7,00	5,00	-0,14	26,13	-	-	26,68	-	26,68	-	66,52	-	1,74			1,59
04.06.15	24,00	-	132,82	110,62	22,20	66,30	66,18	0,12	7,00	5,00	-0,14	24,57	-	-	25,05	-	25,05	-	66,38	-	1,63			1,49
05.06.15	24,00	-	133,89	110,09	23,80	66,79	66,65	0,14	7,00	5,00	-0,15	26,26	-	-	26,80	-	26,80	-	66,95	-	1,76			1,61
06.06.15	24,00	-	129,79	110,08	19,71	68,35	68,22	0,13	7,00	5,00	-0,14	22,05	-	-	22,54	-	22,54	-	68,43	-	1,51			1,37
07.06.15	24,00	-	132,44	109,44	23,00	68,30	68,17	0,13	7,00	5,00	-0,14	25,38	-	-	25,94	-	25,94	-	68,35	-	1,73			1,59
08.06.15	24,00	-	132,59	109,50	23,09	68,38	68,26	0,12	7,00	5,00	-0,14	25,39	-	-	25,92	-	25,92	-	68,40	-	1,74			1,60
09.06.15	24,00	-	131,92	111,16	20,76	68,29	68,19	0,10	7,00	5,00	-0,14	23,15	-	-	23,62	-	23,62	-	68,24	-	1,58			1,44
10.06.15	24,00	-	132,81	110,48	22,33	68,30	68,17	0,13	7,00	5,00	-0,14	24,70	-	-	25,25	-	25,25	-	68,33	-	1,69			1,55
11.06.15	24,00	-	130,81	110,38	20,43	68,41	68,29	0,12	7,00	5,00	-0,14	22,79	-	-	23,26	-	23,26	-	68,43	-	1,56			1,42
12.06.15	24,00	-	131,93	111,38	20,55	68,20	68,08	0,12	7,00	5,00	-0,15	22,97	-	-	23,45	-	23,45	-	68,27	-	1,57			1,42
13.06.15	24,00	-	127,98	110,52	17,46	68,44	68,32	0,12	7,00	5,00	-0,15	19,80	-	-	20,21	-	20,21	-	68,51	-	1,36			1,21
14.06.15	24,00	-	130,64	110,53	20,11	68,37	68,25	0,12	7,00	5,00	-0,15	22,52	-	-	22,99	-	22,99	-	68,48	-	1,54			1,39
15.06.15	24,00	-	131,58	110,32	21,26	68,47	68,34	0,13	7,00	5,00	-0,15	23,72	-	-	24,25	-	24,25	-	68,56	-	1,63			1,48
16.06.15	24,00	-	130,93	109,62	21,31	68,31	68,18	0,13	7,00	5,00	-0,15	23,75	-	-	24,26	-	24,26	-	68,36	-	1,63			1,47
17.06.15	24,00	-	116,66	94,75	21,91	67,93	67,72	0,21	7,00	5,00	-0,13	24,10	-	-	24,59	-	24,59	-	68,13	-	1,65			1,51
18.06.15	24,00	-	114,65	95,23	19,42	68,49	68,32	0,17	7,00	5,00	-0,13	21,62	-	-	22,10	-	22,10	-	68,53	-	1,48			1,35
19.06.15	24,00	-	125,28	105,30	19,98	67,74	67,63	0,11	7,00	5,00	-0,15	22,43	-	-	22,92	-	22,92	-	67,65	-	1,52			1,37
20.06.15	24,00	-	129,88	112,25	17,63	67,90	67,74	0,16	7,00	5,00	-0,15	20,16	-	-	20,59	-	20,59	-	68,17	-	1,37			1,22
21.06.15	24,00	-	131,69	110,74	20,95	68,47	68,36	0,11	7,00	5,00	-0,16	23,58	-	-	24,07	-	24,07	-	68,50	-	1,62			1,45
22.06.15	24,00	-	132,61	104,87	27,74	68,42	68,30	0,12	7,00	5,00	-0,18	30,59	-	-	31,24	-	31,24	-	68,50	-	2,10			1,91
23.06.15	24,00	-	122,70	104,59	18,11	68,59	68,48	0,11	7,00	5,00	-0,16	20,71	-	-	21,16	-	21,16	-	68,62	-	1,42			1,26
Среднее	24,00	-	130,38	108,67	21,71	67,61	67,49	0,12	7,00	5,00	-0,15	24,11	-	-	24,62	-	24,62	-	67,68	-	1,63	-	-	1,49
Итого	744,00		4041,75	3368,62	673,13						-4,52	747,48	0,00	0,00	763,17	0,00	763,17	0,00			50,59	0,00	0,00	46,07

Показания счетчиков на момент снятия данных:	Дата, время	M1(т)	M2(т)	M3(т)	M4(т)	V3(м3)	V4(м3)	Qобщ.от+гвс (Гкал)	Траб, ч
	25.05.15 14:00	22929,04	19312,93	4054,87	-	4154,33	-	762,35	-
	24.06.15 12:00	26820,46	22560,51	4770,75	-	4885,24	-	806,43	-

Период расчета по среднему: 7 суток;

Количество тепловой энергии, рассчитанное по среднему: 11,42 Гкал;

Объём теплоносителя, рассчитанный по среднему 172,33 куб.м;

Период расчета по договору:

Период превышения t2:

Корректировка на температуру холодной воды 14,2 °С = -10,61 Гкал;

Итого по приборам учета: с учетом корректировок **51,40** Гкал;

Итого по приборам учета: с учетом корректировок **935,50** куб.м.

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)

_____ /_____/

АО "ДомТелеком" печать потребителя ДЛЯ СЧЕТОВ

ГУП "ТЭК СПб" Филиал "Энергосбыт" Управление приборного учета Отдел эксплуатации КУУТЭ ОТЧЁТ ПРИНЯТ «26» 06 15 г. печать энергосбыта