Абонент: ЖКС2 Невского Района

Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за июнь 2015

Адрес: г. Санкт-Петербург, Бульвар Красных Зорь 14 / СЦО+ГВС

Договор: 10026.038.1

Телефон:

Обслуживающая организация: АО "ДомТелеком"

Строит.Адрес: Бульвар Красных Зорь 14

Узел учета: ГВС

Источник Обуховский з-д

Телефон: (812) 313-47-06

Код УУТЭ:

Схема подключения: Двухтрубная

Рассматривать совместно с УУТЭ:

График: 150/70

Установленные приборы:

Часовые и суточн. архивы в файлах: ВКТ7-205779-ч(с)-0615.txt

Вычислитель: ВКТ-7 № 205779

Режим (схема): 3001

Подающ.тр.(М1):	расходомер: ПРЭМ 32	Gmin= 0,067	Gmax= 30	Приборы УУТЭ поверены до _____	
Обратн.тр.(М2):	расходомер: ПРЭМ 32	Gmin= 0,067	Gmax= 30	Термопреобр.: КТСП-Н	Преобр.давления:
тр-д. ГВС(М3):	расходомер: ПРЭМ 20	Gmin= 0,027	Gmax= 12	Термопреобр.: КТСП-Н	Преобр.давления:
тр.цирк.ГВС(М4):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.: ТСП-Н	Преобр.давления:
тр.подпитки(V5):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:
				Термопреобр.:	Преобр.давления:

Txв, гр.С= 14,2

Расчетный алгоритм: зима: Q=M1*(h1-hxв)-M2*(h2-hxв) лето: Q=M1*(h1-hxв)-M2*(h2-hxв)

Договорные нагрузки, Гкал/час: Qот=0,23 Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=0,0858

Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час: Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср= 0,039

Договорные расходы (ср.сут.), т/сут: Gот=69,36 Gвент.=0 Gтех.пот.=0 Gгвс=15,6

Фактическое потребление за предыдущий отчетный период с 24.05.2015 по 23.06.2015

Дата	Ти	НС	Учет отопление (ТВ-1)									Учет ГВС (ТВ-2)										Контрольные данные		Общее теплопотр-е
			M1,	M2,	dM,	T1,	T2,	dT,	P1	P2	Qотопл	M3,	M4,	dM,	V3	V4	dVгвс	Vподп	T3,	T4,	Qгвс общ.	Qгвс изл.	Qтех.гвс	Q общ.
	час		т	т	т	С	С	С	гк/см2	гк/см2	Гкал	т	т	т	м.куб	м.куб.	м.куб.	м.куб	С	С	Гкал	Гкал	Гкал.	Гкал.
24.05.15	24,00	-	12,97	0,00	12,97	67,06	24,93	42,13	7,00	5,00	0,01	12,88	-	-	13,12	-	13,12	-	66,66	-	0,86			0,87
25.05.15	24,00	-	12,07	0,00	12,07	66,89	25,81	41,08	7,00	5,00	0,01	11,95	-	-	12,18	-	12,18	-	66,52	-	0,80			0,81
26.05.15	24,00	-	11,89	0,00	11,89	66,14	27,00	39,14	7,00	5,00	0,01	11,78	-	-	12,01	-	12,01	-	65,78	-	0,77			0,79
27.05.15	24,00	-	10,98	0,00	10,98	66,09	27,14	38,95	7,00	5,00	0,01	10,89	-	-	11,10	-	11,10	-	65,67	-	0,72			0,73
28.05.15	24,00	-	12,51	0,00	12,51	66,49	26,13	40,36	7,00	5,00	0,01	12,41	-	-	12,67	-	12,67	-	66,10	-	0,82			0,83
29.05.15	23,00	-	10,18	0,00	10,18	66,25	27,01	39,24	7,00	5,00	-0,03	10,74	-	-	10,95	-	10,95	-	65,87	-	0,71			0,68
30.05.15	24,00	-	11,10	0,00	11,10	66,56	27,31	39,25	7,00	5,00	0,01	11,06	-	-	11,27	-	11,27	-	66,10	-	0,73			0,74
31.05.15	24,00	-	13,56	0,00	13,56	66,33	27,32	39,01	7,00	5,00	0,01	13,43	-	-	13,70	-	13,70	-	65,99	-	0,89			0,90
01.06.15	24,00	-	10,88	0,00	10,88	66,32	26,75	39,57	7,00	5,00	0,01	10,78	-	-	10,98	-	10,98	-	65,91	-	0,71			0,72
02.06.15	24,00	-	11,79	0,00	11,79	66,29	27,77	38,52	7,00	5,00	0,02	11,61	-	-	11,86	-	11,86	-	65,92	-	0,77			0,78
03.06.15	24,00	-	9,63	0,00	9,63	66,17	28,31	37,86	7,00	5,00	0,02	9,47	-	-	9,69	-	9,69	-	65,76	-	0,62			0,64
04.06.15	24,00	-	11,57	0,00	11,57	65,98	26,81	39,17	7,00	5,00	0,01	11,44	-	-	11,65	-	11,65	-	65,57	-	0,75			0,76
05.06.15	24,00	-	10,88	0,00	10,88	66,43	25,86	40,57	7,00	5,00	0,01	10,77	-	-	10,97	-	10,97	-	65,96	-	0,71			0,72
06.06.15	24,00	-	8,63	0,00	8,63	67,93	26,88	41,05	7,00	5,00	0,02	8,51	-	-	8,70	-	8,70	-	67,43	-	0,57			0,59
07.06.15	24,00	-	11,52	0,00	11,52	67,97	27,64	40,33	7,00	5,00	0,01	11,43	-	-	11,67	-	11,67	-	67,55	-	0,77			0,78
08.06.15	24,00	-	10,74	0,00	10,74	67,99	26,50	41,49	7,00	5,00	0,02	10,62	-	-	10,85	-	10,85	-	67,53	-	0,72			0,73
09.06.15	24,00	-	10,84	0,00	10,84	67,77	26,48	41,29	7,00	5,00	0,02	10,71	-	-	10,94	-	10,94	-	67,31	-	0,72			0,74
10.06.15	24,00	-	11,15	0,00	11,15	67,92	26,02	41,90	7,00	5,00	0,02	11,01	-	-	11,23	-	11,23	-	67,48	-	0,74			0,76
11.06.15	24,00	-	10,56	0,00	10,56	68,03	26,48	41,55	7,00	5,00	0,01	10,47	-	-	10,68	-	10,68	-	67,55	-	0,71			0,72
12.06.15	24,00	-	11,48	0,00	11,48	67,88	26,85	41,03	7,00	5,00	0,01	11,38	-	-	11,60	-	11,60	-	67,46	-	0,77			0,78
13.06.15	24,00	-	9,22	0,00	9,22	68,00	28,19	39,81	7,00	5,00	0,01	9,09	-	-	9,28	-	9,28	-	67,53	-	0,61			0,63
14.06.15	24,00	-	12,20	0,00	12,20	68,38	29,37	39,01	7,00	5,00	0,02	12,08	-	-	12,31	-	12,31	-	68,00	-	0,82			0,84
15.06.15	24,00	-	10,81	0,00	10,81	68,15	28,62	39,53	7,00	5,00	0,02	10,65	-	-	10,87	-	10,87	-	67,75	-	0,72			0,74
16.06.15	24,00	-	10,42	0,00	10,42	67,93	26,61	41,32	7,00	5,00	0,02	10,24	-	-	10,46	-	10,46	-	67,51	-	0,69			0,71
17.06.15	24,00	-	10,54	0,00	10,54	67,67	25,14	42,53	7,00	5,00	0,02	10,35	-	-	10,56	-	10,56	-	67,28	-	0,70			0,71
18.06.15	24,00	-	10,66	0,00	10,66	68,20	25,90	42,30	7,00	5,00	0,02	10,49	-	-	10,72	-	10,72	-	67,78	-	0,71			0,73
19.06.15	24,00	-	10,28	0,00	10,28	67,50	27,36	40,14	7,00	5,00	0,01	10,14	-	-	10,33	-	10,33	-	67,07	-	0,68			0,70
20.06.15	24,00	-	10,88	0,00	10,88	67,71	28,73	38,98	7,00	5,00	0,01	10,77	-	-	10,98	-	10,98	-	67,29	-	0,72			0,74
21.06.15	24,00	-	9,52	0,00	9,52	67,95	28,81	39,14	7,00	5,00	0,02	9,32	-	-	9,52	-	9,52	-	67,54	-	0,63			0,65
22.06.15	24,00	-	10,37	0,00	10,37	68,02	29,07	38,95	7,00	5,00	0,01	10,26	-	-	10,48	-	10,48	-	67,58	-	0,69			0,71
23.06.15	24,00	-	9,03	0,00	9,03	68,18	29,25	38,93	7,00	5,00	0,01	8,91	-	-	9,10	-	9,10	-	67,70	-	0,60			0,61
Среднее	23,97	-	10,93	-	10,93	67,30	27,16	40,13	7,00	5,00	0,01	10,83	-	-	11,05	-	11,05	-	66,88	-	0,72	-	-	0,74
Итого	743,00		338,86	0,00	338,86						0,38	335,64	0,00	0,00	342,43	0,00	342,43	0,00			22,44	0,00	0,00	22,82

Показания счетчиков на момент снятия данных:	Дата, время	M1(т)	M2(т)	M3(т)	M4(т)	V3(м3)	V4(м3)	Qобщ.от+гвс (Гкал)	Траб, ч
	25.05.15 13:00	46447,70	39331,60	7107,62	-	7273,65	-	1476,71	-
	24.06.15 12:00	46772,59	39331,60	7429,39	-	7601,96	-	1498,59	-

Период расчета по среднему: 7 суток;

Количество тепловой энергии, рассчитанное по среднему: 5,07 Гкал;

Объём теплоносителя, рассчитанный по среднему 77,32 куб.м;

Период расчета по договору:

Период превышения t2:

Корректировка на температуру холодной воды 14,2 °С = -4,77 Гкал;

Итого по приборам учета: с учетом корректировок **22,74** Гкал;

Итого по приборам учета: с учетом корректировок **419,75** куб.м.

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)

_____ /_____/

печать потребителя

ЗАО "ДомТелеком" ДЛЯ ОТЧЁТОВ

печать энергосбыта

ГУП "ТЭК СПб" Филиал "Энергосбыт" Управление приборного учета Отдел эксплуатации КУУТЭ ОТЧЁТ ПРИНЯТ «26» 06 15 г.