Абонент: ЖКС2 Невского Района
Адрес: г. Санкт-Петербург, Бульвар Красных Зорь 16 / СЦО+ГВС
Обслуживающая организация: АО "ДомТелеком"
Источник Обуховский з-д

Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за июнь 2015
Договор: 10025.038.1
Строит.Адрес: Бульвар Красных Зорь 16
Телефон: (812) 313-47-06
Схема подключения: Двухтрубная

Телефон:

Узел учета: ГВС
Код УУТЭ:
Рассматривать совместно с УУТЭ:
график: 150/70

Установленные приборы:
Вычислитель: ВКТ-7 № 205829
Часовые и суточн. архивы в файлах: ВКТ7-205829-ч(с)-0615.txt
Режим (схема):

Подающ.тр.(М1):	расходомер: ПРЭМ 32	Gmin= 0,067	Gmax= 30	
Обратн.тр.(М2):	расходомер: ПРЭМ 32	Gmin= 0,067	Gmax= 30	
тр-д. ГВС(М3):	расходомер: ПРЭМ 20	Gmin= 0,027	Gmax= 12	
тр.цирк.ГВС(М4):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	
тр.подпитки(V5):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	

Приборы УУТЭ поверены до _____

Термопреобр.: КТСП-Н	Преобр.давления:	Тхв, гр.С= 14,2
Термопреобр.: КТСП-Н	Преобр.давления:	
Термопреобр.: ТСП-Н	Преобр.давления:	
Термопреобр.:	Преобр.давления:	
Термопреобр.:	Преобр.давления:	

Расчетный алгоритм: зима: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв) лето: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв)

Договорные нагрузки, Гкал/час: Qот=0,23 Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=0,0902
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час: Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср= 0,041
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут: Gот=69,36 Gвент.=0 Gтех.пот.=0 Gгвс=16,32
Фактическое потребление за предыдущий отчетный период с 24.05.2015 по 23.06.2015

Дата	Ти	НС	Учет отопление (ТВ-1)									Учет ГВС (ТВ-2)										Контрольные данные		Общее теплопотр-е
	час		M1, т	M2, т	dM, т	T1, C	T2, C	dT, C	P1 гк/см2	P2 гк/см2	Qотопл Гкал	M3, т	M4, т	dM, т	V3 м.куб	V4 м.куб.	dVгвс м.куб.	Vподп м.куб	T3, C	T4, C	Qгвс общ. Гкал	Qгвс изл. Гкал	Qтех.гвс Гкал.	Q общ. Гкал.
24.05.15	0,00	-	0,00	0,00	0,00	67,09	66,90	0,19	7,00	5,00	-0,96	14,28	-	-	14,60	-	14,60	-	67,27	-	0,96			0,00
25.05.15	0,00	-	0,00	0,00	0,00	67,35	67,16	0,19	7,00	5,00	-0,85	12,63	-	-	12,88	-	12,88	-	67,04	-	0,85			0,00
26.05.15	0,00	-	0,00	0,00	0,00	66,42	66,24	0,18	7,00	5,00	-0,77	11,58	-	-	11,83	-	11,83	-	66,28	-	0,77			0,00
27.05.15	0,00	-	0,00	0,00	0,00	66,54	66,36	0,18	7,00	5,00	-0,73	10,95	-	-	11,16	-	11,16	-	66,33	-	0,73			0,00
28.05.15	0,00	-	0,00	0,00	0,00	66,87	66,68	0,19	7,00	5,00	-0,74	11,14	-	-	11,34	-	11,34	-	66,62	-	0,74			0,00
29.05.15	0,00	-	0,00	0,00	0,00	66,69	66,51	0,18	7,00	5,00	-0,79	11,83	-	-	12,09	-	12,09	-	66,53	-	0,79			0,00
30.05.15	0,00	-	0,00	0,00	0,00	66,79	66,60	0,19	7,00	5,00	-0,76	11,43	-	-	11,66	-	11,66	-	66,66	-	0,76			0,00
31.05.15	0,00	-	0,00	0,00	0,00	66,61	66,43	0,18	7,00	5,00	-0,81	12,14	-	-	12,39	-	12,39	-	66,42	-	0,81			0,00
01.06.15	0,00	-	0,00	0,00	0,00	66,59	66,40	0,19	7,00	5,00	-0,68	10,23	-	-	10,43	-	10,43	-	66,37	-	0,68			0,00
02.06.15	0,00	-	0,00	0,00	0,00	66,61	66,44	0,17	7,00	5,00	-0,77	11,56	-	-	11,78	-	11,78	-	66,45	-	0,77			0,00
03.06.15	0,00	-	0,00	0,00	0,00	66,56	66,39	0,17	7,00	5,00	-0,72	10,83	-	-	11,06	-	11,06	-	66,33	-	0,72			0,00
04.06.15	0,00	-	0,00	0,00	0,00	66,36	66,17	0,19	7,00	5,00	-0,74	11,14	-	-	11,35	-	11,35	-	66,13	-	0,74			0,00
05.06.15	0,00	-	0,00	0,00	0,00	66,82	66,63	0,19	7,00	5,00	-0,68	10,13	-	-	10,32	-	10,32	-	66,75	-	0,68			0,00
06.06.15	0,00	-	0,00	0,00	0,00	68,40	68,21	0,19	7,00	5,00	-0,73	10,65	-	-	10,88	-	10,88	-	68,25	-	0,73			0,00
07.06.15	0,00	-	0,00	0,00	0,00	68,35	68,16	0,19	7,00	5,00	-0,78	11,48	-	-	11,71	-	11,71	-	68,12	-	0,78			0,00
08.06.15	0,00	-	0,00	0,00	0,00	68,43	68,24	0,19	7,00	5,00	-0,70	10,18	-	-	10,42	-	10,42	-	68,08	-	0,70			0,00
09.06.15	0,00	-	0,00	0,00	0,00	68,36	68,16	0,20	7,00	5,00	-0,76	11,10	-	-	11,33	-	11,33	-	68,01	-	0,76			0,00
10.06.15	0,00	-	0,00	0,00	0,00	68,34	68,15	0,19	7,00	5,00	-0,69	10,21	-	-	10,43	-	10,43	-	68,09	-	0,69			0,00
11.06.15	0,00	-	0,00	0,00	0,00	68,46	68,27	0,19	7,00	5,00	-0,71	10,38	-	-	10,59	-	10,59	-	68,17	-	0,71			0,00
12.06.15	0,00	-	0,00	0,00	0,00	68,24	68,06	0,18	7,00	5,00	-0,69	10,11	-	-	10,33	-	10,33	-	68,01	-	0,69			0,00
13.06.15	0,00	-	0,00	0,00	0,00	68,49	68,31	0,18	7,00	5,00	-0,62	9,10	-	-	9,31	-	9,31	-	68,25	-	0,62			0,00
14.06.15	0,00	-	0,00	0,00	0,00	68,42	68,24	0,18	7,00	5,00	-0,67	9,82	-	-	10,04	-	10,04	-	68,27	-	0,67			0,00
15.06.15	0,00	-	0,00	0,00	0,00	68,51	68,32	0,19	7,00	5,00	-0,69	10,05	-	-	10,27	-	10,27	-	68,39	-	0,69			0,00
16.06.15	0,00	-	0,00	0,00	0,00	68,35	68,16	0,19	7,00	5,00	-0,72	10,60	-	-	10,83	-	10,83	-	68,11	-	0,72			0,00
17.06.15	0,00	-	0,00	0,00	0,00	67,95	67,70	0,25	7,00	5,00	-0,73	10,66	-	-	10,88	-	10,88	-	67,88	-	0,73			0,00
18.06.15	0,00	-	0,00	0,00	0,00	68,54	68,30	0,24	7,00	5,00	-0,72	10,56	-	-	10,79	-	10,79	-	68,32	-	0,72			0,00
19.06.15	0,00	-	0,00	0,00	0,00	67,83	67,63	0,20	7,00	5,00	-0,79	11,71	-	-	11,94	-	11,94	-	67,56	-	0,79			0,00
20.06.15	0,00	-	0,00	0,00	0,00	67,91	67,73	0,18	7,00	5,00	-0,66	9,72	-	-	9,92	-	9,92	-	68,00	-	0,66			0,00
21.06.15	0,00	-	0,00	0,00	0,00	68,50	68,31	0,19	7,00	5,00	-0,68	9,94	-	-	10,16	-	10,16	-	68,24	-	0,68			0,00
22.06.15	0,00	-	0,00	0,00	0,00	68,43	68,25	0,18	7,00	5,00	-0,63	9,24	-	-	9,46	-	9,46	-	68,15	-	0,63			0,00
23.06.15	0,00	-	0,00	0,00	0,00	68,63	68,44	0,19	7,00	5,00	-0,71	10,38	-	-	10,60	-	10,60	-	68,36	-	0,71			0,00
Среднее	-	-	-	-	-	67,66	67,47	0,19	7,00	5,00	-0,73	10,83	-	-	11,06	-	11,06	-	67,47	-	0,73	-	-	0,00
Итого	0,00		0,00	0,00	0,00						-22,64	335,76	0,00	0,00	342,78	0,00	342,78	0,00			22,64	0,00	0,00	0,00

Показания счетчиков на момент снятия данных:	Дата, время	M1(т)	M2(т)	M3(т)	M4(т)	V3(м3)	V4(м3)	Qобщ.от+гвс (Гкал)	Траб, ч
	30.12.99 00:00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	-	0,00	-
	30.12.99 00:00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	-	0,00	-

Период расчета по среднему: 7 суток;
Количество тепловой энергии, рассчитанное по среднему: 5,11 Гкал;
Объём теплоносителя, рассчитанный по среднему 77,40 куб.м;
Период расчета по договору:
Период превышения t2:
Корректировка на температуру холодной воды 14,2 °С = -4,77 Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **22,98** Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **420,18** куб.м.

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)
_____ /_____/

ЗАО "ДомТелеком" ДЛЯ ОТЧЁТОВ
печать потребителя

ГУП "ТЭК СПб" Филиал "Энергосбыт" Управление приборного учета Отдел эксплуатации КУУТЭ
ОТЧЁТ ПРИНЯТ
26.06
печать энергосбыта

Проверить работу прот пр, обр