Абонент: ЖКС2 Невского Района
Адрес: г. Санкт-Петербург, Бульвар Красных Зорь 2 / СЦО+ГВС
Обслуживающая организация: АО "ДомТелеком"
Источник Обуховский з-д

Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за июнь 2015
Договор: 8827.038.1
Строит.Адрес: Бульвар Красных Зорь 2
Телефон: (812) 313-47-06
Схема подключения: Двухтрубная

Телефон:

Узел учета: ГВС
Код УУТЭ:
Рассматривать совместно с УУТЭ:
график: 150/70

Установленные приборы:
Вычислитель: ВКТ-7 № 207177
Часовые и суточн. архивы в файлах: ВКТ7-207177-ч(с)-0615.txt
Режим (схема): 3001

Подающ.тр.(М1):	расходомер: ПРЭМ 40	Gmin= 0,1	Gmax= 45	Термопреобр.: КТСП-Н
Обратн.тр.(М2):	расходомер: ПРЭМ 40	Gmin= 0,1	Gmax= 45	Термопреобр.: КТСП-Н
тр-д. ГВС(М3):	расходомер: ПРЭМ 32	Gmin= 0,067	Gmax= 30	Термопреобр.: ТСП-Н
тр.цирк.ГВС(М4):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:
тр.подпитки(V5):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:

Приборы УУТЭ поверены до _____

Преобр.давления:
Преобр.давления:
Преобр.давления:
Преобр.давления:
Преобр.давления:

Txв, гр.С= 14,2

Расчетный алгоритм: зима: Q=M1*(h1-hxв)-M2*(h2-hxв) лето: M1(h1-h2)+Mг(h2-hx)

Договорные нагрузки, Гкал/час: Qот=0,379 Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=0,1628
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час: Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср= 0,074
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут: Gот=114,24 Gвент.=0 Gтех.пот.=0 Gгвс=29,52

Фактическое потребление за предыдущий отчетный период с 24.05.2015 по 23.06.2015

Дата	Ти	НС	Учет отопление (ТВ-1)									Учет ГВС (ТВ-2)										Контрольные данные		Общее теплопотр-е
	час		M1, т	M2, т	dM, т	T1, C	T2, C	dT, C	P1 гк/см2	P2 гк/см2	Qотопл Гкал	M3, т	M4, т	dM, т	V3 м.куб	V4 м.куб.	dVгвс м.куб.	Vподп м.куб	T3, C	T4, C	Qгвс общ. Гкал	Qгвс изл. Гкал	Qтех.гвс Гкал.	Q общ. Гкал.
24.05.15	24,00	-	118,82	93,88	24,94	66,18	65,92	0,26	7,00	5,00	0,02	25,02	-	-	25,53	-	25,53	-	66,47	-	1,66			1,68
25.05.15	24,00	-	122,38	93,52	28,86	66,57	66,42	0,15	7,00	5,00	0,01	29,01	-	-	29,62	-	29,62	-	66,48	-	1,93			1,94
26.05.15	24,00	-	124,20	96,23	27,97	65,62	65,44	0,18	7,00	5,00	0,01	28,16	-	-	28,72	-	28,72	-	65,69	-	1,85			1,86
27.05.15	24,00	-	124,35	97,59	26,76	65,75	65,58	0,17	7,00	5,00	0,01	26,94	-	-	27,50	-	27,50	-	65,75	-	1,77			1,78
28.05.15	24,00	-	122,41	96,95	25,46	66,04	65,87	0,17	7,00	5,00	0,01	25,56	-	-	26,10	-	26,10	-	66,06	-	1,69			1,70
29.05.15	24,00	-	123,30	95,35	27,95	65,87	65,68	0,19	7,00	5,00	0,01	28,06	-	-	28,61	-	28,61	-	65,95	-	1,85			1,87
30.05.15	24,00	-	120,91	94,13	26,78	66,00	65,80	0,20	7,00	5,00	0,02	26,78	-	-	27,33	-	27,33	-	66,12	-	1,77			1,79
31.05.15	24,00	-	120,28	95,66	24,62	65,83	65,64	0,19	7,00	5,00	0,02	24,60	-	-	25,10	-	25,10	-	65,91	-	1,62			1,64
01.06.15	24,00	-	121,08	96,50	24,58	65,83	65,64	0,19	7,00	5,00	0,02	24,57	-	-	25,06	-	25,06	-	65,90	-	1,62			1,64
02.06.15	24,00	-	120,78	95,92	24,86	65,82	65,64	0,18	7,00	5,00	0,03	24,76	-	-	25,26	-	25,26	-	65,90	-	1,63			1,66
03.06.15	24,00	-	121,07	95,49	25,58	65,81	65,63	0,18	7,00	5,00	0,02	25,53	-	-	26,02	-	26,02	-	65,87	-	1,68			1,71
04.06.15	24,00	-	122,24	95,54	26,70	65,55	65,36	0,19	7,00	5,00	0,03	26,49	-	-	27,02	-	27,02	-	65,63	-	1,74			1,77
05.06.15	24,00	-	120,67	96,23	24,44	65,94	65,74	0,20	7,00	5,00	0,03	24,25	-	-	24,73	-	24,73	-	66,09	-	1,61			1,64
06.06.15	24,00	-	119,87	96,85	23,02	67,56	67,36	0,20	7,00	5,00	0,03	22,92	-	-	23,38	-	23,38	-	67,61	-	1,55			1,58
07.06.15	24,00	-	120,25	94,98	25,27	67,54	67,35	0,19	7,00	5,00	0,03	25,13	-	-	25,63	-	25,63	-	67,60	-	1,70			1,73
08.06.15	24,00	-	120,07	95,24	24,83	67,65	67,46	0,19	7,00	5,00	0,03	24,67	-	-	25,18	-	25,18	-	67,65	-	1,67			1,70
09.06.15	24,00	-	121,30	97,06	24,24	67,52	67,36	0,16	7,00	5,00	0,03	24,03	-	-	24,54	-	24,54	-	67,41	-	1,62			1,66
10.06.15	24,00	-	120,57	96,12	24,45	67,54	67,35	0,19	7,00	5,00	0,03	24,27	-	-	24,77	-	24,77	-	67,56	-	1,64			1,68
11.06.15	24,00	-	119,38	96,95	22,43	67,64	67,45	0,19	7,00	5,00	0,03	22,29	-	-	22,74	-	22,74	-	67,67	-	1,51			1,54
12.06.15	24,00	-	120,47	97,72	22,75	67,45	67,26	0,19	7,00	5,00	0,04	22,53	-	-	23,01	-	23,01	-	67,52	-	1,52			1,56
13.06.15	24,00	-	118,58	98,09	20,49	67,62	67,44	0,18	7,00	5,00	0,04	20,17	-	-	20,62	-	20,62	-	67,67	-	1,37			1,41
14.06.15	24,00	-	118,75	97,07	21,68	67,65	67,46	0,19	7,00	5,00	0,04	21,49	-	-	21,92	-	21,92	-	67,77	-	1,46			1,49
15.06.15	24,00	-	118,47	97,21	21,26	67,65	67,46	0,19	7,00	5,00	0,03	21,09	-	-	21,56	-	21,56	-	67,74	-	1,43			1,46
16.06.15	24,00	-	119,00	97,55	21,45	67,59	67,40	0,19	7,00	5,00	0,03	21,30	-	-	21,72	-	21,72	-	67,66	-	1,44			1,48
17.06.15	24,00	-	101,52	77,95	23,57	66,99	66,70	0,29	7,00	5,00	0,01	23,74	-	-	24,23	-	24,23	-	67,19	-	1,59			1,61
18.06.15	24,00	-	101,09	79,61	21,48	67,55	67,30	0,25	7,00	5,00	0,02	21,56	-	-	22,01	-	22,01	-	67,60	-	1,46			1,48
19.06.15	24,00	-	111,49	91,10	20,39	67,07	66,89	0,18	7,00	5,00	0,01	20,62	-	-	21,04	-	21,04	-	67,01	-	1,38			1,39
20.06.15	24,00	-	120,27	98,52	21,75	67,03	66,78	0,25	7,00	5,00	-0,01	22,25	-	-	22,71	-	22,71	-	67,43	-	1,50			1,49
21.06.15	24,00	-	119,35	96,47	22,88	67,68	67,50	0,18	7,00	5,00	-0,02	23,43	-	-	23,92	-	23,92	-	67,72	-	1,59			1,57
22.06.15	24,00	-	116,29	94,15	22,14	67,62	67,43	0,19	7,00	5,00	-0,01	22,58	-	-	23,05	-	23,05	-	67,65	-	1,53			1,52
23.06.15	24,00	-	117,15	96,37	20,78	67,82	67,64	0,18	7,00	5,00	-0,01	21,17	-	-	21,59	-	21,59	-	67,86	-	1,44			1,43
Среднее	24,00	-	118,91	94,90	24,01	66,84	66,64	0,19	7,00	5,00	0,02	24,03	-	-	24,52	-	24,52	-	66,91	-	1,61	-	-	1,63
Итого	744,00		3686,36	2942,00	744,36						0,60	744,97	0,00	0,00	760,22	0,00	760,22	0,00			49,83	0,00	0,00	50,43

Показания счетчиков на момент снятия данных:	Дата, время	M1(т)	M2(т)	M3(т)	M4(т)	V3(м3)	V4(м3)	Qобщ.от+гвс (Гкал)	Траб, ч
	10.06.15 14:00	68000,40	52825,15	11203,95	-	11470,75	-	2506,91	-
	24.06.15 12:00	69611,36	54132,72	11508,64	-	11781,76	-	2527,72	-

Период расчета по среднему: 7 суток;
Количество тепловой энергии, рассчитанное по среднему: 11,25 Гкал;
Объём теплоносителя, рассчитанный по среднему 171,66 куб.м;
Период расчета по договору:
Период превышения t2:
Корректировка на температуру холодной воды 14,2 °С = -10,58 Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **50,50** Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **931,88** куб.м.

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)
_____ /_____/

ЗАО "ДомТелеком" ДЛЯ ДОКУМЕНТОВ
печать потребителя

ГУП "ТЭК СПб"
Филиал "Энергосбыт"
Управление приборного учета
Отдел эксплуатации КУУТЭ
ОТЧЁТ ПРИНЯТ
«26» 06 15 г.
печать энергосбыта