Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за июнь 2015

Абонент: ЖКС2 Невского Района
Адрес: г. Санкт-Петербург, Бульвар Красных Зорь 24 / ТЦ-2 СЦО+ГВС
Обслуживающая организация: АО "ДомТелеком"
Источник Обуховский з-д

Договор:
Строит.Адрес: Бульвар Красных Зорь 24
Телефон: (812) 313-47-06
Схема подключения: Двухтрубная

Телефон:

Узел учета: ГВС
Код УУТЭ:
Рассматривать совместно с УУТЭ:
график: 150/70

Установленные приборы: Часовые и суточн. архивы в файлах: ВКТ7-208259-ч(с)-0615.txt

Вычислитель: ВКТ-7 № 208259 Режим (схема): Приборы УУТЭ поверены до _____ Тхв, гр.С= 14,2

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Подающ.тр.(М1): | расходомер: | Gmin= | Gmax= | Термопреобр.: | Преобр.давления: |
| Обратн.тр.(М2): | расходомер: | Gmin= | Gmax= | Термопреобр.: | Преобр.давления: |
| тр-д. ГВС(М3): | расходомер: | Gmin= | Gmax= | Термопреобр.: | Преобр.давления: |
| тр.цирк.ГВС(М4): | расходомер: | Gmin= | Gmax= | Термопреобр.: | Преобр.давления: |
| тр.подпитки(V5): | расходомер: | Gmin= | Gmax= | Термопреобр.: | Преобр.давления: |

Расчетныи алгоритм: зима: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв) лето: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв)

Договорные нагрузки, Гкал/час: Qот= Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час: Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср=
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут: Gот=0 Gвент.=0 Gтех.пот.=0 Gгвс=0

Фактическое потребление за предыдущий отчетный период с 01.06.2015 по 23.06.2015

| Дата | Ти | НС | Учет отопление (ТВ-1) | | | | | | | | | Учет ГВС (ТВ-2) | | | | | | | | | | Контрольные данные | | Общее теплопотр-е |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | M1, | M2, | dM, | T1, | T2, | dT, | P1 | P2 | Qотопл | M3, | M4, | dM, | V3 | V4 | dVгвс | Vподп | T3, | T4, | Qгвс общ. | Qгвс изл. | Qтех.гвс | Q общ. |
| | час | | т | т | т | C | C | C | гк/см2 | гк/см2 | Гкал | т | т | т | м.куб | м.куб. | м.куб. | м.куб | C | C | Гкал | Гкал | Гкал. | Гкал. |
| 01.06.15 | 24,00 | - | 104,57 | 93,00 | 11,57 | 64,29 | 64,22 | 0,07 | 7,00 | 5,00 | -0,06 | 12,67 | - | - | 12,88 | - | 12,88 | - | 64,39 | - | 0,81 | | | 0,76 |
| 02.06.15 | 24,00 | - | 104,77 | 92,83 | 11,94 | 64,33 | 64,26 | 0,07 | 7,00 | 5,00 | -0,06 | 13,03 | - | - | 13,29 | - | 13,29 | - | 64,44 | - | 0,84 | | | 0,78 |
| 03.06.15 | 24,00 | - | 106,74 | 92,60 | 14,14 | 64,33 | 64,27 | 0,06 | 7,00 | 5,00 | -0,07 | 15,27 | - | - | 15,56 | - | 15,56 | - | 64,44 | - | 0,99 | | | 0,92 |
| 04.06.15 | 24,00 | - | 106,82 | 93,19 | 13,63 | 64,10 | 64,03 | 0,07 | 7,00 | 5,00 | -0,06 | 14,74 | - | - | 15,02 | - | 15,02 | - | 64,21 | - | 0,95 | | | 0,88 |
| 05.06.15 | 24,00 | - | 104,26 | 92,86 | 11,40 | 64,48 | 64,38 | 0,10 | 7,00 | 5,00 | -0,05 | 12,38 | - | - | 12,59 | - | 12,59 | - | 64,69 | - | 0,80 | | | 0,75 |
| 06.06.15 | 24,00 | - | 103,22 | 92,78 | 10,44 | 65,96 | 65,88 | 0,08 | 7,00 | 5,00 | -0,04 | 11,26 | - | - | 11,48 | - | 11,48 | - | 66,04 | - | 0,74 | | | 0,70 |
| 07.06.15 | 24,00 | - | 105,03 | 91,99 | 13,04 | 65,99 | 65,90 | 0,09 | 7,00 | 5,00 | -0,04 | 13,84 | - | - | 14,11 | - | 14,11 | - | 66,10 | - | 0,92 | | | 0,87 |
| 08.06.15 | 24,00 | - | 107,14 | 91,85 | 15,29 | 66,06 | 66,00 | 0,06 | 7,00 | 5,00 | -0,03 | 15,98 | - | - | 16,31 | - | 16,31 | - | 66,12 | - | 1,05 | | | 1,02 |
| 09.06.15 | 24,00 | - | 105,59 | 93,42 | 12,17 | 65,98 | 65,91 | 0,07 | 7,00 | 5,00 | -0,04 | 12,82 | - | - | 13,07 | - | 13,07 | - | 65,96 | - | 0,85 | | | 0,81 |
| 10.06.15 | 24,00 | - | 104,89 | 92,89 | 12,00 | 65,99 | 65,91 | 0,08 | 7,00 | 5,00 | -0,03 | 12,56 | - | - | 12,81 | - | 12,81 | - | 66,06 | - | 0,83 | | | 0,80 |
| 11.06.15 | 24,00 | - | 107,04 | 92,45 | 14,59 | 66,12 | 66,05 | 0,07 | 7,00 | 5,00 | -0,02 | 14,99 | - | - | 15,31 | - | 15,31 | - | 66,20 | - | 0,99 | | | 0,97 |
| 12.06.15 | 24,00 | - | 106,02 | 93,54 | 12,48 | 65,92 | 65,85 | 0,07 | 7,00 | 5,00 | -0,01 | 12,86 | - | - | 13,13 | - | 13,13 | - | 66,00 | - | 0,85 | | | 0,84 |
| 13.06.15 | 24,00 | - | 103,92 | 92,89 | 11,03 | 66,11 | 66,03 | 0,08 | 7,00 | 5,00 | -0,02 | 11,43 | - | - | 11,66 | - | 11,66 | - | 66,20 | - | 0,76 | | | 0,74 |
| 14.06.15 | 24,00 | - | 105,26 | 92,78 | 12,48 | 66,14 | 66,06 | 0,08 | 7,00 | 5,00 | -0,02 | 12,93 | - | - | 13,19 | - | 13,19 | - | 66,31 | - | 0,86 | | | 0,84 |
| 15.06.15 | 24,00 | - | 105,81 | 92,58 | 13,23 | 66,19 | 66,11 | 0,08 | 7,00 | 5,00 | -0,03 | 13,75 | - | - | 14,02 | - | 14,02 | - | 66,32 | - | 0,91 | | | 0,89 |
| 16.06.15 | 24,00 | - | 104,63 | 92,05 | 12,58 | 66,05 | 65,97 | 0,08 | 7,00 | 5,00 | -0,03 | 13,17 | - | - | 13,43 | - | 13,43 | - | 66,12 | - | 0,87 | | | 0,84 |
| 17.06.15 | 24,00 | - | 93,38 | 79,16 | 14,22 | 65,37 | 65,23 | 0,14 | 7,00 | 5,00 | -0,02 | 14,76 | - | - | 15,05 | - | 15,05 | - | 65,57 | - | 0,97 | | | 0,95 |
| 18.06.15 | 24,00 | - | 93,52 | 79,62 | 13,90 | 65,95 | 65,82 | 0,13 | 7,00 | 5,00 | -0,03 | 14,55 | - | - | 14,84 | - | 14,84 | - | 66,11 | - | 0,96 | | | 0,93 |
| 19.06.15 | 24,00 | - | 100,98 | 88,26 | 12,72 | 65,51 | 65,45 | 0,06 | 7,00 | 5,00 | -0,04 | 13,53 | - | - | 13,78 | - | 13,78 | - | 65,51 | - | 0,89 | | | 0,84 |
| 20.06.15 | 24,00 | - | 105,88 | 94,18 | 11,70 | 65,66 | 65,57 | 0,09 | 7,00 | 5,00 | -0,04 | 12,47 | - | - | 12,71 | - | 12,71 | - | 66,04 | - | 0,82 | | | 0,78 |
| 21.06.15 | 24,00 | - | 105,79 | 93,09 | 12,70 | 66,24 | 66,17 | 0,07 | 7,00 | 5,00 | -0,05 | 13,56 | - | - | 13,80 | - | 13,80 | - | 66,30 | - | 0,90 | | | 0,85 |
| 22.06.15 | 24,00 | - | 102,98 | 91,31 | 11,67 | 66,14 | 66,07 | 0,07 | 7,00 | 5,00 | -0,05 | 12,67 | - | - | 12,90 | - | 12,90 | - | 66,22 | - | 0,84 | | | 0,78 |
| 23.06.15 | 24,00 | - | 105,23 | 92,98 | 12,25 | 66,36 | 66,29 | 0,07 | 7,00 | 5,00 | -0,07 | 13,44 | - | - | 13,72 | - | 13,72 | - | 66,47 | - | 0,89 | | | 0,83 |
| Среднее | 24,00 | - | 104,06 | 91,40 | 12,66 | 65,62 | 65,54 | 0,08 | 7,00 | 5,00 | -0,04 | 13,42 | - | - | 13,68 | - | 13,68 | - | 65,73 | - | 0,88 | - | - | 0,84 |
| Итого | 552,00 | | 2393,47 | 2102,30 | 291,17 | | | | | | -0,91 | 308,66 | 0,00 | 0,00 | 314,66 | 0,00 | 314,66 | 0,00 | | | 20,28 | 0,00 | 0,00 | 19,37 |

| Показания счетчиков на момент снятия данных: | Дата, время | M1(т) | M2(т) | M3(т) | M4(т) | V3(м3) | V4(м3) | Qобщ.от+гвс (Гкал) | Tраб, ч |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 30.12.99 00:00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | - | 0,00 | - |
| | 30.12.99 00:00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | - | 0,00 | - |

Период расчета по среднему: 7 суток;
Количество тепловой энергии, рассчитанное по среднему: 6,17 Гкал;
Объём теплоносителя, рассчитанный по среднему 95,77 куб.м;
Период расчета по договору:
Период превышения t2:
Корректировка на температуру холодной воды 14,2 °C = -4,38 Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **22,07** Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **410,43** куб.м.

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)
_____ /_____/

печать потребителя
ЗАО "ДомТелеком"
ДЛЯ ОТЧЁТОВ

печать энергосбыта
ГУП "ТЭК СПб"
Филиал "Энергосбыт"
Управление приборного учета
Отдел эксплуатации КУУТЭ
ОТЧЁТ ПРИНЯТ
«26» 06 15 г.