Абонент: ЖКС2 Невского Района
Адрес: г. Санкт-Петербург, Матюшенко 10 / СЦО+ГВС
Обслуживающая организация: АО "ДомТелеком"
Источник 2я Невская котельная

Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за июнь 2015
Договор: 9036.038.1
Строит.Адрес: Матюшенко 10
Телефон: (812) 313-47-06
Схема подключения: Двухтрубная

Телефон:

Узел учета: ГВС
Код УУТЭ:
Рассматривать совместно с УУТЭ:
график: 150/70

Установленные приборы:
Вычислитель: ВКТ-7 № 207135
Часовые и суточн. архивы в файлах: ВКТ7-207135-ч(с)-0615.txt
Режим (схема): 3001

Подающ.тр.(М1): расходомер: ПРЭМ 40 Gmin= 0,1 Gmax= 45
Обратн.тр.(М2): расходомер: ПРЭМ 40 Gmin= 0,1 Gmax= 45
тр-д. ГВС(М3): расходомер: ПРЭМ 32 Gmin= 0,067 Gmax= 30
тр.цирк.ГВС(М4): расходомер: Gmin= Gmax=
тр.подпитки(V5): расходомер: Gmin= Gmax=

Приборы УУТЭ поверены до _____
Термопреобр.: КТСП-Н
Термопреобр.: КТСП-Н
Термопреобр.: ТСП-Н
Термопреобр.:
Термопреобр.:

Преобр.давления:
Преобр.давления:
Преобр.давления:
Преобр.давления:
Преобр.давления:

Тхв, гр.С= 12,32

Расчетный алгоритм: зима: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв) лето: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв)

Договорные нагрузки, Гкал/час: Qот=0,296 Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=0,1786
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час: Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср= 0,0621
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут: Gот=88,8 Gвент.=0 Gтех.пот.=0 Gгвс=24,48

Фактическое потребление за предыдущий отчетный период с 24.05.2015 по 23.06.2015

Дата	Ти	НС	Учет отопление (ТВ-1)									Учет ГВС (ТВ-2)										Контрольные данные		Общее теплопотр-е
	час		M1, т	M2, т	dM, т	T1, C	T2, C	dT, C	P1 гк/см2	P2 гк/см2	Qотопл Гкал	M3, т	M4, т	dM, т	V3 м.куб	V4 м.куб.	dVгвс м.куб.	Vподп м.куб	T3, C	T4, C	Qгвс общ. Гкал	Qгвс изл. Гкал	Qтех.гвс Гкал.	Q общ. Гкал.
24.05.15	24,00	-	92,95	72,61	20,34	65,42	65,13	0,29	7,00	5,00	0,03	20,22	-	-	20,63	-	20,63	-	65,58	-	1,33			1,36
25.05.15	24,00	-	88,04	71,06	16,98	67,06	66,84	0,22	7,00	5,00	0,03	16,90	-	-	17,24	-	17,24	-	66,90	-	1,13			1,16
26.05.15	24,00	-	97,06	74,61	22,45	67,47	67,25	0,22	7,00	5,00	0,04	22,22	-	-	22,69	-	22,69	-	67,30	-	1,50			1,54
27.05.15	24,00	-	93,11	74,67	18,44	66,92	66,72	0,20	7,00	5,00	0,03	18,36	-	-	18,71	-	18,71	-	66,70	-	1,23			1,25
28.05.15	24,00	-	92,79	74,90	17,89	66,94	66,74	0,20	7,00	5,00	0,03	17,86	-	-	18,22	-	18,22	-	66,76	-	1,19			1,22
29.05.15	24,00	-	93,15	75,08	18,07	67,33	67,12	0,21	7,00	5,00	0,03	17,97	-	-	18,34	-	18,34	-	67,13	-	1,21			1,24
30.05.15	24,00	-	91,95	75,55	16,40	67,40	67,21	0,19	7,00	5,00	0,03	16,25	-	-	16,58	-	16,58	-	67,13	-	1,09			1,12
31.05.15	24,00	-	92,32	75,27	17,05	67,26	67,04	0,22	7,00	5,00	0,04	16,87	-	-	17,21	-	17,21	-	67,18	-	1,13			1,17
01.06.15	24,00	-	91,36	75,68	15,68	67,41	67,21	0,20	7,00	5,00	0,01	15,88	-	-	16,20	-	16,20	-	67,15	-	1,07			1,08
02.06.15	24,00	-	94,27	75,62	18,65	67,61	67,41	0,20	7,00	5,00	0,05	18,16	-	-	18,52	-	18,52	-	67,41	-	1,23			1,28
03.06.15	24,00	-	94,96	77,07	17,89	67,89	67,69	0,20	7,00	5,00	0,05	17,44	-	-	17,82	-	17,82	-	67,69	-	1,18			1,23
04.06.15	24,00	-	95,17	77,73	17,44	67,72	67,53	0,19	7,00	5,00	0,05	17,03	-	-	17,38	-	17,38	-	67,46	-	1,15			1,20
05.06.15	24,00	-	68,82	65,52	3,30	67,68	66,65	1,03	7,00	5,00	-0,80	17,25	-	-	17,57	-	17,57	-	63,57	-	1,10			0,30
06.06.15	24,00	-	40,29	41,24	-0,95	62,71	60,54	2,17	7,00	5,00	-1,07	19,40	-	-	19,69	-	19,69	-	57,45	-	1,11			0,04
07.06.15	24,00	-	95,41	72,31	23,10	63,18	62,96	0,22	7,00	5,00	0,01	23,37	-	-	23,80	-	23,80	-	63,08	-	1,48			1,48
08.06.15	24,00	-	92,56	74,13	18,43	62,86	62,70	0,16	7,00	5,00	0,02	18,47	-	-	18,77	-	18,77	-	62,65	-	1,16			1,18
09.06.15	24,00	-	92,64	75,02	17,62	62,72	62,56	0,16	7,00	5,00	0,03	17,55	-	-	17,86	-	17,86	-	62,48	-	1,10			1,12
10.06.15	24,00	-	92,70	74,32	18,38	62,61	62,43	0,18	7,00	5,00	0,02	18,33	-	-	18,64	-	18,64	-	62,47	-	1,15			1,17
11.06.15	24,00	-	92,46	75,67	16,79	62,57	62,41	0,16	7,00	5,00	0,02	16,76	-	-	17,05	-	17,05	-	62,32	-	1,04			1,06
12.06.15	24,00	-	90,99	73,48	17,51	61,96	61,82	0,14	7,00	5,00	0,02	17,46	-	-	17,77	-	17,77	-	61,68	-	1,08			1,10
13.06.15	24,00	-	83,71	68,36	15,35	61,54	61,35	0,19	7,00	5,00	0,01	15,48	-	-	15,73	-	15,73	-	61,37	-	0,95			0,96
14.06.15	24,00	-	85,21	68,75	16,46	61,64	61,45	0,19	7,00	5,00	0,01	16,53	-	-	16,83	-	16,83	-	61,51	-	1,02			1,03
15.06.15	24,00	-	83,33	73,75	9,58	50,71	49,46	1,25	7,00	5,00	0,01	9,63	-	-	9,79	-	9,79	-	59,35	-	0,57			0,58
16.06.15	24,00	-	48,84	48,84	0,00	24,11	24,18	-0,07	7,00	5,00	0,00	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	27,21	-	0,00			0,00
17.06.15	24,00	-	94,15	83,64	10,51	62,39	62,02	0,37	7,00	5,00	0,02	10,56	-	-	10,76	-	10,76	-	63,84	-	0,68			0,69
18.06.15	24,00	-	67,78	66,56	1,22	64,08	63,18	0,90	7,00	5,00	-0,96	18,55	-	-	18,84	-	18,84	-	59,95	-	1,11			0,15
19.06.15	24,00	-	4,31	20,64	-16,33	47,93	50,95	-3,02	7,00	5,00	-1,81	19,84	-	-	20,08	-	20,08	-	50,02	-	0,99			-0,82
20.06.15	24,00	-	4,33	22,20	-17,87	45,11	49,39	-4,28	7,00	5,00	-1,94	21,88	-	-	22,11	-	22,11	-	48,39	-	1,06			-0,88
21.06.15	24,00	-	5,33	26,71	-21,38	44,53	48,80	-4,27	7,00	5,00	-2,28	25,80	-	-	26,10	-	26,10	-	47,94	-	1,24			-1,04
22.06.15	24,00	-	77,39	68,21	9,18	61,04	60,10	0,94	7,00	5,00	-0,47	19,83	-	-	20,13	-	20,13	-	55,85	-	1,11			0,64
23.06.15	24,00	-	118,89	104,07	14,82	64,10	64,02	0,08	7,00	5,00	0,00	15,14	-	-	15,40	-	15,40	-	63,92	-	0,97			0,96
Среднее	24,00	-	79,23	67,85	11,39	61,29	61,32	-0,03	7,00	5,00	-0,28	17,32	-	-	17,63	-	17,63	-	61,27	-	1,08	-	-	0,79
Итого	744,00		2456,27	2103,27	353,00						-8,77	536,99	0,00	0,00	546,46	0,00	546,46	0,00			33,34	0,00	0,00	24,56

гвс > 1835

Показания счетчиков на момент снятия данных:	Дата, время	M1(т)	M2(т)	M3(т)	M4(т)	V3(м3)	V4(м3)	Qобщ.от+гвс (Гкал)	Траб, ч
	02.06.15 15:00	19960,03	15130,85	4827,57	-	4939,01	-	804,00	-
	24.06.15 11:00	21579,10	16564,19	5198,59	-	5316,15	-	817,15	-

Период расчета по среднему: 7 суток;
Количество тепловой энергии, рассчитанное по среднему: 7,53 Гкал;
Объём теплоносителя, рассчитанный по среднему 123,39 куб.м;
Период расчета по договору:
Период превышения t2:
Корректировка на температуру холодной воды 12,32 °С = -6,62 Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **34,25** Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **669,85** куб.м.

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)
_____ /_____/

ЗАО "ДомТелеком" печать потребителя ДЛЯ ОТЧЕТОВ

ГУП "ТЭК СПб" Филиал "Энергосбыт" Управление приборного учета Отдел эксплуатации КУУТЭ
ОТЧЁТ ПРИНЯТ
«26» 06 15 г.
печать энергосбыта