Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за июнь 2015

Абонент: ЖКС2 Невского Района
Адрес: г. Санкт-Петербург, Матюшенко 14 / СЦО+ГВС
Обслуживающая организация: АО "ДомТелеком"
Источник 2я Невская котельная

Договор: 9038.038.1
Строит.Адрес: Матюшенко 14
Телефон: (812) 313-47-06
Схема подключения: Двухтрубная

Телефон:

Узел учета: ГВС
Код УУТЭ:
Рассматривать совместно с УУТЭ:
график: 150/70

Установленные приборы:
Вычислитель: ВКТ-7 № 253403

Часовые и суточн. архивы в файлах: ВКТ7-253403-ч(с)-0615.txt
Режим (схема): 3006

Подающ.тр.(М1):	расходомер: ПРЭМ 32	Gmin= 0,067	Gmax= 30	
Обратн.тр.(М2):	расходомер: ПРЭМ 32	Gmin= 0,067	Gmax= 30	
тр-д. ГВС(М3):	расходомер: ПРЭМ 20	Gmin= 0,027	Gmax= 12	
тр.цирк.ГВС(М4):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	
тр.подпитки(V5):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	

Приборы УУТЭ поверены до _____
Термопреобр.: КТСП-Н
Термопреобр.: КТСП-Н
Термопреобр.: ТСП-Н
Термопреобр.:
Термопреобр.:

Тхв, гр.С= 12,32
Преобр.давления:
Преобр.давления:
Преобр.давления:
Преобр.давления:
Преобр.давления:

Расчетный алгоритм: зима: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв) лето: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв)

Договорные нагрузки, Гкал/час: Qот=0,245 Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=0,0033
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час: Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср= 0,0015
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут: Gот=73,5 Gвент.=0 Gтех.пот.=0 Gгвс=0,6

0,0025 Т/ч 0,6 Т/сут.

Фактическое потребление за предыдущий отчетный период с 24.05.2015 по 23.06.2015

Дата	Ти	НС	Учет отопление (ТВ-1)									Учет ГВС (ТВ-2)										Контрольные данные		Общее теплопотр-е
	час		M1, т	M2, т	dM, т	T1, C	T2, C	dT, C	P1 гк/см2	P2 гк/см2	Qотопл Гкал	M3, т	M4, т	dM, т	V3 м.куб	V4 м.куб.	dVгвс м.куб.	Vподп м.куб	T3, C	T4, C	Qгвс общ. Гкал	Qгвс изл. Гкал	Qтех.гвс Гкал.	Q общ. Гкал.
24.05.15	24,00	-	81,96	81,96	0,00	66,72	66,43	0,29	7,00	5,00	0,02	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			0,02
25.05.15	24,00	-	80,14	80,14	0,00	68,52	68,25	0,27	7,00	5,00	0,02	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			0,02
26.05.15	24,00	-	84,26	84,26	0,00	68,79	68,53	0,26	7,00	5,00	0,02	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			0,02
27.05.15	24,00	-	84,24	84,24	0,00	68,24	67,98	0,26	7,00	5,00	0,02	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			0,02
28.05.15	24,00	-	84,44	84,44	0,00	68,29	68,02	0,27	7,00	5,00	0,02	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			0,02
29.05.15	24,00	-	84,68	84,68	0,00	68,68	68,42	0,26	7,00	5,00	0,02	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			0,02
30.05.15	24,00	-	85,25	85,25	0,00	68,74	68,48	0,26	7,00	5,00	0,02	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			0,02
31.05.15	24,00	-	84,93	84,93	0,00	68,57	68,31	0,26	7,00	5,00	0,02	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			0,02
01.06.15	24,00	-	84,88	84,88	0,00	68,78	68,52	0,26	7,00	5,00	0,02	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			0,02
02.06.15	24,00	-	85,53	85,53	0,00	68,94	68,68	0,26	7,00	5,00	0,02	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			0,02
03.06.15	24,00	-	87,16	87,16	0,00	69,20	68,96	0,24	7,00	5,00	0,02	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			0,02
04.06.15	24,00	-	87,99	87,99	0,00	68,99	68,74	0,25	7,00	5,00	0,02	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			0,02
05.06.15	24,00	-	89,25	89,25	0,00	68,65	68,40	0,25	7,00	5,00	0,02	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			0,02
06.06.15	24,00	-	87,73	87,73	0,00	65,74	65,50	0,24	7,00	5,00	0,02	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			0,02
07.06.15	24,00	-	81,46	81,46	0,00	64,43	64,18	0,25	7,00	5,00	0,02	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			0,02
08.06.15	24,00	-	83,44	84,18	-0,74	64,10	63,84	0,26	7,00	5,00	0,03	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			0,02
09.06.15	24,00	-	84,49	85,05	-0,56	63,89	63,56	0,33	7,00	5,00	0,03	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			0,03
10.06.15	24,00	-	83,65	83,65	0,00	63,79	63,53	0,26	7,00	5,00	0,02	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			0,03
11.06.15	24,00	-	85,22	85,22	0,00	63,75	63,50	0,25	7,00	5,00	0,02	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			0,02
12.06.15	24,00	-	82,58	82,58	0,00	63,16	62,90	0,26	7,00	5,00	0,02	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			0,02
13.06.15	24,00	-	76,19	76,19	0,00	62,90	62,64	0,26	7,00	5,00	0,02	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			0,02
14.06.15	24,00	-	76,25	76,25	0,00	63,19	62,93	0,26	7,00	5,00	0,02	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			0,02
15.06.15	24,00	-	81,72	81,72	0,00	49,24	49,06	0,18	7,00	5,00	0,02	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			0,02
16.06.15	24,00	-	52,71	52,76	-0,05	23,94	23,89	0,05	7,00	5,00	0,00	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			0,02
17.06.15	24,00	-	90,84	90,84	0,00	66,41	66,18	0,23	7,00	5,00	0,02	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			0,00
18.06.15	24,00	-	72,91	73,03	-0,12	67,12	66,87	0,25	7,00	5,00	0,02	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			0,02
19.06.15	24,00	-	0,00	0,36	-0,36	25,80	53,15	-27,35	7,00	5,00	0,00	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			0,02
20.06.15	24,00	-	0,00	0,00	0,00	20,61	37,00	-16,39	7,00	5,00	0,00	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			0,00
21.06.15	24,00	-	0,00	0,11	-0,11	18,22	21,82	-3,60	7,00	5,00	0,00	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			0,00
22.06.15	24,00	-	6,18	6,31	-0,13	65,58	63,76	1,82	7,00	5,00	0,00	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			0,00
23.06.15	24,00	-	18,25	18,18	0,07	65,27	64,37	0,90	7,00	5,00	0,02	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			0,01
Среднее	24,00	-	69,95	70,01	-0,06	60,27	61,50	-1,23	7,00	5,00	0,02	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,01			0,03
Итого	744,00		2168,33	2170,33	-2,00						0,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,01	0,00	0,00	0,63

ср 0,02

2,14

2,48 м3

Показания счетчиков на момент снятия данных:	Дата, время	M1(т)	M2(т)	M3(т)	M4(т)	V3(м3)	V4(м3)	Qобщ.от+гвс (Гкал)	Траб, ч
	25.05.15 12:00	11723,38	11659,32	0,00	-	0,00	-	348,23	-
	24.06.15 11:00	13778,45	13716,38	0,00	-	0,00	-	348,83	-

Период расчета по среднему: 7 суток;
Количество тепловой энергии, рассчитанное по среднему: ~~0,00~~ Гкал; 0,14
Объем теплоносителя, рассчитанный по среднему куб.м;
Период расчета по договору:
Период превышения t2:
Корректировка на температуру холодной воды 12,32 °C = 0,00 Гкал;
Итого по приборам учета: 0,63 с учетом корректировок **0,01** Гкал; 0,77
Итого по приборам учета: с учетом корректировок куб.м.

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)
_____ /_____/
подпись потребителя

ЗАО "ДомТелеком" ДЛЯ ОТЧЕТОВ

печать энергосбыта

ГУП "ТЭК СПб"
Филиал "Энергосбыт"
Управление приборного учета
Отдел эксплуатации КУУТЭ
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
«26» 06 15 г.

2,18 м3

Проверили работу приборов ТВ-2