Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за июнь 2015

Абонент: ЖКС2 Невского Района
Адрес: г. Санкт-Петербург, Матюшенко 16 / СЦО+ГВС
Обслуживающая организация: АО "ДомТелеком"
Источник 2я Невская котельная

Договор: 9039.038.1
Строит.Адрес: Матюшенко 16
Телефон: (812) 313-47-06
Схема подключения: Двухтрубная

Телефон:

Узел учета: ГВС
Код УУТЭ:
Рассматривать совместно с УУТЭ:
график: 150/70

Установленные приборы:
Вычислитель: ВКТ-7 № 207187
Часовые и суточн. архивы в файлах: ВКТ7-207187-ч(с)-0615.txt
Режим (схема): 3001

Подающ.тр.(М1):	расходомер: ПРЭМ 40	Gmin= 0,1	Gmax= 45	
Обратн.тр.(М2):	расходомер: ПРЭМ 40	Gmin= 0,1	Gmax= 45	
тр-д. ГВС(М3):	расходомер: ПРЭМ 32	Gmin= 0,067	Gmax= 30	
тр.цирк.ГВС(М4):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	
тр.подпитки(V5):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	

Приборы УУТЭ поверены до _____

Термопреобр.:	КТСП-Н
Термопреобр.:	КТСП-Н
Термопреобр.:	ТСП-Н
Термопреобр.:	
Термопреобр.:	

Преобр.давления:
Преобр.давления:
Преобр.давления:
Преобр.давления:
Преобр.давления:

Txв, гр.С= 12,32

Расчетный алгоритм: зима: Q=M1*(h1-hxв)-M2*(h2-hxв) лето: Q=M1*(h1-hxв)-M2*(h2-hxв)

Договорные нагрузки, Гкал/час: Qот=0,358 Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=0,2112
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час: Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср= 0,096
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут: Gот=107,4 Gвент.=0 Gтех.пот.=0 Gгвс=38,4

Фактическое потребление за предыдущий отчетный период с 24.05.2015 по 23.06.2015

Дата	Ти	НС	Учет отопление (ТВ-1)									Учет ГВС (ТВ-2)										Контрольные данные		Общее теплопотр-е
	час		M1, т	M2, т	dM, т	T1, C	T2, C	dT, C	P1 гк/см2	P2 гк/см2	Qотопл Гкал	M3, т	M4, т	dM, т	V3 м.куб	V4 м.куб.	dVгвс м.куб.	Vподп м.куб	T3, C	T4, C	Qгвс общ. Гкал	Qгвс изл. Гкал	Qтех.гвс Гкал.	Q общ. Гкал.
24.05.15	24,00	-	134,57	113,23	21,34	66,47	66,57	-0,10	7,00	5,00	-0,07	22,11	-	-	22,56	-	22,56	-	67,04	-	1,48			1,41
25.05.15	24,00	-	129,26	111,39	17,87	68,23	68,38	-0,15	7,00	5,00	-0,06	18,50	-	-	18,90	-	18,90	-	68,42	-	1,27			1,21
26.05.15	24,00	-	135,18	117,12	18,06	68,52	68,69	-0,17	7,00	5,00	-0,07	18,80	-	-	19,23	-	19,23	-	68,67	-	1,29			1,22
27.05.15	24,00	-	136,63	116,78	19,85	67,99	68,15	-0,16	7,00	5,00	-0,06	20,51	-	-	20,95	-	20,95	-	68,22	-	1,40			1,34
28.05.15	24,00	-	135,60	117,35	18,25	68,02	68,19	-0,17	7,00	5,00	-0,07	18,99	-	-	19,39	-	19,39	-	68,24	-	1,30			1,23
29.05.15	24,00	-	136,17	117,55	18,62	68,42	68,58	-0,16	7,00	5,00	-0,06	19,23	-	-	19,64	-	19,64	-	68,63	-	1,32			1,26
30.05.15	24,00	-	136,20	118,65	17,55	68,48	68,65	-0,17	7,00	5,00	-0,05	18,13	-	-	18,53	-	18,53	-	68,66	-	1,24			1,19
31.05.15	24,00	-	137,30	117,83	19,47	68,31	68,48	-0,17	7,00	5,00	-0,05	20,01	-	-	20,43	-	20,43	-	68,47	-	1,37			1,32
01.06.15	24,00	-	136,01	117,82	18,19	68,50	68,67	-0,17	7,00	5,00	-0,03	18,39	-	-	18,78	-	18,78	-	68,64	-	1,26			1,23
02.06.15	24,00	-	135,53	119,02	16,51	68,66	68,83	-0,17	7,00	5,00	-0,04	16,83	-	-	17,22	-	17,22	-	68,83	-	1,16			1,12
03.06.15	24,00	-	140,09	121,02	19,07	68,93	69,10	-0,17	7,00	5,00	-0,03	19,23	-	-	19,65	-	19,65	-	69,06	-	1,33			1,30
04.06.15	24,00	-	141,19	122,39	18,80	68,73	68,89	-0,16	7,00	5,00	-0,07	19,53	-	-	19,98	-	19,98	-	68,92	-	1,35			1,28
05.06.15	24,00	-	128,67	112,08	16,59	68,20	68,47	-0,27	7,00	5,00	-0,13	18,15	-	-	18,53	-	18,53	-	67,93	-	1,23			1,11
06.06.15	24,00	-	140,08	120,77	19,31	65,51	65,82	-0,31	7,00	5,00	-0,04	19,38	-	-	19,76	-	19,76	-	65,54	-	1,27			1,23
07.06.15	24,00	-	132,04	111,51	20,53	64,22	64,45	-0,23	7,00	5,00	-0,04	20,72	-	-	21,14	-	21,14	-	64,50	-	1,34			1,30
08.06.15	23,00	-	127,62	110,02	17,60	63,88	64,14	-0,26	7,00	5,00	-0,05	18,03	-	-	18,36	-	18,36	-	64,03	-	1,15			1,10
09.06.15	24,00	-	135,02	116,39	18,63	63,66	63,92	-0,26	7,00	5,00	-0,03	18,59	-	-	18,92	-	18,92	-	63,81	-	1,19			1,16
10.06.15	24,00	-	134,52	114,88	19,64	63,56	63,80	-0,24	7,00	5,00	-0,03	19,66	-	-	20,01	-	20,01	-	63,79	-	1,26			1,23
11.06.15	24,00	-	135,80	117,18	18,62	63,53	63,78	-0,25	7,00	5,00	-0,02	18,52	-	-	18,87	-	18,87	-	63,67	-	1,18			1,16
12.06.15	24,00	-	130,52	111,89	18,63	62,92	63,19	-0,27	7,00	5,00	-0,03	18,66	-	-	19,01	-	19,01	-	63,01	-	1,18			1,15
13.06.15	24,00	-	108,96	91,77	17,19	62,61	62,81	-0,20	7,00	5,00	-0,04	17,51	-	-	17,82	-	17,82	-	62,80	-	1,10			1,06
14.06.15	24,00	-	108,52	90,99	17,53	62,90	63,10	-0,20	7,00	5,00	-0,04	17,97	-	-	18,30	-	18,30	-	63,07	-	1,13			1,09
15.06.15	24,00	-	113,66	104,18	9,48	49,38	48,88	0,50	7,00	5,00	-0,04	9,50	-	-	9,67	-	9,67	-	60,25	-	0,57			0,53
16.06.15	24,00	-	75,73	75,60	0,13	23,39	23,87	-0,48	7,00	5,00	-0,02	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	21,43	-	0,00			-0,02
17.06.15	24,00	-	133,32	123,20	10,12	65,92	66,13	-0,21	7,00	5,00	-0,01	10,10	-	-	10,30	-	10,30	-	66,46	-	0,67			0,66
18.06.15	24,00	-	106,73	101,79	4,94	66,83	66,14	0,69	7,00	5,00	-0,80	19,60	-	-	19,94	-	19,94	-	61,56	-	1,21			0,41
19.06.15	24,00	-	0,00	18,72	-18,72	41,11	54,38	-13,27	7,00	5,00	-1,98	18,46	-	-	18,70	-	18,70	-	53,21	-	0,98			-1,00
20.06.15	24,00	-	0,00	10,42	-10,42	34,92	50,06	-15,14	7,00	5,00	-0,99	10,22	-	-	10,34	-	10,34	-	49,01	-	0,50			-0,50
21.06.15	24,00	-	0,00	3,93	-3,93	20,71	22,36	-1,65	7,00	5,00	-0,14	3,81	-	-	3,81	-	3,81	-	21,92	-	0,08			-0,06
22.06.15	24,00	-	0,00	29,04	-29,04	30,70	46,97	-16,27	7,00	5,00	-2,68	28,86	-	-	29,19	-	29,19	-	46,36	-	1,34			-1,34
23.06.15	24,00	-	0,00	19,95	-19,95	44,37	57,89	-13,52	7,00	5,00	-2,26	19,88	-	-	20,19	-	20,19	-	56,74	-	1,13			-1,13
Среднее	23,97	-	107,90	96,60	11,31	59,28	61,33	-2,06	7,00	5,00	-0,32	17,35	-	-	17,68	-	17,68	-	61,32	-	1,11	-	-	0,78
Итого	743,00		3344,92	2994,46	350,46						-10,03	537,88	0,00	0,00	548,12	0,00	548,12	0,00			34,28	0,00	0,00	24,25

Показания счетчиков на момент снятия данных:	Дата, время	M1(т)	M2(т)	M3(т)	M4(т)	V3(м3)	V4(м3)	Qобщ.от+гвс (Гкал)	Траб, ч
	25.05.15 12:00	6271,29	5140,67	1223,59	-	1247,17	-	175,57	-
	24.06.15 12:00	9421,99	7976,76	1739,98	-	1773,33	-	197,50	-

Период расчета по среднему: 7 суток.
Количество тепловой энергии, рассчитанное по среднему: 7,74 Гкал;
Объём теплоносителя, рассчитанный по среднему 123,77 куб.м;
Период расчета по договору:
Период превышения t2:
Корректировка на температуру холодной воды 12,32 °С = -6,63 Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **35,39** Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **671,89** куб.м.

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)
_____ /_____/

ЗАО "ДомТелеком" ДЛЯ ОТЧЕТОВ

ГУП "ТЭК СПб" Филиал "Энергосбыт" Управление приборного учета Отдел эксплуатации КУУТЭ
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
26 06 15 г.

печать энергосбыта