Абонент: ЖКС2 Невского Района
Адрес: г. Санкт-Петербург, Ново-Александровская 15 / СЦО+ГВС
Обслуживающая организация: АО "ДомТелеком"
Источник Обуховский з-д

Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за июнь 2015
Договор: 9909.038.1
Строит.Адрес: Ново-Александровская 15
Телефон: (812) 313-47-06
Схема подключения: Двухтрубная

Телефон:

Узел учета: ГВС
Код УУТЭ:
Рассматривать совместно с УУТЭ:
график: 150/70

Установленные приборы:
Вычислитель: ВКТ-7 № 207784
Часовые и суточн. архивы в файлах: ВКТ7-207784-ч(с)-0615.txt
Режим (схема):

Подающ.тр.(М1):	расходомер:	Gmin=	Gmax=
Обратн.тр.(М2):	расходомер:	Gmin=	Gmax=
тр-д. ГВС(М3):	расходомер:	Gmin=	Gmax=
тр.цирк.ГВС(М4):	расходомер:	Gmin=	Gmax=
тр.подпитки(V5):	расходомер:	Gmin=	Gmax=

Приборы УУТЭ поверены до _____

Термопреобр.:	Преобр.давления:
Термопреобр.:	Преобр.давления:
Термопреобр.:	Преобр.давления:
Термопреобр.:	Преобр.давления:
Термопреобр.:	Преобр.давления:

Txв, гр.С= 14,2

Расчетный алгоритм: зима: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв) лето:

Договорные нагрузки, Гкал/час: Qот= Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час: Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср=
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут: Gот=0 Gвент.=0 Gтех.пот.=0 Gгвс=0

Фактическое потребление за предыдущий отчетный период с 24.05.2015 по 23.06.2015

Дата	Ти	НС	Учет отопление (ТВ-1)									Учет ГВС (ТВ-2)										Контрольные данные		Общее теплопотр-е
	час		M1, т	M2, т	dM, т	T1, C	T2, C	dT, C	P1 гк/см2	P2 гк/см2	Qотопл Гкал	M3, т	M4, т	dM, т	V3 м.куб	V4 м.куб.	dVгвс м.куб.	Vподп м.куб	T3, C	T4, C	Qгвс общ. Гкал	Qгвс изл. Гкал	Qтех.гвс Гкал.	Q общ. Гкал.
24.05.15	24,00	-	108,22	87,66	20,56	66,85	66,62	0,23	7,00	5,00	0,21	17,78	-	-	18,14	-	18,14	-	66,96	-	1,19			1,40
25.05.15	24,00	-	107,98	87,38	20,60	66,90	66,74	0,16	7,00	5,00	0,20	17,91	-	-	18,26	-	18,26	-	66,69	-	1,19			1,40
26.05.15	24,00	-	107,89	87,94	19,95	66,09	65,94	0,15	7,00	5,00	0,20	17,23	-	-	17,58	-	17,58	-	65,93	-	1,14			1,34
27.05.15	24,00	-	109,33	88,20	21,13	66,18	66,04	0,14	7,00	5,00	0,20	18,39	-	-	18,77	-	18,77	-	65,96	-	1,22			1,41
28.05.15	24,00	-	108,20	87,78	20,42	66,52	66,37	0,15	7,00	5,00	0,20	17,73	-	-	18,08	-	18,08	-	66,34	-	1,18			1,38
29.05.15	24,00	-	109,44	88,14	21,30	66,31	66,16	0,15	7,00	5,00	0,20	18,50	-	-	18,89	-	18,89	-	66,16	-	1,23			1,43
30.05.15	24,00	-	107,54	87,52	20,02	66,45	66,28	0,17	7,00	5,00	0,19	17,45	-	-	17,79	-	17,79	-	66,38	-	1,16			1,35
31.05.15	24,00	-	107,14	88,01	19,13	66,19	66,05	0,14	7,00	5,00	0,19	16,56	-	-	16,87	-	16,87	-	65,99	-	1,09			1,28
01.06.15	24,00	-	108,90	88,62	20,28	66,16	66,01	0,15	7,00	5,00	0,20	17,62	-	-	17,95	-	17,95	-	65,99	-	1,16			1,36
02.06.15	24,00	-	106,15	88,51	17,64	66,22	66,07	0,15	7,00	5,00	0,19	15,10	-	-	15,37	-	15,37	-	66,03	-	1,00			1,19
03.06.15	24,00	-	106,39	88,53	17,86	66,13	66,00	0,13	7,00	5,00	0,19	15,30	-	-	15,59	-	15,59	-	65,93	-	1,01			1,20
04.06.15	24,00	-	108,42	88,86	19,56	65,95	65,80	0,15	7,00	5,00	0,19	17,01	-	-	17,34	-	17,34	-	65,80	-	1,12			1,31
05.06.15	24,00	-	106,54	88,46	18,08	66,56	66,40	0,16	7,00	5,00	0,19	15,47	-	-	15,77	-	15,77	-	66,40	-	1,03			1,22
06.06.15	24,00	-	106,20	88,29	17,91	68,07	67,90	0,17	7,00	5,00	0,20	15,30	-	-	15,62	-	15,62	-	67,90	-	1,04			1,24
07.06.15	24,00	-	103,73	88,10	15,63	67,96	67,80	0,16	7,00	5,00	0,20	13,03	-	-	13,30	-	13,30	-	67,71	-	0,88			1,08
08.06.15	24,00	-	106,79	87,99	18,80	68,04	67,89	0,15	7,00	5,00	0,20	16,18	-	-	16,50	-	16,50	-	67,83	-	1,10			1,30
09.06.15	24,00	-	106,02	89,16	16,86	67,96	67,82	0,14	7,00	5,00	0,20	14,18	-	-	14,50	-	14,50	-	67,65	-	0,96			1,16
10.06.15	24,00	-	105,77	88,67	17,10	67,94	67,78	0,16	7,00	5,00	0,20	14,45	-	-	14,74	-	14,74	-	67,73	-	0,98			1,18
11.06.15	24,00	-	105,34	88,44	16,90	67,99	67,83	0,16	7,00	5,00	0,21	14,22	-	-	14,53	-	14,53	-	67,77	-	0,96			1,17
12.06.15	24,00	-	106,15	89,30	16,85	67,85	67,69	0,16	7,00	5,00	0,21	14,16	-	-	14,46	-	14,46	-	67,61	-	0,96			1,16
13.06.15	24,00	-	104,73	88,65	16,08	68,08	67,93	0,15	7,00	5,00	0,20	13,45	-	-	13,75	-	13,75	-	67,87	-	0,91			1,11
14.06.15	24,00	-	104,98	88,81	16,17	68,00	67,84	0,16	7,00	5,00	0,20	13,52	-	-	13,79	-	13,79	-	67,83	-	0,92			1,12
15.06.15	24,00	-	105,99	88,65	17,34	68,09	67,94	0,15	7,00	5,00	0,21	14,68	-	-	14,99	-	14,99	-	67,87	-	0,99			1,20
16.06.15	24,00	-	105,37	88,36	17,01	67,84	67,68	0,16	7,00	5,00	0,20	14,35	-	-	14,64	-	14,64	-	67,61	-	0,97			1,18
17.06.15	24,00	-	97,29	80,31	16,98	67,25	67,05	0,20	7,00	5,00	0,19	14,43	-	-	14,74	-	14,74	-	67,14	-	0,97			1,16
18.06.15	24,00	-	97,64	80,66	16,98	67,84	67,65	0,19	7,00	5,00	0,19	14,42	-	-	14,73	-	14,73	-	67,61	-	0,98			1,17
19.06.15	24,00	-	102,48	85,96	16,52	67,15	66,99	0,16	7,00	5,00	0,20	13,79	-	-	14,07	-	14,07	-	66,92	-	0,92			1,13
20.06.15	24,00	-	107,10	89,36	17,74	67,71	67,55	0,16	7,00	5,00	0,22	14,83	-	-	15,12	-	15,12	-	67,64	-	1,00			1,22
21.06.15	24,00	-	104,09	88,59	15,50	68,13	67,98	0,15	7,00	5,00	0,21	12,71	-	-	12,97	-	12,97	-	67,87	-	0,86			1,07
22.06.15	24,00	-	104,98	87,38	17,60	68,00	67,87	0,13	7,00	5,00	0,21	14,77	-	-	15,07	-	15,07	-	67,73	-	1,00			1,21
23.06.15	24,00	-	41,90	44,59	-2,69	68,02	65,05	2,97	7,00	5,00	-0,85	14,00	-	-	14,24	-	14,24	-	58,30	-	0,82			-0,03
Среднее	24,00	-	103,83	86,35	17,48	67,24	66,99	0,25	7,00	5,00	0,17	15,44	-	-	15,75	-	15,75	-	66,75	-	1,03	-	-	1,20
Итого	744,00		3218,69	2676,88	541,81						5,13	478,52	0,00	0,00	488,16	0,00	488,16	0,00			31,94	0,00	0,00	37,07

0,19 Брамов по окну

Показания счетчиков на момент снятия данных:	Дата, время	M1(т)	M2(т)	M3(т)	M4(т)	V3(м3)	V4(м3)	Qобщ.от+гвс (Гкал)	Траб, ч
	30.12.99 00:00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	-	0,00	-
	30.12.99 00:00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	-	0,00	-

Период расчета по среднему: 7 суток;
Количество тепловой энергии, рассчитанное по среднему: 7,21 Гкал;
Объём теплоносителя, рассчитанный по среднему 110,23 куб.м;
Период расчета по договору:
Период превышения t2:
Корректировка на температуру холодной воды 14,2 °C = -6,79 Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **32,36** Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **598,39** куб.м.

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)
_____ /_____/

печать потребителя

печать энергосбыта

ГУП "ТЭК СПб" Филиал "Невский" Управление приборного учета Отдел эксплуатации КУУТЭ
ОТЧЁТ ПРИНЯТ
"26" 06 15 г.