Абонент: ЖКС2 Невского Района
Адрес: г. Санкт-Петербург, Ново-Александровская 19 / СЦО+ГВС
Обслуживающая организация: АО "ДомТелеком"
Источник Обуховский з-д

Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за июнь 2015
Договор: 9907.038.1
Строит.Адрес: Ново-Александровская 19
Телефон: (812) 313-47-06
Схема подключения: Двухтрубная

Телефон:

Узел учета: ГВС
Код УУТЭ:
Рассматривать совместно с УУТЭ:
график: 150/70

Установленные приборы:
Вычислитель: ВКТ-7 № 204697
Часовые и суточн. архивы в файлах: ВКТ7-204697-ч(с)-0615.txt
Режим (схема): 3001

Подающ.тр.(М1):	расходомер: ПРЭМ 32	Gmin= 0,067	Gmax= 30	
Обратн.тр.(М2):	расходомер: ПРЭМ 25	Gmin= 0,067	Gmax= 30	
тр-д. ГВС(М3):	расходомер: ПРЭМ 32	Gmin= 0,067	Gmax= 30	
тр.цирк.ГВС(М4):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	
тр.подпитки(V5):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	

Расчетный алгоритм: зима: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв) лето: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв)

Приборы УУТЭ поверены до _____
Термопреобр.: КТСП-Н
Термопреобр.: КТСП-Н
Термопреобр.: ТСП-Н
Термопреобр.:
Термопреобр.:

Преобр.давления:
Преобр.давления:
Преобр.давления:
Преобр.давления:
Преобр.давления:

Тхв, гр.С= 14,2

Договорные нагрузки, Гкал/час: Qот=0,217 Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=0,18404
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час: Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср= 0,03927
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут: Gот=68,88 Gвент.=0 Gтех.пот.=0 Gгвс=15,6
Фактическое потребление за предыдущий отчетный период с 24.05.2015 по 23.06.2015

Дата	Ти	НС	Учет отопление (ТВ-1)									Учет ГВС (ТВ-2)										Контрольные данные		Общее теплопотр-е
	час		M1, т	M2, т	dM, т	T1, C	T2, C	dT, C	P1 гк/см2	P2 гк/см2	Qотопл Гкал	M3, т	M4, т	dM, т	V3 м.куб	V4 м.куб.	dVгвс м.куб.	Vподп м.куб	T3, C	T4, C	Qгвс общ. Гкал	Qгвс изл. Гкал	Qтех.гвс Гкал.	Q общ. Гкал.
24.05.15	24,00	-	74,39	57,37	17,02	66,11	65,59	0,52	7,00	5,00	0,08	16,24	-	-	16,57	-	16,57	-	66,26	-	1,08			1,16
25.05.15	24,00	-	74,35	57,29	17,06	66,31	65,90	0,41	7,00	5,00	0,08	16,34	-	-	16,66	-	16,66	-	66,17	-	1,08			1,16
26.05.15	24,00	-	73,38	57,78	15,60	65,44	65,03	0,41	7,00	5,00	0,07	14,89	-	-	15,19	-	15,19	-	65,38	-	0,97			1,05
27.05.15	24,00	-	73,20	58,10	15,10	65,57	65,17	0,40	7,00	5,00	0,07	14,37	-	-	14,66	-	14,66	-	65,48	-	0,94			1,02
28.05.15	24,00	-	74,27	57,71	16,56	65,88	65,47	0,41	7,00	5,00	0,08	15,84	-	-	16,16	-	16,16	-	65,78	-	1,04			1,12
29.05.15	24,00	-	73,73	57,99	15,74	65,70	65,29	0,41	7,00	5,00	0,07	15,05	-	-	15,35	-	15,35	-	65,65	-	0,99			1,06
30.05.15	24,00	-	73,85	57,38	16,47	65,79	65,36	0,43	7,00	5,00	0,08	15,77	-	-	16,08	-	16,08	-	65,82	-	1,04			1,11
31.05.15	24,00	-	74,24	57,65	16,59	65,59	65,17	0,42	7,00	5,00	0,07	15,93	-	-	16,25	-	16,25	-	65,53	-	1,05			1,11
01.06.15	24,00	-	75,24	58,17	17,07	65,56	65,15	0,41	7,00	5,00	0,07	16,41	-	-	16,72	-	16,72	-	65,49	-	1,08			1,15
02.06.15	24,00	-	73,83	58,01	15,82	65,61	65,21	0,40	7,00	5,00	0,06	15,24	-	-	15,54	-	15,54	-	65,57	-	1,00			1,07
03.06.15	24,00	-	72,86	58,28	14,58	65,53	65,15	0,38	7,00	5,00	0,07	13,96	-	-	14,23	-	14,23	-	65,42	-	0,91			0,98
04.06.15	24,00	-	77,65	58,14	19,51	65,35	64,94	0,41	7,00	5,00	0,07	18,76	-	-	19,14	-	19,14	-	65,31	-	1,23			1,30
05.06.15	24,00	-	74,37	58,25	16,12	65,85	65,41	0,44	7,00	5,00	0,07	15,41	-	-	15,72	-	15,72	-	65,86	-	1,02			1,09
06.06.15	24,00	-	74,13	58,21	15,92	67,44	67,01	0,43	7,00	5,00	0,07	15,38	-	-	15,68	-	15,68	-	67,39	-	1,04			1,10
07.06.15	24,00	-	73,49	58,01	15,48	67,33	66,91	0,42	7,00	5,00	0,08	14,81	-	-	15,11	-	15,11	-	67,24	-	0,99			1,07
08.06.15	24,00	-	73,61	57,93	15,68	67,38	66,98	0,40	7,00	5,00	0,08	14,88	-	-	15,17	-	15,17	-	67,20	-	1,00			1,08
09.06.15	24,00	-	73,85	58,51	15,34	67,36	66,95	0,41	7,00	5,00	0,08	14,58	-	-	14,88	-	14,88	-	67,20	-	0,98			1,06
10.06.15	24,00	-	73,50	58,41	15,09	67,30	66,88	0,42	7,00	5,00	0,08	14,35	-	-	14,63	-	14,63	-	67,20	-	0,96			1,04
11.06.15	24,00	-	72,26	58,08	14,18	67,41	66,99	0,42	7,00	5,00	0,08	13,44	-	-	13,73	-	13,73	-	67,30	-	0,91			0,98
12.06.15	24,00	-	74,00	58,64	15,36	67,21	66,79	0,42	7,00	5,00	0,08	14,65	-	-	14,94	-	14,94	-	67,11	-	0,98			1,06
13.06.15	24,00	-	71,75	58,75	13,00	67,46	67,05	0,41	7,00	5,00	0,07	12,25	-	-	12,50	-	12,50	-	67,37	-	0,83			0,90
14.06.15	24,00	-	72,56	58,32	14,24	67,40	66,99	0,41	7,00	5,00	0,07	13,55	-	-	13,82	-	13,82	-	67,37	-	0,91			0,99
15.06.15	24,00	-	72,85	58,55	14,30	67,46	67,04	0,42	7,00	5,00	0,08	13,53	-	-	13,81	-	13,81	-	67,37	-	0,91			0,99
16.06.15	24,00	-	75,29	58,78	16,51	67,28	66,84	0,44	7,00	5,00	0,09	15,66	-	-	15,99	-	15,99	-	67,21	-	1,05			1,14
17.06.15	24,00	-	68,79	52,53	16,26	66,59	66,06	0,53	7,00	5,00	0,08	15,46	-	-	15,81	-	15,81	-	66,66	-	1,03			1,12
18.06.15	24,00	-	68,45	53,03	15,42	67,18	66,69	0,49	7,00	5,00	0,07	14,83	-	-	15,14	-	15,14	-	67,11	-	1,00			1,06
19.06.15	24,00	-	70,83	56,38	14,45	66,64	66,23	0,41	7,00	5,00	0,07	13,86	-	-	14,12	-	14,12	-	66,50	-	0,92			0,99
20.06.15	24,00	-	73,29	59,10	14,19	66,97	66,54	0,43	7,00	5,00	0,07	13,60	-	-	13,88	-	13,88	-	66,99	-	0,91			0,98
21.06.15	24,00	-	74,17	58,56	15,61	67,54	67,14	0,40	7,00	5,00	0,07	14,97	-	-	15,28	-	15,28	-	67,45	-	1,01			1,08
22.06.15	24,00	-	72,16	57,83	14,33	67,40	67,00	0,40	7,00	5,00	0,08	13,66	-	-	13,96	-	13,96	-	67,29	-	0,92			0,99
23.06.15	24,00	-	32,55	35,75	-3,20	67,39	63,72	3,67	7,00	5,00	-0,89	14,11	-	-	14,35	-	14,35	-	58,52	-	0,82			-0,07
Среднее	24,00	-	72,03	57,02	15,01	66,61	66,09	0,53	7,00	5,00	0,04	14,90	-	-	15,20	-	15,20	-	66,26	-	0,99	-	-	1,03
Итого	744,00		2232,89	1767,49	465,40						1,33	461,78	0,00	0,00	471,07	0,00	471,07	0,00			30,60	0,00	0,00	31,93

Промывка по акту

Показания счетчиков на момент снятия данных:	Дата, время	M1(т)	M2(т)	M3(т)	M4(т)	V3(м3)	V4(м3)	Qобщ.от+гвс (Гкал)	Траб, ч
	25.05.15 12:00	20370,47	16430,68	3806,40	-	3897,03	-	697,82	-
	24.06.15 12:00	22488,59	18115,48	4249,79	-	4349,29	-	727,68	-

Период расчета по среднему: 7 суток;
Количество тепловой энергии, рассчитанное по среднему: 6,91 Гкал;
Объём теплоносителя, рассчитанный по среднему 106,37 куб.м;
Период расчета по договору:
Период превышения t2:
Корректировка на температуру холодной воды 14,2 °C = -6,56 Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **30,95** Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **577,44** куб.м.

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)
_____ /_____/

ЗАО "ДомТелеком" печать потребителя ДЛЯ ОТЧЕТОВ

ФУП "ТЭК СПб" Филиал "Энергосбыт" печать энергосбыта Управление приборного учета Отдел эксплуатации КУУТЭ ОТЧЕТ ПРИНЯТ «26» 06 15 г.