Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за июнь 2015

Абонент: ЖКС2 Невского Района
Адрес: г. Санкт-Петербург, Ново-Александровская 21 / СЦО+ГВС
Обслуживающая организация: АО "ДомТелеком"
Источник Обуховский з-д

Договор: 9910.038.1
Строит.Адрес: Ново-Александровская 21
Телефон: (812) 313-47-06
Схема подключения: Двухтрубная

Телефон:

Узел учета: ГВС
Код УУТЭ:
Рассматривать совместно с УУТЭ:
график: 150/70

Установленные приборы:
Вычислитель: ВКТ-7 № 208250
Часовые и суточн. архивы в файлах: ВКТ7-208250-ч(с)-0615.txt
Режим (схема):

Подающ.тр.(М1): расходомер: Gmin= Gmax=
Обратн.тр.(М2): расходомер: Gmin= Gmax=
тр-д. ГВС(М3): расходомер: Gmin= Gmax=
тр.цирк.ГВС(М4): расходомер: Gmin= Gmax=
тр.подпитки(V5): расходомер: Gmin= Gmax=

Приборы УУТЭ поверены до _____
Термопреобр.:
Термопреобр.:
Термопреобр.:
Термопреобр.:
Термопреобр.:

Преобр.давления:
Преобр.давления:
Преобр.давления:
Преобр.давления:
Преобр.давления:

Txв, гр.С= 14,2

Расчетный алгоритм: зима: Q=M1*(h1-hxв)-M2*(h2-hxв) лето:

Договорные нагрузки, Гкал/час: Qот= Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час: Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср=
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут: Gот=0 Gвент.=0 Gтех.пот.=0 Gгвс=0

Фактическое потребление за предыдущий отчетный период с 24.05.2015 по 23.06.2015

Дата	Ти	НС	Учет отопление (ТВ-1)									Учет ГВС (ТВ-2)										Контрольные данные		Общее теплопотр-е
			M1,	M2,	dM,	T1,	T2,	dT,	P1	P2	Qотопл	M3,	M4,	dM,	V3	V4	dVгвс	Vподп	T3,	T4,	Qгвс общ.	Qгвс изл.	Qтех.гвс	Q общ.
	час		т	т	т	C	C	C	гк/см2	гк/см2	Гкал	т	т	т	м.куб	м.куб.	м.куб.	м.куб	C	C	Гкал	Гкал	Гкал.	Гкал.
24.05.15	24,00	-	122,47	102,40	20,07	65,81	65,44	0,37	7,00	5,00	0,09	19,32	-	-	19,69	-	19,69	-	65,81	-	1,27			1,36
25.05.15	24,00	-	121,56	102,43	19,13	65,91	65,63	0,28	7,00	5,00	0,09	18,39	-	-	18,76	-	18,76	-	65,46	-	1,21			1,30
26.05.15	24,00	-	122,97	103,27	19,70	65,14	64,84	0,30	7,00	5,00	0,09	18,88	-	-	19,24	-	19,24	-	64,91	-	1,23			1,32
27.05.15	24,00	-	122,02	103,95	18,07	65,23	64,95	0,28	7,00	5,00	0,08	17,47	-	-	17,79	-	17,79	-	64,88	-	1,13			1,21
28.05.15	24,00	-	122,32	103,12	19,20	65,50	65,20	0,30	7,00	5,00	0,08	18,56	-	-	18,91	-	18,91	-	65,24	-	1,21			1,29
29.05.15	24,00	-	122,71	103,40	19,31	65,36	65,06	0,30	7,00	5,00	0,08	18,72	-	-	19,06	-	19,06	-	65,12	-	1,22			1,30
30.05.15	24,00	-	121,68	102,90	18,78	65,46	65,15	0,31	7,00	5,00	0,07	18,28	-	-	18,61	-	18,61	-	65,28	-	1,20			1,27
31.05.15	24,00	-	123,26	102,68	20,58	65,27	64,97	0,30	7,00	5,00	0,08	19,98	-	-	20,36	-	20,36	-	65,04	-	1,30			1,38
01.06.15	24,00	-	123,24	103,94	19,30	65,23	64,94	0,29	7,00	5,00	0,08	18,74	-	-	19,10	-	19,10	-	64,96	-	1,22			1,29
02.06.15	24,00	-	123,19	103,71	19,48	65,30	65,01	0,29	7,00	5,00	0,08	18,92	-	-	19,30	-	19,30	-	65,10	-	1,23			1,31
03.06.15	24,00	-	123,57	103,67	19,90	65,23	64,95	0,28	7,00	5,00	0,07	19,44	-	-	19,84	-	19,84	-	64,94	-	1,27			1,33
04.06.15	24,00	-	121,94	104,25	17,69	65,04	64,74	0,30	7,00	5,00	0,05	17,45	-	-	17,78	-	17,78	-	64,82	-	1,13			1,19
05.06.15	24,00	-	121,47	104,35	17,12	65,62	65,29	0,33	7,00	5,00	0,05	16,96	-	-	17,29	-	17,29	-	65,51	-	1,11			1,16
06.06.15	24,00	-	121,53	104,29	17,24	67,09	66,78	0,31	7,00	5,00	0,06	17,02	-	-	17,37	-	17,37	-	66,87	-	1,14			1,19
07.06.15	24,00	-	121,09	103,81	17,28	67,00	66,71	0,29	7,00	5,00	0,05	17,11	-	-	17,46	-	17,46	-	66,72	-	1,14			1,19
08.06.15	24,00	-	121,31	103,92	17,39	67,06	66,78	0,28	7,00	5,00	0,05	17,22	-	-	17,58	-	17,58	-	66,66	-	1,15			1,20
09.06.15	24,00	-	124,83	104,37	20,46	67,03	66,75	0,28	7,00	5,00	0,05	20,38	-	-	20,82	-	20,82	-	66,65	-	1,36			1,41
10.06.15	24,00	-	121,76	104,83	16,93	66,98	66,68	0,30	7,00	5,00	0,03	17,10	-	-	17,46	-	17,46	-	66,70	-	1,14			1,17
11.06.15	24,00	-	124,53	103,65	20,88	67,06	66,76	0,30	7,00	5,00	0,04	20,92	-	-	21,34	-	21,34	-	66,81	-	1,40			1,44
12.06.15	24,00	-	123,89	105,01	18,88	66,91	66,62	0,29	7,00	5,00	0,04	18,87	-	-	19,25	-	19,25	-	66,64	-	1,26			1,30
13.06.15	24,00	-	121,92	105,25	16,67	67,15	66,85	0,30	7,00	5,00	0,04	16,70	-	-	17,03	-	17,03	-	66,92	-	1,12			1,16
14.06.15	24,00	-	123,45	104,41	19,04	67,07	66,78	0,29	7,00	5,00	0,04	18,99	-	-	19,39	-	19,39	-	66,87	-	1,27			1,31
15.06.15	24,00	-	121,15	105,41	15,74	67,15	66,86	0,29	7,00	5,00	0,03	15,91	-	-	16,23	-	16,23	-	66,89	-	1,07			1,09
16.06.15	24,00	-	120,22	104,78	15,44	66,92	66,62	0,30	7,00	5,00	0,03	15,60	-	-	15,94	-	15,94	-	66,66	-	1,04			1,07
17.06.15	24,00	-	110,59	94,75	15,84	66,22	65,88	0,34	7,00	5,00	0,04	15,87	-	-	16,18	-	16,18	-	66,07	-	1,05			1,09
18.06.15	24,00	-	110,69	95,32	15,37	66,82	66,50	0,32	7,00	5,00	0,05	15,23	-	-	15,54	-	15,54	-	66,51	-	1,01			1,06
19.06.15	24,00	-	118,77	101,67	17,10	66,22	65,97	0,25	7,00	5,00	0,05	16,94	-	-	17,26	-	17,26	-	65,71	-	1,11			1,16
20.06.15	24,00	-	122,08	106,40	15,68	66,77	66,45	0,32	7,00	5,00	0,03	15,76	-	-	16,08	-	16,08	-	66,70	-	1,05			1,08
21.06.15	24,00	-	122,43	104,72	17,71	67,22	66,93	0,29	7,00	5,00	0,04	17,64	-	-	18,00	-	18,00	-	66,93	-	1,18			1,23
22.06.15	24,00	-	120,14	104,05	16,09	67,08	66,80	0,28	7,00	5,00	0,05	15,96	-	-	16,28	-	16,28	-	66,76	-	1,06			1,11
23.06.15	24,00	-	47,83	56,34	-8,51	67,05	63,87	3,18	7,00	5,00	-1,31	16,64	-	-	16,92	-	16,92	-	56,33	-	0,94			-0,38
Среднее	24,00	-	119,05	101,84	17,21	66,29	65,90	0,39	7,00	5,00	0,01	17,77	-	-	18,12	-	18,12	-	65,69	-	1,17	-	-	1,18
Итого	744,00		3690,61	3157,05	533,56						0,37	550,97	0,00	0,00	561,86	0,00	561,86	0,00			36,21	0,00	0,00	36,58

Промоев по акту.

Показания счетчиков на момент снятия данных:	Дата, время	M1(т)	M2(т)	M3(т)	M4(т)	V3(м3)	V4(м3)	Qобщ.от+гвс (Гкал)	Траб, ч
	30.12.99 00:00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	-	0,00	-
	30.12.99 00:00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	-	0,00	-

+Т%

Период расчета по среднему: 7 суток;
Количество тепловой энергии, рассчитанное по среднему: 8,18 Гкал;
Объём теплоносителя, рассчитанный по среднему 126,87 куб.м;
Период расчета по договору:
Период превышения t2:
Корректировка на температуру холодной воды 14,2 °C = -7,82 Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **36,57** Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **688,73** куб.м.

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)
_____ /_____/
печать потребителя

З.О "ДомТелеком" ДЛЯ ОТЧЕТОВ

ГУП "ТЭК СПб"
Филиал "Энергосбыт"
Управление приборного учета
(м.п.) эксплуатации КУУТЭ
ОТЧЁТ ПРИНЯТ
«26» 06 15
печать энергосбыта