Абонент: ЖКС2 Невского Района
Адрес: г. Санкт-Петербург, Ново-Александровская 24 / СЦО+ГВС
Обслуживающая организация: АО "ДомТелеком"
Источник Обуховский з-д

Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за июнь 2015
Договор: 9341.038.1
Строит.Адрес: Ново-Александровская 24
Телефон: (812) 313-47-06
Схема подключения: Двухтрубная

Телефон:

Узел учета: ГВС
Код УУТЭ:
Рассматривать совместно с УУТЭ:
график: 150/70

Установленные приборы:
Вычислитель: ВКТ-7 № 206093
Подающ.тр.(М1):
Обратн.тр.(М2):
тр-д. ГВС(М3):
тр.цирк.ГВС(М4):
тр.подпитки(V5):

Часовые и суточн. архивы в файлах: ВКТ7-206093-ч(с)-0615.txt
Режим (схема): 3001

расходомер: ПРЭМ 40	Gmin= 0,1	Gmax= 45	
расходомер: ПРЭМ 40	Gmin= 0,1	Gmax= 45	
расходомер: ПРЭМ 32	Gmin= 0,067	Gmax= 30	
расходомер:	Gmin=	Gmax=	
расходомер:	Gmin=	Gmax=	

Приборы УУТЭ поверены до _____
Термопреобр.: КТСП-Н
Термопреобр.: КТСП-Н
Термопреобр.: ТСП-Н
Термопреобр.:
Термопреобр.:

Преобр.давления:
Преобр.давления:
Преобр.давления:
Преобр.давления:
Преобр.давления:

Тхв, гр.С= 14,2

Расчетный алгоритм: зима: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв) лето: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв)

Договорные нагрузки, Гкал/час: Qот=0,327 Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=0,1549
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час: Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср= 0,0704
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут: Gот=98,64 Gвент.=0 Gтех.пот.=0 Gгвс=28,08

Фактическое потребление за предыдущий отчетный период с 24.05.2015 по 23.06.2015

Дата	Ти	НС	Учет отопление (ТВ-1)									Учет ГВС (ТВ-2)										Контрольные данные		Общее теплопотр-е
			M1,	M2,	dM,	T1,	T2,	dT,	P1	P2	Qотопл	M3,	M4,	dM,	V3	V4	dVгвс	Vподп	T3,	T4,	Qгвс общ.	Qгвс изл.	Qтех.гвс	Q общ.
	час		т	т	т	C	C	C	гк/см2	гк/см2	Гкал	т	т	т	м.куб	м.куб.	м.куб.	м.куб	C	C	Гкал	Гкал	Гкал.	Гкал.
24.05.15	24,00	-	138,23	119,55	18,68	67,51	62,57	4,94	7,00	5,00	0,58	18,94	-	-	19,31	-	19,31	-	67,62	-	1,28			1,86
25.05.15	24,00	-	133,98	118,95	15,03	67,51	62,70	4,81	7,00	5,00	0,58	15,17	-	-	15,47	-	15,47	-	67,08	-	1,02			1,59
26.05.15	24,00	-	134,46	119,63	14,83	66,71	62,11	4,60	7,00	5,00	0,55	14,97	-	-	15,29	-	15,29	-	66,45	-	1,00			1,54
27.05.15	24,00	-	136,10	120,01	16,09	66,79	62,20	4,59	7,00	5,00	0,54	16,35	-	-	16,67	-	16,67	-	66,48	-	1,09			1,63
28.05.15	24,00	-	135,79	119,52	16,27	67,13	62,45	4,68	7,00	5,00	0,55	16,53	-	-	16,86	-	16,86	-	66,81	-	1,10			1,66
29.05.15	24,00	-	134,58	119,77	14,81	66,90	62,29	4,61	7,00	5,00	0,55	15,02	-	-	15,33	-	15,33	-	66,66	-	1,00			1,55
30.05.15	24,00	-	134,53	118,67	15,86	67,01	62,34	4,67	7,00	5,00	0,54	16,12	-	-	16,43	-	16,43	-	66,84	-	1,08			1,62
31.05.15	24,00	-	136,17	119,27	16,90	66,75	62,16	4,59	7,00	5,00	0,54	17,16	-	-	17,49	-	17,49	-	66,51	-	1,14			1,68
01.06.15	24,00	-	134,69	120,16	14,53	66,75	62,11	4,64	7,00	5,00	0,55	14,78	-	-	15,05	-	15,05	-	66,47	-	0,98			1,53
02.06.15	24,00	-	134,42	119,74	14,68	66,82	62,27	4,55	7,00	5,00	0,54	14,84	-	-	15,14	-	15,14	-	66,60	-	0,99			1,53
03.06.15	24,00	-	113,62	98,45	15,17	66,65	61,38	5,27	7,00	5,00	0,50	15,61	-	-	15,92	-	15,92	-	66,26	-	1,03			1,53
04.06.15	24,00	-	100,47	85,26	15,21	66,39	60,11	6,28	7,00	5,00	0,51	15,72	-	-	16,01	-	16,01	-	66,18	-	1,04			1,55
05.06.15	24,00	-	102,54	85,84	16,70	67,06	60,65	6,41	7,00	5,00	0,52	17,30	-	-	17,66	-	17,66	-	67,04	-	1,16			1,67
06.06.15	24,00	-	101,63	86,44	15,19	68,46	62,03	6,43	7,00	5,00	0,52	15,83	-	-	16,18	-	16,18	-	68,23	-	1,08			1,60
07.06.15	24,00	-	102,21	86,63	15,58	68,38	61,96	6,42	7,00	5,00	0,52	16,18	-	-	16,52	-	16,52	-	68,10	-	1,10			1,63
08.06.15	24,00	-	101,34	86,79	14,55	68,48	62,07	6,41	7,00	5,00	0,53	15,10	-	-	15,42	-	15,42	-	68,15	-	1,03			1,56
09.06.15	24,00	-	101,24	88,09	13,15	68,33	61,96	6,37	7,00	5,00	0,52	13,82	-	-	14,11	-	14,11	-	67,98	-	0,94			1,46
10.06.15	24,00	-	101,69	87,85	13,84	68,34	61,92	6,42	7,00	5,00	0,53	14,55	-	-	14,85	-	14,85	-	68,08	-	0,99			1,51
11.06.15	24,00	-	100,72	87,77	12,95	68,41	61,98	6,43	7,00	5,00	0,54	13,52	-	-	13,79	-	13,79	-	68,14	-	0,92			1,46
12.06.15	24,00	-	101,12	88,59	12,53	68,26	61,99	6,27	7,00	5,00	0,53	13,04	-	-	13,33	-	13,33	-	67,95	-	0,89			1,41
13.06.15	24,00	-	100,93	88,04	12,89	68,48	62,27	6,21	7,00	5,00	0,52	13,41	-	-	13,68	-	13,68	-	68,20	-	0,92			1,43
14.06.15	24,00	-	106,17	91,31	14,86	68,43	62,57	5,86	7,00	5,00	0,51	15,30	-	-	15,60	-	15,60	-	68,25	-	1,05			1,56
15.06.15	24,00	-	132,28	118,58	13,70	68,70	63,92	4,78	7,00	5,00	0,59	13,51	-	-	13,78	-	13,78	-	68,41	-	0,92			1,51
16.06.15	24,00	-	132,58	118,50	14,08	68,46	63,52	4,94	7,00	5,00	0,59	14,12	-	-	14,37	-	14,37	-	68,18	-	0,96			1,56
17.06.15	24,00	-	123,21	108,34	14,87	67,91	62,64	5,27	7,00	5,00	0,55	15,22	-	-	15,53	-	15,53	-	67,78	-	1,03			1,59
18.06.15	24,00	-	123,08	108,97	14,11	68,47	63,21	5,26	7,00	5,00	0,55	14,62	-	-	14,92	-	14,92	-	68,21	-	1,00			1,54
19.06.15	24,00	-	129,57	115,77	13,80	67,69	62,85	4,84	7,00	5,00	0,53	14,35	-	-	14,62	-	14,62	-	67,28	-	0,97			1,50
20.06.15	24,00	-	133,90	120,25	13,65	68,31	63,58	4,73	7,00	5,00	0,54	14,13	-	-	14,44	-	14,44	-	68,26	-	0,97			1,51
21.06.15	24,00	-	135,13	118,83	16,30	68,69	63,99	4,70	7,00	5,00	0,53	16,89	-	-	17,28	-	17,28	-	68,39	-	1,16			1,68
22.06.15	24,00	-	131,68	117,31	14,37	68,55	63,86	4,69	7,00	5,00	0,52	15,07	-	-	15,38	-	15,38	-	68,23	-	1,03			1,54
23.06.15	24,00	-	73,77	74,18	-0,41	67,52	62,86	4,66	7,00	5,00	-0,65	15,59	-	-	15,86	-	15,86	-	63,10	-	0,99			0,33
Среднее	24,00	-	119,41	105,07	14,35	67,74	62,40	5,33	7,00	5,00	0,50	15,25	-	-	15,56	-	15,56	-	67,35	-	1,03	-	-	1,53
Итого	744,00		3701,83	3257,06	444,77						15,50	472,76	0,00	0,00	482,29	0,00	482,29	0,00			31,84	0,00	0,00	47,34

20.06.15. промывка

Промывка по акту.

Показания счетчиков на момент снятия данных:	Дата, время	M1(т)	M2(т)	M3(т)	M4(т)	V3(м3)	V4(м3)	Qобщ.от+гвс (Гкал)	Траб, ч
	25.05.15 13:00	1323,22	1136,16	189,77	-	193,12	-	16,79	-
	24.06.15 12:00	4875,50	4263,51	642,67	-	655,17	-	32,13	-

Период расчета по среднему: 7 суток.
Количество тепловой энергии, рассчитанное по среднему: 7,19 Гкал;
Объём теплоносителя, рассчитанный по среднему 108,90 куб.м;
Период расчета по договору:
Период превышения t2:
Корректировка на температуру холодной воды 14,2 °C = -6,71 Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **32,32** Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **591,19** куб.м.

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)
_____ /_____/
печать потребителя

ЗАО "ДомТелеком" ДЛЯ ОТЧЕТОВ

ГУП "ТЭК СПб" Филиал "Энергосбыт" Управление приборного учета Отдел эксплуатации КУУТЭ ОТЧЕТ ПРИНЯТ «26» 06 15 г.
печать энергосбыта