Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за июнь 2015

Абонент: ЖКС2 Невского Района
Адрес: г. Санкт-Петербург, Ново-Александровская 25 / СЦО+ГВС
Обслуживающая организация: АО "ДомТелеком"
Источник Обуховский з-д

Договор: 10965.038.1
Строит.Адрес: Ново-Александровская 25
Телефон: (812) 313-47-06
Схема подключения: Двухтрубная

Телефон:

Узел учета: ГВС
Код УУТЭ:
Рассматривать совместно с УУТЭ:
график: 150/70

Установленные приборы:
Вычислитель: ВКТ-7 № 206408
Часовые и суточн. архивы в файлах: ВКТ7-206408-ч(с)-0615.txt
Режим (схема): 3001

Подающ.тр.(М1):	расходомер: ПРЭМ 40	Gmin= 0,1	Gmax= 45
Обратн.тр.(М2):	расходомер: ПРЭМ 40	Gmin= 0,1	Gmax= 45
тр-д. ГВС(М3):	расходомер: ПРЭМ 32	Gmin= 0,067	Gmax= 30
тр.цирк.ГВС(М4):	расходомер:	Gmin=	Gmax=
тр.подпитки(V5):	расходомер:	Gmin=	Gmax=

Приборы УУТЭ поверены до _____

Термопреобр.:	КТСП-Н
Термопреобр.:	КТСП-Н
Термопреобр.:	ТСП-Н
Термопреобр.:	
Термопреобр.:	

Преобр.давления:
Преобр.давления:
Преобр.давления:
Преобр.давления:
Преобр.давления:

Txв, гр.С= 14,2

Расчетный алгоритм: зима: Q=M1*(h1-hxв)-M2*(h2-hxв) лето: Q=M1*(h1-hxв)-M2*(h2-hxв)

Договорные нагрузки, Гкал/час: Qот=0,224 Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=0,19688
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час: Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср= 0,0635
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут: Gот=69,6 Gвент.=0 Gтех.пот.=0 Gгвс=25,44

Фактическое потребление за предыдущий отчетный период с 24.05.2015 по 23.06.2015

Дата	Ти	НС	Учет отопление (ТВ-1) M1,	M2,	dM,	T1,	T2,	dT,	P1	P2	Qотопл	Учет ГВС (ТВ-2) M3,	M4,	dM,	V3	V4	dVгвс	Vподп	T3,	T4,	Qгвс общ.	Контрольные данные Qгвс изл.	Qтех.гвс	Общее теплопотр-е Q общ.
	час		т	т	т	С	С	С	гк/см2	гк/см2	Гкал	т	т	т	м.куб	м.куб.	м.куб.	м.куб	С	С	Гкал	Гкал	Гкал.	Гкал.
24.05.15	24,00	-	75,04	60,89	14,15	66,47	66,13	0,34	7,00	5,00	0,09	13,13	-	-	13,38	-	13,38	-	66,74	-	0,88			0,97
25.05.15	24,00	-	73,36	60,69	12,67	66,50	66,26	0,24	7,00	5,00	0,09	11,66	-	-	11,91	-	11,91	-	66,34	-	0,77			0,86
26.05.15	24,00	-	73,61	61,08	12,53	65,68	65,42	0,26	7,00	5,00	0,09	11,50	-	-	11,71	-	11,71	-	65,62	-	0,75			0,84
27.05.15	24,00	-	74,66	61,27	13,39	65,77	65,52	0,25	7,00	5,00	0,09	12,35	-	-	12,60	-	12,60	-	65,65	-	0,81			0,90
28.05.15	24,00	-	74,28	61,04	13,24	66,07	65,83	0,24	7,00	5,00	0,09	12,21	-	-	12,44	-	12,44	-	65,98	-	0,81			0,89
29.05.15	24,00	-	74,87	61,17	13,70	65,89	65,63	0,26	7,00	5,00	0,09	12,67	-	-	12,90	-	12,90	-	65,86	-	0,84			0,92
30.05.15	24,00	-	73,81	60,67	13,14	66,02	65,75	0,27	7,00	5,00	0,08	12,15	-	-	12,39	-	12,39	-	66,05	-	0,80			0,89
31.05.15	24,00	-	75,61	60,91	14,70	65,82	65,57	0,25	7,00	5,00	0,09	13,63	-	-	13,90	-	13,90	-	65,80	-	0,90			0,99
01.06.15	24,00	-	73,58	61,38	12,20	65,76	65,51	0,25	7,00	5,00	0,09	11,16	-	-	11,38	-	11,38	-	65,68	-	0,73			0,82
02.06.15	24,00	-	73,65	61,15	12,50	65,86	65,60	0,26	7,00	5,00	0,08	11,48	-	-	11,69	-	11,69	-	65,85	-	0,76			0,84
03.06.15	24,00	-	74,14	61,72	12,42	65,76	65,52	0,24	7,00	5,00	0,08	11,49	-	-	11,72	-	11,72	-	65,67	-	0,75			0,84
04.06.15	24,00	-	78,77	65,51	13,26	65,63	65,40	0,23	7,00	5,00	0,09	12,24	-	-	12,47	-	12,47	-	65,58	-	0,80			0,89
05.06.15	24,00	-	77,71	65,06	12,65	66,21	65,94	0,27	7,00	5,00	0,09	11,59	-	-	11,80	-	11,80	-	66,29	-	0,77			0,86
06.06.15	24,00	-	77,69	64,93	12,76	67,68	67,40	0,28	7,00	5,00	0,10	11,60	-	-	11,84	-	11,84	-	67,68	-	0,79			0,88
07.06.15	24,00	-	77,25	64,66	12,59	67,63	67,37	0,26	7,00	5,00	0,10	11,43	-	-	11,65	-	11,65	-	67,58	-	0,77			0,87
08.06.15	24,00	-	78,02	64,68	13,34	67,68	67,44	0,24	7,00	5,00	0,10	12,15	-	-	12,42	-	12,42	-	67,55	-	0,82			0,92
09.06.15	24,00	-	77,97	65,59	12,38	67,60	67,37	0,23	7,00	5,00	0,10	11,21	-	-	11,42	-	11,42	-	67,41	-	0,76			0,86
10.06.15	24,00	-	78,24	65,19	13,05	67,59	67,33	0,26	7,00	5,00	0,11	11,84	-	-	12,09	-	12,09	-	67,52	-	0,80			0,90
11.06.15	24,00	-	77,71	65,06	12,65	67,67	67,42	0,25	7,00	5,00	0,10	11,47	-	-	11,71	-	11,71	-	67,57	-	0,77			0,88
12.06.15	24,00	-	80,37	65,60	14,77	67,55	67,29	0,26	7,00	5,00	0,11	13,54	-	-	13,80	-	13,80	-	67,53	-	0,91			1,02
13.06.15	24,00	-	77,08	65,11	11,97	67,76	67,50	0,26	7,00	5,00	0,09	10,86	-	-	11,08	-	11,08	-	67,70	-	0,74			0,83
14.06.15	24,00	-	77,32	65,11	12,21	67,65	67,39	0,26	7,00	5,00	0,10	11,08	-	-	11,29	-	11,29	-	67,67	-	0,75			0,85
15.06.15	24,00	-	77,13	64,94	12,19	67,77	67,51	0,26	7,00	5,00	0,10	11,04	-	-	11,27	-	11,27	-	67,71	-	0,75			0,85
16.06.15	24,00	-	76,98	64,82	12,16	67,56	67,30	0,26	7,00	5,00	0,10	11,00	-	-	11,24	-	11,24	-	67,51	-	0,74			0,84
17.06.15	24,00	-	72,02	59,14	12,88	66,93	66,60	0,33	7,00	5,00	0,09	11,87	-	-	12,11	-	12,11	-	66,98	-	0,79			0,88
18.06.15	24,00	-	71,91	59,44	12,47	67,49	67,18	0,31	7,00	5,00	0,08	11,55	-	-	11,77	-	11,77	-	67,44	-	0,78			0,86
19.06.15	24,00	-	75,88	63,17	12,71	66,81	66,57	0,24	7,00	5,00	0,09	11,70	-	-	11,94	-	11,94	-	66,64	-	0,78			0,87
20.06.15	24,00	-	79,00	65,61	13,39	67,37	67,07	0,30	7,00	5,00	0,10	12,23	-	-	12,49	-	12,49	-	67,57	-	0,83			0,92
21.06.15	24,00	-	78,57	64,88	13,69	67,79	67,54	0,25	7,00	5,00	0,10	12,49	-	-	12,77	-	12,77	-	67,73	-	0,85			0,95
22.06.15	24,00		76,08	63,12	12,96	66,83	66,56	0,26	7,00	5,00	0,09	11,87	-	-	12,11	-	12,11	-	66,79	-	0,79	-	-	0,89
23.06.15	24,00		76,08	63,12	12,96	66,83	66,56	0,26	7,00	5,00	0,09	11,87	-	-	12,11	-	12,11	-	66,79	-	0,79	-	-	0,89
Среднее	24,00	-	76,08	63,12	12,96	66,83	66,56	0,26	7,00	5,00	0,09	11,87	-	-	12,11	-	12,11	-	66,79	-	0,79	-	-	0,89
Итого	744,00		2358,38	1956,71	401,67						2,86	368,07	0,00	0,00	375,40	0,00	375,40	0,00			24,57	0,00	0,00	27,45

Показания счетчиков на момент снятия данных:	Дата, время	M1(т)	M2(т)	M3(т)	M4(т)	V3(м3)	V4(м3)	Qобщ.от+гвс (Гкал)	Траб, ч
	25.05.15 13:00	3663,12	3032,86	573,84	-	584,57	-	84,78	-
	22.06.15 18:00	5813,78	4819,85	906,76	-	924,15	-	109,64	-

Период расчета по среднему: 7 суток;
Количество тепловой энергии, рассчитанное по среднему: 5,55 Гкал;
Объём теплоносителя, рассчитанный по среднему 84,77 куб.м;
Период расчета по договору:
Период превышения t2:
Корректировка на температуру холодной воды 14,2 °С = -5,23 Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **24,89** Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **460,17** куб.м.

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)

_____ /_____/

ЗАО "ДомТелеком" печать потребителя ДЛЯ ОТЧЕТОВ

ГУП "ТЭК СПб" Филиал "Энергосбыт" Управление приборного учета Отдел эксплуатации КУУТЭ ОТЧЕТ ПРИНЯТ «26» 06 15 г. печать энергосбыта

Принято по акту 20.05.15