Абонент: ЖКС2 Невского Района

Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за июнь 2015

Адрес: г. Санкт-Петербург, Ново-Александровская 27 / СЦО+ГВС

Договор:

Телефон:

Обслуживающая организация: АО "ДомТелеком"

Строит.Адрес: Ново-Александровская 27

Узел учета: ГВС

Источник Обуховский з-д

Телефон: (812) 313-47-06

Код УУТЭ:

Схема подключения: Двухтрубная

Рассматривать совместно с УУТЭ:

Установленные приборы:

Часовые и суточн. архивы в файлах: ВКТ7-206117-ч(с)-0615.txt

график: 150/70

Вычислитель: ВКТ-7 № 206117

Режим (схема):

Подающ.тр.(М1): расходомер: Gmin= Gmax=

Обратн.тр.(М2): расходомер: Gmin= Gmax=

тр-д. ГВС(М3): расходомер: Gmin= Gmax=

тр.цирк.ГВС(М4): расходомер: Gmin= Gmax=

тр.подпитки(V5): расходомер: Gmin= Gmax=

Приборы УУТЭ поверены до _____

Термопреобр.:

Преобр.давления:

Txв, гр.С= 14,2

Расчетный алгоритм: зима: Q=M1*(h1-hxв)-M2*(h2-hxв) лето: Q=M1*(h1-hxв)-M2*(h2-hxв)

Договорные нагрузки, Гкал/час: Qот= Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=

Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час: Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср=

Договорные расходы (ср.сут.), т/сут: Gот=0 Gвент.=0 Gтех.пот.=0 Gгвс=0

Фактическое потребление за предыдущий отчетный период с 24.05.2015 по 23.06.2015

Дата	Ти	НС	Учет отопление (ТВ-1)									Учет ГВС (ТВ-2)										Контрольные данные		Общее теплопотр-е
	час		M1, т	M2, т	dM, т	T1, C	T2, C	dT, C	P1 гк/см2	P2 гк/см2	Qотопл Гкал	M3, т	M4, т	dM, т	V3 м.куб	V4 м.куб.	dVгвс м.куб.	Vподп м.куб	T3, C	T4, C	Qгвс общ. Гкал	Qгвс изл. Гкал	Qтех.гвс Гкал.	Q общ. Гкал.
24.05.15	24,00	-	83,43	50,84	32,59	67,55	67,13	0,42	7,00	5,00	0,09	31,58	-	-	32,24	-	32,24	-	67,65	-	2,14			2,23
25.05.15	24,00	-	77,49	50,60	26,89	67,47	67,21	0,26	7,00	5,00	0,10	25,76	-	-	26,31	-	26,31	-	67,27	-	1,73			1,83
26.05.15	24,00	-	77,14	50,92	26,22	66,68	66,37	0,31	7,00	5,00	0,10	25,07	-	-	25,59	-	25,59	-	66,59	-	1,67			1,77
27.05.15	24,00	-	77,62	51,05	26,57	66,74	66,44	0,30	7,00	5,00	0,09	25,47	-	-	25,96	-	25,96	-	66,61	-	1,70			1,79
28.05.15	24,00	-	77,43	50,82	26,61	67,06	66,73	0,33	7,00	5,00	0,10	25,46	-	-	25,97	-	25,97	-	66,92	-	1,70			1,80
29.05.15	24,00	-	76,44	50,83	25,61	66,85	66,51	0,34	7,00	5,00	0,11	24,31	-	-	24,83	-	24,83	-	66,76	-	1,62			1,73
30.05.15	24,00	-	78,83	50,39	28,44	67,00	66,64	0,36	7,00	5,00	0,11	27,13	-	-	27,70	-	27,70	-	66,92	-	1,81			1,93
31.05.15	24,00	-	78,36	50,60	27,76	66,77	66,42	0,35	7,00	5,00	0,11	26,48	-	-	27,01	-	27,01	-	66,69	-	1,77			1,88
01.06.15	24,00	-	76,86	49,80	27,06	66,74	66,41	0,33	7,00	5,00	0,11	25,79	-	-	26,30	-	26,30	-	66,63	-	1,72			1,82
02.06.15	24,00	-	76,82	50,58	26,24	66,81	66,53	0,28	7,00	5,00	0,11	24,86	-	-	25,39	-	25,39	-	66,71	-	1,66			1,77
03.06.15	24,00	-	80,30	53,49	26,81	66,68	66,46	0,22	7,00	5,00	0,11	25,42	-	-	25,94	-	25,94	-	66,53	-	1,69			1,80
04.06.15	24,00	-	86,22	58,51	27,71	66,55	66,32	0,23	7,00	5,00	0,12	26,23	-	-	26,78	-	26,78	-	66,47	-	1,75			1,86
05.06.15	24,00	-	87,32	58,19	29,13	67,20	66,92	0,28	7,00	5,00	0,12	27,71	-	-	28,32	-	28,32	-	67,16	-	1,86			1,98
06.06.15	24,00	-	83,93	58,28	25,65	68,66	68,40	0,26	7,00	5,00	0,11	24,33	-	-	24,85	-	24,85	-	68,56	-	1,67			1,78
07.06.15	24,00	-	86,09	58,05	28,04	68,59	68,34	0,25	7,00	5,00	0,11	26,70	-	-	27,28	-	27,28	-	68,47	-	1,83			1,94
08.06.15	24,00	-	86,13	58,10	28,03	68,64	68,42	0,22	7,00	5,00	0,11	26,72	-	-	27,28	-	27,28	-	68,47	-	1,83			1,94
09.06.15	24,00	-	83,73	58,90	24,83	68,55	68,32	0,23	7,00	5,00	0,11	23,53	-	-	24,03	-	24,03	-	68,39	-	1,61			1,72
10.06.15	24,00	-	84,22	58,57	25,65	68,58	68,32	0,26	7,00	5,00	0,11	24,31	-	-	24,86	-	24,86	-	68,48	-	1,67			1,78
11.06.15	24,00	-	82,90	58,45	24,45	68,62	68,38	0,24	7,00	5,00	0,11	23,13	-	-	23,64	-	23,64	-	68,46	-	1,58			1,69
12.06.15	24,00	-	85,33	58,93	26,40	68,51	68,27	0,24	7,00	5,00	0,11	25,07	-	-	25,60	-	25,60	-	68,40	-	1,71			1,83
13.06.15	24,00	-	83,43	58,44	24,99	68,71	68,48	0,23	7,00	5,00	0,11	23,61	-	-	24,14	-	24,14	-	68,58	-	1,62			1,73
14.06.15	24,00	-	84,95	58,49	26,46	68,63	68,40	0,23	7,00	5,00	0,11	25,13	-	-	25,65	-	25,65	-	68,56	-	1,73			1,83
15.06.15	24,00	-	82,03	58,33	23,70	68,74	68,51	0,23	7,00	5,00	0,12	22,27	-	-	22,77	-	22,77	-	68,63	-	1,53			1,65
16.06.15	24,00	-	84,49	58,17	26,32	68,51	68,25	0,26	7,00	5,00	0,12	24,87	-	-	25,43	-	25,43	-	68,39	-	1,70			1,82
17.06.15	24,00	-	78,86	52,38	26,48	67,99	67,64	0,35	7,00	5,00	0,14	24,82	-	-	25,37	-	25,37	-	68,00	-	1,69			1,82
18.06.15	24,00	-	77,65	52,35	25,30	68,54	68,25	0,29	7,00	5,00	0,14	23,50	-	-	24,01	-	24,01	-	68,41	-	1,61			1,75
19.06.15	24,00	-	79,24	55,69	23,55	67,69	67,51	0,18	7,00	5,00	0,15	21,67	-	-	22,14	-	22,14	-	67,42	-	1,46			1,61
20.06.15	24,00	-	82,07	57,88	24,19	68,37	68,09	0,28	7,00	5,00	0,15	22,23	-	-	22,72	-	22,72	-	68,37	-	1,52			1,67
21.06.15	24,00	-	84,38	57,21	27,17	68,73	68,51	0,22	7,00	5,00	0,15	25,25	-	-	25,81	-	25,81	-	68,60	-	1,73			1,89
22.06.15	24,00	-	81,26	56,41	24,85	68,59	68,38	0,21	7,00	5,00	0,14	22,96	-	-	23,47	-	23,47	-	68,44	-	1,57			1,72
23.06.15	24,00	-	30,53	37,34	-6,81	68,63	65,95	2,68	7,00	5,00	-1,69	21,12	-	-	21,52	-	21,52	-	63,28	-	1,34			-0,35
Среднее	24,00	-	79,85	54,47	25,38	67,85	67,50	0,35	7,00	5,00	0,06	24,92	-	-	25,45	-	25,45	-	67,57	-	1,68	-	-	1,74
Итого	744,00		2475,48	1688,59	786,89						1,79	772,49	0,00	0,00	788,91	0,00	788,91	0,00			52,22	0,00	0,00	54,01

Показания счетчиков на момент снятия данных:	Дата, время	M1(т)	M2(т)	M3(т)	M4(т)	V3(м3)	V4(м3)	Qобщ.от+гвс (Гкал)	Траб, ч
	30.12.99 00:00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	-	0,00	-
	30.12.99 00:00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	-	0,00	-

Период расчета по среднему: 7 суток;

Количество тепловой энергии, рассчитанное по среднему: 11,79 Гкал;

Объём теплоносителя, рассчитанный по среднему 178,14 куб.м;

Период расчета по договору:

Период превышения t2:

Корректировка на температуру холодной воды 14,2 °С = -10,97 Гкал;

Итого по приборам учета: с учетом корректировок **53,05** Гкал;

Итого по приборам учета: с учетом корректировок **967,05** куб.м.

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)

_____ /_____/

печать потребителя

ЗАО "Невский экспресс" ДЛЯ ОТЧЁТОВ

печать энергосбыта

ГУП "ТЭК СПб" Филиал "Энергосбыт" Управление приборного учета Эксплуатации КУУТЭ ОТЧЕТ ПРИНЯТ «26» 06 15

Пломбы на месте на акту 20.05.15