Абонент: ЖКС2 Невского Района

Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за июнь 2015

Адрес: г. Санкт-Петербург, Обуховской Обороны 229-7 / СЦО+ГВС

Договор:

Телефон:

Обслуживающая организация: АО "ДомТелеком"

Строит.Адрес: Обуховской Обороны 229-7

Узел учета: ГВС

Источник Обуховский з-д

Телефон: (812) 313-47-06

Код УУТЭ:

Схема подключения: Двухтрубная

Рассматривать совместно с УУТЭ:

Установленные приборы:

Часовые и суточн. архивы в файлах: ВКТ7-207152-ч(с)-0615.txt

График: 150/70

Вычислитель: ВКТ-7 № 207152

Режим (схема): 3001

Приборы УУТЭ поверены до _____

Подающ.тр.(М1): расходомер: Gmin= Gmax= Термопреобр.:

Обратн.тр.(М2): расходомер: Gmin= Gmax= Термопреобр.: Преобр.давления:

тр-д. ГВС(М3): расходомер: Gmin= Gmax= Термопреобр.: Преобр.давления: Txв, гр.С= 14,2

тр.цирк.ГВС(М4): расходомер: Gmin= Gmax= Термопреобр.: Преобр.давления:

тр.подпитки(V5): расходомер: Gmin= Gmax= Термопреобр.: Преобр.давления:

Расчетный алгоритм: зима: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв) лето: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв)

Договорные нагрузки, Гкал/час: Qот= Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=

Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час: Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср=

Договорные расходы (ср.сут.), т/сут: Gот=0 Gвент.=0 Gтех.пот.=0 Gгвс=0

Фактическое потребление за предыдущий отчетный период с 24.05.2015 по 23.06.2015

Дата	Ти	НС	Учет отопление (ТВ-1)									Учет ГВС (ТВ-2)										Контрольные данные		Общее теплопотр-е
	час		M1, т	M2, т	dM, т	T1, C	T2, C	dT, C	P1 гк/см2	P2 гк/см2	Qотопл Гкал	M3, т	M4, т	dM, т	V3 м.куб	V4 м.куб.	dVгвс м.куб.	Vподп м.куб	T3, C	T4, C	Qгвс общ. Гкал	Qгвс изл. Гкал	Qтех.гвс Гкал.	Q общ. Гкал.
24.05.15	24,00	-	121,30	104,14	17,16	63,59	63,31	0,28	7,01	4,76	0,14	15,40	-	-	15,70	-	15,70	-	63,78	-	0,99			1,13
25.05.15	24,00	-	121,02	103,02	18,00	63,97	63,75	0,22	7,00	4,78	0,14	16,27	-	-	16,54	-	16,54	-	63,79	-	1,04			1,18
26.05.15	24,00	-	120,25	103,49	16,76	63,32	63,09	0,23	7,04	4,78	0,14	14,98	-	-	15,25	-	15,25	-	63,20	-	0,95			1,09
27.05.15	24,00	-	119,84	103,81	16,03	63,41	63,19	0,22	7,03	4,75	0,14	14,33	-	-	14,61	-	14,61	-	63,23	-	0,91			1,04
28.05.15	24,00	-	119,52	103,25	16,27	63,58	63,37	0,21	7,01	4,75	0,14	14,60	-	-	14,84	-	14,84	-	63,42	-	0,93			1,06
29.05.15	24,00	-	119,65	103,12	16,53	63,33	63,11	0,22	7,03	4,76	0,15	14,61	-	-	14,86	-	14,86	-	63,22	-	0,92			1,07
30.05.15	24,00	-	119,40	102,25	17,15	63,46	63,22	0,24	6,99	4,76	0,15	15,23	-	-	15,49	-	15,49	-	63,47	-	0,97			1,12
31.05.15	24,00	-	119,29	102,73	16,56	63,33	63,11	0,22	7,05	4,79	0,15	14,58	-	-	14,84	-	14,84	-	63,25	-	0,92			1,08
01.06.15	24,00	-	120,51	103,26	17,25	63,38	63,16	0,22	7,09	4,79	0,16	15,18	-	-	15,44	-	15,44	-	63,29	-	0,96			1,13
02.06.15	24,00	-	120,10	102,90	17,20	63,49	63,27	0,22	7,06	4,78	0,16	15,11	-	-	15,40	-	15,40	-	63,41	-	0,96			1,12
03.06.15	24,00	-	119,83	102,67	17,16	63,42	63,21	0,21	7,03	4,76	0,16	15,00	-	-	15,26	-	15,26	-	63,28	-	0,95			1,11
04.06.15	24,00	-	120,39	103,23	17,16	63,30	63,08	0,22	7,07	4,78	0,17	14,94	-	-	15,22	-	15,22	-	63,22	-	0,94			1,11
05.06.15	24,00	-	117,84	102,92	14,92	63,76	63,53	0,23	7,06	4,79	0,16	12,85	-	-	13,07	-	13,07	-	63,71	-	0,82			0,98
06.06.15	24,00	-	118,22	102,08	16,14	65,09	64,84	0,25	7,03	4,78	0,15	14,22	-	-	14,49	-	14,49	-	65,07	-	0,93			1,08
07.06.15	24,00	-	114,62	99,69	14,93	65,05	64,81	0,24	6,98	4,78	0,15	13,10	-	-	13,34	-	13,34	-	64,92	-	0,85			1,00
08.06.15	24,00	-	113,20	99,69	13,51	65,17	64,94	0,23	6,99	4,81	0,14	11,75	-	-	11,96	-	11,96	-	65,00	-	0,76			0,91
09.06.15	24,00	-	116,06	100,89	15,17	65,23	65,01	0,22	7,03	4,78	0,14	13,42	-	-	13,65	-	13,65	-	65,04	-	0,87			1,02
10.06.15	24,00	-	115,58	100,49	15,09	65,21	64,98	0,23	6,99	4,77	0,15	13,36	-	-	13,59	-	13,59	-	65,09	-	0,87			1,02
11.06.15	24,00	-	114,48	100,41	14,07	65,26	65,03	0,23	6,99	4,76	0,13	12,44	-	-	12,66	-	12,66	-	65,14	-	0,81			0,95
12.06.15	24,00	-	115,61	101,35	14,26	65,11	64,88	0,23	7,02	4,75	0,13	12,70	-	-	12,95	-	12,95	-	64,97	-	0,83			0,96
13.06.15	24,00	-	112,30	100,60	11,70	65,28	65,05	0,23	6,97	4,73	0,13	10,17	-	-	10,34	-	10,34	-	65,14	-	0,66			0,79
14.06.15	24,00	-	114,15	100,53	13,62	65,29	65,05	0,24	6,99	4,74	0,14	12,00	-	-	12,21	-	12,21	-	65,25	-	0,78			0,92
15.06.15	24,00	-	114,30	100,20	14,10	65,42	65,19	0,23	6,99	4,76	0,14	12,41	-	-	12,66	-	12,66	-	65,32	-	0,81			0,95
16.06.15	24,00	-	114,01	100,17	13,84	65,24	65,01	0,23	6,98	4,76	0,14	12,17	-	-	12,38	-	12,38	-	65,11	-	0,79			0,93
17.06.15	24,00	-	102,76	89,28	13,48	64,45	64,19	0,26	6,67	4,82	0,13	11,97	-	-	12,21	-	12,21	-	64,31	-	0,77			0,90
18.06.15	24,00	-	105,82	91,43	14,39	64,96	64,70	0,26	6,69	4,82	0,11	13,17	-	-	13,40	-	13,40	-	64,88	-	0,85			0,96
19.06.15	24,00	-	112,15	96,71	15,44	64,55	64,33	0,22	6,67	4,55	0,12	14,09	-	-	14,34	-	14,34	-	64,33	-	0,91			1,02
20.06.15	24,00	-	113,56	100,64	12,92	64,95	64,70	0,25	6,92	4,64	0,12	11,59	-	-	11,80	-	11,80	-	65,08	-	0,76			0,87
21.06.15	24,00	-	112,83	99,62	13,21	65,39	65,17	0,22	6,98	4,74	0,11	11,93	-	-	12,13	-	12,13	-	65,22	-	0,78			0,89
22.06.15	24,00	-	111,26	98,15	13,11	65,30	65,07	0,23	6,94	4,76	0,11	11,80	-	-	12,01	-	12,01	-	65,15	-	0,77			0,88
23.06.15	24,00	-	113,31	99,65	13,66	65,42	65,20	0,22	6,96	4,72	0,11	12,38	-	-	12,59	-	12,59	-	65,28	-	0,81			0,92
Среднее	24,00	-	115,91	100,72	15,19	64,44	64,21	0,23	6,98	4,76	0,14	13,48	-	-	13,72	-	13,72	-	64,34	-	0,87	-	-	1,01
Итого	744,00		3593,16	3122,37	470,79						4,22	417,75	0,00	0,00	425,23	0,00	425,23	0,00			26,87	0,00	0,00	31,19

Показания счетчиков на момент снятия данных:	Дата, время	M1(т)	M2(т)	M3(т)	M4(т)	V3(м3)	V4(м3)	Qобщ.от+гвс (Гкал)	Траб, ч
	25.05.15 14:00	22801,17	19223,70	3274,08	-	3350,86	-	782,98	-
	24.06.15 12:00	26258,48	22231,61	3672,60	-	3756,50	-	812,77	-

Период расчета по среднему: 7 суток;

Количество тепловой энергии, рассчитанное по среднему: 6,07 Гкал;

Объём теплоносителя, рассчитанный по среднему 96,02 куб.м;

Период расчета по договору:

Период превышения t2:

Корректировка на температуру холодной воды 14,2 °С = -5,93 Гкал;

Итого по приборам учета: с учетом корректировок **27,01** Гкал;

Итого по приборам учета: с учетом корректировок **521,25** куб.м.

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)

_____ /_____/

печать потребителя

АО "ДомТелеком" ДЛЯ ОТЧЕТОВ

печать энергосбыта

ГУП "ТЭК СПб"
Филиал "Энергосбыт"
Управление приборного учета
Отдел эксплуатации КУУТЭ
ОТЧЁТ ПРИНЯТ
«26» 06 г.