Абонент: ЖКС2 Невского Района

Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за июнь 2015

Адрес: г. Санкт-Петербург, Обуховской Обороны 289-2 / СЦО+ГВС

Договор:

Телефон:

Обслуживающая организация: АО "ДомТелеком"

Строит.Адрес: Обуховской Обороны 289-2

Узел учета: ГВС

Источник Обуховский з-д

Телефон: (812) 313-47-06

Код УУТЭ:

Схема подключения: Двухтрубная

Рассматривать совместно с УУТЭ:

Установленные приборы:

Часовые и суточн. архивы в файлах: ТСРВ026М-1401590-ч(с)-0615.txt

График: 150/70

Вычислитель: ТСРВ-026М № 1401590

Режим (схема):

Приборы УУТЭ поверены до _____

Подающ.тр.(М1): расходомер: Gmin= Gmax=

Термопреобр.:

Обратн.тр.(М2): расходомер: Gmin= Gmax=

Термопреобр.:

Преобр.давления:

Тхв, гр.С= 14,2

тр-д. ГВС(М3): расходомер: Gmin= Gmax=

Термопреобр.:

Преобр.давления:

тр.цирк.ГВС(М4): расходомер: Gmin= Gmax=

Термопреобр.:

Преобр.давления:

тр.подпитки(V5): расходомер: Gmin= Gmax=

Термопреобр.:

Преобр.давления:

Расчетный алгоритм: зима: Qот=m1*(h1-hхв)-m2*(h2-hхв) лето: Qгвс=m3*(h3-hхв)

Договорные нагрузки, Гкал/час: Qот= Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=

Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час: Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср=

Договорные расходы (ср.сут.), т/сут: Gот=0 Gвент.=0 Gтех.пот.=0 Gгвс=0

Фактическое потребление за предыдущий отчетный период с 24.05.2015 по 23.06.2015

Дата	Ти	НС	Учет отопление (ТВ-1)									Учет ГВС (ТВ-2)										Контрольные данные		Общее теплопотр-е
	час		M1, т	M2, т	dM, т	T1, C	T2, C	dT, C	P1 гк/см2	P2 гк/см2	Qотопл Гкал	M3, т	M4, т	dM, т	V3 м.куб	V4 м.куб.	dVгвс м.куб.	Vподп м.куб	T3, C	T4, C	Qгвс общ. Гкал	Qгвс изл. Гкал	Qтех.гвс Гкал.	Q общ. Гкал.
24.05.15	24,00	-	85,99	69,40	16,59	61,51	61,22	0,29	5,78	3,17	0,15	14,55	0,00	14,55	14,81	0,00	14,81	-	61,07	0,00	0,89			1,05
25.05.15	24,00	-	85,87	69,12	16,75	61,86	61,57	0,29	5,79	3,18	0,15	14,76	0,00	14,76	15,02	0,00	15,02	-	61,29	0,00	0,92			1,07
26.05.15	24,00	-	83,24	69,62	13,61	62,49	62,18	0,31	5,79	3,20	0,16	11,60	0,00	11,60	11,80	0,00	11,80	-	62,03	0,00	0,72			0,88
27.05.15	24,00	-	81,78	68,46	13,32	61,72	61,41	0,31	5,83	3,21	0,15	11,36	0,00	11,36	11,56	0,00	11,56	-	61,15	0,00	0,70			0,85
28.05.15	24,00	-	84,30	69,54	14,76	61,87	61,58	0,29	5,82	3,19	0,15	12,75	0,00	12,75	12,98	0,00	12,98	-	61,42	0,00	0,79			0,94
29.05.15	24,00	-	82,11	68,83	13,27	61,88	61,59	0,29	5,81	3,19	0,15	11,27	0,00	11,27	11,47	0,00	11,47	-	61,39	0,00	0,70			0,85
30.05.15	24,00	-	86,27	69,53	16,74	61,92	61,63	0,29	5,81	3,19	0,16	14,66	0,00	14,66	14,92	0,00	14,92	-	61,50	0,00	0,91			1,06
31.05.15	24,00	-	80,39	67,74	12,66	61,96	61,65	0,31	5,78	3,20	0,15	10,72	0,00	10,72	10,92	0,00	10,92	-	61,43	0,00	0,66			0,81
01.06.15	24,00	-	80,41	68,26	12,15	61,92	61,63	0,29	5,83	3,22	0,15	10,23	0,00	10,23	10,41	0,00	10,41	-	61,35	0,00	0,63			0,78
02.06.15	24,00	-	82,09	69,12	12,97	61,96	61,66	0,30	5,88	3,23	0,15	11,03	0,00	11,03	11,23	0,00	11,23	-	61,40	0,00	0,68			0,83
03.06.15	24,00	-	81,84	68,80	13,04	61,96	61,67	0,29	5,85	3,21	0,15	11,04	0,00	11,04	11,24	0,00	11,24	-	61,49	0,00	0,68			0,83
04.06.15	24,00	-	84,38	69,55	14,84	62,01	61,73	0,28	5,82	3,21	0,15	12,78	0,00	12,78	13,01	0,00	13,01	-	61,54	0,00	0,79			0,95
05.06.15	24,00	-	81,89	69,06	12,83	61,71	61,44	0,27	5,87	3,22	0,15	10,87	0,00	10,87	11,06	0,00	11,06	-	61,16	0,00	0,67			0,82
06.06.15	24,00	-	83,15	69,83	13,31	62,01	61,74	0,27	5,84	3,22	0,16	11,22	0,00	11,22	11,42	0,00	11,42	-	61,59	0,00	0,69			0,85
07.06.15	24,00	-	80,23	67,78	12,46	63,44	63,14	0,30	5,82	3,22	0,15	10,46	0,00	10,46	10,65	0,00	10,65	-	62,90	0,00	0,66			0,82
08.06.15	24,00	-	80,55	67,99	12,56	63,52	63,22	0,30	5,82	3,23	0,15	10,64	0,00	10,64	10,84	0,00	10,84	-	62,78	0,00	0,67			0,82
09.06.15	24,00	-	80,80	68,74	12,06	63,65	63,36	0,29	5,84	3,25	0,16	10,04	0,00	10,04	10,23	0,00	10,23	-	63,13	0,00	0,64			0,79
10.06.15	24,00	-	80,82	68,87	11,95	63,63	63,33	0,30	5,89	3,22	0,15	9,98	0,00	9,98	10,16	0,00	10,16	-	63,10	0,00	0,63			0,79
11.06.15	24,00	-	81,70	68,98	12,71	63,51	63,22	0,29	5,85	3,21	0,15	10,71	0,00	10,71	10,91	0,00	10,91	-	62,88	0,00	0,68			0,83
12.06.15	24,00	-	79,70	67,69	12,01	63,66	63,37	0,29	5,83	3,21	0,15	10,02	0,00	10,02	10,21	0,00	10,21	-	63,13	0,00	0,64			0,79
13.06.15	24,00	-	81,07	69,19	11,88	63,63	63,33	0,30	5,86	3,19	0,15	9,91	0,00	9,91	10,09	0,00	10,09	-	63,06	0,00	0,63			0,78
14.06.15	24,00	-	76,76	67,32	9,44	63,61	63,33	0,28	5,81	3,19	0,14	7,60	0,00	7,60	7,74	0,00	7,74	-	62,94	0,00	0,48			0,62
15.06.15	24,00	-	82,54	69,25	13,29	63,87	63,58	0,29	5,82	3,20	0,16	11,29	0,00	11,29	11,50	0,00	11,50	-	63,35	0,00	0,72			0,88
16.06.15	24,00	-	81,20	68,75	12,45	63,75	63,47	0,28	5,83	3,22	0,15	10,48	0,00	10,48	10,67	0,00	10,67	-	63,20	0,00	0,67			0,82
17.06.15	24,00	-	80,99	68,77	12,22	63,75	63,47	0,28	5,83	3,20	0,15	10,22	0,00	10,22	10,41	0,00	10,41	-	63,24	0,00	0,65			0,80
18.06.15	23,95	-	41,74	27,71	14,03	59,60	43,36	16,24	5,65	1,41	0,07	13,21	0,00	13,21	13,43	0,00	13,43	-	58,90	0,00	0,78			0,85
19.06.15	23,82	-	11,33	0,00	11,33	54,50	18,79	35,71	5,73	0,01	0,01	11,32	0,00	11,32	11,48	0,00	11,48	-	54,03	0,00	0,63			0,64
20.06.15	23,82	-	10,57	0,00	10,57	53,91	18,98	34,93	5,69	0,01	0,00	10,63	0,00	10,63	10,78	0,00	10,78	-	53,46	0,00	0,59			0,59
21.06.15	23,87	-	9,30	0,00	9,30	52,65	19,10	33,55	5,93	0,01	0,00	9,33	0,00	9,33	9,45	0,00	9,45	-	52,16	0,00	0,50			0,51
22.06.15	23,80	-	9,20	0,00	9,20	51,95	19,24	32,71	5,98	0,01	0,00	9,29	0,00	9,29	9,42	0,00	9,42	-	51,37	0,00	0,51			0,51
23.06.15	23,85	-	11,65	0,00	11,65	54,02	19,43	34,59	5,92	0,01	0,01	11,66	0,00	11,66	11,83	0,00	11,83	-	53,54	0,00	0,65			0,65
Среднее	23,97	-	69,16	56,38	12,77	61,08	54,79	6,29	5,83	2,64	0,13	11,15	-	11,15	11,34	-	11,34	-	60,55	-	0,68	-	-	0,81
Итого	743,10		2143,85	1747,91	395,94						3,89	345,62	0,00	345,62	351,65	0,00	351,65	0,00			21,15	0,00	0,00	25,04

Показания счетчиков на момент снятия данных:	Дата, время	M1(т)	M2(т)	M3(т)	M4(т)	V3(м3)	V4(м3)	Qобщ.от+гвс (Гкал)	Траб, ч
	11.05.15 05:59	-	-	-	-	-	-	-	-
	11.05.15 05:59	-	-	-	-	-	-	-	-

Период расчета по среднему: 7 суток;

Количество тепловой энергии, рассчитанное по среднему: 4,78 Гкал;

Объём теплоносителя, рассчитанный по среднему 79,41 куб.м;

Период расчета по договору:

Период превышения t2:

Корректировка на температуру холодной воды 14,2 °С = -4,91 Гкал;

Итого по приборам учета: с учетом корректировок **21,02** Гкал;

Итого по приборам учета: с учетом корректировок **431,06** куб.м.

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)

_____ /_____/

печать потребителя

ЗАО "ДомТелеком" ДЛЯ ОТЧЕТОВ

ГУП "ТЭК СПб" Филиал "Энергосбыт" Управление приборного учета Отдел эксплуатации КУУТЭ ОТЧЁТ ПРИНЯТ «26» 06 15 г.

печать энергосбыта