Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за июнь 2015

Абонент: ООО "ЖКС-2 Невского района"
Адрес: г. Санкт-Петербург, Ольминского 20 / СЦО+ГВС
Обслуживающая организация: АО "ДомТелеком"
Источник 1я Невская котельная

Договор: 8989.038.1
Строит.Адрес: Ольминского 20
Телефон: (812) 313-47-06
Схема подключения: Двухтрубная

Телефон:

Узел учета: ГВС
Код УУТЭ:
Рассматривать совместно с УУТЭ:
график: 150/70

Установленные приборы:
Вычислитель: ВКТ-7 № 207125
Часовые и суточн. архивы в файлах: ВКТ7-207125-ч(с)-0615.txt
Режим (схема): 3001

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Подающ.тр.(М1): | расходомер: ПРЭМ 32 | Gmin= 0,067 | Gmax= 30 | |
| Обратн.тр.(М2): | расходомер: ПРЭМ 32 | Gmin= 0,067 | Gmax= 30 | |
| тр-д. ГВС(М3): | расходомер: ПРЭМ 32 | Gmin= 0,067 | Gmax= 30 | |
| тр.цирк.ГВС(М4): | расходомер: | Gmin= | Gmax= | |
| тр.подпитки(V5): | расходомер: | Gmin= | Gmax= | |

Приборы УУТЭ поверены до _____

| | | |
|---|---|---|
| Термопреобр.: КТСП-Н | Преобр.давления: | Тхв, гр.С= 12,44 |
| Термопреобр.: КТСП-Н | Преобр.давления: | |
| Термопреобр.: ТСП-Н | Преобр.давления: | |
| Термопреобр.: | Преобр.давления: | |
| Термопреобр.: | Преобр.давления: | |

Расчетный алгоритм: зима: Q=M1*(h1-hxв)-M2*(h2-hxв) лето: Q=M1*(h1-hxв)-M2*(h2-hxв)

Договорные нагрузки, Гкал/час: Qот=0,311 Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=0,1826
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час: Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср= 0,083
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут: Gот=93,84 Gвент.=0 Gтех.пот.=0 Gгвс=33,12

Фактическое потребление за предыдущий отчетный период с 24.05.2015 по 23.06.2015

| Дата | Ти | НС | Учет отопление (ТВ-1) | | | | | | | | | Учет ГВС (ТВ-2) | | | | | | | | | | Контрольные данные | | Общее теплопотр-е |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | час | | M1, т | M2, т | dM, т | T1, C | T2, C | dT, C | P1 гк/см2 | P2 гк/см2 | Qотопл Гкал | M3, т | M4, т | dM, т | V3 м.куб | V4 м.куб. | dVгвс м.куб. | Vподп м.куб | T3, C | T4, C | Qгвс общ. Гкал | Qгвс изл. Гкал | Qтех.гвс Гкал. | Q общ. Гкал. |
| 24.05.15 | 24,00 | - | 37,36 | 25,82 | 11,54 | 70,70 | 57,06 | 13,64 | 7,00 | 5,00 | 0,37 | 13,62 | - | - | 13,85 | - | 13,85 | - | 59,06 | - | 0,80 | | | 1,17 |
| 25.05.15 | 24,00 | - | 41,13 | 29,60 | 11,53 | 73,14 | 60,49 | 12,65 | 7,00 | 5,00 | 0,27 | 15,45 | - | - | 15,73 | - | 15,73 | - | 61,66 | - | 0,95 | | | 1,22 |
| 26.05.15 | 24,00 | - | 47,50 | 38,02 | 9,48 | 72,71 | 61,91 | 10,80 | 7,00 | 5,00 | 0,19 | 14,48 | - | - | 14,75 | - | 14,75 | - | 63,23 | - | 0,91 | | | 1,10 |
| 27.05.15 | 24,00 | - | 49,61 | 40,27 | 9,34 | 73,42 | 62,77 | 10,65 | 7,00 | 5,00 | 0,22 | 13,93 | - | - | 14,19 | - | 14,19 | - | 63,97 | - | 0,89 | | | 1,12 |
| 28.05.15 | 24,00 | - | 46,64 | 37,64 | 9,00 | 72,83 | 61,67 | 11,16 | 7,00 | 5,00 | 0,25 | 13,19 | - | - | 13,42 | - | 13,42 | - | 63,10 | - | 0,83 | | | 1,08 |
| 29.05.15 | 24,00 | - | 45,18 | 36,81 | 8,37 | 72,38 | 61,36 | 11,02 | 7,00 | 5,00 | 0,18 | 13,27 | - | - | 13,54 | - | 13,54 | - | 62,84 | - | 0,84 | | | 1,01 |
| 30.05.15 | 24,00 | - | 45,77 | 37,03 | 8,74 | 70,95 | 60,49 | 10,46 | 7,00 | 5,00 | 0,20 | 13,18 | - | - | 13,43 | - | 13,43 | - | 61,34 | - | 0,81 | | | 1,01 |
| 31.05.15 | 24,00 | - | 46,21 | 36,50 | 9,71 | 70,93 | 60,34 | 10,59 | 7,00 | 5,00 | 0,23 | 13,80 | - | - | 14,04 | - | 14,04 | - | 61,60 | - | 0,85 | | | 1,08 |
| 01.06.15 | 24,00 | - | 46,52 | 38,14 | 8,38 | 72,10 | 66,62 | 5,48 | 7,00 | 5,00 | -0,08 | 13,20 | - | - | 13,47 | - | 13,47 | - | 68,05 | - | 0,90 | | | 0,82 |
| 02.06.15 | 24,00 | - | 46,47 | 39,68 | 6,79 | 73,16 | 72,43 | 0,73 | 7,00 | 5,00 | -0,36 | 12,25 | - | - | 12,57 | - | 12,57 | - | 73,03 | - | 0,89 | | | 0,53 |
| 03.06.15 | 24,00 | - | 48,86 | 42,29 | 6,57 | 74,70 | 73,95 | 0,75 | 7,00 | 5,00 | -0,37 | 12,11 | - | - | 12,41 | - | 12,41 | - | 74,30 | - | 0,90 | | | 0,53 |
| 04.06.15 | 24,00 | - | 47,80 | 39,69 | 8,11 | 73,71 | 72,89 | 0,82 | 7,00 | 5,00 | -0,27 | 12,32 | - | - | 12,60 | - | 12,60 | - | 73,39 | - | 0,90 | | | 0,64 |
| 05.06.15 | 24,00 | - | 48,06 | 39,85 | 8,21 | 73,28 | 72,49 | 0,79 | 7,00 | 5,00 | -0,26 | 12,24 | - | - | 12,54 | - | 12,54 | - | 73,00 | - | 0,90 | | | 0,64 |
| 06.06.15 | 24,00 | - | 46,60 | 40,63 | 5,97 | 72,62 | 71,90 | 0,72 | 7,00 | 5,00 | -0,32 | 10,88 | - | - | 11,13 | - | 11,13 | - | 72,33 | - | 0,79 | | | 0,47 |
| 07.06.15 | 24,00 | - | 46,69 | 39,34 | 7,35 | 72,07 | 71,28 | 0,79 | 7,00 | 5,00 | -0,33 | 12,43 | - | - | 12,71 | - | 12,71 | - | 71,83 | - | 0,89 | | | 0,57 |
| 08.06.15 | 24,00 | - | 48,03 | 42,43 | 5,60 | 73,37 | 72,68 | 0,69 | 7,00 | 5,00 | -0,34 | 10,72 | - | - | 10,95 | - | 10,95 | - | 72,94 | - | 0,78 | | | 0,45 |
| 09.06.15 | 24,00 | - | 49,87 | 42,54 | 7,33 | 73,99 | 73,22 | 0,77 | 7,00 | 5,00 | -0,33 | 12,35 | - | - | 12,66 | - | 12,66 | - | 73,86 | - | 0,91 | | | 0,58 |
| 10.06.15 | 24,00 | - | 49,57 | 43,44 | 6,13 | 74,57 | 73,87 | 0,70 | 7,00 | 5,00 | -0,38 | 11,77 | - | - | 12,07 | - | 12,07 | - | 74,25 | - | 0,88 | | | 0,49 |
| 11.06.15 | 24,00 | - | 50,00 | 43,15 | 6,85 | 74,44 | 73,70 | 0,74 | 7,00 | 5,00 | -0,33 | 11,81 | - | - | 12,09 | - | 12,09 | - | 74,10 | - | 0,88 | | | 0,55 |
| 12.06.15 | 24,00 | - | 49,65 | 42,77 | 6,88 | 72,94 | 72,30 | 0,64 | 7,00 | 5,00 | -0,32 | 11,74 | - | - | 12,02 | - | 12,02 | - | 72,52 | - | 0,85 | | | 0,53 |
| 13.06.15 | 24,00 | - | 48,88 | 43,92 | 4,96 | 71,91 | 71,28 | 0,63 | 7,00 | 5,00 | -0,36 | 10,48 | - | - | 10,73 | - | 10,73 | - | 71,56 | - | 0,75 | | | 0,39 |
| 14.06.15 | 24,00 | - | 49,29 | 43,20 | 6,09 | 72,07 | 71,41 | 0,66 | 7,00 | 5,00 | -0,37 | 11,60 | - | - | 11,88 | - | 11,88 | - | 71,92 | - | 0,84 | | | 0,47 |
| 15.06.15 | 24,00 | - | 50,31 | 44,09 | 6,22 | 73,60 | 72,89 | 0,71 | 7,00 | 5,00 | -0,34 | 11,26 | - | - | 11,54 | - | 11,54 | - | 73,37 | - | 0,83 | | | 0,49 |
| 16.06.15 | 24,00 | - | 52,45 | 45,77 | 6,68 | 75,25 | 74,56 | 0,69 | 7,00 | 5,00 | -0,29 | 10,99 | - | - | 11,25 | - | 11,25 | - | 74,72 | - | 0,82 | | | 0,53 |
| 17.06.15 | 24,00 | - | 50,27 | 44,58 | 5,69 | 75,30 | 74,57 | 0,73 | 7,00 | 5,00 | -0,29 | 10,09 | - | - | 10,34 | - | 10,34 | - | 74,92 | - | 0,76 | | | 0,47 |
| 18.06.15 | 24,00 | - | 50,28 | 44,84 | 5,44 | 75,89 | 75,15 | 0,74 | 7,00 | 5,00 | -0,35 | 10,54 | - | - | 10,79 | - | 10,79 | - | 75,65 | - | 0,80 | | | 0,45 |
| 19.06.15 | 24,00 | - | 49,24 | 44,50 | 4,74 | 76,03 | 75,37 | 0,66 | 7,00 | 5,00 | -0,36 | 10,06 | - | - | 10,32 | - | 10,32 | - | 75,53 | - | 0,76 | | | 0,39 |
| 20.06.15 | 24,00 | - | 51,32 | 46,43 | 4,89 | 75,58 | 74,95 | 0,63 | 7,00 | 5,00 | -0,40 | 10,69 | - | - | 10,95 | - | 10,95 | - | 75,20 | - | 0,81 | | | 0,41 |
| 21.06.15 | 24,00 | - | 50,22 | 45,25 | 4,97 | 74,82 | 74,08 | 0,74 | 7,00 | 5,00 | -0,35 | 10,21 | - | - | 10,46 | - | 10,46 | - | 74,90 | - | 0,77 | | | 0,41 |
| 22.06.15 | 24,00 | - | 47,61 | 42,79 | 4,82 | 76,42 | 75,70 | 0,72 | 7,00 | 5,00 | -0,35 | 9,87 | - | - | 10,10 | - | 10,10 | - | 76,15 | - | 0,75 | | | 0,40 |
| 23.06.15 | 24,00 | - | 49,31 | 43,35 | 5,96 | 76,47 | 75,78 | 0,69 | 7,00 | 5,00 | -0,29 | 10,27 | - | - | 10,54 | - | 10,54 | - | 76,17 | - | 0,78 | | | 0,49 |
| Среднее | 24,00 | - | 47,96 | 40,79 | 7,17 | 73,59 | 69,97 | 3,62 | 7,00 | 5,00 | -0,18 | 11,96 | - | - | 12,23 | - | 12,23 | - | 70,66 | - | 0,84 | - | - | 0,66 |
| Итого | 744,00 | | 1486,70 | 1264,36 | 222,34 | | | | | | -5,53 | 370,80 | 0,00 | 0,00 | 379,07 | 0,00 | 379,07 | 0,00 | | | 26,00 | 0,00 | 0,00 | 20,47 |

| Показания счетчиков на момент снятия данных: | Дата, время | M1(т) | M2(т) | M3(т) | M4(т) | V3(м3) | V4(м3) | Qобщ.от+гвс (Гкал) | Траб, ч |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 10.06.15 16:00 | 27503,54 | 24235,14 | 3819,89 | - | 3908,42 | - | 915,29 | - |
| | 24.06.15 12:00 | 28193,23 | 24847,15 | 3967,64 | - | 4059,78 | - | 921,56 | - |

Период расчета по среднему: 7 суток;
Количество тепловой энергии, рассчитанное по среднему: 5,87 Гкал;
Объём теплоносителя, рассчитанный по среднему 85,60 куб.м;
Период расчета по договору:
Период превышения t2:
Корректировка на температуру холодной воды 12,44 °С = -4,61 Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **27,26** Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **464,67** куб.м.

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)

_____ /_____/

печать потребителя

АО "ДомТелеком" ДЛЯ ОТЧЕТОВ

ГУП "ТЭК СПб" Филиал "Энергосбыт" Управление приборного учета Отдел эксплуатации КУУТЭ ОТЧЁТ ПРИНЯТ «26» 06 15

печать энергосбыта