Абонент: ЖКС2 Невского Района
Адрес: г. Санкт-Петербург, Ольминского 22 / СЦО+ГВС
Обслуживающая организация: АО "ДомТелеком"
Источник 1я Невская котельная

Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за июнь 2015
Договор: 8990.038.1
Строит.Адрес: Ольминского 22
Телефон: (812) 313-47-06
Схема подключения: Двухтрубная

Телефон:

Узел учета: ГВС
Код УУТЭ:
Рассматривать совместно с УУТЭ:
график: 150/70

Установленные приборы:
Вычислитель: ВКТ-7 № 208351
Часовые и суточн. архивы в файлах: ВКТ7-208351-ч(с)-0615.txt
Режим (схема): 3001

Подающ.тр.(М1):	расходомер: ПРЭМ 32	Gmin= 0,12	Gmax= 30	
Обратн.тр.(М2):	расходомер: ПРЭМ 32	Gmin= 0,12	Gmax= 30	
тр-д. ГВС(М3):	расходомер: ПРЭМ 32	Gmin= 0,12	Gmax= 30	
тр.цирк.ГВС(М4):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	
тр.подпитки(V5):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	

Расчетный алгоритм: зима: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв) лето: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв)

Приборы УУТЭ поверены до _____
Термопреобр.: КТСП-Н
Термопреобр.: КТСП-Н
Термопреобр.: ТСП-Н
Термопреобр.:
Термопреобр.:

Преобр.давления:
Преобр.давления:
Преобр.давления:
Преобр.давления:
Преобр.давления:

Тхв, гр.С= 12,44

Договорные нагрузки, Гкал/час: Qот=0,311 Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=0,1936
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час: Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср= 0,088
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут: Gот=93,84 Gвент.=0 Gтех.пот.=0 Gгвс=35,28

Фактическое потребление за предыдущий отчетный период с 24.05.2015 по 23.06.2015

Дата	Ти	НС	Учет отопление (ТВ-1)									Учет ГВС (ТВ-2)										Контрольные данные		Общее теплопотр-е
	час		M1, т	M2, т	dM, т	T1, C	T2, C	dT, C	P1 гк/см2	P2 гк/см2	Qотопл Гкал	M3, т	M4, т	dM, т	V3 м.куб	V4 м.куб.	dVгвс м.куб.	Vподп м.куб	T3, C	T4, C	Qгвс общ. Гкал	Qгвс изл. Гкал	Qтех.гвс Гкал.	Q общ. Гкал.
24.05.15	24,00	-	0,00	12,89	-12,89	15,78	50,99	-35,21	7,00	5,00	-1,28	12,88	-	-	13,03	-	13,03	-	50,30	-	0,65			-0,63
25.05.15	24,00	-	3,71	7,16	-3,45	67,07	52,95	14,12	7,00	5,00	-0,73	10,81	-	-	10,96	-	10,96	-	56,99	-	0,62			-0,12
26.05.15	24,00	-	22,04	13,83	8,21	71,66	58,20	13,46	7,00	5,00	0,16	9,10	-	-	9,30	-	9,30	-	68,09	-	0,62			0,78
27.05.15	24,00	-	39,01	29,43	9,58	72,40	59,58	12,82	7,00	5,00	0,40	9,30	-	-	9,51	-	9,51	-	72,45	-	0,67			1,07
28.05.15	24,00	-	50,33	42,01	8,32	72,66	63,59	9,07	7,00	5,00	0,41	8,06	-	-	8,25	-	8,25	-	72,10	-	0,58			0,99
29.05.15	24,00	-	69,00	60,28	8,72	72,36	65,67	6,69	7,00	5,00	0,41	8,61	-	-	8,84	-	8,84	-	72,58	-	0,63			1,04
30.05.15	24,00	-	69,44	60,41	9,03	70,95	64,54	6,41	7,00	5,00	0,39	9,01	-	-	9,23	-	9,23	-	71,01	-	0,64			1,03
31.05.15	24,00	-	69,94	60,51	9,43	71,04	64,61	6,43	7,00	5,00	0,40	9,25	-	-	9,48	-	9,48	-	71,46	-	0,66			1,06
01.06.15	24,00	-	70,34	61,50	8,84	72,25	69,19	3,06	7,00	5,00	0,20	8,79	-	-	9,00	-	9,00	-	72,15	-	0,63			0,83
02.06.15	24,00	-	70,10	62,15	7,95	73,25	72,66	0,59	7,00	5,00	0,05	7,84	-	-	8,02	-	8,02	-	73,15	-	0,57			0,62
03.06.15	24,00	-	69,47	60,32	9,15	74,55	73,94	0,61	7,00	5,00	0,07	8,84	-	-	9,07	-	9,07	-	74,09	-	0,66			0,72
04.06.15	24,00	-	63,01	53,25	9,76	73,50	72,84	0,66	7,00	5,00	0,07	9,42	-	-	9,65	-	9,65	-	72,89	-	0,69			0,76
05.06.15	24,00	-	62,95	54,09	8,86	73,09	72,45	0,64	7,00	5,00	0,06	8,73	-	-	8,96	-	8,96	-	72,37	-	0,63			0,69
06.06.15	24,00	-	62,16	54,04	8,12	72,39	71,77	0,62	7,00	5,00	0,05	8,01	-	-	8,16	-	8,16	-	71,79	-	0,58			0,62
07.06.15	24,00	-	62,68	53,39	9,29	71,95	71,28	0,67	7,00	5,00	0,06	9,04	-	-	9,24	-	9,24	-	71,68	-	0,65			0,71
08.06.15	24,00	-	32,48	24,14	8,34	71,33	71,10	0,23	7,00	5,00	0,03	8,24	-	-	8,41	-	8,41	-	69,15	-	0,57			0,60
09.06.15	24,00	-	11,30	0,00	11,30	69,27	26,14	43,13	7,00	5,00	0,02	11,18	-	-	11,41	-	11,41	-	68,18	-	0,76			0,78
10.06.15	24,00	-	10,01	0,00	10,01	68,74	26,79	41,95	7,00	5,00	0,02	9,93	-	-	10,11	-	10,11	-	67,54	-	0,67			0,69
11.06.15	24,00	-	8,39	0,00	8,39	67,32	26,71	40,61	7,00	5,00	0,02	8,29	-	-	8,47	-	8,47	-	65,83	-	0,55			0,57
12.06.15	24,00	-	8,46	0,00	8,46	65,85	21,27	44,58	7,00	5,00	0,02	8,36	-	-	8,52	-	8,52	-	64,55	-	0,54			0,56
13.06.15	24,00	-	7,66	0,00	7,66	64,22	19,68	44,54	7,00	5,00	0,02	7,59	-	-	7,71	-	7,71	-	62,78	-	0,47			0,49
14.06.15	24,00	-	10,23	0,00	10,23	66,66	21,02	45,64	7,00	5,00	0,02	10,13	-	-	10,33	-	10,33	-	65,56	-	0,67			0,68
15.06.15	24,00	-	8,68	0,00	8,68	67,39	26,88	40,51	7,00	5,00	0,02	8,61	-	-	8,77	-	8,77	-	66,01	-	0,57			0,59
16.06.15	24,00	-	8,78	0,00	8,78	69,13	25,69	43,44	7,00	5,00	0,02	8,68	-	-	8,83	-	8,83	-	67,70	-	0,59			0,61
17.06.15	24,00	-	9,45	0,00	9,45	69,04	25,80	43,24	7,00	5,00	0,02	9,33	-	-	9,54	-	9,54	-	67,74	-	0,63			0,65
18.06.15	24,00	-	7,67	0,00	7,67	68,09	26,22	41,87	7,00	5,00	0,02	7,58	-	-	7,73	-	7,73	-	66,64	-	0,50			0,52
19.06.15	24,00	-	9,53	0,00	9,53	69,61	26,74	42,87	7,00	5,00	0,03	9,27	-	-	9,48	-	9,48	-	68,57	-	0,64			0,66
20.06.15	24,00	-	9,07	0,00	9,07	69,22	23,24	45,98	7,00	5,00	0,02	8,94	-	-	9,14	-	9,14	-	67,99	-	0,61			0,63
21.06.15	24,00	-	8,46	0,00	8,46	69,01	21,37	47,64	7,00	5,00	0,01	8,47	-	-	8,64	-	8,64	-	67,45	-	0,57			0,58
22.06.15	24,00	-	9,13	0,00	9,13	69,93	25,84	44,09	7,00	5,00	0,02	9,01	-	-	9,20	-	9,20	-	68,57	-	0,62			0,64
23.06.15	24,00	-	8,38	0,00	8,38	69,29	27,71	41,58	7,00	5,00	0,02	8,17	-	-	8,34	-	8,34	-	68,26	-	0,56			0,58
Среднее	24,00	-	30,71	22,88	7,82	68,35	46,01	22,34	7,00	5,00	0,03	9,02	-	-	9,20	-	9,20	-	68,25	-	0,61	-	-	0,64
Итого	744,00		951,86	709,40	242,46						1,01	279,47	0,00	0,00	285,33	0,00	285,33	0,00			18,98	0,00	0,00	19,99

Показания счетчиков на момент снятия данных:	Дата, время	M1(т)	M2(т)	M3(т)	M4(т)	V3(м3)	V4(м3)	Qобщ.от+гвс (Гкал)	Траб, ч
	25.05.15 13:00	156,29	150,38	81,67	-	82,90	-	2,30	-
	24.06.15 12:00	1111,69	841,52	346,29	-	353,25	-	23,43	-

Период расчета по среднему: 7 суток;
Количество тепловой энергии, рассчитанное по среднему: 4,29 Гкал;
Объём теплоносителя, рассчитанный по среднему 64,43 куб.м;
Период расчета по договору:
Период превышения t2:
Корректировка на температуру холодной воды 12,44 °С = -3,48 Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **19,79** Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **349,76** куб.м.

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)
_____ /_____/

печать потребителя

ЗАО "ТЕПЛОВЫЕ СИСТЕМЫ" ДЛЯ ОТЧЁТОВ

печать энергосбыта

ГУП "ТЭК СПб"
Филиал "Энергосбыт"
Управление приборного учета
Отдел эксплуатации КУУТЭ
ОТЧЁТ ПРИНЯТ
«28» 06 15 г.