Абонент: ЖКС2 Невского Района
Адрес: г. Санкт-Петербург, Ольминского 24 / СЦО+ГВС
Обслуживающая организация: АО "ДомТелеком"
Источник 1я Невская котельная

Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за июнь 2015
Договор: 8991.038.1
Строит.Адрес: Ольминского 24
Телефон: (812) 313-47-06
Схема подключения: Двухтрубная

Телефон:

Узел учета: ГВС
Код УУТЭ:
Рассматривать совместно с УУТЭ:
график: 150/70

Установленные приборы:
Вычислитель: ВКТ-7 № 207204
Часовые и суточн. архивы в файлах: ВКТ7-207204-ч(с)-0615.txt
Режим (схема): 3001

Подающ.тр.(М1):	расходомер: ПРЭМ 40	Gmin= 0,1	Gmax= 45	
Обратн.тр.(М2):	расходомер: ПРЭМ 40	Gmin= 0,1	Gmax= 45	
тр-д. ГВС(М3):	расходомер: ПРЭМ 32	Gmin= 0,12	Gmax= 30	
тр.цирк.ГВС(М4):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	
тр.подпитки(V5):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	

Приборы УУТЭ поверены до _____
Термопреобр.: КТСП-Н
Термопреобр.: КТСП-Н
Термопреобр.: ТСП-Н
Термопреобр.:
Термопреобр.:

Преобр.давления:
Преобр.давления:
Преобр.давления:
Преобр.давления:
Преобр.давления:

Txв, гр.С= 12,44

Расчетный алгоритм: зима: Q=M1*(h1-hxв)-M2*(h2-hxв) лето: Q=M1*(h1-hxв)-M2*(h2-hxв)

Договорные нагрузки, Гкал/час: Qот=0,31 Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=0,1936
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час: Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср= 0,088
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут: Gот=93,6 Gвент.=0 Gтех.пот.=0 Gгвс=35,28

Фактическое потребление за предыдущий отчетный период с 24.05.2015 по 23.06.2015

Дата	Ти	НС	Учет отопление (ТВ-1)									Учет ГВС (ТВ-2)										Контрольные данные		Общее теплопотр-е
	час		M1, т	M2, т	dM, т	T1, C	T2, C	dT, C	P1 гк/см2	P2 гк/см2	Qотопл Гкал	M3, т	M4, т	dM, т	V3 м.куб	V4 м.куб.	dVгвс м.куб.	Vподп м.куб	T3, C	T4, C	Qгвс общ. Гкал	Qгвс изл. Гкал	Qтех.гвс Гкал.	Q общ. Гкал.
24.05.15	24,00	-	15,34	4,41	10,93	66,59	44,53	22,06	7,00	5,00	-0,20	15,46	-	-	15,77	-	15,77	-	66,29	-	1,03			0,83
25.05.15	24,00	-	14,99	4,31	10,68	69,52	46,33	23,19	7,00	5,00	-0,20	15,11	-	-	15,43	-	15,43	-	69,17	-	1,05			0,84
26.05.15	24,00	-	6,31	12,90	-6,59	66,02	53,39	12,63	7,00	5,00	-1,16	15,18	-	-	15,43	-	15,43	-	59,46	-	0,90			-0,26
27.05.15	24,00	-	0,60	22,04	-21,44	53,29	56,53	-3,24	7,00	5,00	-2,23	18,48	-	-	18,74	-	18,74	-	56,38	-	1,04			-1,19
28.05.15	24,00	-	0,00	21,09	-21,09	35,46	58,73	-23,27	7,00	5,00	-2,22	17,01	-	-	17,28	-	17,28	-	58,82	-	1,00			-1,22
29.05.15	24,00	-	0,80	18,68	-17,88	52,50	62,34	-9,84	7,00	5,00	-2,03	14,98	-	-	15,25	-	15,25	-	62,13	-	0,93			-1,10
30.05.15	24,00	-	1,25	18,42	-17,17	46,72	61,21	-14,49	7,00	5,00	-1,96	15,22	-	-	15,47	-	15,47	-	60,21	-	0,92			-1,04
31.05.15	24,00	-	1,17	19,53	-18,36	41,71	61,43	-19,72	7,00	5,00	-2,11	16,20	-	-	16,47	-	16,47	-	60,74	-	0,99			-1,13
01.06.15	24,00	-	1,21	16,98	-15,77	50,51	64,81	-14,30	7,00	5,00	-1,93	14,25	-	-	14,52	-	14,52	-	63,77	-	0,91			-1,02
02.06.15	24,00	-	1,58	16,32	-14,74	50,02	68,12	-18,10	7,00	5,00	-1,95	14,15	-	-	14,44	-	14,44	-	66,57	-	0,94			-1,01
03.06.15	24,00	-	2,17	14,78	-12,61	59,41	68,69	-9,28	7,00	5,00	-1,78	13,63	-	-	13,89	-	13,89	-	67,32	-	0,92			-0,86
04.06.15	24,00	-	1,09	17,46	-16,37	52,13	68,57	-16,44	7,00	5,00	-2,16	15,49	-	-	15,81	-	15,81	-	67,22	-	1,04			-1,12
05.06.15	24,00	-	1,33	17,37	-16,04	48,51	68,21	-19,70	7,00	5,00	-2,10	15,09	-	-	15,40	-	15,40	-	66,82	-	1,01			-1,10
06.06.15	24,00	-	0,90	17,76	-16,86	36,93	67,61	-30,68	7,00	5,00	-2,15	15,14	-	-	15,45	-	15,45	-	66,46	-	1,01			-1,14
07.06.15	24,00	-	1,50	16,02	-14,52	46,87	66,83	-19,96	7,00	5,00	-1,89	14,00	-	-	14,25	-	14,25	-	65,35	-	0,92			-0,98
08.06.15	24,00	-	1,74	16,48	-14,74	55,80	62,84	-7,04	7,00	5,00	-1,85	15,08	-	-	15,32	-	15,32	-	61,93	-	0,93			-0,92
09.06.15	24,00	-	2,98	15,43	-12,45	60,76	59,74	1,02	7,00	5,00	-1,62	15,10	-	-	15,32	-	15,32	-	59,71	-	0,90			-0,72
10.06.15	24,00	-	3,02	14,94	-11,92	59,62	60,10	-0,48	7,00	5,00	-1,58	14,64	-	-	14,89	-	14,89	-	59,94	-	0,88			-0,70
11.06.15	24,00	-	2,72	15,79	-13,07	58,35	60,08	-1,73	7,00	5,00	-1,67	15,18	-	-	15,42	-	15,42	-	59,66	-	0,91			-0,77
12.06.15	24,00	-	2,00	16,27	-14,27	49,29	58,77	-9,48	7,00	5,00	-1,70	15,10	-	-	15,30	-	15,30	-	57,56	-	0,87			-0,83
13.06.15	24,00	-	2,28	17,56	-15,28	50,48	58,54	-8,06	7,00	5,00	-1,84	16,45	-	-	16,70	-	16,70	-	57,60	-	0,95			-0,89
14.06.15	24,00	-	2,41	17,50	-15,09	53,24	58,80	-5,56	7,00	5,00	-1,85	16,73	-	-	16,98	-	16,98	-	58,08	-	0,97			-0,88
15.06.15	24,00	-	2,72	16,33	-13,61	59,32	59,80	-0,48	7,00	5,00	-1,75	16,03	-	-	16,30	-	16,30	-	59,61	-	0,96			-0,79
16.06.15	24,00	-	3,21	16,80	-13,59	62,25	60,77	1,48	7,00	5,00	-1,83	16,96	-	-	17,25	-	17,25	-	60,89	-	1,03			-0,80
17.06.15	24,00	-	2,09	17,70	-15,61	56,71	61,27	-4,56	7,00	5,00	-1,95	16,70	-	-	16,97	-	16,97	-	60,66	-	1,01			-0,94
18.06.15	24,00	-	3,03	16,41	-13,38	62,01	61,93	0,08	7,00	5,00	-1,82	16,39	-	-	16,70	-	16,70	-	61,88	-	1,01			-0,81
19.06.15	24,00	-	1,98	15,80	-13,82	57,57	61,94	-4,37	7,00	5,00	-1,74	14,70	-	-	14,94	-	14,94	-	61,12	-	0,90			-0,84
20.06.15	24,00	-	5,30	13,60	-8,30	65,24	61,08	4,16	7,00	5,00	-1,46	16,02	-	-	16,31	-	16,31	-	62,29	-	1,00			-0,46
21.06.15	24,00	-	4,05	15,62	-11,57	59,26	61,52	-2,26	7,00	5,00	-1,70	16,56	-	-	16,84	-	16,84	-	60,96	-	1,01			-0,69
22.06.15	24,00	-	2,98	15,47	-12,49	62,25	62,40	-0,15	7,00	5,00	-1,72	15,60	-	-	15,88	-	15,88	-	62,11	-	0,97			-0,76
23.06.15	24,00	-	4,25	11,73	-7,48	65,23	61,06	4,17	7,00	5,00	-1,23	13,13	-	-	13,35	-	13,35	-	62,03	-	0,81			-0,41
Среднее	24,00	-	3,13	15,85	-12,73	55,28	60,90	-5,63	7,00	5,00	-1,72	15,48	-	-	15,74	-	15,74	-	62,02	-	0,96	-	-	-0,76
Итого	744,00		97,00	491,50	-394,50						-53,38	479,76	0,00	0,00	488,07	0,00	488,07	0,00			29,70	0,00	0,00	-23,68

Показания счетчиков на момент снятия данных:	Дата, время	M1(т)	M2(т)	M3(т)	M4(т)	V3(м3)	V4(м3)	Qобщ.от+гвс (Гкал)	Траб, ч
	25.05.15 14:00	11572,51	9590,67	1805,35	-	1834,43	-	350,84	-
	24.06.15 12:00	11649,71	10079,89	2268,26	-	2305,31	-	325,86	-

Период расчета по среднему: 7 суток:
Количество тепловой энергии, рассчитанное по среднему: 6,71 Гкал;
Объём теплоносителя, рассчитанный по среднему 110,21 куб.м;
Период расчета по договору:
Период превышения t2:
Корректировка на температуру холодной воды 12,44 °C = -5,97 Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **30,44** Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **598,28** куб.м.

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)
_____ /_____/

печать потребителя
ЗАО "ДомТелеком" ДЛЯ ОТЧЕТОВ

печать энергосбыта
ГУП "ТЭК СПб"
Филиал "Энергосбыт"
Управление коммерческого учета
Отдел эксплуатации КУУТЭ
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
« 26 06 15 г.