Абонент: ЖКС2 Невского Района
Адрес: г. Санкт-Петербург, Пинегина 15 / СЦО+ГВС
Обслуживающая организация: АО "ДомТелеком"
Источник 1я Невская котельная

Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за июнь 2015
Договор: 8566.038.1
Строит.Адрес: Пинегина 15
Телефон: (812) 313-47-06
Схема подключения: Двухтрубная

Телефон:

Узел учета: ГВС
Код УУТЭ:
Рассматривать совместно с УУТЭ:
график: 150/70

Установленные приборы:
Вычислитель: ВКТ-7 № 207336
Часовые и суточн. архивы в файлах: ВКТ7-207336-ч(с)-0615.txt
Режим (схема): 3001

Подающ.тр.(М1):	расходомер: ПРЭМ 32	Gmin= 0,067	Gmax= 30	
Обратн.тр.(М2):	расходомер: ПРЭМ 32	Gmin= 0,067	Gmax= 30	
тр-д. ГВС(М3):	расходомер: ПРЭМ 20	Gmin= 0,027	Gmax= 12	
тр.цирк.ГВС(М4):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	
тр.подпитки(V5):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	

Приборы УУТЭ поверены до _____
Термопреобр.: КТСП-Н
Термопреобр.: КТСП-Н
Термопреобр.: ТСП-Н
Термопреобр.:
Термопреобр.:

Преобр.давления:
Преобр.давления:
Преобр.давления:
Преобр.давления:
Преобр.давления:

Txв, гр.С= 12,44

Расчетный алгоритм: зима: Q=M1*(h1-hxв)-M2*(h2-hxв) лето: Q=M1*(h1-hxв)-M2*(h2-hxв)

Договорные нагрузки, Гкал/час: Qот=0,187 Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=0,099
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час: Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср= 0,045
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут: Gот=56,4 Gвент.=0 Gтех.пот.=0 Gгвс=18

Фактическое потребление за предыдущий отчетный период с 24.05.2015 по 23.06.2015

Дата	Ти	НС	Учет отопление (ТВ-1)									Учет ГВС (ТВ-2)										Контрольные данные		Общее теплопотр-е
	час		M1, т	M2, т	dM, т	T1, C	T2, C	dT, C	P1 гк/см2	P2 гк/см2	Qотопл Гкал	M3, т	M4, т	dM, т	V3 м.куб	V4 м.куб.	dVгвс м.куб.	Vподп м.куб	T3, C	T4, C	Qгвс общ. Гкал	Qгвс изл. Гкал	Qтех.гвс Гкал.	Q общ. Гкал.
24.05.15	24,00	-	92,36	77,42	14,94	70,25	45,56	24,69	7,00	5,00	2,12	11,93	-	-	12,18	-	12,18	-	70,26	-	0,84			2,96
25.05.15	46,00	-	53,81	41,81	12,01	69,25	67,77	1,48	7,00	5,00	0,18	10,73	-	-	10,96	-	10,96	-	69,39	-	0,74	-	-	0,92
26.05.15	24,00	-	49,60	37,45	12,15	68,76	67,93	0,83	7,00	5,00	0,10	11,13	-	-	11,36	-	11,36	-	69,07	-	0,77			0,87
27.05.15	24,00	-	51,45	39,67	11,78	68,38	67,67	0,71	7,00	5,00	0,11	10,68	-	-	10,92	-	10,92	-	68,47	-	0,73			0,83
28.05.15	37,00	-	80,92	61,53	19,39	68,68	68,00	0,68	7,00	5,00	0,11	18,36	-	-	18,76	-	18,76	-	68,76	-	1,26			1,38
29.05.15	24,00	-	49,37	37,49	11,88	67,62	66,97	0,65	7,00	5,00	0,10	10,83	-	-	11,04	-	11,04	-	67,58	-	0,73			0,83
30.05.15	24,00	-	48,46	37,64	10,82	66,41	65,72	0,69	7,00	5,00	0,10	9,73	-	-	9,94	-	9,94	-	66,61	-	0,65			0,75
31.05.15	24,00	-	51,17	37,54	13,63	66,59	65,78	0,81	7,00	5,00	0,10	12,51	-	-	12,76	-	12,76	-	67,11	-	0,84			0,94
01.06.15	24,00	-	51,39	38,19	13,20	67,55	66,88	0,67	7,00	5,00	0,11	12,08	-	-	12,32	-	12,32	-	67,61	-	0,82			0,92
02.06.15	24,00	-	51,48	38,60	12,88	68,55	67,86	0,69	7,00	5,00	0,11	11,73	-	-	12,00	-	12,00	-	68,70	-	0,80			0,91
03.06.15	24,00	-	52,47	40,06	12,41	70,00	69,32	0,68	7,00	5,00	0,11	11,21	-	-	11,46	-	11,46	-	70,22	-	0,79			0,90
04.06.15	24,00	-	50,95	38,72	12,23	69,10	68,39	0,71	7,00	5,00	0,11	11,03	-	-	11,28	-	11,28	-	69,28	-	0,77			0,88
05.06.15	24,00	-	50,84	38,76	12,08	68,65	67,99	0,66	7,00	5,00	0,11	10,88	-	-	11,11	-	11,11	-	68,69	-	0,75			0,86
06.06.15	24,00	-	47,76	38,42	9,34	67,90	67,25	0,65	7,00	5,00	0,11	8,17	-	-	8,35	-	8,35	-	67,89	-	0,56			0,66
07.06.15	24,00	-	50,21	38,60	11,61	67,69	66,93	0,76	7,00	5,00	0,11	10,41	-	-	10,64	-	10,64	-	68,17	-	0,71			0,82
08.06.15	24,00	-	52,50	39,58	12,92	68,90	68,22	0,68	7,00	5,00	0,12	11,53	-	-	11,78	-	11,78	-	69,06	-	0,80			0,92
09.06.15	24,00	-	53,99	40,88	13,11	69,58	68,88	0,70	7,00	5,00	0,12	11,82	-	-	12,07	-	12,07	-	69,86	-	0,83			0,94
10.06.15	24,00	-	54,74	40,92	13,82	70,27	69,59	0,68	7,00	5,00	0,12	12,46	-	-	12,74	-	12,74	-	70,37	-	0,88			1,00
11.06.15	24,00	-	51,32	40,99	10,33	69,80	69,20	0,60	7,00	5,00	0,12	8,99	-	-	9,18	-	9,18	-	69,65	-	0,63			0,75
12.06.15	24,00	-	52,04	40,52	11,52	68,65	67,97	0,68	7,00	5,00	0,12	10,10	-	-	10,32	-	10,32	-	68,94	-	0,70			0,82
13.06.15	24,00	-	51,05	40,59	10,46	67,71	67,05	0,66	7,00	5,00	0,12	9,06	-	-	9,24	-	9,24	-	68,03	-	0,62			0,74
14.06.15	24,00	-	52,64	41,13	11,51	67,99	67,33	0,66	7,00	5,00	0,11	10,21	-	-	10,45	-	10,45	-	68,36	-	0,70			0,81
15.06.15	24,00	-	52,12	41,59	10,53	69,29	68,66	0,63	7,00	5,00	0,12	9,21	-	-	9,41	-	9,41	-	69,44	-	0,64			0,76
16.06.15	24,00	-	54,12	42,03	12,09	70,73	70,12	0,61	7,00	5,00	0,13	10,68	-	-	10,96	-	10,96	-	70,70	-	0,76			0,89
17.06.15	24,00	-	51,34	40,65	10,69	70,66	69,97	0,69	7,00	5,00	0,12	9,38	-	-	9,58	-	9,58	-	70,77	-	0,66			0,79
18.06.15	24,00	-	53,36	41,07	12,29	71,25	70,57	0,68	7,00	5,00	0,12	11,00	-	-	11,23	-	11,23	-	71,29	-	0,78			0,91
19.06.15	24,00	-	50,83	40,62	10,21	71,33	70,65	0,68	7,00	5,00	0,12	8,95	-	-	9,16	-	9,16	-	71,39	-	0,64			0,76
20.06.15	24,00	-	55,31	42,59	12,72	71,33	70,67	0,66	7,00	5,00	0,12	11,42	-	-	11,68	-	11,68	-	71,54	-	0,82			0,94
21.06.15	24,00	-	51,32	41,21	10,11	70,47	69,79	0,68	7,00	5,00	0,11	8,92	-	-	9,10	-	9,10	-	70,66	-	0,63			0,74
22.06.15	24,00	-	49,53	39,42	10,11	71,65	70,99	0,66	7,00	5,00	0,11	9,03	-	-	9,25	-	9,25	-	71,53	-	0,65			0,75
23.06.15	24,00	-	49,78	40,33	9,45	71,78	71,10	0,68	7,00	5,00	0,10	8,43	-	-	8,60	-	8,60	-	71,83	-	0,61			0,71
Среднее	25,13	-	53,81	41,81	12,01	69,25	67,77	1,48	7,00	5,00	0,18	10,73	-	-	10,96	-	10,96	-	69,39	-	0,74	-	-	0,92
Итого	779,00		1668,23	1296,02	372,22						5,85	332,60	0,00	0,00	339,83	0,00	339,83	0,00			23,08	0,00	0,00	28,63

Показания счетчиков на момент снятия данных:	Дата, время	M1(т)	M2(т)	M3(т)	M4(т)	V3(м3)	V4(м3)	Qобщ.от+гвс (Гкал)	Траб, ч
	02.06.15 16:00	4539678,76	2690,71	4539678,76	-	2690,71	-	453967,88	-
	24.06.15 12:00	1583,70	1221,77	326,08	-	333,16	-	25,92	-

Период расчета по среднему: 7 суток;
Количество тепловой энергии, рассчитанное по среднему: 5,21 Гкал;
Объём теплоносителя, рассчитанный по среднему 76,74 куб.м;
Период расчета по договору:
Период превышения t2:
Корректировка на температуру холодной воды 12,44 °С = -4,14 Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **24,15** Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **416,57** куб.м.

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)
_____ /_____/

печать потребителя

ЗАО "ДомТелеком" ДЛЯ ОТЧЕТОВ

печать энергосбыта

ГУП "ТЭК СПб"
Филиал "Энергосбыт"
Управление приборного учета
Отдел эксплуатации КУУТЭ
ОТЧЁТ ПРИНЯТ
«26» 06 15 г.