Абонент: ЖКС2 Невского Района
Адрес: г. Санкт-Петербург, Пинегина 19 / СЦО+ГВС
Обслуживающая организация: АО "ДомТелеком"
Источник 1я Невская котельная

Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за июнь 2015
Договор: 8563.038.1
Строит.Адрес: Пинегина 19
Телефон: (812) 313-47-06
Схема подключения: Двухтрубная

Телефон:

Узел учета: ГВС
Код УУТЭ:
Рассматривать совместно с УУТЭ:
график: 150/70

Установленные приборы:
Вычислитель: ВКТ-7 № 207963
Часовые и суточн. архивы в файлах: ВКТ7-207963-ч(с)-0615.txt
Режим (схема): 3001

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Подающ.тр.(М1): | расходомер: ПРЭМ 32 | Gmin= 0,067 | Gmax= 30 | |
| Обратн.тр.(М2): | расходомер: ПРЭМ 32 | Gmin= 0,067 | Gmax= 30 | |
| тр-д. ГВС(М3): | расходомер: ПРЭМ 20 | Gmin= 0,027 | Gmax= 12 | |
| тр.цирк.ГВС(М4): | расходомер: | Gmin= | Gmax= | |
| тр.подпитки(V5): | расходомер: | Gmin= | Gmax= | |

Приборы УУТЭ поверены до _____
Термопреобр.: КТСП-Н
Термопреобр.: КТСП-Н
Термопреобр.: ТСП-Н
Термопреобр.:
Термопреобр.:

Преобр.давления:
Преобр.давления:
Преобр.давления:
Преобр.давления:
Преобр.давления:

Txв, гр.С= 12,44

Расчетный алгоритм: зима: Q=M1*(h1-hхв)-M4*(h4-hхв) лето: Q=M1*(h1-hхв)-M4*(h4-hхв)

Договорные нагрузки, Гкал/час: Qот=0,186 Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=0,1034
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час: Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср= 0,047
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут: Gот=56,16 Gвент.=0 Gтех.пот.=0 Gгвс=18,72
Фактическое потребление за предыдущий отчетный период с 24.05.2015 по 23.06.2015

| Дата | Ти | НС | Учет отопление (ТВ-1) | | | | | | | | | Учет ГВС (ТВ-2) | | | | | | | | | | Контрольные данные | | Общее теплопотр-е |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | час | | M1, т | M2, т | dM, т | T1, C | T2, C | dT, C | P1 гк/см2 | P2 гк/см2 | Qотопл Гкал | M3, т | M4, т | dM, т | V3 м.куб | V4 м.куб. | dVгвс м.куб. | Vподп м.куб | T3, C | T4, C | Qгвс общ. Гкал | Qгвс изл. Гкал | Qтех.гвс Гкал. | Q общ. Гкал. |
| 24.05.15 | 24,00 | - | 87,35 | 78,53 | 8,82 | 65,91 | 43,27 | 22,64 | 7,00 | 5,00 | 1,74 | 9,50 | - | - | 9,70 | - | 9,70 | - | 65,48 | - | 0,62 | | | 2,36 |
| 25.05.15 | 47,00 | - | 94,70 | 78,53 | 16,17 | 68,48 | 0,01 | 68,47 | 198,43 | 295,86 | 1,76 | 16,74 | - | - | 17,11 | - | 17,11 | - | 67,62 | - | 1,12 | | | 2,88 |
| 26.05.15 | 24,00 | - | 8,20 | 0,00 | 8,20 | 68,89 | 24,58 | 44,31 | 7,00 | 5,00 | 0,02 | 8,04 | - | - | 8,21 | - | 8,21 | - | 68,11 | - | 0,55 | | | 0,57 |
| 27.05.15 | 24,00 | - | 7,06 | 0,00 | 7,06 | 68,29 | 25,43 | 42,86 | 7,00 | 5,00 | 0,01 | 6,99 | - | - | 7,14 | - | 7,14 | - | 67,21 | - | 0,47 | | | 0,48 |
| 28.05.15 | 37,00 | - | 14,51 | 0,00 | 14,51 | 69,24 | 25,54 | 43,70 | 7,00 | 5,00 | 0,01 | 14,42 | - | - | 14,76 | - | 14,76 | - | 68,40 | - | 0,99 | | | 1,01 |
| 29.05.15 | 24,00 | - | 6,17 | 0,00 | 6,17 | 67,13 | 25,52 | 41,61 | 7,00 | 5,00 | 0,01 | 6,10 | - | - | 6,25 | - | 6,25 | - | 66,06 | - | 0,41 | | | 0,41 |
| 30.05.15 | 24,00 | - | 6,99 | 0,00 | 6,99 | 66,28 | 25,63 | 40,65 | 7,00 | 5,00 | 0,01 | 6,94 | - | - | 7,04 | - | 7,04 | - | 65,27 | - | 0,45 | | | 0,47 |
| 31.05.15 | 24,00 | - | 7,51 | 0,00 | 7,51 | 66,69 | 25,57 | 41,12 | 7,00 | 5,00 | 0,01 | 7,45 | - | - | 7,57 | - | 7,57 | - | 65,76 | - | 0,49 | | | 0,50 |
| 01.06.15 | 24,00 | - | 7,45 | 0,00 | 7,45 | 67,32 | 25,36 | 41,96 | 7,00 | 5,00 | 0,01 | 7,38 | - | - | 7,51 | - | 7,51 | - | 66,35 | - | 0,49 | | | 0,50 |
| 02.06.15 | 24,00 | - | 6,32 | 0,00 | 6,32 | 68,27 | 26,01 | 42,26 | 7,00 | 5,00 | 0,01 | 6,30 | - | - | 6,43 | - | 6,43 | - | 67,09 | - | 0,42 | | | 0,43 |
| 03.06.15 | 24,00 | - | 7,62 | 0,00 | 7,62 | 69,75 | 26,71 | 43,04 | 7,00 | 5,00 | 0,01 | 7,54 | - | - | 7,74 | - | 7,74 | - | 68,74 | - | 0,52 | | | 0,53 |
| 04.06.15 | 24,00 | - | 7,28 | 0,00 | 7,28 | 69,06 | 26,04 | 43,02 | 7,00 | 5,00 | 0,01 | 7,29 | - | - | 7,43 | - | 7,43 | - | 67,99 | - | 0,49 | | | 0,50 |
| 05.06.15 | 24,00 | - | 6,20 | 0,00 | 6,20 | 68,30 | 25,64 | 42,66 | 7,00 | 5,00 | 0,01 | 6,22 | - | - | 6,35 | - | 6,35 | - | 67,04 | - | 0,42 | | | 0,42 |
| 06.06.15 | 24,00 | - | 5,55 | 0,00 | 5,55 | 67,43 | 25,50 | 41,93 | 7,00 | 5,00 | 0,00 | 5,56 | - | - | 5,67 | - | 5,67 | - | 66,10 | - | 0,37 | | | 0,37 |
| 07.06.15 | 24,00 | - | 7,87 | 0,00 | 7,87 | 67,73 | 25,92 | 41,81 | 7,00 | 5,00 | 0,02 | 7,77 | - | - | 7,95 | - | 7,95 | - | 66,83 | - | 0,52 | | | 0,53 |
| 08.06.15 | 24,00 | - | 7,76 | 0,00 | 7,76 | 68,63 | 25,88 | 42,75 | 7,00 | 5,00 | 0,01 | 7,72 | - | - | 7,90 | - | 7,90 | - | 67,63 | - | 0,52 | | | 0,53 |
| 09.06.15 | 24,00 | - | 7,31 | 0,00 | 7,31 | 69,33 | 25,62 | 43,71 | 7,00 | 5,00 | 0,01 | 7,24 | - | - | 7,39 | - | 7,39 | - | 68,36 | - | 0,49 | | | 0,51 |
| 10.06.15 | 24,00 | - | 7,15 | 0,00 | 7,15 | 70,20 | 25,48 | 44,72 | 7,00 | 5,00 | 0,01 | 7,06 | - | - | 7,22 | - | 7,22 | - | 69,12 | - | 0,49 | | | 0,50 |
| 11.06.15 | 24,00 | - | 6,59 | 0,00 | 6,59 | 69,74 | 25,74 | 44,00 | 7,00 | 5,00 | 0,01 | 6,57 | - | - | 6,71 | - | 6,71 | - | 68,64 | - | 0,45 | | | 0,46 |
| 12.06.15 | 24,00 | - | 7,81 | 0,00 | 7,81 | 68,64 | 25,41 | 43,23 | 7,00 | 5,00 | 0,01 | 7,73 | - | - | 7,91 | - | 7,91 | - | 67,68 | - | 0,52 | | | 0,54 |
| 13.06.15 | 24,00 | - | 6,71 | 0,00 | 6,71 | 67,15 | 25,98 | 41,17 | 7,00 | 5,00 | 0,02 | 6,64 | - | - | 6,73 | - | 6,73 | - | 66,12 | - | 0,44 | | | 0,46 |
| 14.06.15 | 24,00 | - | 6,78 | 0,00 | 6,78 | 67,73 | 26,58 | 41,15 | 7,00 | 5,00 | 0,01 | 6,77 | - | - | 6,93 | - | 6,93 | - | 66,72 | - | 0,45 | | | 0,46 |
| 15.06.15 | 24,00 | - | 7,35 | 0,00 | 7,35 | 68,89 | 26,68 | 42,21 | 7,00 | 5,00 | 0,01 | 7,25 | - | - | 7,41 | - | 7,41 | - | 67,91 | - | 0,49 | | | 0,51 |
| 16.06.15 | 24,00 | - | 8,18 | 0,00 | 8,18 | 70,69 | 25,82 | 44,87 | 7,00 | 5,00 | 0,01 | 8,06 | - | - | 8,24 | - | 8,24 | - | 69,78 | - | 0,56 | | | 0,58 |
| 17.06.15 | 24,00 | - | 6,65 | 0,00 | 6,65 | 70,26 | 25,48 | 44,78 | 7,00 | 5,00 | 0,02 | 6,54 | - | - | 6,70 | - | 6,70 | - | 69,29 | - | 0,45 | | | 0,47 |
| 18.06.15 | 24,00 | - | 5,67 | 0,00 | 5,67 | 70,13 | 25,39 | 44,74 | 7,00 | 5,00 | 0,01 | 5,62 | - | - | 5,74 | - | 5,74 | - | 68,79 | - | 0,39 | | | 0,40 |
| 19.06.15 | 24,00 | - | 6,94 | 0,00 | 6,94 | 70,89 | 26,21 | 44,68 | 7,00 | 5,00 | 0,01 | 6,88 | - | - | 7,05 | - | 7,05 | - | 69,80 | - | 0,48 | | | 0,49 |
| 20.06.15 | 24,00 | - | 6,30 | 0,00 | 6,30 | 70,75 | 26,90 | 43,85 | 7,00 | 5,00 | 0,01 | 6,28 | - | - | 6,41 | - | 6,41 | - | 69,55 | - | 0,44 | | | 0,45 |
| 21.06.15 | 24,00 | - | 6,94 | 0,00 | 6,94 | 70,48 | 27,21 | 43,27 | 7,00 | 5,00 | 0,01 | 6,92 | - | - | 7,05 | - | 7,05 | - | 69,38 | - | 0,48 | | | 0,49 |
| 22.06.15 | 24,00 | - | 5,53 | 0,00 | 5,53 | 70,85 | 27,69 | 43,16 | 7,00 | 5,00 | 0,01 | 5,52 | - | - | 5,66 | - | 5,66 | - | 69,58 | - | 0,38 | | | 0,39 |
| 23.06.15 | 24,00 | - | 6,20 | 0,00 | 6,20 | 71,48 | 27,86 | 43,62 | 7,00 | 5,00 | 0,02 | 6,16 | - | - | 6,27 | - | 6,27 | - | 70,28 | - | 0,43 | | | 0,45 |
| Среднее | 25,16 | - | 12,60 | 5,07 | 7,54 | 68,86 | 25,70 | 43,16 | 13,18 | 14,38 | 0,12 | 7,52 | - | - | 7,68 | - | 7,68 | - | 67,83 | - | 0,51 | - | - | 0,63 |
| Итого | 780,00 | | 390,65 | 157,06 | 233,59 | | | | | | 3,82 | 233,20 | 0,00 | 0,00 | 238,18 | 0,00 | 238,18 | 0,00 | | | 15,81 | 0,00 | 0,00 | 19,63 |

| Показания счетчиков на момент снятия данных: | Дата, время | M1(т) | M2(т) | M3(т) | M4(т) | V3(м3) | V4(м3) | Qобщ.от+гвс (Гкал) | Траб, ч |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 02.06.15 16:00 | 68,99 | 0,00 | 68,34 | - | 69,74 | - | 4,68 | - |
| | 24.06.15 12:00 | 219,32 | 0,00 | 217,57 | - | 222,21 | - | 15,13 | - |

Период расчета по среднему: 7 суток;
Количество тепловой энергии, рассчитанное по среднему: 3,57 Гкал;
Объём теплоносителя, рассчитанный по среднему 53,78 куб.м;
Период расчета по договору:
Период превышения t2:
Корректировка на температуру холодной воды 12,44 °С = -2,90 Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **16,48** Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **291,96** куб.м.

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)
_____ /_____/

ЗАО "ДомТелеком" печать потребителя ДЛЯ ОТЧЕТОВ

ГУП "ТЭК СПб" Филиал "Энергосбыт" Управление приборного учета Отдел эксплуатации КУУТЭ ОТЧЕТ ПРИНЯТ «28» 06 15 г. печать энергосбыта