

Уічет (акі) О ішіврешленіи іеліуви и іелішнсііелік за іеріод с 23.05.2015 по 22.06.2015

Потребитель: ООО "ЖКС № 2 НЕВСКОГО РАЙОНА"

Адрес: РЫБАЦКИЙ ПР, Д.3

Договор: 31502-6

Тип прибора: СПТ-943.2

Номер прибора: 9748

Схема измерения: СИ-5

Дата	НС, #	п, ч	М1, т	т1, гр.С	Р1, кгс/см2	М2, т	т2, гр.С	Р2, кгс/см2	т1-т2, гр.С	М1-М2, т	Wотоп, Гкал	W1гвс, м3	т1гвс, гр.С	Р1гвс, кгс/см2	V2гвс, м3	т2гвс, гр.С	Р2гвс, кгс/см2	т1гвс-т2гвс, гр.С	W1гвс-V2гвс, м3	Wгвс, Гкал	Wсумм, Гкал	
23.05.2015	НС04...	24	0	0	9.2	0	0	4.6	0	0	0	13.36	70.4	6	5.548	53.1	5	17.3	7.812	0.629	0.629	
24.05.2015	НС04...	24	0	0	9.2	0	0	4.6	0	0	0	14.576	70.7	6	5.468	53.4	5	17.3	9.108	0.721	0.721	
25.05.2015	НС04...	24	0	0	9.2	0	0	4.6	0	0	0	14.988	69.5	6	5.523	53.1	5	16.4	9.465	0.73	0.73	
26.05.2015	НС04...	24	0	0	9.2	0	0	4.6	0	0	0	14.467	69.2	6	5.572	53.2	5	16	8.915	0.688	0.688	
27.05.2015	НС04...	24	0	0	9.2	0	0	4.6	0	0	0	14.076	69.8	6	5.579	53.1	5	16.7	8.497	0.669	0.669	
28.05.2015	НС04...	24	0	0	9.2	0	0	4.6	0	0	0	13.19	69.5	6	5.64	52.7	5	16.8	7.955	0.604	0.604	
29.05.2015	НС04...	24	0	0	9.2	0	0	4.6	0	0	0	13.589	69.6	6	5.641	53.2	5	16.4	7.948	0.63	0.63	
30.05.2015	НС04...	24	0	0	9.2	0	0	4.6	0	0	0	13.408	70.4	6	5.534	53.3	5	17.1	7.874	0.632	0.632	
31.05.2015	НС04...	24	0	0	9.2	0	0	4.6	0	0	0	12.977	70.9	6	5.456	57.6	5	13.3	7.521	0.591	0.591	
01.06.2015	НС04...	24	0	0	9.2	0	0	4.6	0	0	0	13.557	69.1	6	5.822	56.5	5	12.6	7.735	0.593	0.593	
02.06.2015	НС04...	24	0	0	9.2	0	0	4.6	0	0	0	12.446	68.9	6	5.895	52.7	5	16.2	6.551	0.533	0.533	
03.06.2015	НС04...	24	0	0	9.2	0	0	4.6	0	0	0	12.976	68.7	6	5.899	52.8	5	15.9	7.077	0.566	0.566	
04.06.2015	НС04...	24	0	0	9.2	0	0	4.6	0	0	0	13.752	66.9	6	5.362	51.7	5	15.2	8.39	0.628	0.628	
05.06.2015	НС04...	24	0	0	9.2	0	0	4.6	0	0	0	13.064	69.1	6	5.926	53.3	5	15.8	7.138	0.572	0.572	
06.06.2015	НС04...	24	0	0	9.2	0	0	4.6	0	0	0	13.178	70.4	6	6.169	54.4	5	16	7.009	0.577	0.577	
07.06.2015	НС04...	24	0	0	9.2	0	0	4.6	0	0	0	13.952	71.5	6	6.115	55.2	5	16.3	7.837	0.642	0.642	
08.06.2015	НС04...	24	0	0	9.2	0	0	4.6	0	0	0	13.931	71	6	6.221	55.4	5	15.6	7.71	0.628	0.628	
09.06.2015	НС04...	24	0	0	9.2	0	0	4.6	0	0	0	13.186	69.4	6	6.346	53.8	5	15.6	6.84	0.559	0.559	
10.06.2015	НС19...	24	0	0	9.2	0	0	4.6	0	0	0	14.338	68.3	6	6.466	53.8	5	14.5	7.872	0.616	0.616	
11.06.2015	НС04...	24	0	0	9.2	0	0	4.6	0	0	0	13.316	70	6	6.421	54.3	5	15.7	6.895	0.569	0.569	
12.06.2015	НС04...	24	0	0	9.2	0	0	4.6	0	0	0	13.438	70.6	6	6.325	54.7	5	15.9	7.113	0.587	0.587	
13.06.2015	НС04...	24	0	0	9.2	0	0	4.6	0	0	0	11.746	70.9	6	6.323	53.7	5	17.2	5.423	0.48	0.48	
14.06.2015	НС04...	24	0	0	9.2	0	0	4.6	0	0	0	12.8	71.7	6	6.364	54.8	5	16.9	6.436	0.553	0.553	
15.06.2015	НС04...	24	0	0	9.2	0	0	4.6	0	0	0	12.143	69.4	6	6.484	53.2	5	16.2	5.659	0.485	0.485	
16.06.2015	НС04...	24	0	0	9.2	0	0	4.6	0	0	0	11.477	69.5	6	6.458	52.5	5	17	5.019	0.446	0.446	
17.06.2015	НС04...	24	0	0	9.2	0	0	4.6	0	0	0	12.321	69.3	6	6.375	53.3	5	16	5.946	0.501	0.501	
18.06.2015	НС04...	24	0	0	9.2	0	0	4.6	0	0	0	11.812	69.5	6	6.39	53.2	5	16.6	5.408	0.466	0.466	
19.06.2015	НС04...	24	0	0	9.2	0	0	4.6	0	0	0	12.798	69.5	6	6.318	53.9	5	16.3	6.408	0.535	0.535	
20.06.2015	НС04...	24	0	0	9.2	0	0	4.6	0	0	0	12.083	71	6	6.386	53.8	5	17.1	5.765	0.503	0.503	
21.06.2015	НС04...	24	0	0	9.2	0	0	4.6	0	0	0	13.651	69.9	6	4.62	48.9	5	16.1	7.265	0.595	0.595	
22.06.2015	НС04...	24	0	0	9.2	0	0	4.6	0	0	0	9.529	57.4	6	5.969	53.6	5	8.5	4.909	0.315	0.315	
Среднее					9.2			4.6				13.101	69.5	6	185.03		5	15.9	7.132			
Итого		744	0	0								406.125		6						221.095	17.843	17.843
Досчёт			0	0								95.624								46.537	3.841	3.841
Снятие			0	0								-132.691								-79.386	-6.175	-6.175
Сумма			0	0								369.058			180.813					188.246	15.509	15.509

Атого потребление за расчетный месяц
 Гвх на источнике = 13.20 W гвс (м3) = 188.25
 суммарное время аварийных ситуаций, ч : 0.0
 W гвс (Гкал) = 13.07 W без гвс (Гкал) = 0.0

Учет дан: ООО "ЭНЕРГОМОНТОРИНГ"

Учет принят : 2015.06.23 17:19:39
 Комментарий ответственного лица :
 Алямовская Ольга Юрьевна

Учет принят

ОРИАТ ДАО ТТК-1



/Подпись _____