Абонент: ЖКС2 Невского Района
Адрес: г. Санкт-Петербург, Седова 100 / СЦО+ГВС
Обслуживающая организация: АО "ДомТелеком"
Источник Обуховский з-д

Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за июнь 2015
Договор: 9055.038.1
Строит.Адрес: Седова 100
Телефон: (812) 313-47-06
Схема подключения: Двухтрубная

Телефон:

Узел учета: ГВС
Код УУТЭ:
Рассматривать совместно с УУТЭ:
график: 150/70

Установленные приборы:
Вычислитель: ВКТ-7 № 208201
Часовые и суточн. архивы в файлах: ВКТ7-208201-ч(с)-0615.txt
Режим (схема):

Подающ.тр.(М1):	расходомер: ПРЭМ 32	Gmin= 0,067	Gmax= 30	
Обратн.тр.(М2):	расходомер: ПРЭМ 32	Gmin= 0,067	Gmax= 30	
тр-д. ГВС(М3):	расходомер: ПРЭМ 20	Gmin= 0,027	Gmax= 12	
тр.цирк.ГВС(М4):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	
тр.подпитки(V5):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	

Приборы УУТЭ поверены до _____

Термопреобр.:	КТСП-Н
Термопреобр.:	КТСП-Н
Термопреобр.:	ТСП-Н
Термопреобр.:	
Термопреобр.:	

Преобр.давления:	
Преобр.давления:	
Преобр.давления:	
Преобр.давления:	
Преобр.давления:	

Txв, гр.С= 14,2

Расчетный алгоритм: зима: Q=M1*(h1-hxв)-M2*(h2-hxв) лето: Q=M1*(h1-hxв)-M2*(h2-hxв)

Договорные нагрузки, Гкал/час: Qот=0,184 Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=0,0924
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час: Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср= 0,042
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут: Gот=55,44 Gвент.=0 Gтех.пот.=0 Gгвс=16,8

Фактическое потребление за предыдущий отчетный период с 24.05.2015 по 23.06.2015

Дата	Ти	НС	Учет отопление (ТВ-1)									Учет ГВС (ТВ-2)										Контрольные данные		Общее теплопотр-е
			M1,	M2,	dM,	T1,	T2,	dT,	P1	P2	Qотопл	M3,	M4,	dM,	V3	V4	dVгвс	Vподп	T3,	T4,	Qгвс общ.	Qгвс изл.	Qтех.гвс	Q общ.
	час		т	т	т	C	C	C	гк/см2	гк/см2	Гкал	т	т	т	м.куб	м.куб.	м.куб.	м.куб	C	C	Гкал	Гкал	Гкал.	Гкал.
24.05.15	24,00	-	55,16	42,64	12,52	66,76	66,33	0,43	7,00	5,00	0,07	11,83	-	-	12,07	-	12,07	-	66,71	-	0,79			0,86
25.05.15	24,00	-	54,95	42,57	12,38	67,03	66,66	0,37	7,00	5,00	0,07	11,66	-	-	11,90	-	11,90	-	66,79	-	0,78			0,85
26.05.15	24,00	-	55,18	42,84	12,34	66,14	65,76	0,38	7,00	5,00	0,08	11,59	-	-	11,82	-	11,82	-	66,00	-	0,76			0,84
27.05.15	24,00	-	55,10	43,66	11,44	66,19	65,85	0,34	7,00	5,00	0,07	10,68	-	-	10,90	-	10,90	-	65,94	-	0,71			0,77
28.05.15	24,00	-	55,40	44,05	11,35	66,47	66,11	0,36	7,00	5,00	0,07	10,60	-	-	10,83	-	10,83	-	66,24	-	0,70			0,77
29.05.15	24,00	-	54,36	43,87	10,49	66,31	65,95	0,36	7,00	5,00	0,07	9,70	-	-	9,91	-	9,91	-	66,08	-	0,64			0,71
30.05.15	24,00	-	54,60	43,01	11,59	66,44	66,06	0,38	7,00	5,00	0,07	10,81	-	-	11,02	-	11,02	-	66,34	-	0,72			0,79
31.05.15	24,00	-	55,96	43,15	12,81	66,27	65,91	0,36	7,00	5,00	0,07	12,08	-	-	12,31	-	12,31	-	66,13	-	0,80			0,87
01.06.15	24,00	-	54,69	43,58	11,11	66,23	65,87	0,36	7,00	5,00	0,07	10,34	-	-	10,55	-	10,55	-	66,04	-	0,68			0,76
02.06.15	24,00	-	56,16	43,47	12,69	66,27	65,92	0,35	7,00	5,00	0,07	11,97	-	-	12,20	-	12,20	-	66,13	-	0,79			0,86
03.06.15	24,00	-	54,19	43,68	10,51	66,18	65,83	0,35	7,00	5,00	0,06	9,84	-	-	10,02	-	10,02	-	65,97	-	0,65			0,71
04.06.15	24,00	-	55,43	44,02	11,41	65,99	65,62	0,37	7,00	5,00	0,07	10,69	-	-	10,92	-	10,92	-	65,83	-	0,71			0,77
05.06.15	24,00	-	54,96	43,98	10,98	66,45	66,07	0,38	7,00	5,00	0,07	10,30	-	-	10,51	-	10,51	-	66,29	-	0,68			0,75
06.06.15	24,00	-	54,34	43,96	10,38	68,02	67,64	0,38	7,00	5,00	0,06	9,75	-	-	9,94	-	9,94	-	67,88	-	0,66			0,73
07.06.15	24,00	-	54,60	43,75	10,85	67,97	67,59	0,38	7,00	5,00	0,07	10,22	-	-	10,42	-	10,42	-	67,78	-	0,69			0,76
08.06.15	24,00	-	54,74	43,96	10,78	68,05	67,68	0,37	7,00	5,00	0,06	10,24	-	-	10,48	-	10,48	-	67,81	-	0,69			0,75
09.06.15	24,00	-	53,97	44,03	9,94	68,00	67,65	0,35	7,00	5,00	0,06	9,39	-	-	9,59	-	9,59	-	67,69	-	0,64			0,69
10.06.15	24,00	-	53,83	43,11	10,72	68,05	67,66	0,39	7,00	5,00	0,05	10,24	-	-	10,44	-	10,44	-	67,82	-	0,70			0,75
11.06.15	24,00	-	54,76	43,12	11,64	68,17	67,77	0,40	7,00	5,00	0,06	11,18	-	-	11,44	-	11,44	-	67,93	-	0,76			0,81
12.06.15	24,00	-	53,98	43,66	10,32	67,96	67,58	0,38	7,00	5,00	0,05	9,90	-	-	10,11	-	10,11	-	67,76	-	0,67			0,72
13.06.15	24,00	-	53,11	43,43	9,68	68,19	67,81	0,38	7,00	5,00	0,05	9,29	-	-	9,49	-	9,49	-	68,00	-	0,63			0,68
14.06.15	24,00	-	54,76	43,32	11,44	68,16	67,78	0,38	7,00	5,00	0,04	11,09	-	-	11,31	-	11,31	-	68,05	-	0,75			0,80
15.06.15	24,00	-	55,71	43,26	12,45	68,24	67,84	0,40	7,00	5,00	0,04	12,11	-	-	12,36	-	12,36	-	68,15	-	0,83			0,87
16.06.15	24,00	-	53,68	43,07	10,61	68,07	67,68	0,39	7,00	5,00	0,04	10,33	-	-	10,59	-	10,59	-	67,85	-	0,70			0,74
17.06.15	24,00	-	46,86	36,46	10,40	67,56	67,13	0,43	7,00	5,00	0,04	10,16	-	-	10,38	-	10,38	-	67,15	-	0,68			0,72
18.06.15	24,00	-	47,41	37,08	10,33	68,19	67,75	0,44	7,00	5,00	0,04	9,94	-	-	10,13	-	10,13	-	68,01	-	0,68			0,72
19.06.15	24,00	-	51,48	41,17	10,31	67,50	67,16	0,34	7,00	5,00	0,05	9,85	-	-	10,06	-	10,06	-	67,15	-	0,66			0,71
20.06.15	24,00	-	54,97	44,04	10,93	67,67	67,27	0,40	7,00	5,00	0,05	10,51	-	-	10,75	-	10,75	-	67,71	-	0,71			0,76
21.06.15	24,00	-	53,69	43,57	10,12	68,23	67,88	0,35	7,00	5,00	0,04	9,79	-	-	9,98	-	9,98	-	68,02	-	0,67			0,71
22.06.15	24,00	-	51,91	42,67	9,24	68,18	67,82	0,36	7,00	5,00	0,04	8,89	-	-	9,06	-	9,06	-	68,00	-	0,61			0,65
23.06.15	24,00	-	52,44	43,41	9,03	68,35	67,98	0,37	7,00	5,00	0,04	8,71	-	-	8,90	-	8,90	-	68,14	-	0,60			0,64
Среднее	24,00	-	53,95	42,95	10,99	67,33	66,96	0,38	7,00	5,00	0,06	10,44	-	-	10,66	-	10,66	-	67,14	-	0,70	-	-	0,76
Итого	744,00		1672,38	1331,59	340,79						1,78	323,68	0,00	0,00	330,39	0,00	330,39	0,00			21,72	0,00	0,00	23,50

Показания счетчиков на момент снятия данных:	Дата, время	M1(т)	M2(т)	M3(т)	M4(т)	V3(м3)	V4(м3)	Qобщ.от+гвс (Гкал)	Траб,,ч
	30.12.99 00:00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	-	0,00	-
	30.12.99 00:00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	-	0,00	-

Период расчета по среднему: 7 суток;
Количество тепловой энергии, рассчитанное по среднему: 4,91 Гкал;
Объём теплоносителя, рассчитанный по среднему 74,60 куб.м;
Период расчета по договору:
Период превышения t2:
Корректировка на температуру холодной воды 14,2 °C = -4,60 Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **22,03** Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **404,99** куб.м.

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)
_____ /_____/

ЗАО "ДомТелеком" ДЛЯ ОТЧЁТОВ печать потребителя

ГУП "ТЭК СПб" Филиал "Энергосбыта" Управление приборного учета Отдел эксплуатации КУУТЭ ОТЧЁТ ПРИНЯТ «26» 06 15 г.

печать энергосбыта