Абонент: ЖКС2 Невского Района
Адрес: г. Санкт-Петербург, Седова 101 / СЦО+ГВС
Обслуживающая организация: АО "ДомТелеком"
Источник Обуховский з-д

Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за июнь 2015
Договор:
Строит.Адрес: Седова 101
Телефон: (812) 313-47-06
Схема подключения: Двухтрубная

Телефон:

Узел учета: ГВС
Код УУТЭ:
Рассматривать совместно с УУТЭ:
график: 150/70

Установленные приборы:
Вычислитель: СПТ-943 № 06079
Часовые и суточн. архивы в файлах: СПТ943-06079-ч(с)-0615.txt
Режим (схема): 0;7

Подающ.тр.(М1):	расходомер: ПРЭМ 32	Gmin=	Gmax=	
Обратн.тр.(М2):	расходомер: ПРЭМ 32	Gmin=	Gmax=	
тр-д. ГВС(М3):	расходомер: ПРЭМ 20	Gmin=	Gmax=	
тр.цирк.ГВС(М4):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	
тр.подпитки(V5):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	

Приборы УУТЭ поверены до _____
Термопреобр.: КТПТР-05
Термопреобр.: КТПТР-05
Термопреобр.: ТПТ-15-2
Термопреобр.:
Термопреобр.:

Преобр.давления:
Преобр.давления:
Преобр.давления:
Преобр.давления:
Преобр.давления:

Тхв, гр.С= 14,2

Расчетный алгоритм: зима: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв) лето: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв)

Договорные нагрузки, Гкал/час: Qот=0,336 Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=0,06
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час: Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср=
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут: Gот=100,8 Gвент.=0 Gтех.пот.=0 Gгвс=0

Фактическое потребление за предыдущий отчетный период с 24.05.2015 по 23.06.2015

Дата	Ти	НС	Учет отопление (ТВ-1)									Учет ГВС (ТВ-2)										Контрольные данные		Общее теплопотр-е
	час		M1, т	M2, т	dM, т	T1, C	T2, C	dT, C	P1 гк/см2	P2 гк/см2	Qотопл Гкал	M3, т	M4, т	dM, т	V3 м.куб	V4 м.куб.	dVгвс м.куб.	Vподп м.куб	T3, C	T4, C	Qгвс общ. Гкал	Qгвс изл. Гкал	Qтех.гвс Гкал.	Q общ. Гкал.
24.05.15	24,00	*	103,19	80,98	22,21	66,56	66,25	0,31	7,30	3,60	0,10	21,53	0,00	0,00	21,96	0,00	21,96	-	65,52	0,00	1,41			1,51
25.05.15	24,00	*	103,45	80,63	22,82	66,95	66,73	0,22	7,30	3,60	0,10	22,11	0,00	0,00	22,56	0,00	22,56	-	65,52	0,00	1,45			1,55
26.05.15	24,00	*	103,57	81,18	22,39	65,99	65,78	0,21	7,30	3,60	0,10	21,72	0,00	0,00	22,14	0,00	22,14	-	64,59	0,00	1,40			1,50
27.05.15	24,00	*	102,91	81,41	21,50	66,12	65,92	0,20	7,30	3,60	0,10	20,76	0,00	0,00	21,17	0,00	21,17	-	64,63	0,00	1,34			1,45
28.05.15	24,00	*	101,89	80,99	20,91	66,36	66,15	0,20	7,30	3,60	0,10	20,21	0,00	0,00	20,61	0,00	20,61	-	64,96	0,00	1,31			1,41
29.05.15	24,00	*	102,56	81,21	21,35	66,20	65,85	0,35	7,30	3,60	0,11	20,58	0,00	0,00	20,98	0,00	20,98	-	64,99	0,00	1,34			1,45
30.05.15	24,00	*	102,24	80,17	22,07	66,29	65,69	0,59	7,30	3,60	0,12	21,38	0,00	0,00	21,80	0,00	21,80	-	65,24	0,00	1,40			1,52
31.05.15	24,00	*	102,53	80,73	21,80	66,14	65,66	0,48	7,30	3,60	0,12	21,14	0,00	0,00	21,56	0,00	21,56	-	64,82	0,00	1,37			1,49
01.06.15	24,00	*	103,18	81,30	21,88	66,14	65,92	0,23	7,30	3,60	0,10	21,13	0,00	0,00	21,55	0,00	21,55	-	64,74	0,00	1,37			1,47
02.06.15	24,00	*	102,88	81,07	21,81	66,15	65,94	0,22	7,30	3,60	0,10	21,12	0,00	0,00	21,54	0,00	21,54	-	64,85	0,00	1,37			1,47
03.06.15	24,00	*	75,04	56,37	18,67	66,02	65,96	0,06	7,30	3,60	0,08	18,17	0,00	0,00	18,52	0,00	18,52	-	64,10	0,00	1,17			1,24
04.06.15	24,00	*	19,78	0,00	19,78	63,60	31,50	32,10	7,30	3,60	0,04	19,79	0,00	0,00	20,15	0,00	20,15	-	61,66	0,00	1,22			1,26
05.06.15	24,00	*	18,06	0,00	18,06	64,19	30,47	33,72	7,30	3,60	0,03	18,15	0,00	0,00	18,47	0,00	18,47	-	62,04	0,00	1,13			1,16
06.06.15	24,00	*	21,22	0,00	21,22	65,99	32,49	33,50	7,30	3,60	0,03	21,31	0,00	0,00	21,72	0,00	21,72	-	64,33	0,00	1,37			1,40
07.06.15	24,00	*	22,62	0,00	22,62	66,05	32,78	33,26	7,30	3,60	0,05	22,73	0,00	0,00	23,16	0,00	23,16	-	63,71	0,00	1,45			1,50
08.06.15	24,00	*	19,96	0,00	19,96	65,79	32,19	33,60	7,30	3,60	0,04	20,06	0,00	0,00	20,44	0,00	20,44	-	63,44	0,00	1,27			1,32
09.06.15	24,00	*	20,12	0,00	20,12	65,39	31,57	33,82	7,30	3,60	0,04	20,21	0,00	0,00	20,58	0,00	20,58	-	63,19	0,00	1,28			1,32
10.06.15	24,00	*	20,50	0,00	20,50	65,75	31,10	34,65	7,30	3,60	0,03	20,59	0,00	0,00	20,98	0,00	20,98	-	63,92	0,00	1,32			1,35
11.06.15	24,00	*	20,54	0,00	20,54	65,81	30,97	34,85	7,30	3,60	0,04	20,64	0,00	0,00	21,03	0,00	21,03	-	63,58	0,00	1,31			1,35
12.06.15	24,00	*	18,57	0,00	18,57	65,38	31,48	33,90	7,30	3,60	0,03	18,69	0,00	0,00	19,04	0,00	19,04	-	63,37	0,00	1,19			1,22
13.06.15	24,00	*	17,53	0,00	17,53	65,61	31,50	34,10	7,30	3,60	0,03	17,70	0,00	0,00	18,03	0,00	18,03	-	63,36	0,00	1,12			1,15
14.06.15	24,00	*	17,28	0,00	17,28	65,77	32,57	33,19	7,30	3,60	0,02	17,54	0,00	0,00	17,87	0,00	17,87	-	64,01	0,00	1,12			1,14
15.06.15	24,00	*	17,29	0,00	17,29	65,49	31,68	33,80	7,30	3,60	0,03	17,36	0,00	0,00	17,69	0,00	17,69	-	63,37	0,00	1,10			1,13
16.06.15	24,00	*	18,19	0,00	18,19	65,41	30,22	35,19	7,30	3,60	0,04	18,32	0,00	0,00	18,66	0,00	18,66	-	63,13	0,00	1,16			1,19
17.06.15	24,00	*	18,57	0,00	18,57	65,05	32,60	32,44	7,30	3,60	0,03	18,72	0,00	0,00	19,07	0,00	19,07	-	62,98	0,00	1,18			1,21
18.06.15	24,00	*	20,39	0,00	20,39	65,42	32,65	32,76	7,30	3,60	0,03	20,48	0,00	0,00	20,86	0,00	20,86	-	63,53	0,00	1,30			1,34
19.06.15	24,00	*	17,94	0,00	17,94	65,01	31,86	33,15	7,30	3,60	0,02	18,15	0,00	0,00	18,48	0,00	18,48	-	63,14	0,00	1,15			1,17
20.06.15	24,00	*	18,85	0,00	18,85	65,15	30,99	34,16	7,30	3,60	0,04	18,97	0,00	0,00	19,32	0,00	19,32	-	62,91	0,00	1,19			1,23
21.06.15	24,00	*	20,39	0,00	20,39	65,75	32,94	32,81	7,30	3,60	0,04	20,52	0,00	0,00	20,90	0,00	20,90	-	63,49	0,00	1,30			1,34
22.06.15	24,00	*	19,50	0,00	19,50	65,72	32,82	32,89	7,30	3,60	0,04	19,63	0,00	0,00	20,00	0,00	20,00	-	63,57	0,00	1,25			1,28
23.06.15	24,00	*	17,03	0,00	17,03	65,74	32,20	33,54	7,30	3,60	0,02	17,20	0,00	0,00	17,53	0,00	17,53	-	64,27	0,00	1,11			1,12
Среднее	24,00	-	47,99	27,94	20,06	65,71	43,95	21,76	7,30	3,60	0,06	19,89	-	-	20,27	-	20,27	-	63,90	-	1,27	-	-	1,33
Итого	744,00		1487,79	866,05	621,74						1,80	616,59	0,00	0,00	628,35	0,00	628,35	0,00			39,46	0,00	0,00	41,26

Показания счетчиков на момент снятия данных:	Дата, время	M1(т)	M2(т)	M3(т)	M4(т)	V3(м3)	V4(м3)	Qобщ.от+гвс (Гкал)	Траб, ч
	25.05.15 11:00	27252,40	25857,65	5369,65	0,00	5507,41	0,00	695,19	-
	24.06.15 11:00	28590,22	26598,49	5962,58	0,00	6111,63	0,00	734,73	-

Период расчета по среднему: 7 суток;
Количество тепловой энергии, рассчитанное по среднему: 8,91 Гкал;
Объём теплоносителя, рассчитанный по среднему 141,89 куб.м;
Период расчета по договору:
Период превышения t2:
Корректировка на температуру холодной воды 14,2 °С = -8,76 Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **39,61** Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **770,24** куб.м.

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)
_____ /_____/

ЗАО "ДомТелеком" ДЛЯ ОТЧЁТОВ

печать потребителя

печать энергосбыта

ГУП "ТЭК СПб"
Филиал "Энергосбыт"
Управление приборного учета
Отдел эксплуатации КУУТЭ
ОТЧЁТ ПРИНЯТ
« 26 » 06 15 г.