Абонент: ЖКС2 Невского Района
Адрес: г. Санкт-Петербург, Седова 102 / СЦО+ГВС
Обслуживающая организация: АО "ДомТелеком"
Источник Обуховский з-д

Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за июнь 2015
Договор: 9056.038.1
Строит.Адрес: Седова 102
Телефон: (812) 313-47-06
Схема подключения: Двухтрубная

Телефон:

Узел учета: ГВС
Код УУТЭ:
Рассматривать совместно с УУТЭ:
график: 150/70

Установленные приборы:
Вычислитель: ВКТ-7 № 208236
Часовые и суточн. архивы в файлах: ВКТ7-208236-ч(с)-0615.txt
Режим (схема): 3001

Подающ.тр.(М1):	расходомер: ПРЭМ 32	Gmin= 0,067	Gmax= 30	
Обратн.тр.(М2):	расходомер: ПРЭМ 32	Gmin= 0,067	Gmax= 30	
тр-д. ГВС(М3):	расходомер: ПРЭМ 20	Gmin= 0,027	Gmax= 12	
тр.цирк.ГВС(М4):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	
тр.подпитки(V5):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	

Приборы УУТЭ поверены до _____

Термопреобр.: КТСП-Н	Преобр.давления:
Термопреобр.: КТСП-Н	Преобр.давления:
Термопреобр.: ТСП-Н	Преобр.давления:
Термопреобр.:	Преобр.давления:
Термопреобр.:	Преобр.давления:

Txв, гр.С= 14,2

Расчетныи алгоритм: зима: Q=M1*(h1-hxв)-M2*(h2-hxв) лето: Q=M1*(h1-hxв)-M2*(h2-hxв)

Договорные нагрузки, Гкал/час: Qот=0,184 Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=0,088
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час: Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср= 0,04
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут: Gот=55,44 Gвент.=0 Gтех.пот.=0 Gгвс=16,08

Фактическое потребление за предыдущий отчетный период с 24.05.2015 по 23.06.2015

Дата	Ти	НС	Учет отопление (ТВ-1)									Учет ГВС (ТВ-2)										Контрольные данные		Общее теплопотр-е
			M1,	M2,	dM,	T1,	T2,	dT,	P1	P2	Qотопл	M3,	M4,	dM,	V3	V4	dVгвс	Vподп	T3,	T4,	Qгвс общ.	Qгвс изл.	Qтех.гвс	Q общ.
	час		т	т	т	C	C	C	гк/см2	гк/см2	Гкал	т	т	т	м.куб	м.куб.	м.куб.	м.куб	C	C	Гкал	Гкал	Гкал.	Гкал.
24.05.15	24,00	-	80,81	63,35	17,46	67,08	61,92	5,16	7,00	5,00	0,71	11,80	-	-	12,03	-	12,03	-	66,93	-	0,79			1,50
25.05.15	24,00	-	80,96	62,97	17,99	67,33	62,30	5,03	7,00	5,00	0,69	12,50	-	-	12,75	-	12,75	-	66,75	-	0,84			1,53
26.05.15	24,00	-	81,76	63,51	18,25	66,42	61,57	4,85	7,00	5,00	0,68	12,78	-	-	13,04	-	13,04	-	66,00	-	0,84			1,52
27.05.15	24,00	-	51,03	34,06	16,97	66,69	62,07	4,62	7,00	5,00	0,44	13,07	-	-	13,31	-	13,31	-	65,76	-	0,86			1,30
28.05.15	24,00	-	13,90	0,00	13,90	66,36	18,32	48,04	7,00	5,00	0,12	12,30	-	-	12,53	-	12,53	-	65,54	-	0,81			0,92
29.05.15	24,00	-	13,01	0,00	13,01	66,18	18,18	48,00	7,00	5,00	0,11	11,47	-	-	11,68	-	11,68	-	65,34	-	0,75			0,86
30.05.15	24,00	-	12,41	0,00	12,41	66,27	18,49	47,78	7,00	5,00	0,11	10,82	-	-	11,05	-	11,05	-	65,48	-	0,71			0,82
31.05.15	24,00	-	13,95	0,00	13,95	66,16	18,54	47,62	7,00	5,00	0,12	12,15	-	-	12,37	-	12,37	-	65,40	-	0,80			0,92
01.06.15	24,00	-	14,67	0,00	14,67	66,18	17,95	48,23	7,00	5,00	0,13	12,88	-	-	13,13	-	13,13	-	65,41	-	0,84			0,97
02.06.15	24,00	-	15,08	0,00	15,08	66,23	18,84	47,39	7,00	5,00	0,14	13,26	-	-	13,55	-	13,55	-	65,47	-	0,87			1,00
03.06.15	24,00	-	12,27	0,00	12,27	66,01	20,05	45,96	7,00	5,00	0,10	10,82	-	-	11,02	-	11,02	-	65,17	-	0,71			0,81
04.06.15	24,00	-	11,79	0,00	11,79	65,86	18,67	47,19	7,00	5,00	0,10	10,46	-	-	10,67	-	10,67	-	64,97	-	0,68			0,78
05.06.15	24,00	-	11,47	0,00	11,47	66,34	17,94	48,40	7,00	5,00	0,10	10,09	-	-	10,28	-	10,28	-	65,47	-	0,66			0,76
06.06.15	24,00	-	15,03	0,00	15,03	68,00	18,41	49,59	7,00	5,00	0,13	13,23	-	-	13,49	-	13,49	-	67,21	-	0,89			1,02
07.06.15	24,00	-	12,69	0,00	12,69	67,79	19,36	48,43	7,00	5,00	0,11	11,19	-	-	11,41	-	11,41	-	66,94	-	0,75			0,86
08.06.15	24,00	-	12,25	0,00	12,25	67,80	18,44	49,36	7,00	5,00	0,11	10,84	-	-	11,04	-	11,04	-	66,93	-	0,72			0,83
09.06.15	24,00	-	45,56	32,39	13,17	68,26	68,11	0,15	7,00	5,00	0,24	9,86	-	-	10,03	-	10,03	-	67,22	-	0,66			0,91
10.06.15	24,00	-	85,39	68,44	16,95	68,34	68,10	0,24	7,00	5,00	0,42	11,24	-	-	11,44	-	11,44	-	67,86	-	0,76			1,18
11.06.15	24,00	-	84,98	68,63	16,35	68,46	68,21	0,25	7,00	5,00	0,40	10,92	-	-	11,15	-	11,15	-	67,97	-	0,74			1,14
12.06.15	24,00	-	84,02	69,17	14,85	68,25	68,00	0,25	7,00	5,00	0,38	9,61	-	-	9,80	-	9,80	-	67,80	-	0,65			1,04
13.06.15	24,00	-	84,10	69,05	15,05	68,49	68,25	0,24	7,00	5,00	0,40	9,54	-	-	9,76	-	9,76	-	68,01	-	0,65			1,05
14.06.15	24,00	-	85,17	68,93	16,24	68,44	68,20	0,24	7,00	5,00	0,42	10,48	-	-	10,70	-	10,70	-	68,09	-	0,72			1,13
15.06.15	24,00	-	82,76	67,98	14,78	68,52	68,26	0,26	7,00	5,00	0,39	9,48	-	-	9,69	-	9,69	-	68,14	-	0,65			1,04
16.06.15	24,00	-	83,47	67,81	15,66	68,36	68,11	0,25	7,00	5,00	0,39	10,32	-	-	10,54	-	10,54	-	67,87	-	0,70			1,09
17.06.15	24,00	-	72,28	57,95	14,33	67,93	67,59	0,34	7,00	5,00	0,36	9,39	-	-	9,58	-	9,58	-	67,61	-	0,64			1,00
18.06.15	24,00	-	72,33	58,38	13,95	68,52	68,21	0,31	7,00	5,00	0,34	9,42	-	-	9,62	-	9,62	-	68,04	-	0,64			0,98
19.06.15	24,00	-	80,19	65,13	15,06	67,80	67,58	0,22	7,00	5,00	0,36	10,08	-	-	10,27	-	10,27	-	67,18	-	0,68			1,04
20.06.15	24,00	-	86,11	69,87	16,24	67,95	67,66	0,29	7,00	5,00	0,39	10,89	-	-	11,10	-	11,10	-	67,84	-	0,74			1,13
21.06.15	24,00	-	83,50	68,98	14,52	68,51	68,28	0,23	7,00	5,00	0,39	9,26	-	-	9,47	-	9,47	-	68,02	-	0,63			1,01
22.06.15	24,00	-	81,23	67,19	14,04	68,45	68,22	0,23	7,00	5,00	0,37	9,03	-	-	9,22	-	9,22	-	67,97	-	0,61			0,98
23.06.15	24,00	-	82,79	68,23	14,56	68,63	68,40	0,23	7,00	5,00	0,38	9,44	-	-	9,62	-	9,62	-	68,14	-	0,64			1,02
Среднее	24,00	-	53,13	38,45	14,68	67,47	48,14	19,33	7,00	5,00	0,31	10,92	-	-	11,14	-	11,14	-	66,86	-	0,73	-	-	1,04
Итого	744,00		1646,96	1192,02	454,94						9,52	338,62	0,00	0,00	345,34	0,00	345,34	0,00			22,61	0,00	0,00	32,13

Показания счетчиков на момент снятия данных:	Дата, время	M1(т)	M2(т)	M3(т)	M4(т)	V3(м3)	V4(м3)	Qобщ.от+гвс (Гкал)	Траб, ч
	02.06.15 17:00	15698,85	12427,30	2244,18	-	2298,22	-	533,53	-
	24.06.15 12:00	17012,61	13427,20	2469,32	-	2527,86	-	955,17	-

Период расчета по среднему: 7 суток:
Количество тепловой энергии, рассчитанное по среднему: 5,11 Гкал;
Объём теплоносителя, рассчитанный по среднему 77,98 куб.м;
Период расчета по договору:
Период превышения t2:
Корректировка на температуру холодной воды 14,2 °C = -4,81 Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **22,91** Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **423,32** куб.м.

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)

_____ /_____/

печать потребителя

АО "ДомТелеком" ДЛЯ ОТЧЕТОВ

печать энергосбыта

ГУП "ТЭК СПб" Филиал "Энергосбыт" Управление приборного учета Отдел эксплуатации КУУТЭ ОТЧЁТ ПРИНЯТ «26» 06 15