Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за июнь 2015

Абонент: ЖКС2 Невского Района
Адрес: г. Санкт-Петербург, Седова 104 / СЦО+ГВС
Обслуживающая организация: АО "ДомТелеком"
Источник Обуховский з-д

Договор: 9057.038.1
Строит.Адрес: Седова 104
Телефон: (812) 313-47-06
Схема подключения: Двухтрубная

Телефон:

Узел учета: ГВС
Код УУТЭ:
Рассматривать совместно с УУТЭ:
график: 150/70

Установленные приборы: Часовые и суточн. архивы в файлах: ВКТ7-208342-ч(с)-0615.txt

Вычислитель: ВКТ-7 № 208342 Режим (схема): 3001

Подающ.тр.(М1):	расходомер: ПРЭМ 32	Gmin= 0,067	Gmax= 30	
Обратн.тр.(М2):	расходомер: ПРЭМ 32	Gmin= 0,067	Gmax= 30	
тр-д. ГВС(М3):	расходомер: ПРЭМ 20	Gmin= 0,027	Gmax= 12	
тр.цирк.ГВС(М4):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	
тр.подпитки(V5):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	

Расчетный алгоритм: зима: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв) лето: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв)

Приборы УУТЭ поверены до _____
Термопреобр.: КТСП-Н
Термопреобр.: КТСП-Н
Термопреобр.: ТСП-Н
Термопреобр.:
Термопреобр.:

Преобр.давления:
Преобр.давления:
Преобр.давления:
Преобр.давления:
Преобр.давления:

Тхв, гр.С= 14,2

Договорные нагрузки, Гкал/час: Qот=0,184 Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=0,088
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час: Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср= 0,045
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут: Gот=55,44 Gвент.=0 Gтех.пот.=0 Gгвс=18

Фактическое потребление за предыдущий отчетный период с 24.05.2015 по 23.06.2015

Дата	Ти	НС	Учет отопление (ТВ-1)									Учет ГВС (ТВ-2)										Контрольные данные		Общее теплопотр-е
	час		M1, т	M2, т	dM, т	T1, C	T2, C	dT, C	P1 гк/см2	P2 гк/см2	Qотопл Гкал	M3, т	M4, т	dM, т	V3 м.куб	V4 м.куб.	dVгвс м.куб.	Vподп м.куб	T3, C	T4, C	Qгвс общ. Гкал	Qгвс изл. Гкал	Qтех.гвс Гкал.	Q общ. Гкал.
24.05.15	24,00	-	83,73	70,43	13,30	67,32	67,00	0,32	7,00	5,00	0,03	13,18	-	-	13,43	-	13,43	-	67,27	-	0,89			0,92
25.05.15	24,00	-	81,92	70,35	11,57	67,66	67,41	0,25	7,00	5,00	0,03	11,46	-	-	11,69	-	11,69	-	67,15	-	0,77			0,80
26.05.15	24,00	-	83,94	70,70	13,24	66,69	66,44	0,25	7,00	5,00	0,04	12,99	-	-	13,25	-	13,25	-	66,40	-	0,86			0,90
27.05.15	24,00	-	81,56	71,13	10,43	66,80	66,56	0,24	7,00	5,00	0,04	10,19	-	-	10,41	-	10,41	-	66,43	-	0,68			0,72
28.05.15	24,00	-	81,80	70,78	11,02	67,11	66,86	0,25	7,00	5,00	0,05	10,75	-	-	10,98	-	10,98	-	66,70	-	0,72			0,76
29.05.15	24,00	-	81,89	70,43	11,46	66,94	66,69	0,25	7,00	5,00	0,05	11,11	-	-	11,35	-	11,35	-	66,58	-	0,74			0,79
30.05.15	24,00	-	81,13	69,02	12,11	67,08	66,82	0,26	7,00	5,00	0,05	11,72	-	-	11,96	-	11,96	-	66,75	-	0,78			0,83
31.05.15	24,00	-	82,00	69,38	12,62	66,90	66,65	0,25	7,00	5,00	0,05	12,25	-	-	12,48	-	12,48	-	66,56	-	0,81			0,87
01.06.15	24,00	-	80,79	69,99	10,80	66,89	66,63	0,26	7,00	5,00	0,05	10,42	-	-	10,63	-	10,63	-	66,54	-	0,70			0,74
02.06.15	24,00	-	80,49	69,80	10,69	66,88	66,64	0,24	7,00	5,00	0,05	10,32	-	-	10,54	-	10,54	-	66,49	-	0,69			0,74
03.06.15	24,00	-	79,98	69,87	10,11	66,85	66,60	0,25	7,00	5,00	0,05	9,69	-	-	9,92	-	9,92	-	66,47	-	0,65			0,70
04.06.15	24,00	-	83,35	70,43	12,92	66,59	66,34	0,25	7,00	5,00	0,05	12,51	-	-	12,77	-	12,77	-	66,26	-	0,83			0,88
05.06.15	24,00	-	82,03	70,37	11,66	67,02	66,76	0,26	7,00	5,00	0,05	11,34	-	-	11,57	-	11,57	-	66,68	-	0,76			0,80
06.06.15	24,00	-	81,02	70,40	10,62	68,67	68,40	0,27	7,00	5,00	0,05	10,35	-	-	10,56	-	10,56	-	68,30	-	0,71			0,75
07.06.15	24,00	-	81,82	70,03	11,79	68,64	68,38	0,26	7,00	5,00	0,04	11,51	-	-	11,74	-	11,74	-	68,27	-	0,79			0,83
08.06.15	24,00	-	80,55	70,18	10,37	68,73	68,47	0,26	7,00	5,00	0,04	10,11	-	-	10,33	-	10,33	-	68,29	-	0,69			0,73
09.06.15	24,00	-	82,44	71,21	11,23	68,60	68,36	0,24	7,00	5,00	0,04	11,01	-	-	11,25	-	11,25	-	68,07	-	0,75			0,79
10.06.15	24,00	-	81,40	70,82	10,58	68,63	68,37	0,26	7,00	5,00	0,04	10,42	-	-	10,64	-	10,64	-	68,22	-	0,71			0,75
11.06.15	24,00	-	81,67	70,76	10,91	68,73	68,47	0,26	7,00	5,00	0,04	10,71	-	-	10,94	-	10,94	-	68,30	-	0,73			0,77
12.06.15	24,00	-	82,04	71,51	10,53	68,55	68,28	0,27	7,00	5,00	0,03	10,41	-	-	10,62	-	10,62	-	68,18	-	0,71			0,74
13.06.15	24,00	-	81,54	70,96	10,58	68,74	68,49	0,25	7,00	5,00	0,04	10,40	-	-	10,63	-	10,63	-	68,39	-	0,71			0,75
14.06.15	24,00	-	81,56	70,93	10,63	68,74	68,48	0,26	7,00	5,00	0,03	10,54	-	-	10,76	-	10,76	-	68,41	-	0,72			0,75
15.06.15	24,00	-	81,26	70,92	10,34	68,76	68,50	0,26	7,00	5,00	0,03	10,29	-	-	10,51	-	10,51	-	68,46	-	0,70			0,73
16.06.15	24,00	-	81,40	71,31	10,09	68,66	68,39	0,27	7,00	5,00	0,03	10,05	-	-	10,27	-	10,27	-	68,30	-	0,69			0,72
17.06.15	24,00	-	71,84	60,30	11,54	68,23	67,89	0,34	7,00	5,00	0,04	11,38	-	-	11,61	-	11,61	-	67,98	-	0,77			0,81
18.06.15	24,00	-	73,35	60,62	12,73	68,82	68,51	0,31	7,00	5,00	0,04	12,52	-	-	12,79	-	12,79	-	68,42	-	0,86			0,90
19.06.15	24,00	-	77,69	66,85	10,84	68,18	67,92	0,26	7,00	5,00	0,03	10,77	-	-	10,99	-	10,99	-	67,74	-	0,73			0,76
20.06.15	24,00	-	82,43	71,84	10,59	68,15	67,86	0,29	7,00	5,00	0,02	10,63	-	-	10,86	-	10,86	-	68,08	-	0,72			0,74
21.06.15	24,00	-	82,33	71,03	11,30	68,77	68,53	0,24	7,00	5,00	0,03	11,28	-	-	11,52	-	11,52	-	68,39	-	0,77			0,80
22.06.15	24,00	-	79,87	69,45	10,42	68,73	68,48	0,25	7,00	5,00	0,02	10,45	-	-	10,68	-	10,68	-	68,37	-	0,72			0,74
23.06.15	24,00	-	80,39	70,53	9,86	68,92	68,67	0,25	7,00	5,00	0,03	9,85	-	-	10,07	-	10,07	-	68,50	-	0,68			0,70
Среднее	24,00	-	80,94	69,75	11,19	67,93	67,67	0,26	7,00	5,00	0,04	10,99	-	-	11,22	-	11,22	-	67,58	-	0,74	-	-	0,78
Итого	744,00		2509,21	2162,33	346,88						1,21	340,61	0,00	0,00	347,75	0,00	347,75	0,00			23,01	0,00	0,00	24,22

Показания счетчиков на момент снятия данных:	Дата, время	M1(т)	M2(т)	M3(т)	M4(т)	V3(м3)	V4(м3)	Qобщ.от+гвс (Гкал)	Траб, ч
	25.05.15 13:00	23444,00	19736,96	3679,85	-	3771,51	-	725,14	-
	24.06.15 12:00	25865,72	21825,79	4006,59	-	4105,13	-	798,40	-

Период расчета по среднему: 7 суток;
Количество тепловой энергии, рассчитанное по среднему: 5,20 Гкал;
Объём теплоносителя, рассчитанный по среднему 78,52 куб.м;
Период расчета по договору:
Период превышения t2:
Корректировка на температуру холодной воды 14,2 °С = -4,84 Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **23,37** Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **426,27** куб.м.

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)
_____ /_____/

АО "ДомТелеком" ДИЗОТ
печать потребителя

ГУП "ТЭК СПб"
Филиал "Энергосбыт"
Управление приборного учета
Отдел эксплуатации КУУТЭ
ОТЧЁТ ПРИНЯТ
«26» 06 15 г.
печать энергосбыта