Абонент: ЖКС2 Невского Района
Адрес: г. Санкт-Петербург, Седова 118 / СЦО+ГВС
Обслуживающая организация: АО "ДомТелеком"
Источник Обуховский з-д

Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за июнь 2015
Договор:
Строит.Адрес: Седова 118
Телефон: (812) 313-47-06
Схема подключения: Двухтрубная

Телефон:

Узел учета: ГВС
Код УУТЭ:
Рассматривать совместно с УУТЭ:
график: 150/70

Установленные приборы:
Вычислитель: ВКТ-7 № 208195
Часовые и суточн. архивы в файлах: ВКТ7-208195-ч(с)-0615.txt
Режим (схема):

| | | | |
|---|---|---|---|
| Подающ.тр.(М1): | расходомер: | Gmin= | Gmax= |
| Обратн.тр.(М2): | расходомер: | Gmin= | Gmax= |
| тр-д. ГВС(М3): | расходомер: | Gmin= | Gmax= |
| тр.цирк.ГВС(М4): | расходомер: | Gmin= | Gmax= |
| тр.подпитки(V5): | расходомер: | Gmin= | Gmax= |

Приборы УУТЭ поверены до _____

| | |
|---|---|
| Термопреобр.: | Преобр.давления: |
| Термопреобр.: | Преобр.давления: |
| Термопреобр.: | Преобр.давления: |
| Термопреобр.: | Преобр.давления: |
| Термопреобр.: | Преобр.давления: |

Тхв, гр.С= 14,2

Расчетный алгоритм: зима: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв) лето: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв)

Договорные нагрузки, Гкал/час: Qот= Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час: Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср=
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут: Gот=0 Gвент.=0 Gтех.пот.=0 Gгвс=0

Фактическое потребление за предыдущий отчетный период с 24.05.2015 по 23.06.2015

| Дата | Ти | НС | Учет отопление (ТВ-1) | | | | | | | | | Учет ГВС (ТВ-2) | | | | | | | | | | Контрольные данные | | Общее теплопотр-е |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | M1, | M2, | dM, | T1, | T2, | dT, | P1 | P2 | Qотопл | M3, | M4, | dM, | V3 | V4 | dVгвс | Vподп | T3, | T4, | Qгвс общ. | Qгвс изл. | Qтех.гвс | Q общ. |
| | час | | т | т | т | C | C | C | гк/см2 | гк/см2 | Гкал | т | т | т | м.куб | м.куб. | м.куб. | м.куб | C | C | Гкал | Гкал | Гкал. | Гкал. |
| 24.05.15 | 24,00 | - | 0,00 | 15,11 | -15,11 | 42,03 | 57,72 | -15,69 | 7,00 | 5,00 | -0,85 | 14,95 | - | - | 15,18 | - | 15,18 | - | 56,75 | - | 0,85 | | | 0,00 |
| 25.05.15 | 24,00 | - | 0,00 | 13,08 | -13,08 | 42,81 | 58,76 | -15,95 | 7,00 | 5,00 | -0,75 | 12,95 | - | - | 13,17 | - | 13,17 | - | 57,71 | - | 0,75 | | | 0,00 |
| 26.05.15 | 24,00 | - | 0,00 | 11,74 | -11,74 | 43,42 | 59,77 | -16,35 | 7,00 | 5,00 | -0,68 | 11,64 | - | - | 11,82 | - | 11,82 | - | 58,56 | - | 0,68 | | | 0,00 |
| 27.05.15 | 24,00 | - | 0,00 | 11,04 | -11,04 | 44,33 | 59,85 | -15,52 | 7,00 | 5,00 | -0,64 | 10,94 | - | - | 11,15 | - | 11,15 | - | 58,60 | - | 0,64 | | | 0,00 |
| 28.05.15 | 24,00 | - | 0,00 | 12,32 | -12,32 | 43,90 | 59,83 | -15,93 | 7,00 | 5,00 | -0,72 | 12,18 | - | - | 12,39 | - | 12,39 | - | 58,66 | - | 0,72 | | | 0,00 |
| 29.05.15 | 24,00 | - | 0,00 | 13,19 | -13,19 | 45,16 | 60,51 | -15,35 | 7,00 | 5,00 | -0,77 | 13,06 | - | - | 13,29 | - | 13,29 | - | 59,39 | - | 0,77 | | | 0,00 |
| 30.05.15 | 24,00 | - | 0,00 | 13,54 | -13,54 | 46,00 | 61,60 | -15,60 | 7,00 | 5,00 | -0,81 | 13,37 | - | - | 13,60 | - | 13,60 | - | 60,48 | - | 0,81 | | | 0,00 |
| 31.05.15 | 24,00 | - | 0,00 | 13,18 | -13,18 | 45,01 | 61,43 | -16,42 | 7,00 | 5,00 | -0,78 | 12,97 | - | - | 13,17 | - | 13,17 | - | 60,36 | - | 0,78 | | | 0,00 |
| 01.06.15 | 24,00 | - | 0,00 | 13,23 | -13,23 | 46,02 | 61,67 | -15,65 | 7,00 | 5,00 | -0,79 | 13,07 | - | - | 13,30 | - | 13,30 | - | 60,60 | - | 0,79 | | | 0,00 |
| 02.06.15 | 24,00 | - | 0,00 | 12,80 | -12,80 | 45,86 | 61,87 | -16,01 | 7,00 | 5,00 | -0,77 | 12,62 | - | - | 12,83 | - | 12,83 | - | 60,78 | - | 0,77 | | | 0,00 |
| 03.06.15 | 24,00 | - | 0,00 | 12,20 | -12,20 | 46,93 | 61,85 | -14,92 | 7,00 | 5,00 | -0,73 | 12,06 | - | - | 12,28 | - | 12,28 | - | 60,69 | - | 0,73 | | | 0,00 |
| 04.06.15 | 24,00 | - | 0,00 | 12,31 | -12,31 | 45,77 | 61,61 | -15,84 | 7,00 | 5,00 | -0,74 | 12,17 | - | - | 12,38 | - | 12,38 | - | 60,40 | - | 0,74 | | | 0,00 |
| 05.06.15 | 24,00 | - | 0,00 | 12,03 | -12,03 | 46,24 | 61,87 | -15,63 | 7,00 | 5,00 | -0,72 | 11,89 | - | - | 12,11 | - | 12,11 | - | 60,62 | - | 0,72 | | | 0,00 |
| 06.06.15 | 24,00 | - | 0,00 | 13,50 | -13,50 | 47,71 | 63,47 | -15,76 | 7,00 | 5,00 | -0,83 | 13,35 | - | - | 13,59 | - | 13,59 | - | 62,28 | - | 0,83 | | | 0,00 |
| 07.06.15 | 24,00 | - | 0,00 | 13,05 | -13,05 | 46,80 | 63,41 | -16,61 | 7,00 | 5,00 | -0,81 | 12,96 | - | - | 13,16 | - | 13,16 | - | 62,26 | - | 0,81 | | | 0,00 |
| 08.06.15 | 24,00 | - | 0,00 | 11,23 | -11,23 | 46,94 | 63,24 | -16,30 | 7,00 | 5,00 | -0,69 | 11,07 | - | - | 11,28 | - | 11,28 | - | 61,91 | - | 0,69 | | | 0,00 |
| 09.06.15 | 24,00 | - | 0,00 | 13,42 | -13,42 | 47,06 | 63,00 | -15,94 | 7,00 | 5,00 | -0,82 | 13,24 | - | - | 13,48 | - | 13,48 | - | 61,84 | - | 0,82 | | | 0,00 |
| 10.06.15 | 19,00 | - | 0,00 | 9,68 | -9,68 | 46,47 | 63,08 | -16,61 | 7,00 | 5,00 | -0,62 | 9,96 | - | - | 10,13 | - | 10,13 | - | 61,77 | - | 0,62 | | | 0,00 |
| 11.06.15 | 24,00 | - | 0,00 | 10,76 | -10,76 | 46,07 | 63,12 | -17,05 | 7,00 | 5,00 | -0,66 | 10,65 | - | - | 10,83 | - | 10,83 | - | 61,74 | - | 0,66 | | | 0,00 |
| 12.06.15 | 24,00 | - | 0,00 | 10,24 | -10,24 | 46,10 | 63,07 | -16,97 | 7,00 | 5,00 | -0,62 | 10,09 | - | - | 10,26 | - | 10,26 | - | 61,68 | - | 0,62 | | | 0,00 |
| 13.06.15 | 24,00 | - | 0,00 | 10,98 | -10,98 | 47,59 | 63,30 | -15,71 | 7,00 | 5,00 | -0,67 | 10,88 | - | - | 11,08 | - | 11,08 | - | 61,97 | - | 0,67 | | | 0,00 |
| 14.06.15 | 24,00 | - | 0,00 | 11,52 | -11,52 | 47,62 | 63,52 | -15,90 | 7,00 | 5,00 | -0,71 | 11,41 | - | - | 11,59 | - | 11,59 | - | 62,30 | - | 0,71 | | | 0,00 |
| 15.06.15 | 24,00 | - | 0,00 | 12,10 | -12,10 | 47,86 | 63,45 | -15,59 | 7,00 | 5,00 | -0,74 | 11,95 | - | - | 12,18 | - | 12,18 | - | 62,26 | - | 0,74 | | | 0,00 |
| 16.06.15 | 24,00 | - | 0,00 | 10,79 | -10,79 | 46,30 | 63,34 | -17,04 | 7,00 | 5,00 | -0,66 | 10,61 | - | - | 10,83 | - | 10,83 | - | 61,98 | - | 0,66 | | | 0,00 |
| 17.06.15 | 24,00 | - | 0,00 | 12,67 | -12,67 | 47,16 | 62,66 | -15,50 | 7,00 | 5,00 | -0,77 | 12,53 | - | - | 12,75 | - | 12,75 | - | 61,42 | - | 0,77 | | | 0,00 |
| 18.06.15 | 24,00 | - | 0,00 | 10,80 | -10,80 | 46,84 | 63,15 | -16,31 | 7,00 | 5,00 | -0,66 | 10,65 | - | - | 10,84 | - | 10,84 | - | 61,77 | - | 0,66 | | | 0,00 |
| 19.06.15 | 24,00 | - | 0,00 | 12,12 | -12,12 | 47,60 | 63,07 | -15,47 | 7,00 | 5,00 | -0,74 | 12,03 | - | - | 12,24 | - | 12,24 | - | 61,80 | - | 0,74 | | | 0,00 |
| 20.06.15 | 24,00 | - | 0,00 | 10,56 | -10,56 | 47,55 | 63,55 | -16,00 | 7,00 | 5,00 | -0,65 | 10,42 | - | - | 10,60 | - | 10,60 | - | 62,21 | - | 0,65 | | | 0,00 |
| 21.06.15 | 24,00 | - | 0,00 | 12,42 | -12,42 | 48,79 | 64,03 | -15,24 | 7,00 | 5,00 | -0,77 | 12,26 | - | - | 12,48 | - | 12,48 | - | 62,91 | - | 0,77 | | | 0,00 |
| 22.06.15 | 24,00 | - | 0,00 | 10,77 | -10,77 | 48,61 | 63,91 | -15,30 | 7,00 | 5,00 | -0,67 | 10,69 | - | - | 10,89 | - | 10,89 | - | 62,61 | - | 0,67 | | | 0,00 |
| 23.06.15 | 24,00 | - | 0,00 | 9,23 | -9,23 | 47,97 | 63,93 | -15,96 | 7,00 | 5,00 | -0,58 | 9,18 | - | - | 9,35 | - | 9,35 | - | 62,51 | - | 0,58 | | | 0,00 |
| Среднее | 23,84 | - | - | 11,99 | -11,99 | 46,27 | 62,21 | -15,94 | 7,00 | 5,00 | -0,72 | 11,86 | - | - | 12,07 | - | 12,07 | - | 60,99 | - | 0,72 | - | - | 0,00 |
| Итого | 739,00 | | 0,00 | 371,61 | -371,61 | | | | | | -22,41 | 367,80 | 0,00 | 0,00 | 374,23 | 0,00 | 374,23 | 0,00 | | | 22,41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Показания счетчиков на момент снятия данных: | Дата, время | M1(т) | M2(т) | M3(т) | M4(т) | V3(м3) | V4(м3) | Qобщ.от+гвс (Гкал) | Траб, ч |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 30.12.99 00:00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | - | 0,00 | |
| | 30.12.99 00:00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | - | 0,00 | |

Период расчета по среднему: 7 суток;
Количество тепловой энергии, рассчитанное по среднему: 5,06 Гкал;
Объём теплоносителя, рассчитанный по среднему 84,50 куб.м;
Период расчета по договору:
Период превышения t2:
Корректировка на температуру холодной воды 14,2 °C = -5,22 Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **22,25** Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **458,73** куб.м.

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)
_____ /_____/

ЗАО "ДомТелеком" представитель ресурсоснабжающей организации

ГУП "ТЭК СПб" Филиал "Энергосбыт" Управление приборного учета Отдел мониторинга КУУТЭ
ОТЧЁТ ПРИНЯТ
«26» 06 15 г.

печать энергосбыта