Абонент: ЖКС2 Невского Района
Адрес: г. Санкт-Петербург, Седова 124 / СЦО+ГВС
Обслуживающая организация: АО "ДомТелеком"
Источник Обуховский з-д

Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за июнь 2015
Договор: 8702.038.1
Строит.Адрес: Седова 124
Телефон: (812) 313-47-06
Схема подключения: Двухтрубная

Телефон:

Узел учета: ГВС
Код УУТЭ:
Рассматривать совместно с УУТЭ:
график: 150/70

Установленные приборы:
Вычислитель: ВКТ-7 № 207115
Часовые и суточн. архивы в файлах: ВКТ7-207115-ч(с)-0615.txt
Режим (схема): 3001

Подающ.тр.(М1):	расходомер: ПРЭМ 40	Gmin= 0,1	Gmax= 45	
Обратн.тр.(М2):	расходомер: ПРЭМ 40	Gmin= 0,1	Gmax= 45	
тр-д. ГВС(М3):	расходомер: ПРЭМ 32	Gmin= 0,067	Gmax= 30	
тр.цирк.ГВС(М4):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	
тр.подпитки(V5):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	

Приборы УУТЭ поверены до _____
Термопреобр.: КТСП-Н
Термопреобр.: КТСП-Н
Термопреобр.: ТСП-Н
Термопреобр.:
Термопреобр.:

Преобр.давления:
Преобр.давления:
Преобр.давления:
Преобр.давления:
Преобр.давления:

Тхв, гр.С= 14,2

Расчетный алгоритм: зима: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв) лето: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв)

Договорные нагрузки, Гкал/час: Qот=0,318 Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=0,1474
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час: Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср= 0,067
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут: Gот=96 Gвент.=0 Gтех.пот.=0 Gгвс=26,88

Фактическое потребление за предыдущий отчетный период с 24.05.2015 по 23.06.2015

Дата	Ти	НС	Учет отопление (ТВ-1)									Учет ГВС (ТВ-2)										Контрольные данные		Общее теплопотр-е
	час		M1, т	M2, т	dM, т	T1, C	T2, C	dT, C	P1 гк/см2	P2 гк/см2	Qотопл Гкал	M3, т	M4, т	dM, т	V3 м.куб	V4 м.куб.	dVгвс м.куб.	Vподп м.куб	T3, C	T4, C	Qгвс общ. Гкал	Qгвс изл. Гкал	Qтех.гвс Гкал.	Q общ. Гкал.
24.05.15	24,00	-	0,00	23,57	-23,57	48,10	57,92	-9,82	7,00	5,00	-2,69	23,48	-	-	23,83	-	23,83	-	57,21	-	1,35			-1,34
25.05.15	24,00	-	0,00	23,30	-23,30	49,70	58,90	-9,20	7,00	5,00	-2,70	23,26	-	-	23,64	-	23,64	-	58,10	-	1,35			-1,35
26.05.15	24,00	-	0,00	22,73	-22,73	51,27	60,11	-8,84	7,00	5,00	-2,69	22,73	-	-	23,12	-	23,12	-	59,30	-	1,35			-1,34
27.05.15	24,00	-	0,00	21,51	-21,51	50,77	60,17	-9,40	7,00	5,00	-2,54	21,42	-	-	21,76	-	21,76	-	59,31	-	1,27			-1,27
28.05.15	24,00	-	1,73	22,07	-20,34	66,23	60,20	6,03	7,00	5,00	-2,62	23,84	-	-	24,21	-	24,21	-	59,91	-	1,43			-1,19
29.05.15	24,00	-	22,13	0,00	22,13	66,24	23,96	42,28	7,00	5,00	-0,01	22,35	-	-	22,81	-	22,81	-	65,89	-	1,47			1,47
30.05.15	24,00	-	21,39	0,00	21,39	66,52	21,29	45,23	7,00	5,00	0,00	21,62	-	-	22,06	-	22,06	-	66,16	-	1,43			1,42
31.05.15	24,00	-	19,04	0,00	19,04	66,25	21,49	44,76	7,00	5,00	-0,01	19,31	-	-	19,67	-	19,67	-	65,83	-	1,27			1,26
01.06.15	24,00	-	21,94	0,00	21,94	66,33	21,55	44,78	7,00	5,00	-0,01	22,16	-	-	22,60	-	22,60	-	65,99	-	1,47			1,45
02.06.15	24,00	-	154,68	132,79	21,89	72,60	47,65	24,95	7,00	5,00	3,26	22,65	-	-	23,18	-	23,18	-	72,40	-	1,64			4,90
03.06.15	24,00	-	154,28	133,57	20,71	72,11	47,50	24,61	7,00	5,00	3,24	21,50	-	-	22,00	-	22,00	-	72,07	-	1,55			4,79
04.06.15	24,00	-	153,70	133,34	20,36	71,75	47,41	24,34	7,00	5,00	3,20	21,06	-	-	21,55	-	21,55	-	71,60	-	1,51			4,71
05.06.15	24,00	-	154,48	133,04	21,44	72,08	47,55	24,53	7,00	5,00	3,21	22,27	-	-	22,78	-	22,78	-	71,95	-	1,60			4,81
06.06.15	24,00	-	152,59	133,26	19,33	72,34	47,56	24,78	7,00	5,00	3,25	20,18	-	-	20,65	-	20,65	-	72,08	-	1,46			4,70
07.06.15	24,00	-	153,38	133,74	19,64	72,35	47,84	24,51	7,00	5,00	3,22	20,41	-	-	20,88	-	20,88	-	72,25	-	1,48			4,70
08.06.15	24,00	-	152,62	132,73	19,89	72,44	47,62	24,82	7,00	5,00	3,28	20,11	-	-	20,59	-	20,59	-	72,61	-	1,46			4,74
09.06.15	24,00	-	157,63	133,29	24,34	73,03	48,17	24,86	7,00	5,00	3,28	24,83	-	-	25,44	-	25,44	-	72,85	-	1,81			5,09
10.06.15	44,00	-	172,25	134,33	37,92	67,91	0,00	67,91	-33,16	88,37	3,23	39,05	-	-	39,94	-	39,94	-	67,46	-	2,76			6,00
11.06.15	24,00	-	16,68	0,00	16,68	68,05	22,45	45,60	7,00	5,00	0,00	16,87	-	-	17,24	-	17,24	-	67,58	-	1,14			1,14
12.06.15	24,00	-	16,55	0,00	16,55	67,89	22,53	45,36	7,00	5,00	0,00	16,69	-	-	17,06	-	17,06	-	67,44	-	1,13			1,13
13.06.15	24,00	-	15,60	0,00	15,60	68,04	23,60	44,44	7,00	5,00	-0,01	15,74	-	-	16,10	-	16,10	-	67,57	-	1,07			1,06
14.06.15	24,00	-	19,06	0,00	19,06	68,14	23,79	44,35	7,00	5,00	0,00	19,25	-	-	19,62	-	19,62	-	67,76	-	1,31			1,30
15.06.15	24,00	-	18,56	0,00	18,56	68,06	23,43	44,63	7,00	5,00	0,00	18,74	-	-	19,16	-	19,16	-	67,63	-	1,27			1,27
16.06.15	24,00	-	17,97	0,00	17,97	67,91	22,65	45,26	7,00	5,00	-0,01	18,17	-	-	18,55	-	18,55	-	67,47	-	1,23			1,22
17.06.15	24,00	-	18,05	0,00	18,05	67,79	22,22	45,57	7,00	5,00	-0,01	18,27	-	-	18,67	-	18,67	-	67,34	-	1,23			1,22
18.06.15	24,00	-	19,01	0,00	19,01	68,17	22,57	45,60	7,00	5,00	-0,01	19,19	-	-	19,61	-	19,61	-	67,76	-	1,30			1,30
19.06.15	24,00	-	18,65	0,00	18,65	67,09	23,12	43,97	7,00	5,00	-0,01	18,89	-	-	19,27	-	19,27	-	66,69	-	1,26			1,25
20.06.15	24,00	-	18,00	0,00	18,00	68,21	23,80	44,41	7,00	5,00	0,00	18,18	-	-	18,55	-	18,55	-	67,79	-	1,23			1,23
21.06.15	24,00	-	18,04	0,00	18,04	68,03	24,19	43,84	7,00	5,00	0,00	18,23	-	-	18,61	-	18,61	-	67,59	-	1,23			1,23
22.06.15	24,00	-	15,71	0,00	15,71	68,06	24,52	43,54	7,00	5,00	0,00	15,86	-	-	16,17	-	16,17	-	67,57	-	1,07			1,07
23.06.15	24,00	-	18,63	0,00	18,63	68,11	24,67	43,44	7,00	5,00	-0,01	18,80	-	-	19,17	-	19,17	-	67,71	-	1,28			1,27
Среднее	24,65	-	55,56	42,36	13,20	66,50	34,53	31,97	5,70	7,69	0,51	20,81	-	-	21,24	-	21,24	-	67,12	-	1,40	-	-	1,91
Итого	764,00		1722,35	1313,27	409,08						15,85	645,11	0,00	0,00	658,49	0,00	658,49	0,00			43,39	0,00	0,00	59,24

Показания счетчиков на момент снятия данных:	Дата, время	M1(т)	M2(т)	M3(т)	M4(т)	V3(м3)	V4(м3)	Qобщ.от+гвс (Гкал)	Траб, ч
	25.05.15 13:00	59782,19	51354,57	9229,20	-	9929,20	-	1553,71	-
	24.06.15 17:00	0,04	2621,44	0,04	-	2621,44	-	0,00	-

Период расчета по среднему: 7 суток;
Количество тепловой энергии, рассчитанное по среднему: 9,80 Гкал;
Объём теплоносителя, рассчитанный по среднему 148,69 куб.м;
Период расчета по договору:
Период превышения t2:
Корректировка на температуру холодной воды 14,2 °C = -9,16 Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **44,02** Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **807,18** куб.м.

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)
_____ /_____/

АО "ДомТелеком" ДЛЯ ОТЧЕТОВ
печать потребителя

ГУП "ТЭК СПб"
Филиал "Энергосбыт"
Управление приборного учета
Отдел эксплуатации КУУТЭ
печать энергосбыта
ОТЧЁТ ПРИНЯТ
«26» 06 15 г.