Абонент: ЖКС2 Невского Района
Адрес: г. Санкт-Петербург, Седова 128 / СЦО+ГВС
Обслуживающая организация: АО "ДомТелеком"
Источник Обуховский з-д

Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за июнь 2015
Договор: 8701.038.1
Строит.Адрес: Седова 128
Телефон: (812) 313-47-06
Схема подключения: Двухтрубная

Телефон:

Узел учета: ГВС
Код УУТЭ:
Рассматривать совместно с УУТЭ:
график: 150/70

Установленные приборы:
Вычислитель: ВКТ-7 № 208199
Часовые и суточн. архивы в файлах: ВКТ7-208199-ч(с)-0615.txt
Режим (схема): 3001

Подающ.тр.(М1):				
Обратн.тр.(М2):	расходомер: ПРЭМ 32	Gmin= 0,067	Gmax= 30	
тр-д. ГВС(М3):	расходомер: ПРЭМ 32	Gmin= 0,067	Gmax= 30	
тр.цирк.ГВС(М4):	расходомер: ПРЭМ 20	Gmin= 0,027	Gmax= 12	
тр.подпитки(V5):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	
	расходомер:	Gmin=	Gmax=	

Расчетный алгоритм: зима: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв) лето: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв)

Приборы УУТЭ поверены до _____
Термопреобр.: КТСП-Н
Термопреобр.: КТСП-Н
Термопреобр.: ТСП-Н
Термопреобр.:
Термопреобр.:

Преобр.давления:
Преобр.давления:
Преобр.давления:
Преобр.давления:
Преобр.давления:

Тхв, гр.С= 14,2

Договорные нагрузки, Гкал/час: Qот=0,184 Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=0,0924
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час: Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср= 0,042
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут: Gот=55,44 Gвент.=0 Gтех.пот.=0 Gгвс=16,8

Фактическое потребление за предыдущий отчетный период с 24.05.2015 по 23.06.2015

Дата	Ти	НС	Учет отопление (ТВ-1)									Учет ГВС (ТВ-2)										Контрольные данные		Общее теплопотр-е
			M1,	M2,	dM,	T1,	T2,	dT,	P1	P2	Qотопл	M3,	M4,	dM,	V3	V4	dVгвс	Vподп	T3,	T4,	Qгвс общ.	Qгвс изл.	Qтех.гвс	Q общ.
	час		т	т	т	С	С	С	гк/см2	гк/см2	Гкал	т	т	т	м.куб	м.куб.	м.куб.	м.куб	С	С	Гкал	Гкал	Гкал.	Гкал.
24.05.15	24,00	-	97,08	79,52	17,56	66,17	65,90	0,27	7,00	5,00	0,12	16,09	-	-	16,41	-	16,41	-	66,37	-	1,07			1,19
25.05.15	24,00	-	94,59	79,17	15,42	66,58	66,39	0,19	7,00	5,00	0,13	13,79	-	-	14,06	-	14,06	-	66,38	-	0,92			1,04
26.05.15	24,00	-	97,15	79,31	17,84	65,64	65,44	0,20	7,00	5,00	0,14	16,11	-	-	16,43	-	16,43	-	65,60	-	1,06			1,19
27.05.15	24,00	-	95,51	80,00	15,51	65,77	65,57	0,20	7,00	5,00	0,12	13,94	-	-	14,22	-	14,22	-	65,70	-	0,92			1,04
28.05.15	24,00	-	94,75	80,06	14,69	66,05	65,85	0,20	7,00	5,00	0,10	13,46	-	-	13,71	-	13,71	-	65,96	-	0,89			0,99
29.05.15	24,00	-	90,82	76,47	14,35	65,91	65,69	0,22	7,00	5,00	0,09	13,26	-	-	13,54	-	13,54	-	65,81	-	0,87			0,97
30.05.15	24,00	-	83,54	68,40	15,14	66,16	65,90	0,26	7,00	5,00	0,09	14,10	-	-	14,38	-	14,38	-	66,12	-	0,93			1,02
31.05.15	24,00	-	83,47	68,73	14,74	65,98	65,74	0,24	7,00	5,00	0,09	13,69	-	-	13,96	-	13,96	-	65,86	-	0,90			0,99
01.06.15	24,00	-	81,40	68,56	12,84	66,01	65,76	0,25	7,00	5,00	0,08	11,99	-	-	12,24	-	12,24	-	65,93	-	0,79			0,87
02.06.15	24,00	-	81,31	67,46	13,85	66,01	65,76	0,25	7,00	5,00	0,07	13,04	-	-	13,30	-	13,30	-	65,93	-	0,86			0,93
03.06.15	24,00	-	82,24	67,58	14,66	66,01	65,77	0,24	7,00	5,00	0,07	13,86	-	-	14,14	-	14,14	-	65,95	-	0,91			0,99
04.06.15	24,00	-	82,73	68,47	14,26	65,73	65,48	0,25	7,00	5,00	0,09	13,31	-	-	13,56	-	13,56	-	65,67	-	0,87			0,96
05.06.15	24,00	-	82,88	68,43	14,45	66,11	65,86	0,25	7,00	5,00	0,10	13,30	-	-	13,56	-	13,56	-	66,08	-	0,88			0,98
06.06.15	24,00	-	81,68	68,59	13,09	67,74	67,48	0,26	7,00	5,00	0,09	12,05	-	-	12,30	-	12,30	-	67,69	-	0,82			0,91
07.06.15	24,00	-	83,96	68,17	15,79	67,72	67,48	0,24	7,00	5,00	0,09	14,89	-	-	15,21	-	15,21	-	67,63	-	1,01			1,09
08.06.15	24,00	-	82,65	69,87	12,78	67,81	67,57	0,24	7,00	5,00	0,09	11,80	-	-	12,03	-	12,03	-	67,66	-	0,80			0,89
09.06.15	24,00	-	86,05	72,25	13,80	67,64	67,43	0,21	7,00	5,00	0,09	12,78	-	-	13,04	-	13,04	-	67,41	-	0,86			0,95
10.06.15	24,00	-	85,20	71,91	13,29	67,66	67,43	0,23	7,00	5,00	0,09	12,28	-	-	12,55	-	12,55	-	67,53	-	0,83			0,92
11.06.15	24,00	-	85,06	72,20	12,86	67,78	67,54	0,24	7,00	5,00	0,08	12,00	-	-	12,24	-	12,24	-	67,65	-	0,81			0,89
12.06.15	24,00	-	86,95	72,38	14,57	66,55	66,32	0,23	7,00	5,00	0,10	13,46	-	-	13,73	-	13,73	-	66,47	-	0,89	-	-	0,99
13.06.15	24,00	-	86,95	72,38	14,57	66,55	66,32	0,23	7,00	5,00	0,10	13,46	-	-	13,73	-	13,73	-	66,47	-	0,89	-	-	0,99
14.06.15	24,00	-	86,95	72,38	14,57	66,55	66,32	0,23	7,00	5,00	0,10	13,46	-	-	13,73	-	13,73	-	66,47	-	0,89	-	-	0,99
15.06.15	24,00	-	86,95	72,38	14,57	66,55	66,32	0,23	7,00	5,00	0,10	13,46	-	-	13,73	-	13,73	-	66,47	-	0,89	-	-	0,99
16.06.15	24,00	-	86,95	72,38	14,57	66,55	66,32	0,23	7,00	5,00	0,10	13,46	-	-	13,73	-	13,73	-	66,47	-	0,89	-	-	0,99
17.06.15	24,00	-	86,95	72,38	14,57	66,55	66,32	0,23	7,00	5,00	0,10	13,46	-	-	13,73	-	13,73	-	66,47	-	0,89	-	-	0,99
18.06.15	47,00	-	86,95	72,38	14,57	66,55	66,32	0,23	7,00	5,00	0,10	13,46	-	-	13,73	-	13,73	-	66,47	-	0,89	-	-	0,99
19.06.15	24,00	-	86,95	72,38	14,57	66,55	66,32	0,23	7,00	5,00	0,10	13,46	-	-	13,73	-	13,73	-	66,47	-	0,89	-	-	0,99
20.06.15	24,00	-	86,95	72,38	14,57	66,55	66,32	0,23	7,00	5,00	0,10	13,46	-	-	13,73	-	13,73	-	66,47	-	0,89	-	-	0,99
21.06.15	24,00	-	86,95	72,38	14,57	66,55	66,32	0,23	7,00	5,00	0,10	13,46	-	-	13,73	-	13,73	-	66,47	-	0,89	-	-	0,99
22.06.15	24,00	-	86,95	72,38	14,57	66,55	66,32	0,23	7,00	5,00	0,10	13,46	-	-	13,73	-	13,73	-	66,47	-	0,89	-	-	0,99
23.06.15	24,00	-	86,95	72,38	14,57	66,55	66,32	0,23	7,00	5,00	0,10	13,46	-	-	13,73	-	13,73	-	66,47	-	0,89	-	-	0,99
Среднее	24,74	-	86,95	72,38	14,57	66,55	66,32	0,23	7,00	5,00	0,10	13,46	-	-	13,73	-	13,73	-	66,47	-	0,89	-	-	0,99
Итого	767,00		2695,48	2243,67	451,82						2,95	417,26	0,00	0,00	425,65	0,00	425,65	0,00			27,73	0,00	0,00	30,68

Показания счетчиков на момент снятия данных:	Дата, время	M1(т)	M2(т)	M3(т)	M4(т)	V3(м3)	V4(м3)	Qобщ.от+гвс (Гкал)	Tраб, ч
	25.05.15 13:00	42289,22	33641,80	6428,80	-	6572,37	-	1235,29	
	24.06.15 18:00	125829,12	2621,44	18360,32	-	125829,12	-	0,00	

Период расчета по среднему: 7 суток;
Количество тепловой энергии, рассчитанное по среднему: 6,26 Гкал;
Объём теплоносителя, рассчитанный по среднему 96,11 куб.м;
Период расчета по договору:
Период превышения t2:
Корректировка на температуру холодной воды 14,2 °С = -5,93 Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **28,06** Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **521,76** куб.м.

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)
_____ /_____/
печать потребителя

ЗАО "ДомТелеком" ДЛЯ ОТЧЕТОВ

ГУП "ТЭК СПб"
Филиал "Энергосбыт"
Управление приборного учета
Отдел эксплуатации КУУГЭ
ОТЧЁТ ПРИНЯТ
«26» 06 15 г.
печать энергосбыта