Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за июнь 2015

Абонент: ЖКС2 Невского Района
Адрес: г. Санкт-Петербург, Седова 132 / СЦО+ГВС
Обслуживающая организация: АО "ДомТелеком"
Источник Обуховский з-д

Договор: 8699.038.1
Строит.Адрес: Седова 132
Телефон: (812) 313-47-06
Схема подключения: Двухтрубная

Телефон:

Узел учета: ГВС
Код УУТЭ:
Рассматривать совместно с УУТЭ:
график: 150/70

Установленные приборы:
Вычислитель: ВКТ-7 № 208344

Часовые и суточн. архивы в файлах: ВКТ7-208344-ч(с)-0615.txt
Режим (схема): 3001

Подающ.тр.(М1):	расходомер: ПРЭМ 32	Gmin= 0,067	Gmax= 30	
Обратн.тр.(М2):	расходомер: ПРЭМ 32	Gmin= 0,067	Gmax= 30	
тр-д. ГВС(М3):	расходомер: ПРЭМ 20	Gmin= 0,027	Gmax= 12	
тр.цирк.ГВС(М4):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	
тр.подпитки(V5):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	

Приборы УУТЭ поверены до _____

Термопреобр.: КТСП-Н	Преобр.давления:	Тхв, гр.С= 14,2
Термопреобр.: КТСП-Н	Преобр.давления:	
Термопреобр.: ТСП-Н	Преобр.давления:	
Термопреобр.:	Преобр.давления:	
Термопреобр.:	Преобр.давления:	

Расчетный алгоритм: зима: Q=M1*(h1-hxв)-M2*(h2-hxв) лето: Q=M1*(h1-hxв)-M2*(h2-hxв)

Договорные нагрузки, Гкал/час: Qот=0,184 Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=0,0858
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час: Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср= 0,039
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут: Gот=0 Gвент.=0 Gтех.пот.=0 Gгвс=0

Фактическое потребление за предыдущий отчетный период с 24.05.2015 по 23.06.2015

Дата	Ти	НС	Учет отопление (ТВ-1) М1,	М2,	dM,	T1,	T2,	dT,	P1	P2	Qотопл	Учет ГВС (ТВ-2) M3,	M4,	dM,	V3	V4	dVгвс	Vподп	T3,	T4,	Qгвс общ.	Контрольные данные Qгвс изл.	Qтех.гвс	Общее теплопотр-е Q общ.
	час		т	т	т	C	C	C	гк/см2	гк/см2	Гкал	т	т	т	м.куб	м.куб.	м.куб.	м.куб	C	C	Гкал	Гкал	Гкал.	Гкал.
24.05.15	24,00	-	72,66	59,59	13,07	66,72	41,78	24,94	7,00	5,00	1,47	13,29	-	-	13,54	-	13,54	-	66,83	-	0,89			2,36
25.05.15	24,00	-	70,00	59,51	10,49	67,06	48,00	19,06	7,00	5,00	1,12	10,79	-	-	11,03	-	11,03	-	66,54	-	0,72			1,84
26.05.15	24,00	-	71,15	59,77	11,38	66,12	60,79	5,33	7,00	5,00	0,30	11,71	-	-	11,95	-	11,95	-	65,82	-	0,77			1,07
27.05.15	24,00	-	70,84	60,15	10,69	66,23	60,85	5,38	7,00	5,00	0,30	11,10	-	-	11,29	-	11,29	-	65,86	-	0,73			1,03
28.05.15	24,00	-	69,30	59,98	9,32	66,51	61,00	5,51	7,00	5,00	0,31	9,69	-	-	9,89	-	9,89	-	66,10	-	0,64			0,95
29.05.15	24,00	-	67,36	57,72	9,64	66,38	60,80	5,58	7,00	5,00	0,30	9,96	-	-	10,15	-	10,15	-	66,01	-	0,66			0,96
30.05.15	24,00	-	63,60	52,76	10,84	66,61	60,58	6,03	7,00	5,00	0,32	10,99	-	-	11,22	-	11,22	-	66,27	-	0,73			1,04
31.05.15	24,00	-	62,87	53,07	9,80	66,43	60,44	5,99	7,00	5,00	0,31	9,99	-	-	10,17	-	10,17	-	66,06	-	0,66			0,97
01.06.15	24,00	-	64,65	53,02	11,63	66,45	60,34	6,11	7,00	5,00	0,33	11,76	-	-	11,98	-	11,98	-	66,13	-	0,78			1,10
02.06.15	24,00	-	64,70	52,52	12,18	66,45	60,46	5,99	7,00	5,00	0,32	12,27	-	-	12,53	-	12,53	-	66,14	-	0,81			1,13
03.06.15	24,00	-	64,13	52,66	11,47	66,42	60,47	5,95	7,00	5,00	0,31	11,61	-	-	11,85	-	11,85	-	66,06	-	0,77			1,08
04.06.15	24,00	-	64,99	53,44	11,55	66,15	60,04	6,11	7,00	5,00	0,32	11,73	-	-	11,93	-	11,93	-	65,85	-	0,77			1,09
05.06.15	24,00	-	66,16	53,51	12,65	66,55	60,36	6,19	7,00	5,00	0,33	12,72	-	-	13,00	-	13,00	-	66,30	-	0,84			1,18
06.06.15	24,00	-	64,38	53,61	10,77	68,19	61,94	6,25	7,00	5,00	0,33	10,96	-	-	11,18	-	11,18	-	67,87	-	0,75			1,07
07.06.15	24,00	-	64,18	53,28	10,90	68,17	61,85	6,32	7,00	5,00	0,33	11,06	-	-	11,31	-	11,31	-	67,81	-	0,75			1,08
08.06.15	24,00	-	64,52	54,08	10,44	68,27	61,96	6,31	7,00	5,00	0,33	10,65	-	-	10,88	-	10,88	-	67,91	-	0,72			1,06
09.06.15	24,00	-	65,64	55,64	10,00	68,10	61,99	6,11	7,00	5,00	0,33	10,26	-	-	10,45	-	10,45	-	67,57	-	0,69			1,02
10.06.15	24,00	-	66,02	55,41	10,61	68,13	61,94	6,19	7,00	5,00	0,33	10,88	-	-	11,09	-	11,09	-	67,78	-	0,74			1,07
11.06.15	24,00	-	65,41	55,58	9,83	68,23	62,01	6,22	7,00	5,00	0,33	10,13	-	-	10,34	-	10,34	-	67,83	-	0,69			1,02
12.06.15	24,00	-	65,38	56,24	9,14	68,04	61,99	6,05	7,00	5,00	0,32	9,44	-	-	9,66	-	9,66	-	67,66	-	0,64			0,96
13.06.15	24,00	-	66,33	55,79	10,54	68,24	62,30	5,94	7,00	5,00	0,32	10,87	-	-	11,08	-	11,08	-	67,88	-	0,74			1,05
14.06.15	24,00	-	65,76	55,68	10,08	68,28	62,46	5,82	7,00	5,00	0,31	10,42	-	-	10,63	-	10,63	-	68,00	-	0,71			1,02
15.06.15	24,00	-	65,83	55,51	10,32	68,27	62,27	6,00	7,00	5,00	0,32	10,62	-	-	10,83	-	10,83	-	67,98	-	0,72			1,04
16.06.15	24,00	-	68,35	55,81	12,54	68,20	62,01	6,19	7,00	5,00	0,33	12,81	-	-	13,10	-	13,10	-	67,88	-	0,87			1,20
17.06.15	24,00	-	57,59	47,37	10,22	67,68	60,75	6,93	7,00	5,00	0,32	10,41	-	-	10,62	-	10,62	-	67,44	-	0,70			1,02
18.06.15	24,00	-	58,23	47,59	10,64	68,24	61,39	6,85	7,00	5,00	0,32	10,81	-	-	11,04	-	11,04	-	67,87	-	0,73			1,05
19.06.15	24,00	-	63,78	52,47	11,31	67,69	61,56	6,13	7,00	5,00	0,32	11,48	-	-	11,73	-	11,73	-	67,16	-	0,77			1,09
20.06.15	24,00	-	67,69	56,55	11,14	67,65	61,88	5,77	7,00	5,00	0,31	11,37	-	-	11,60	-	11,60	-	67,61	-	0,77			1,08
21.06.15	24,00	-	66,85	56,02	10,83	68,29	62,49	5,80	7,00	5,00	0,31	11,10	-	-	11,33	-	11,33	-	67,93	-	0,75			1,07
22.06.15	24,00	-	66,24	54,54	11,70	68,26	62,43	5,83	7,00	5,00	0,31	11,90	-	-	12,18	-	12,18	-	67,95	-	0,81			1,12
23.06.15	24,00	-	65,26	55,37	9,89	68,44	62,60	5,84	7,00	5,00	0,32	10,16	-	-	10,38	-	10,38	-	68,08	-	0,69			1,01
Среднее	24,00	-	65,80	54,98	10,83	67,43	60,38	7,06	7,00	5,00	0,38	11,06	-	-	11,29	-	11,29	-	67,10	-	0,74	-	-	1,12
Итого	744,00		2039,85	1704,24	335,61						11,83	342,94	0,00	0,00	349,96	0,00	349,96	0,00			23,00	0,00	0,00	34,83

Показания счетчиков на момент снятия данных:	Дата, время	M1(т)	M2(т)	M3(т)	M4(т)	V3(м3)	V4(м3)	Qобщ.от+гвс (Гкал)	Траб, ч
	25.05.15 20:00	33544,17	27776,34	4413,72	-	4514,48	-	1096,41	-
	24.06.15 12:00	35486,32	29399,23	4739,98	-	4847,42	-	1127,75	-

Период расчета по среднему: 7 суток;
Количество тепловой энергии, рассчитанное по среднему: 5,19 Гкал;
Объём теплоносителя, рассчитанный по среднему 79,02 куб.м;
Период расчета по договору:
Период превышения t2:
Корректировка на температуру холодной воды 14,2 °C = -4,87 Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **23,32** Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **428,98** куб.м.

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)
_____ /_____/

М.П. печать потребителя
ДЛЯ ОТЧЁТОВ

ГУП "ТЭК СПб"
Филиал "Энергосбыт"
Управление приборного учета
Отдел эксплуатации КУУТЭ
печать энергосбыта
ОТЧЁТ ПРИНЯТ
«26» 06 15 г.