Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за июнь 2015

Абонент: ЖКС2 Невского Района
Адрес: г. Санкт-Петербург, Седова 144 / СЦО+ГВС
Обслуживающая организация: АО "ДомТелеком"
Источник Обуховский з-д

Договор: 8730.038.1
Строит.Адрес: Седова 144
Телефон: (812) 313-47-06
Схема подключения: Двухтрубная

Телефон:

Узел учета: ГВС
Код УУТЭ:
Рассматривать совместно с УУТЭ:
график: 150/70

Установленные приборы:
Вычислитель: ВКТ-7 № 207107

Часовые и суточн. архивы в файлах: ВКТ7-207107-ч(с)-0615.txt
Режим (схема): 3001

Подающ.тр.(М1):	расходомер: ПРЭМ 32	Gmin= 0,067	Gmax= 30	
Обратн.тр.(М2):	расходомер: ПРЭМ 32	Gmin= 0,067	Gmax= 30	
тр-д. ГВС(М3):	расходомер: ПРЭМ 20	Gmin= 0,027	Gmax= 12	
тр.цирк.ГВС(М4):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	
тр.подпитки(V5):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	

Приборы УУТЭ поверены до _____
Термопреобр.: КТСП-Н
Термопреобр.: КТСП-Н
Термопреобр.: ТСП-Н
Термопреобр.:
Термопреобр.:

Преобр.давления:
Преобр.давления:
Преобр.давления:
Преобр.давления:
Преобр.давления:

Тхв, гр.С= 14,2

Расчетный алгоритм: зима: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв) лето: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв)

Договорные нагрузки, Гкал/час: Qот=0,174 Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=0,0946
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час: Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср= 0,043
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут: Gот=56,4 Gвент.=0 Gтех.пот.=0 Gгвс=17,28

Фактическое потребление за предыдущий отчетный период с 24.05.2015 по 23.06.2015

			Учет отопление (ТВ-1)									Учет ГВС (ТВ-2)										Контрольные данные		Общее теплопотр-е
Дата	Ти	НС	М1,	М2,	dM,	Т1,	Т2,	dT,	P1	P2	Qотопл	М3,	М4,	dM,	V3	V4	dVгвс	Vподп	Т3,	Т4,	Qгвс общ.	Qгвс изл.	Qтех.гвс	Q общ.
	час		т	т	т	С	С	С	гк/см2	гк/см2	Гкал	т	т	т	м.куб	м.куб.	м.куб.	м.куб	С	С	Гкал	Гкал	Гкал.	Гкал.
24.05.15	24,00	-	79,39	57,15	22,24	66,82	57,73	9,09	7,00	5,00	0,67	20,02	-	-	20,45	-	20,45	-	66,94	-	1,34			2,01
25.05.15	24,00	-	77,75	56,62	21,13	66,90	58,01	8,89	7,00	5,00	0,68	18,64	-	-	19,01	-	19,01	-	66,64	-	1,24			1,92
26.05.15	24,00	-	77,09	56,74	20,35	66,04	57,61	8,43	7,00	5,00	0,66	17,61	-	-	17,94	-	17,94	-	65,92	-	1,16			1,83
27.05.15	24,00	-	77,29	56,92	20,37	66,15	57,76	8,39	7,00	5,00	0,68	17,44	-	-	17,78	-	17,78	-	65,95	-	1,15			1,83
28.05.15	24,00	-	77,25	57,04	20,21	66,43	57,79	8,64	7,00	5,00	0,65	18,01	-	-	18,36	-	18,36	-	66,22	-	1,19			1,84
29.05.15	24,00	-	78,11	57,40	20,71	66,27	57,75	8,52	7,00	5,00	0,17	25,75	-	-	26,28	-	26,28	-	65,65	-	1,69			1,86
30.05.15	24,00	-	76,42	56,90	19,52	67,14	58,86	8,29	7,00	5,00	0,54	18,58	-	-	18,96	-	18,96	-	66,93	-	1,24	-	-	1,79
31.05.15	24,00	-	76,42	56,90	19,52	67,14	58,86	8,29	7,00	5,00	0,54	18,58	-	-	18,96	-	18,96	-	66,93	-	1,24	-	-	1,79
01.06.15	24,00	-	76,42	56,90	19,52	67,14	58,86	8,29	7,00	5,00	0,54	18,58	-	-	18,96	-	18,96	-	66,93	-	1,24	-	-	1,79
02.06.15	24,00	-	76,42	56,90	19,52	67,14	58,86	8,29	7,00	5,00	0,54	18,58	-	-	18,96	-	18,96	-	66,93	-	1,24	-	-	1,79
03.06.15	24,00	-	76,42	56,90	19,52	67,14	58,86	8,29	7,00	5,00	0,54	18,58	-	-	18,96	-	18,96	-	66,93	-	1,24	-	-	1,79
04.06.15	24,00	-	76,42	56,90	19,52	67,14	58,86	8,29	7,00	5,00	0,54	18,58	-	-	18,96	-	18,96	-	66,93	-	1,24	-	-	1,79
05.06.15	24,00	-	76,42	56,90	19,52	67,14	58,86	8,29	7,00	5,00	0,54	18,58	-	-	18,96	-	18,96	-	66,93	-	1,24	-	-	1,79
06.06.15	24,00	-	76,01	57,64	18,37	67,98	59,04	8,94	7,00	5,00	0,14	24,12	-	-	24,61	-	24,61	-	67,60	-	1,63			1,77
07.06.15	24,00	-	76,42	56,90	19,52	67,14	58,86	8,29	7,00	5,00	0,54	18,58	-	-	18,96	-	18,96	-	66,93	-	1,24	-	-	1,79
08.06.15	24,00	-	76,42	56,90	19,52	67,14	58,86	8,29	7,00	5,00	0,54	18,58	-	-	18,96	-	18,96	-	66,93	-	1,24	-	-	1,79
09.06.15	24,00	-	76,42	56,90	19,52	67,14	58,86	8,29	7,00	5,00	0,54	18,58	-	-	18,96	-	18,96	-	66,93	-	1,24	-	-	1,79
10.06.15	24,00	-	76,42	56,90	19,52	67,14	58,86	8,29	7,00	5,00	0,54	18,58	-	-	18,96	-	18,96	-	66,93	-	1,24	-	-	1,79
11.06.15	24,00	-	76,42	56,90	19,52	67,14	58,86	8,29	7,00	5,00	0,54	18,58	-	-	18,96	-	18,96	-	66,93	-	1,24	-	-	1,79
12.06.15	24,00	-	76,42	56,90	19,52	67,14	58,86	8,29	7,00	5,00	0,54	18,58	-	-	18,96	-	18,96	-	66,93	-	1,24	-	-	1,79
13.06.15	24,00	-	76,42	56,90	19,52	67,14	58,86	8,29	7,00	5,00	0,54	18,58	-	-	18,96	-	18,96	-	66,93	-	1,24	-	-	1,79
14.06.15	24,00	-	75,74	57,78	17,96	67,98	59,52	8,46	7,00	5,00	0,66	15,52	-	-	15,86	-	15,86	-	67,82	-	1,05			1,71
15.06.15	24,00	-	75,05	57,26	17,79	68,09	59,38	8,71	7,00	5,00	0,68	15,22	-	-	15,52	-	15,52	-	67,98	-	1,04			1,71
16.06.15	24,00	-	76,42	56,90	19,52	67,14	58,86	8,29	7,00	5,00	0,54	18,58	-	-	18,96	-	18,96	-	66,93	-	1,24	-	-	1,79
17.06.15	24,00	-	76,42	56,90	19,52	67,14	58,86	8,29	7,00	5,00	0,54	18,58	-	-	18,96	-	18,96	-	66,93	-	1,24	-	-	1,79
18.06.15	24,00	-	76,42	56,90	19,52	67,14	58,86	8,29	7,00	5,00	0,54	18,58	-	-	18,96	-	18,96	-	66,93	-	1,24	-	-	1,79
19.06.15	24,00	-	76,42	56,90	19,52	67,14	58,86	8,29	7,00	5,00	0,54	18,58	-	-	18,96	-	18,96	-	66,93	-	1,24	-	-	1,79
20.06.15	24,00	-	76,42	56,90	19,52	67,14	58,86	8,29	7,00	5,00	0,54	18,58	-	-	18,96	-	18,96	-	66,93	-	1,24	-	-	1,79
21.06.15	24,00	-	75,17	57,97	17,20	68,09	59,58	8,51	7,00	5,00	0,62	15,53	-	-	15,86	-	15,86	-	67,85	-	1,05			1,67
22.06.15	24,00	-	71,81	53,40	18,41	67,82	63,25	4,57	7,00	5,00	0,38	16,53	-	-	16,87	-	16,87	-	67,61	-	1,12			1,50
23.06.15	24,00	-	76,42	56,90	19,52	67,14	58,86	8,29	7,00	5,00	0,54	18,58	-	-	18,96	-	18,96	-	66,93	-	1,24	-	-	1,79
Среднее	24,00	-	76,42	56,90	19,52	67,14	58,86	8,29	7,00	5,00	0,54	18,58	-	-	18,96	-	18,96	-	66,93	-	1,24	-	-	1,79
Итого	744,00		2369,13	1763,96	605,18						16,81	576,01	0,00	0,00	587,70	0,00	587,70	0,00			38,53	0,00	0,00	55,34

Показания счетчиков на момент снятия данных:	Дата, время	М1(т)	М2(т)	М3(т)	М4(т)	V3(м3)	V4(м3)	Qобщ.от+гвс (Гкал)	Траб, ч
	25.05.15 13:00	10308,18	8014,10	1969,97	-	2013,48	-	365,15	-
	24.06.15 12:00	12568,31	9718,66	4395,46	-	4487,51	-	416,62	-

Период расчета по среднему: 7 суток;
Количество тепловой энергии, рассчитанное по среднему: 8,70 Гкал;
Объём теплоносителя, рассчитанный по среднему 132,71 куб.м;
Период расчета по договору:
Период превышения t2:
Корректировка на температуру холодной воды 14,2 °C = -8,18 Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **39,05** Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **720,41** куб.м.

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)
_____ /_____/

ЗАО "ДомТелеком" печать потребителя ДЛЯ ОТЧЕТОВ

ГУП "ТЭК СПб"
Филиал "Энергосбыт"
Управление приборного учета
Отдел эксплуатации КУУТЭ
печать энергосбыта
ОТЧЁТ ПРИНЯТ
«26» 06 15 г.