Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за июнь 2015

Абонент: ЖКС2 Невского Района
Адрес: г. Санкт-Петербург, Седова 146 / СЦО+ГВС
Обслуживающая организация: АО "ДомТелеком"
Источник Обуховский з-д

Договор: 8731.038.1
Строит.Адрес: Седова 146
Телефон: (812) 313-47-06
Схема подключения: Двухтрубная

Телефон:

Узел учета: ГВС
Код УУТЭ:
Рассматривать совместно с УУТЭ:
график: 150/70

Установленные приборы: Часовые и суточн. архивы в файлах: ВКТ7-205764-ч(с)-0615.txt

Вычислитель: ВКТ-7 № 205764

		Режим (схема):			
Подающ.тр.(М1):	расходомер: ПРЭМ 32	Gmin= 0,067	Gmax= 30	Термопреобр.: КТСП-Н	Преобр.давления:
Обратн.тр.(М2):	расходомер: ПРЭМ 32	Gmin= 0,067	Gmax= 30	Термопреобр.: КТСП-Н	Преобр.давления:
тр-д. ГВС(М3):	расходомер: ПРЭМ 20	Gmin= 0,027	Gmax= 12	Термопреобр.: ТСП-Н	Преобр.давления:
тр.цирк.ГВС(М4):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:
тр.подпитки(V5):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:

Приборы УУТЭ поверены до _____

Txв, гр.С= 14,2

Расчетный алгоритм: зима: Q=M1*(t1-tхв)-M2*(t2-tхв) лето: Q=M1*(t1-tхв)-M2*(t2-tхв)

Договорные нагрузки, Гкал/час: Qот=0,174 Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=0,09026
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час: Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср= 0,041
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут: Gот=52,56 Gвент.=0 Gтех.пот.=0 Gгвс=16,32

Фактическое потребление за предыдущий отчетный период с 24.05.2015 по 23.06.2015

Дата	Ти	НС	Учет отопления (ТВ-1) М1,	М2,	dM,	T1,	T2,	dT,	P1	P2	Qотопл	Учет ГВС (ТВ-2) М3,	М4,	dM,	V3	V4	dVгвс	Vподп	T3,	T4,	Qгвс общ.	Контрольные данные Qгвс изл.	Qтех.гвс	Общее теплопотр-е Q общ.
	час		т	т	т	С	С	С	гк/см2	гк/см2	Гкал	т	т	т	м.куб	м.куб.	м.куб.	м.куб	С	С	Гкал	Гкал	Гкал.	Гкал.
24.05.15	24,00	-	58,98	46,09	12,89	64,97	55,66	9,31	7,00	5,00	0,45	12,57	-	-	12,80	-	12,80	-	64,78	-	0,82			1,27
25.05.15	24,00	-	57,90	46,28	11,62	65,33	56,21	9,12	7,00	5,00	0,46	11,23	-	-	11,45	-	11,45	-	64,70	-	0,73			1,18
26.05.15	24,00	-	57,57	46,52	11,05	64,47	55,87	8,60	7,00	5,00	0,44	10,57	-	-	10,79	-	10,79	-	64,04	-	0,68			1,12
27.05.15	24,00	-	57,61	45,41	12,20	64,59	56,29	8,30	7,00	5,00	0,42	11,62	-	-	11,86	-	11,86	-	64,12	-	0,75			1,17
28.05.15	24,00	-	58,16	46,31	11,85	64,87	56,19	8,68	7,00	5,00	0,44	11,40	-	-	11,60	-	11,60	-	64,37	-	0,74			1,17
29.05.15	24,00	-	56,28	44,34	11,94	64,71	55,65	9,06	7,00	5,00	0,44	11,52	-	-	11,74	-	11,74	-	64,21	-	0,74			1,18
30.05.15	24,00	-	50,68	39,92	10,76	64,77	54,87	9,90	7,00	5,00	0,43	10,41	-	-	10,60	-	10,60	-	64,27	-	0,67			1,09
31.05.15	24,00	-	50,99	39,93	11,06	64,64	54,78	9,86	7,00	5,00	0,43	10,64	-	-	10,84	-	10,84	-	64,14	-	0,68			1,11
01.06.15	24,00	-	46,35	35,29	11,06	64,74	53,74	11,00	7,00	5,00	0,42	10,68	-	-	10,90	-	10,90	-	64,27	-	0,69			1,11
02.06.15	24,00	-	42,97	32,76	10,21	64,90	53,35	11,55	7,00	5,00	0,42	9,80	-	-	9,98	-	9,98	-	64,40	-	0,63			1,04
03.06.15	24,00	-	42,94	33,07	9,87	64,86	53,51	11,35	7,00	5,00	0,41	9,40	-	-	9,58	-	9,58	-	64,34	-	0,61			1,02
04.06.15	24,00	-	43,97	33,60	10,37	64,64	53,15	11,49	7,00	5,00	0,43	9,82	-	-	10,01	-	10,01	-	64,15	-	0,63			1,06
05.06.15	24,00	-	43,40	34,24	9,16	65,06	53,50	11,56	7,00	5,00	0,43	8,72	-	-	8,87	-	8,87	-	64,56	-	0,56			0,99
06.06.15	24,00	-	43,87	34,09	9,78	66,61	54,77	11,84	7,00	5,00	0,45	9,28	-	-	9,48	-	9,48	-	66,10	-	0,61			1,06
07.06.15	24,00	-	44,15	33,21	10,94	66,60	54,56	12,04	7,00	5,00	0,43	10,58	-	-	10,77	-	10,77	-	66,07	-	0,70			1,13
08.06.15	24,00	-	45,30	35,90	9,40	66,48	55,18	11,30	7,00	5,00	0,43	9,03	-	-	9,21	-	9,21	-	65,89	-	0,60			1,03
09.06.15	24,00	-	47,26	37,93	9,33	66,29	55,45	10,84	7,00	5,00	0,45	8,93	-	-	9,12	-	9,12	-	65,61	-	0,59			1,03
10.06.15	24,00	-	48,25	37,42	10,83	66,32	55,33	10,99	7,00	5,00	0,45	10,34	-	-	10,54	-	10,54	-	65,81	-	0,68			1,13
11.06.15	24,00	-	48,17	38,26	9,91	66,42	55,59	10,83	7,00	5,00	0,45	9,39	-	-	9,58	-	9,58	-	65,89	-	0,62			1,07
12.06.15	24,00	-	48,69	38,76	9,93	66,26	55,70	10,56	7,00	5,00	0,45	9,43	-	-	9,61	-	9,61	-	65,76	-	0,62			1,07
13.06.15	24,00	-	47,00	38,70	8,30	66,45	56,36	10,09	7,00	5,00	0,44	7,78	-	-	7,94	-	7,94	-	65,86	-	0,51			0,95
14.06.15	24,00	-	47,85	37,52	10,33	66,50	56,75	9,75	7,00	5,00	0,41	9,80	-	-	10,00	-	10,00	-	66,09	-	0,65			1,06
15.06.15	24,00	-	47,68	37,70	9,98	66,51	56,61	9,90	7,00	5,00	0,42	9,42	-	-	9,61	-	9,61	-	66,06	-	0,62			1,04
16.06.15	24,00	-	47,32	37,41	9,91	66,39	56,02	10,37	7,00	5,00	0,42	9,52	-	-	9,71	-	9,71	-	65,80	-	0,63			1,05
17.06.15	24,00	-	42,22	31,96	10,26	65,64	53,31	12,33	7,00	5,00	0,43	9,73	-	-	9,91	-	9,91	-	65,24	-	0,64			1,07
18.06.15	24,00	-	42,46	31,76	10,70	66,22	53,68	12,54	7,00	5,00	0,45	10,12	-	-	10,32	-	10,32	-	65,73	-	0,67			1,11
19.06.15	24,00	-	45,35	36,44	8,91	65,89	54,93	10,96	7,00	5,00	0,44	8,38	-	-	8,58	-	8,58	-	65,28	-	0,55			0,99
20.06.15	24,00	-	48,44	39,47	8,97	66,00	55,94	10,06	7,00	5,00	0,43	8,49	-	-	8,67	-	8,67	-	65,69	-	0,56			0,99
21.06.15	24,00	-	47,62	38,21	9,41	66,59	56,87	9,72	7,00	5,00	0,41	8,97	-	-	9,16	-	9,16	-	66,07	-	0,59			1,00
22.06.15	24,00	-	51,42	41,60	9,82	66,61	57,61	9,00	7,00	5,00	0,41	9,41	-	-	9,60	-	9,60	-	66,13	-	0,62			1,03
23.06.15	24,00	-	55,35	45,55	9,80	66,85	58,39	8,46	7,00	5,00	0,42	9,33	-	-	9,54	-	9,54	-	66,37	-	0,62			1,04
Среднее	24,00	-	48,91	38,57	10,34	65,72	55,35	10,37	7,00	5,00	0,43	9,88	-	-	10,08	-	10,08	-	65,22	-	0,64	-	-	1,08
Итого	744,00		1516,20	1195,65	320,55						13,38	306,31	0,00	0,00	312,37	0,00	312,37	0,00			19,96	0,00	0,00	33,34

Показания счетчиков на момент снятия данных:	Дата, время	М1(т)	М2(т)	М3(т)	М4(т)	V3(м3)	V4(м3)	Qобщ.от+гвс (Гкал)	Tраб, ч
	30.12.99 00:00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	-	0,00	-
	30.12.99 00:00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	-	0,00	-

Период расчета по среднему: 7 суток;
Количество тепловой энергии, рассчитанное по среднему: 4,51 Гкал;
Объём теплоносителя, рассчитанный по среднему 70,54 куб.м;
Период расчета по договору:
Период превышения t2:
Корректировка на температуру холодной воды 14,2 °С = -4,35 Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **20,12** Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **382,91** куб.м.

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)
_____ /_____/

ЗАО "ДОМТЕЛЕКОМ" ДЛЯ ОТЧЁТОВ печать потребителя

ГУП "ТЭК СПб"
Филиал "Энергосбыт"
Управление энергосбытового учета
Отдел эксплуатации КУУТЭ
ОТЧЁТ ПРИНЯТ
печать энергосбыта
«26» 06 15 г.