Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за июнь 2015

Абонент: ЖКС2 Невского Района
Адрес: г. Санкт-Петербург, Седова 148 / СЦО+ГВС
Обслуживающая организация: АО "ДомТелеком"
Источник Обуховский з-д

Договор: 8732.038.1
Строит.Адрес: Седова 148
Телефон: (812) 313-47-06
Схема подключения: Двухтрубная

Телефон:

Узел учета: ГВС
Код УУТЭ:
Рассматривать совместно с УУТЭ:
график: 150/70

Установленные приборы: Часовые и суточн. архивы в файлах: ВКТ7-208368-ч(с)-0615.txt
Вычислитель: ВКТ-7 № 208368 Режим (схема): 3001

Подающ.тр.(М1):	расходомер: ПРЭМ 32	Gmin= 0,067	Gmax= 30	
Обратн.тр.(М2):	расходомер: ПРЭМ 32	Gmin= 0,067	Gmax= 30	
тр-д. ГВС(М3):	расходомер: ПРЭМ 20	Gmin= 0,027	Gmax= 12	
тр.цирк.ГВС(М4):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	
тр.подпитки(V5):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	

Приборы УУТЭ поверены до _____
Термопреобр.: КТСП-Н
Термопреобр.: КТСП-Н
Термопреобр.: ТСП-Н
Термопреобр.:
Термопреобр.:

Тхв, гр.С= 14,2
Преобр.давления:
Преобр.давления:
Преобр.давления:
Преобр.давления:
Преобр.давления:

Расчетный алгоритм: зима: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв) лето: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв)

Договорные нагрузки, Гкал/час: Qот=0,174 Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=0,1056
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час: Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср= 0,048
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут: Gот=52,56 Gвент.=0 Gтех.пот.=0 Gгвс=19,2

Фактическое потребление за предыдущий отчетный период с 24.05.2015 по 23.06.2015

Дата	Ти	НС	Учет отопление (ТВ-1) M1,	M2,	dM,	T1,	T2,	dT,	P1	P2	Qотопл	Учет ГВС (ТВ-2) M3,	M4,	dM,	V3	V4	dVгвс	Vподп	T3,	T4,	Qгвс общ.	Контрольные данные Qгвс изл.	Qтех.гвс	Общее теплопотр-е Q общ.
	час		т	т	т	С	С	С	гк/см2	гк/см2	Гкал	т	т	т	м.куб	м.куб.	м.куб.	м.куб	С	С	Гкал	Гкал	Гкал.	Гкал.
24.05.15	24,00	-	58,29	46,24	12,05	65,18	57,01	8,17	7,00	5,00	0,39	11,95	-	-	12,16	-	12,16	-	65,21	-	0,78			1,17
25.05.15	24,00	-	58,17	45,80	12,37	65,65	57,70	7,95	7,00	5,00	0,42	11,66	-	-	11,89	-	11,89	-	65,19	-	0,76			1,18
26.05.15	24,00	-	57,03	46,07	10,96	64,74	57,16	7,58	7,00	5,00	0,39	10,42	-	-	10,64	-	10,64	-	64,42	-	0,67			1,06
27.05.15	24,00	-	58,02	46,18	11,84	64,86	57,23	7,63	7,00	5,00	0,38	11,53	-	-	11,78	-	11,78	-	64,46	-	0,74			1,12
28.05.15	24,00	-	57,43	45,94	11,49	65,14	57,33	7,81	7,00	5,00	0,39	11,14	-	-	11,36	-	11,36	-	64,82	-	0,72			1,11
29.05.15	24,00	-	54,20	43,58	10,62	64,96	57,06	7,90	7,00	5,00	0,35	10,58	-	-	10,77	-	10,77	-	64,60	-	0,69			1,04
30.05.15	24,00	-	49,50	38,93	10,57	65,05	56,43	8,62	7,00	5,00	0,37	10,13	-	-	10,34	-	10,34	-	64,69	-	0,66			1,03
31.05.15	24,00	-	51,70	39,06	12,64	64,93	56,39	8,54	7,00	5,00	0,37	12,21	-	-	12,44	-	12,44	-	64,58	-	0,79			1,16
01.06.15	24,00	-	38,09	27,79	10,30	65,02	54,97	10,05	7,00	5,00	0,30	10,09	-	-	10,30	-	10,30	-	64,60	-	0,65			0,95
02.06.15	24,00	-	30,81	20,40	10,41	65,23	53,14	12,09	7,00	5,00	0,26	10,34	-	-	10,55	-	10,55	-	64,61	-	0,67			0,93
03.06.15	24,00	-	30,93	19,90	11,03	65,24	52,92	12,32	7,00	5,00	0,26	10,87	-	-	11,06	-	11,06	-	64,81	-	0,70			0,97
04.06.15	24,00	-	31,63	20,33	11,30	64,98	52,59	12,39	7,00	5,00	0,25	11,35	-	-	11,55	-	11,55	-	64,43	-	0,73			0,99
05.06.15	24,00	-	32,18	21,23	10,95	65,35	52,84	12,51	7,00	5,00	0,27	10,97	-	-	11,15	-	11,15	-	64,92	-	0,71			0,98
06.06.15	24,00	-	32,61	22,87	9,74	66,95	54,63	12,32	7,00	5,00	0,30	9,50	-	-	9,69	-	9,69	-	66,57	-	0,63			0,94
07.06.15	24,00	-	33,23	21,65	11,58	66,96	54,51	12,45	7,00	5,00	0,29	11,33	-	-	11,55	-	11,55	-	66,44	-	0,76			1,05
08.06.15	24,00	-	35,19	24,39	10,80	66,83	54,90	11,93	7,00	5,00	0,32	10,44	-	-	10,64	-	10,64	-	66,39	-	0,70			1,02
09.06.15	24,00	-	37,55	27,41	10,14	66,59	55,51	11,08	7,00	5,00	0,33	9,83	-	-	10,03	-	10,03	-	66,00	-	0,65			0,98
10.06.15	24,00	-	38,44	28,16	10,28	66,61	55,56	11,05	7,00	5,00	0,36	9,72	-	-	9,93	-	9,93	-	66,17	-	0,64			1,00
11.06.15	24,00	-	38,62	28,56	10,06	66,73	55,69	11,04	7,00	5,00	0,35	9,66	-	-	9,86	-	9,86	-	66,32	-	0,64			0,99
12.06.15	24,00	-	39,51	29,54	9,97	66,56	55,93	10,63	7,00	5,00	0,36	9,41	-	-	9,59	-	9,59	-	66,14	-	0,62			0,98
13.06.15	24,00	-	40,48	30,16	10,32	66,75	56,51	10,24	7,00	5,00	0,34	9,90	-	-	10,11	-	10,11	-	66,38	-	0,66			1,00
14.06.15	24,00	-	41,07	29,35	11,72	66,83	56,68	10,15	7,00	5,00	0,34	11,19	-	-	11,42	-	11,42	-	66,57	-	0,74			1,08
15.06.15	24,00	-	40,98	31,22	9,76	66,81	56,81	10,00	7,00	5,00	0,35	9,33	-	-	9,53	-	9,53	-	66,50	-	0,62			0,97
16.06.15	24,00	-	40,97	31,26	9,71	66,74	56,35	10,39	7,00	5,00	0,37	9,11	-	-	9,31	-	9,31	-	66,34	-	0,61			0,97
17.06.15	24,00	-	34,63	25,19	9,44	65,96	54,35	11,61	7,00	5,00	0,31	9,16	-	-	9,35	-	9,35	-	65,66	-	0,60			0,92
18.06.15	24,00	-	34,95	24,66	10,29	66,50	54,57	11,93	7,00	5,00	0,32	9,95	-	-	10,17	-	10,17	-	66,14	-	0,66			0,98
19.06.15	24,00	-	38,12	29,65	8,47	66,26	55,85	10,41	7,00	5,00	0,33	8,20	-	-	8,38	-	8,38	-	65,67	-	0,54			0,87
20.06.15	24,00	-	42,57	32,38	10,19	66,25	56,46	9,79	7,00	5,00	0,34	9,73	-	-	9,91	-	9,91	-	66,22	-	0,65			0,99
21.06.15	24,00	-	42,58	31,82	10,76	66,90	57,12	9,78	7,00	5,00	0,35	10,24	-	-	10,44	-	10,44	-	66,53	-	0,68			1,03
22.06.15	24,00	-	45,03	35,77	9,26	66,90	57,85	9,05	7,00	5,00	0,37	8,63	-	-	8,82	-	8,82	-	66,51	-	0,58			0,94
23.06.15	24,00	-	47,83	39,24	8,59	67,12	58,36	8,76	7,00	5,00	0,40	7,82	-	-	7,97	-	7,97	-	66,79	-	0,52			0,92
Среднее	24,00	-	42,33	31,77	10,57	66,02	55,82	10,20	7,00	5,00	0,34	10,21	-	-	10,41	-	10,41	-	65,63	-	0,67	-	-	1,01
Итого	744,00		1312,34	984,73	327,61						10,51	316,39	0,00	0,00	322,69	0,00	322,69	0,00			20,77	0,00	0,00	31,28

Показания счетчиков на момент снятия данных:	Дата, время	M1(т)	M2(т)	M3(т)	M4(т)	V3(м3)	V4(м3)	Qобщ.от+гвс (Гкал)	Траб, ч
	25.05.15 13:00	19279,11	15301,13	6777,87	-	6929,07	-	680,18	-
	24.06.15 12:00	20525,84	16234,17	7080,37	-	7237,63	-	680,14	-

Период расчета по среднему: 7 суток;
Количество тепловой энергии, рассчитанное по среднему: 4,69 Гкал;
Объём теплоносителя, рассчитанный по среднему 72,87 куб.м;
Период расчета по договору:
Период превышения t2:
Корректировка на температуру холодной воды 14,2 °С = -4,49 Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **20,97** Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **395,56** куб.м.

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)
_____ /_____/

печать потребителя

ГУП "ТЭК СПб"
Филиал "Энергосбыт"
Управление приборного учета
Отдел эксплуатации КУУТЭ
печать энергосбыта
ОТЧЁТ ПРИНЯТ
«26» 06 15 г.