Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за июнь 2015

Абонент: ЖКС2 Невского Района
Адрес: г. Санкт-Петербург, Седова 158 / СЦО+ГВС
Обслуживающая организация: АО "ДомТелеком"
Источник Обуховский з-д

Договор: 9305.038.1
Строит.Адрес: Седова 158
Телефон: (812) 313-47-06
Схема подключения: Двухтрубная

Телефон:

Узел учета: ГВС
Код УУТЭ:
Рассматривать совместно с УУТЭ:
график: 150/70

Установленные приборы: Часовые и суточн. архивы в файлах: ВКТ7-205591-ч(с)-0615.txt

Вычислитель: ВКТ-7 № 205591 Режим (схема):

Приборы УУТЭ поверены до _____ Тхв, гр.С= 14,2

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Подающ.тр.(М1): | расходомер: ПРЭМ | Gmin= | Gmax= | Термопреобр.: КТСП-Н | Преобр.давления: |
| Обратн.тр.(М2): | расходомер: ПРЭМ | Gmin= | Gmax= | Термопреобр.: КТСП-Н | Преобр.давления: |
| тр-д. ГВС(М3): | расходомер: ПРЭМ | Gmin= | Gmax= | Термопреобр.: ТСП-Н | Преобр.давления: |
| тр.цирк.ГВС(М4): | расходомер: | Gmin= | Gmax= | Термопреобр.: | Преобр.давления: |
| тр.подпитки(V5): | расходомер: | Gmin= | Gmax= | Термопреобр.: | Преобр.давления: |

Расчетный алгоритм: зима: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв) лето:

Договорные нагрузки, Гкал/час: Qот=0,198 Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=0,13
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час: Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср= 0,0592
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут: Gот=0 Gвент.=0 Gтех.пот.=0 Gгвс=0

Фактическое потребление за предыдущий отчетный период с 24.05.2015 по 23.06.2015

| | | | Учет отопление (ТВ-1) | | | | | | | | | Учет ГВС (ТВ-2) | | | | | | | | | | Контрольные данные | | Общее теплопотр-е |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дата | Ти | НС | M1, | M2, | dM, | T1, | T2, | dT, | P1 | P2 | Qотопл | M3, | M4, | dM, | V3 | V4 | dVгвс | Vподп | T3, | T4, | Qгвс общ. | Qгвс изл. | Qтех.гвс | Q общ. |
| | час | | т | т | т | С | С | С | гк/см2 | гк/см2 | Гкал | т | т | т | м.куб | м.куб. | м.куб. | м.куб | С | С | Гкал | Гкал | Гкал. | Гкал. |
| 24.05.15 | 24,00 | - | 71,63 | 57,42 | 14,21 | 66,80 | 66,37 | 0,43 | 7,00 | 5,00 | -0,01 | 14,66 | - | - | 14,99 | - | 14,99 | - | 67,15 | - | 0,99 | | | 0,98 |
| 25.05.15 | 24,00 | - | 70,67 | 57,22 | 13,45 | 66,82 | 66,52 | 0,30 | 7,00 | 5,00 | -0,01 | 13,93 | - | - | 14,21 | - | 14,21 | - | 66,71 | - | 0,93 | | | 0,92 |
| 26.05.15 | 24,00 | - | 70,58 | 57,60 | 12,98 | 65,98 | 65,68 | 0,30 | 7,00 | 5,00 | -0,01 | 13,43 | - | - | 13,68 | - | 13,68 | - | 65,94 | - | 0,89 | | | 0,88 |
| 27.05.15 | 24,00 | - | 71,78 | 57,76 | 14,02 | 66,09 | 65,80 | 0,29 | 7,00 | 5,00 | 0,00 | 14,42 | - | - | 14,70 | - | 14,70 | - | 66,06 | - | 0,95 | | | 0,95 |
| 28.05.15 | 24,00 | - | 70,93 | 57,62 | 13,31 | 66,42 | 66,11 | 0,31 | 7,00 | 5,00 | -0,01 | 13,84 | - | - | 14,12 | - | 14,12 | - | 66,39 | - | 0,92 | | | 0,91 |
| 29.05.15 | 24,00 | - | 70,29 | 57,67 | 12,62 | 66,21 | 65,90 | 0,31 | 7,00 | 5,00 | -0,01 | 13,08 | - | - | 13,33 | - | 13,33 | - | 66,23 | - | 0,87 | | | 0,86 |
| 30.05.15 | 24,00 | - | 66,39 | 53,15 | 13,24 | 66,36 | 66,07 | 0,29 | 7,00 | 5,00 | -0,01 | 13,71 | - | - | 13,97 | - | 13,97 | - | 66,31 | - | 0,91 | | | 0,90 |
| 31.05.15 | 24,00 | - | 71,88 | 57,42 | 14,46 | 66,16 | 65,84 | 0,32 | 7,00 | 5,00 | -0,01 | 14,94 | - | - | 15,26 | - | 15,26 | - | 66,23 | - | 0,99 | | | 0,98 |
| 01.06.15 | 24,00 | - | 71,13 | 57,88 | 13,25 | 66,10 | 65,80 | 0,30 | 7,00 | 5,00 | -0,01 | 13,74 | - | - | 14,01 | - | 14,01 | - | 66,07 | - | 0,91 | | | 0,90 |
| 02.06.15 | 24,00 | - | 69,15 | 57,87 | 11,28 | 66,14 | 65,84 | 0,30 | 7,00 | 5,00 | -0,02 | 11,79 | - | - | 12,04 | - | 12,04 | - | 66,14 | - | 0,78 | | | 0,77 |
| 03.06.15 | 24,00 | - | 70,94 | 57,73 | 13,21 | 66,08 | 65,79 | 0,29 | 7,00 | 5,00 | -0,01 | 13,72 | - | - | 14,00 | - | 14,00 | - | 66,04 | - | 0,91 | | | 0,89 |
| 04.06.15 | 24,00 | - | 72,51 | 58,04 | 14,47 | 65,94 | 65,63 | 0,31 | 7,00 | 5,00 | -0,01 | 14,96 | - | - | 15,26 | - | 15,26 | - | 65,99 | - | 0,99 | | | 0,98 |
| 05.06.15 | 24,00 | - | 69,60 | 57,93 | 11,67 | 66,46 | 66,13 | 0,33 | 7,00 | 5,00 | -0,02 | 12,22 | - | - | 12,47 | - | 12,47 | - | 66,52 | - | 0,82 | | | 0,79 |
| 06.06.15 | 24,00 | - | 70,36 | 57,84 | 12,52 | 67,96 | 67,63 | 0,33 | 7,00 | 5,00 | -0,02 | 13,13 | - | - | 13,39 | - | 13,39 | - | 67,97 | - | 0,89 | | | 0,87 |
| 07.06.15 | 24,00 | - | 71,09 | 57,55 | 13,54 | 67,91 | 67,60 | 0,31 | 7,00 | 5,00 | -0,01 | 14,07 | - | - | 14,36 | - | 14,36 | - | 67,89 | - | 0,95 | | | 0,94 |
| 08.06.15 | 24,00 | - | 71,51 | 57,55 | 13,96 | 67,99 | 67,68 | 0,31 | 7,00 | 5,00 | -0,02 | 14,51 | - | - | 14,83 | - | 14,83 | - | 67,93 | - | 0,99 | | | 0,97 |
| 09.06.15 | 24,00 | - | 70,97 | 58,46 | 12,51 | 67,90 | 67,60 | 0,30 | 7,00 | 5,00 | -0,02 | 13,13 | - | - | 13,41 | - | 13,41 | - | 67,84 | - | 0,89 | | | 0,87 |
| 10.06.15 | 24,00 | - | 71,38 | 58,10 | 13,28 | 67,90 | 67,58 | 0,32 | 7,00 | 5,00 | -0,02 | 13,84 | - | - | 14,12 | - | 14,12 | - | 67,86 | - | 0,94 | | | 0,92 |
| 11.06.15 | 24,00 | - | 70,79 | 58,00 | 12,79 | 67,98 | 67,66 | 0,32 | 7,00 | 5,00 | -0,02 | 13,37 | - | - | 13,64 | - | 13,64 | - | 67,93 | - | 0,91 | | | 0,89 |
| 12.06.15 | 24,00 | - | 70,76 | 58,55 | 12,21 | 67,80 | 67,49 | 0,31 | 7,00 | 5,00 | -0,02 | 12,77 | - | - | 13,03 | - | 13,03 | - | 67,77 | - | 0,86 | | | 0,85 |
| 13.06.15 | 24,00 | - | 69,22 | 58,08 | 11,14 | 68,06 | 67,75 | 0,31 | 7,00 | 5,00 | -0,02 | 11,71 | - | - | 11,94 | - | 11,94 | - | 68,07 | - | 0,80 | | | 0,78 |
| 14.06.15 | 24,00 | - | 70,27 | 58,08 | 12,19 | 67,92 | 67,62 | 0,30 | 7,00 | 5,00 | -0,02 | 12,74 | - | - | 13,01 | - | 13,01 | - | 67,93 | - | 0,87 | | | 0,85 |
| 15.06.15 | 24,00 | - | 70,39 | 58,01 | 12,38 | 68,09 | 67,76 | 0,33 | 7,00 | 5,00 | -0,01 | 12,84 | - | - | 13,11 | - | 13,11 | - | 68,14 | - | 0,87 | | | 0,86 |
| 16.06.15 | 24,00 | - | 68,96 | 57,88 | 11,08 | 67,84 | 67,52 | 0,32 | 7,00 | 5,00 | -0,01 | 11,52 | - | - | 11,78 | - | 11,78 | - | 67,77 | - | 0,78 | | | 0,77 |
| 17.06.15 | 24,00 | - | 62,93 | 51,18 | 11,75 | 67,25 | 66,82 | 0,43 | 7,00 | 5,00 | 0,00 | 12,12 | - | - | 12,35 | - | 12,35 | - | 67,44 | - | 0,82 | | | 0,82 |
| 18.06.15 | 24,00 | - | 62,96 | 51,39 | 11,57 | 67,79 | 67,40 | 0,39 | 7,00 | 5,00 | 0,00 | 11,92 | - | - | 12,16 | - | 12,16 | - | 67,77 | - | 0,81 | | | 0,81 |
| 19.06.15 | 24,00 | - | 67,20 | 55,81 | 11,39 | 67,08 | 66,79 | 0,29 | 7,00 | 5,00 | -0,01 | 11,79 | - | - | 12,04 | - | 12,04 | - | 66,90 | - | 0,79 | | | 0,78 |
| 20.06.15 | 24,00 | - | 70,51 | 58,86 | 11,65 | 67,60 | 67,26 | 0,34 | 7,00 | 5,00 | -0,01 | 12,11 | - | - | 12,35 | - | 12,35 | - | 67,78 | - | 0,82 | | | 0,81 |
| 21.06.15 | 24,00 | - | 70,96 | 58,08 | 12,88 | 68,05 | 67,75 | 0,30 | 7,00 | 5,00 | -0,01 | 13,29 | - | - | 13,56 | - | 13,56 | - | 68,01 | - | 0,90 | | | 0,90 |
| 22.06.15 | 24,00 | - | 69,23 | 56,98 | 12,25 | 67,90 | 67,60 | 0,30 | 7,00 | 5,00 | 0,00 | 12,62 | - | - | 12,88 | - | 12,88 | - | 67,87 | - | 0,86 | | | 0,85 |
| 23.06.15 | 24,00 | - | 67,76 | 58,09 | 9,67 | 68,08 | 67,77 | 0,31 | 7,00 | 5,00 | -0,01 | 10,12 | - | - | 10,33 | - | 10,33 | - | 68,04 | - | 0,69 | | | 0,68 |
| Среднее | 24,00 | - | 69,83 | 57,22 | 12,61 | 67,18 | 66,86 | 0,32 | 7,00 | 5,00 | -0,01 | 13,10 | - | - | 13,37 | - | 13,37 | - | 67,18 | - | 0,88 | - | - | 0,87 |
| Итого | 744,00 | | 2164,73 | 1773,80 | 390,93 | | | | | | -0,37 | 406,04 | 0,00 | 0,00 | 414,33 | 0,00 | 414,33 | 0,00 | | | 27,27 | 0,00 | 0,00 | 26,90 |

| Показания счетчиков на момент снятия данных: | Дата, время | M1(т) | M2(т) | M3(т) | M4(т) | V3(м3) | V4(м3) | Qобщ.от+гвс (Гкал) | Траб, ч |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 30.12.99 00:00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | - | 0,00 | - |
| | 30.12.99 00:00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | - | 0,00 | - |

Период расчета по среднему: 7 суток;
Количество тепловой энергии, рассчитанное по среднему: 6,16 Гкал;
Объём теплоносителя, рассчитанный по среднему 93,56 куб.м;
Период расчета по договору:
Период превышения t2:
Корректировка на температуру холодной воды 14,2 °С = -5,77 Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **27,66** Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **507,89** куб.м.

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)

_____ /_____/

ЗАО "ДомТелеком" ДОМ ОТЧЕТОВ
печать потребителя

ГУП "ТЭК СПб"
Филиал "Энергосбыт"
Управление приборного учета
Отдел эксплуатации КУУТЭ
печать энергосбыта
ОТЧЁТ ПРИНЯТ
«26» 06 15 г.