Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за июнь 2015

Абонент: ЖКС2 Невского Района
Адрес: г. Санкт-Петербург, Седова 160 / СЦО+ГВС
Обслуживающая организация: АО "ДомТелеком"
Источник Обуховский з-д

Договор:
Строит.Адрес: Седова 160
Телефон: (812) 313-47-06
Схема подключения: Двухтрубная

Телефон:

Узел учета: ГВС
Код УУТЭ:
Рассматривать совместно с УУТЭ:
график: 150/70

Установленные приборы: Часовые и суточн. архивы в файлах: ВКТ7-207793-ч(с)-0615.txt
Вычислитель: ВКТ-7 № 207793 Режим (схема): Приборы УУТЭ поверены до _____ Тхв, гр.С= 14,2

Подающ.тр.(М1):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:
Обратн.тр.(М2):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:
тр-д. ГВС(М3):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:
тр.цирк.ГВС(М4):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:
тр.подпитки(V5):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:

Расчетный алгоритм: зима: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв) лето:

Договорные нагрузки, Гкал/час: Qот= Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час: Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср=
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут: Gот=0 Gвент.=0 Gтех.пот.=0 Gгвс=0

Фактическое потребление за предыдущий отчетный период с 24.05.2015 по 23.06.2015

Дата	Ти	НС	Учет отопление (ТВ-1)									Учет ГВС (ТВ-2)										Контрольные данные		Общее теплопотр-е
			M1,	M2,	dM,	T1,	T2,	dT,	P1	P2	Qотопл	M3,	M4,	dM,	V3	V4	dVгвс	Vподп	T3,	T4,	Qгвс общ.	Qгвс изл.	Qтех.гвс	Q общ.
	час		т	т	т	C	C	C	гк/см2	гк/см2	Гкал	т	т	т	м.куб	м.куб.	м.куб.	м.куб	C	C	Гкал	Гкал	Гкал.	Гкал.
24.05.15	24,00	-	91,34	61,75	29,59	67,93	67,59	0,34	7,00	5,00	-0,01	29,99	-	-	30,63	-	30,63	-	68,21	-	2,05			2,04
25.05.15	24,00	-	88,72	61,51	27,21	67,88	67,72	0,16	7,00	5,00	-0,01	27,64	-	-	28,20	-	28,20	-	67,79	-	1,87			1,86
26.05.15	24,00	-	86,28	61,99	24,29	67,05	66,86	0,19	7,00	5,00	-0,02	24,73	-	-	25,26	-	25,26	-	67,09	-	1,66			1,64
27.05.15	24,00	-	90,78	62,23	28,55	67,11	66,95	0,16	7,00	5,00	-0,02	29,00	-	-	29,63	-	29,63	-	67,06	-	1,95			1,93
28.05.15	24,00	-	87,91	61,96	25,95	67,48	67,29	0,19	7,00	5,00	-0,02	26,43	-	-	26,99	-	26,99	-	67,45	-	1,78			1,77
29.05.15	24,00	-	85,45	62,00	23,45	67,26	67,06	0,20	7,00	5,00	-0,02	23,99	-	-	24,49	-	24,49	-	67,26	-	1,61			1,59
30.05.15	24,00	-	85,19	61,48	23,71	67,40	67,20	0,20	7,00	5,00	-0,02	24,28	-	-	24,77	-	24,77	-	67,43	-	1,64			1,62
31.05.15	24,00	-	88,44	61,80	26,64	67,16	66,97	0,19	7,00	5,00	-0,02	27,16	-	-	27,74	-	27,74	-	67,16	-	1,82			1,81
01.06.15	24,00	-	88,28	62,26	26,02	67,13	66,95	0,18	7,00	5,00	-0,02	26,54	-	-	27,11	-	27,11	-	67,13	-	1,78			1,76
02.06.15	24,00	-	85,98	62,12	23,86	67,20	67,01	0,19	7,00	5,00	-0,02	24,37	-	-	24,88	-	24,88	-	67,21	-	1,64			1,62
03.06.15	24,00	-	85,81	62,09	23,72	67,09	66,93	0,16	7,00	5,00	-0,02	24,24	-	-	24,76	-	24,76	-	67,07	-	1,63			1,60
04.06.15	24,00	-	89,62	62,45	27,17	66,94	66,75	0,19	7,00	5,00	-0,02	27,72	-	-	28,30	-	28,30	-	66,96	-	1,86			1,83
05.06.15	24,00	-	85,00	62,15	22,85	67,59	67,33	0,26	7,00	5,00	-0,02	23,30	-	-	23,80	-	23,80	-	67,79	-	1,58			1,57
06.06.15	24,00	-	85,60	61,90	23,70	69,03	68,82	0,21	7,00	5,00	0,00	23,91	-	-	24,44	-	24,44	-	69,03	-	1,65			1,65
07.06.15	24,00	-	89,09	61,67	27,42	68,97	68,79	0,18	7,00	5,00	0,00	27,63	-	-	28,25	-	28,25	-	68,94	-	1,91			1,91
08.06.15	24,00	-	85,92	61,67	24,25	69,02	68,85	0,17	7,00	5,00	0,00	24,48	-	-	25,01	-	25,01	-	68,95	-	1,69			1,69
09.06.15	24,00	-	84,37	62,56	21,81	68,94	68,76	0,18	7,00	5,00	0,00	22,07	-	-	22,57	-	22,57	-	68,90	-	1,52			1,52
10.06.15	24,00	-	88,76	62,17	26,59	68,94	68,75	0,19	7,00	5,00	0,00	26,84	-	-	27,43	-	27,43	-	68,92	-	1,85			1,85
11.06.15	24,00	-	84,69	62,03	22,66	69,02	68,83	0,19	7,00	5,00	0,00	22,89	-	-	23,37	-	23,37	-	69,02	-	1,58			1,58
12.06.15	24,00	-	85,35	62,61	22,74	68,86	68,67	0,19	7,00	5,00	0,00	22,98	-	-	23,49	-	23,49	-	68,84	-	1,59			1,59
13.06.15	24,00	-	84,11	62,03	22,08	69,11	68,92	0,19	7,00	5,00	0,00	22,33	-	-	22,79	-	22,79	-	69,12	-	1,54			1,54
14.06.15	24,00	-	84,53	62,13	22,40	68,98	68,79	0,19	7,00	5,00	0,00	22,60	-	-	23,08	-	23,08	-	69,03	-	1,56			1,56
15.06.15	24,00	-	83,78	61,99	21,79	69,13	68,93	0,20	7,00	5,00	0,00	22,05	-	-	22,50	-	22,50	-	69,16	-	1,53			1,52
16.06.15	24,00	-	86,65	61,72	24,93	68,91	68,72	0,19	7,00	5,00	0,00	25,12	-	-	25,67	-	25,67	-	68,90	-	1,73			1,73
17.06.15	24,00	-	78,01	54,42	23,59	68,43	68,13	0,30	7,00	5,00	0,02	23,54	-	-	24,06	-	24,06	-	68,55	-	1,61			1,63
18.06.15	24,00	-	77,85	54,66	23,19	68,98	68,72	0,26	7,00	5,00	0,02	23,11	-	-	23,60	-	23,60	-	69,01	-	1,60			1,62
19.06.15	24,00	-	83,46	59,33	24,13	68,11	67,97	0,14	7,00	5,00	0,01	24,11	-	-	24,64	-	24,64	-	67,96	-	1,64			1,66
20.06.15	24,00	-	82,03	62,44	19,59	68,68	68,44	0,24	7,00	5,00	0,01	19,56	-	-	19,97	-	19,97	-	68,90	-	1,35			1,36
21.06.15	24,00	-	87,97	61,77	26,20	69,08	68,92	0,16	7,00	5,00	0,02	26,16	-	-	26,74	-	26,74	-	69,07	-	1,81			1,83
22.06.15	24,00	-	84,46	60,69	23,77	68,95	68,78	0,17	7,00	5,00	0,02	23,70	-	-	24,24	-	24,24	-	68,92	-	1,63			1,65
23.06.15	24,00	-	85,30	61,66	23,64	69,14	68,97	0,17	7,00	5,00	0,02	23,56	-	-	24,08	-	24,08	-	69,12	-	1,63			1,65
Среднее	24,00	-	85,83	61,39	24,44	68,24	68,04	0,20	7,00	5,00	0,00	24,71	-	-	25,24	-	25,24	-	68,26	-	1,69	-	-	1,68
Итого	744,00		2660,73	1903,24	757,49						0,12	766,03	0,00	0,00	782,49	0,00	782,49	0,00			52,28	0,00	0,00	52,16

Показания счетчиков на момент снятия данных:	Дата, время	M1(т)	M2(т)	M3(т)	M4(т)	V3(м3)	V4(м3)	Qобщ.от+гвс (Гкал)	Tраб, ч
	30.12.99 00:00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	-	0,00	
	30.12.99 00:00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	-	0,00	

Период расчета по среднему: 7 суток;
Количество тепловой энергии, рассчитанное по среднему: 11,81 Гкал;
Объём теплоносителя, рассчитанный по среднему 176,69 куб.м;
Период расчета по договору:
Период превышения t2:
Корректировка на температуру холодной воды 14,2 °C = -10,88 Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **53,21** Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **959,18** куб.м.

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)

_____ /_____/

ЗАО "ЭНЕРГОСБЫТ" печать потребителя ДЛЯ ОТЧЁТОВ

печать энергосбыта

ГУП "ТЭК СПб"
Филиал "Энергосбыт"
Управление приборного учета
Отдел эксплуатации КУУТЭ
ОТЧЁТ ПРИНЯТ
« 26 06 15 г.