Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за июнь 2015

Абонент: ЖКС2 Невского Района
Адрес: г. Санкт-Петербург, Седова 164 / СЦО+ГВС
Обслуживающая организация: АО "ДомТелеком"
Источник Обуховский з-д

Договор: 9308.038.1
Строит.Адрес: Седова 164
Телефон: (812) 313-47-06
Схема подключения: Двухтрубная

Телефон:

Узел учета: ГВС
Код УУТЭ:
Рассматривать совместно с УУТЭ:
график: 150/70

Установленные приборы: Часовые и суточн. архивы в файлах: ВКТ7-206880-ч(с)-0615.txt

Вычислитель: ВКТ-7 № 206880 Режим (схема): Приборы УУТЭ поверены до _____ Тхв, гр.С= 14,2

Подающ.тр.(М1):	расходомер: ПРЭМ	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.: КТСП-Н	Преобр.давления:
Обратн.тр.(М2):	расходомер: ПРЭМ	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.: КТСП-Н	Преобр.давления:
тр-д. ГВС(М3):	расходомер: ПРЭМ	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.: ТСП-Н	Преобр.давления:
тр.цирк.ГВС(М4):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:
тр.подпитки(V5):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:

Расчетный алгоритм: зима: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв) лето:

Договорные нагрузки, Гкал/час: Qот=0,225 Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=0,1454
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час: Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср= 0,0888
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут: Gот=0 Gвент.=0 Gтех.пот.=0 Gгвс=0

Фактическое потребление за предыдущий отчетный период с 24.05.2015 по 23.06.2015

Дата	Ти	НС	Учет отопление (ТВ-1)									Учет ГВС (ТВ-2)										Контрольные данные		Общее теплопотр-е
			M1,	M2,	dM,	T1,	T2,	dT,	P1	P2	Qотопл	M3,	M4,	dM,	V3	V4	dVгвс	Vподп	T3,	T4,	Qгвс общ.	Qгвс изл.	Qтех.гвс	Q общ.
	час		т	т	т	С	С	С	гк/см2	гк/см2	Гкал	т	т	т	м.куб	м.куб.	м.куб.	м.куб	С	С	Гкал	Гкал	Гкал.	Гкал.
24.05.15	24,00		99,16	78,22	20,94	67,63	67,31	0,32	7,00	5,00	-0,03	21,74	-	-	22,20	-	22,20	-	67,54	-	1,47	-	-	1,44
25.05.15	24,00	-	99,16	78,22	20,94	67,63	67,31	0,32	7,00	5,00	-0,03	21,74	-	-	22,20	-	22,20	-	67,54	-	1,47	-	-	1,44
26.05.15	24,00	-	103,29	78,41	24,88	66,44	66,12	0,32	7,00	5,00	-0,05	26,09	-	-	26,63	-	26,63	-	66,35	-	1,73			1,68
27.05.15	24,00	-	100,29	78,91	21,38	66,50	66,20	0,30	7,00	5,00	-0,02	22,19	-	-	22,63	-	22,63	-	66,34	-	1,47			1,45
28.05.15	24,00	-	102,25	78,58	23,67	66,83	66,52	0,31	7,00	5,00	0,06	23,13	-	-	23,59	-	23,59	-	66,72	-	1,55			1,61
29.05.15	24,00	-	102,76	78,61	24,15	66,62	66,32	0,30	7,00	5,00	0,05	23,77	-	-	24,22	-	24,22	-	66,51	-	1,58			1,64
30.05.15	24,00	-	100,53	77,99	22,54	66,76	66,44	0,32	7,00	5,00	0,04	22,30	-	-	22,76	-	22,76	-	66,70	-	1,49			1,53
31.05.15	24,00	-	102,74	78,28	24,46	66,54	66,24	0,30	7,00	5,00	0,04	24,36	-	-	24,84	-	24,84	-	66,46	-	1,62			1,66
01.06.15	24,00	-	100,44	79,00	21,44	66,49	66,20	0,29	7,00	5,00	0,03	21,43	-	-	21,85	-	21,85	-	66,39	-	1,42			1,45
02.06.15	24,00	-	101,37	78,82	22,55	66,58	66,27	0,31	7,00	5,00	0,02	22,65	-	-	23,11	-	23,11	-	66,51	-	1,51			1,53
03.06.15	24,00	-	100,72	78,80	21,92	66,48	66,19	0,29	7,00	5,00	0,00	22,25	-	-	22,68	-	22,68	-	66,35	-	1,48			1,48
04.06.15	24,00	-	101,29	79,31	21,98	66,31	66,01	0,30	7,00	5,00	0,00	22,36	-	-	22,83	-	22,83	-	66,24	-	1,48			1,49
05.06.15	24,00	-	99,98	78,94	21,04	66,91	66,57	0,34	7,00	5,00	0,00	21,45	-	-	21,90	-	21,90	-	66,90	-	1,44			1,44
06.06.15	24,00	-	101,19	78,86	22,33	68,39	68,06	0,33	7,00	5,00	-0,01	22,96	-	-	23,44	-	23,44	-	68,36	-	1,57			1,56
07.06.15	24,00	-	99,05	78,40	20,65	68,33	68,02	0,31	7,00	5,00	-0,02	21,31	-	-	21,78	-	21,78	-	68,22	-	1,45			1,44
08.06.15	24,00	-	98,92	78,58	20,34	68,38	68,08	0,30	7,00	5,00	-0,02	21,07	-	-	21,52	-	21,52	-	68,20	-	1,44			1,42
09.06.15	24,00	-	101,41	79,66	21,75	68,31	68,01	0,30	7,00	5,00	-0,02	22,51	-	-	23,00	-	23,00	-	68,15	-	1,53			1,51
10.06.15	24,00	-	98,09	79,28	18,81	68,30	67,99	0,31	7,00	5,00	-0,04	19,78	-	-	20,20	-	20,20	-	68,18	-	1,35			1,31
11.06.15	24,00	-	98,19	79,05	19,14	68,38	68,07	0,31	7,00	5,00	-0,05	20,23	-	-	20,66	-	20,66	-	68,27	-	1,38			1,34
12.06.15	24,00	-	101,13	79,84	21,29	68,22	67,91	0,31	7,00	5,00	-0,05	22,55	-	-	23,00	-	23,00	-	68,11	-	1,54			1,48
13.06.15	24,00	-	98,33	79,23	19,10	68,47	68,16	0,31	7,00	5,00	-0,06	20,41	-	-	20,85	-	20,85	-	68,37	-	1,40			1,34
14.06.15	24,00	-	98,61	79,21	19,40	68,36	68,02	0,34	7,00	5,00	-0,06	20,72	-	-	21,15	-	21,15	-	68,33	-	1,41			1,36
15.06.15	24,00	-	97,85	79,06	18,79	68,49	68,17	0,32	7,00	5,00	-0,06	20,12	-	-	20,55	-	20,55	-	68,41	-	1,38			1,32
16.06.15	24,00	-	100,17	78,57	21,60	68,27	67,95	0,32	7,00	5,00	-0,07	23,03	-	-	23,53	-	23,53	-	68,17	-	1,57			1,50
17.06.15	24,00	-	90,69	69,50	21,19	67,73	67,32	0,41	7,00	5,00	-0,07	22,64	-	-	23,13	-	23,13	-	67,73	-	1,53			1,47
18.06.15	24,00	-	88,22	69,99	18,23	68,26	67,89	0,37	7,00	5,00	-0,06	19,57	-	-	19,98	-	19,98	-	68,16	-	1,34			1,27
19.06.15	24,00	-	95,33	76,10	19,23	67,51	67,21	0,30	7,00	5,00	-0,05	20,52	-	-	20,98	-	20,98	-	67,36	-	1,38			1,33
20.06.15	24,00	-	98,10	80,44	17,66	68,03	67,67	0,36	7,00	5,00	-0,07	19,07	-	-	19,49	-	19,49	-	68,15	-	1,30			1,23
21.06.15	24,00	-	97,65	79,44	18,21	68,45	68,16	0,29	7,00	5,00	-0,07	19,68	-	-	20,09	-	20,09	-	68,29	-	1,34			1,27
22.06.15	24,00	-	97,03	77,99	19,04	68,33	68,02	0,31	7,00	5,00	-0,07	20,48	-	-	20,90	-	20,90	-	68,22	-	1,40			1,33
23.06.15	24,00	-	99,91	79,40	20,51	68,52	68,22	0,30	7,00	5,00	-0,07	21,92	-	-	22,41	-	22,41	-	68,40	-	1,50			1,43
Среднее	24,00	-	99,16	78,22	20,94	67,63	67,31	0,32	7,00	5,00	-0,03	21,74	-	-	22,20	-	22,20	-	67,54	-	1,47	-	-	1,44
Итого	744,00		3073,84	2424,68	649,16						-0,78	674,04	0,00	0,00	688,09	0,00	688,09	0,00			45,52	0,00	0,00	44,75

Показания счетчиков на момент снятия данных:	Дата, время	M1(т)	M2(т)	M3(т)	M4(т)	V3(м3)	V4(м3)	Qобщ.от+гвс (Гкал)	Траб, ч
	30.12.99 00:00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	-	0,00	-
	30.12.99 00:00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	-	0,00	-

Период расчета по среднему: 7 суток;
Количество тепловой энергии, рассчитанное по среднему: 10,28 Гкал;
Объём теплоносителя, рассчитанный по среднему 155,38 куб.м;
Период расчета по договору:
Период превышения t2:
Корректировка на температуру холодной воды 14,2 °С = -9,57 Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **46,23** Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **843,47** куб.м.

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)
_____ /_____/

ЗАО "ПРОМЭКС" ДЛЯ ОТЧЁТОВ печать потребителя

ГУП "ТЭК СПб" Филиал "Энергосбыт" Управление приборного учета Отдел эксплуатации КУУТЭ ОТЧЁТ ПРИНЯТ печать энергосбыта
«26» 06 15 г.