Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за июнь 2015

Абонент: ЖКС2 Невского Района | Договор: | Телефон: | Узел учета: ГВС
Адрес: г. Санкт-Петербург, Седова 59 / СЦО+ГВС | Строит.Адрес: Седова 59 | Код УУТЭ:
Обслуживающая организация: АО "ДомТелеком" | Телефон: (812) 313-47-06 | Рассматривать совместно с УУТЭ:
Источник 2я Невская котельная | Схема подключения: Двухтрубная | график: 150/70

Установленные приборы: | Часовые и суточн. архивы в файлах: СПТ943-14594-ч(с)-0615.txt
Вычислитель: СПТ-943 № 14594 | Режим (схема): 0;7 | Приборы УУТЭ поверены до _____ | Тхв, гр.С= 12,32

Подающ.тр.(М1):	расходомер: ПРЭМ-1 4С	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.: КТПТР-05	Преобр.давления:
Обратн.тр.(М2):	расходомер: ПРЭМ-1 4С	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.: КТПТР-05	Преобр.давления:
тр-д. ГВС(М3):	расходомер: ПРЭМ-1 2С	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.: ТПТ-15-2	Преобр.давления:
тр.цирк.ГВС(М4):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:
тр.подпитки(V5):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:

Расчетный алгоритм: зима: Qот=m1*(h1-hхв)-m2*(h2-hхв) лето: Qгвс=m3*(h3-hхв)

Договорные нагрузки, Гкал/час: Qот= Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час: Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср=
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут: Gот=0 Gвент.=0 Gтех.пот.=0 Gгвс=0

Фактическое потребление за предыдущий отчетный период с 24.05.2015 по 23.06.2015

			Учет отопление (ТВ-1)									Учет ГВС (ТВ-2)										Контрольные данные		Общее теплопотр-е
Дата	Ти	НС	М1,	М2,	dM,	T1,	T2,	dT,	P1	P2	Qотопл	M3,	M4,	dM,	V3	V4	dVгвс	Vподп	T3,	T4,	Qгвс общ.	Qгвс изл.	Qтех.гвс	Q общ.
	час		т	т	т	С	С	С	гк/см2	гк/см2	Гкал	т	т	т	м.куб	м.куб.	м.куб.	м.куб	С	С	Гкал	Гкал	Гкал.	Гкал.
24.05.15	24,00	*	16,68	0,00	16,68	59,62	21,28	38,34	5,20	4,00	-0,05	17,64	0,00	0,00	17,93	0,00	17,93	-	59,18	0,00	1,04			1,00
25.05.15	24,00	*	14,67	0,08	14,59	60,31	22,32	37,99	5,20	4,00	-0,05	15,65	0,00	0,00	15,91	0,00	15,91	-	59,78	0,00	0,94			0,88
26.05.15	24,00	*	15,31	4,42	10,89	60,65	40,85	19,79	5,20	4,00	-0,23	16,26	0,00	0,00	16,54	0,00	16,54	-	60,13	0,00	0,98			0,75
27.05.15	24,00	*	15,31	2,39	12,92	60,30	31,37	28,92	5,20	4,00	-0,12	16,25	0,00	0,00	16,53	0,00	16,53	-	59,80	0,00	0,97			0,85
28.05.15	24,00	*	13,78	2,39	11,40	59,69	31,42	28,27	5,20	4,00	-0,12	14,71	0,00	0,00	14,95	0,00	14,95	-	59,12	0,00	0,87			0,75
29.05.15	24,00	*	14,38	2,39	11,99	60,07	31,60	28,47	5,20	4,00	-0,12	15,33	0,00	0,00	15,59	0,00	15,59	-	59,52	0,00	0,91			0,79
30.05.15	24,00	*	15,60	2,39	13,21	60,83	31,94	28,89	5,20	4,00	-0,13	16,61	0,00	0,00	16,90	0,00	16,90	-	60,31	0,00	1,00			0,87
31.05.15	24,00	*	16,73	2,39	14,34	61,25	32,19	29,06	5,20	4,00	-0,13	17,71	0,00	0,00	18,02	0,00	18,02	-	60,77	0,00	1,08			0,95
01.06.15	24,00	*	15,51	2,39	13,12	60,91	32,22	28,69	5,20	4,00	-0,13	16,50	0,00	0,00	16,78	0,00	16,78	-	60,39	0,00	1,00			0,87
02.06.15	24,00	*	15,39	2,39	13,01	61,08	31,96	29,11	5,20	4,00	-0,13	16,34	0,00	0,00	16,62	0,00	16,62	-	60,56	0,00	0,99			0,86
03.06.15	24,00	*	15,66	2,37	13,29	61,37	29,49	31,89	5,20	4,00	-0,12	16,64	0,00	0,00	16,93	0,00	16,93	-	60,86	0,00	1,01			0,89
04.06.15	24,00	*	15,16	1,07	14,09	60,98	29,96	31,02	5,20	4,00	-0,07	15,99	0,00	0,00	16,27	0,00	16,27	-	60,44	0,00	0,97			0,89
05.06.15	24,00	*	14,12	0,00	14,12	60,50	22,63	37,87	5,20	4,00	-0,04	15,00	0,00	0,00	15,26	0,00	15,26	-	59,92	0,00	0,90			0,86
06.06.15	24,00	*	15,24	0,00	15,24	59,33	22,48	36,85	5,20	4,00	-0,05	16,16	0,00	0,00	16,42	0,00	16,42	-	58,83	0,00	0,95			0,91
07.06.15	24,00	*	15,93	0,00	15,93	57,86	22,11	35,75	5,20	4,00	-0,05	16,92	0,00	0,00	17,18	0,00	17,18	-	57,36	0,00	0,97			0,92
08.06.15	24,00	*	14,03	0,00	14,03	56,60	21,87	34,73	5,20	4,00	-0,05	14,98	0,00	0,00	15,20	0,00	15,20	-	56,06	0,00	0,84			0,80
09.06.15	24,00	*	14,77	0,00	14,77	56,85	21,53	35,32	5,20	4,00	-0,04	15,67	0,00	0,00	15,91	0,00	15,91	-	56,37	0,00	0,88			0,84
10.06.15	24,00	*	14,85	0,00	14,85	56,72	21,51	35,20	5,20	4,00	-0,05	15,80	0,00	0,00	16,03	0,00	16,03	-	56,20	0,00	0,89			0,84
11.06.15	24,00	*	15,39	0,00	15,39	56,81	21,36	35,45	5,20	4,00	-0,05	16,35	0,00	0,00	16,60	0,00	16,60	-	56,31	0,00	0,92			0,88
12.06.15	24,00	*	15,15	0,00	15,15	56,54	21,50	35,04	5,20	4,00	-0,05	16,09	0,00	0,00	16,33	0,00	16,33	-	56,05	0,00	0,90			0,86
13.06.15	24,00	*	12,72	0,00	12,72	55,40	22,06	33,34	5,20	4,00	-0,04	13,55	0,00	0,00	13,74	0,00	13,74	-	54,85	0,00	0,74			0,71
14.06.15	24,00	*	14,32	0,00	14,32	56,53	22,06	34,47	5,20	4,00	-0,04	15,21	0,00	0,00	15,44	0,00	15,44	-	56,03	0,00	0,85			0,81
15.06.15	24,00	*	12,76	4,92	7,84	50,71	35,55	15,16	5,20	4,00	-0,16	12,37	0,00	0,00	12,53	0,00	12,53	-	51,37	0,00	0,64			0,47
16.06.15	24,00	*	0,00	1,65	-1,65	18,18	28,06	-9,88	5,20	4,00	-0,09	1,52	0,00	0,00	1,52	0,00	1,52	-	27,36	0,00	0,04			-0,05
17.06.15	24,00	*	7,26	0,03	7,23	55,42	19,88	35,54	5,20	4,00	-0,01	7,46	0,00	0,00	7,57	0,00	7,57	-	55,03	0,00	0,41			0,40
18.06.15	24,00	*	15,09	0,00	15,09	58,96	20,42	38,54	5,20	4,00	-0,03	15,76	0,00	0,00	16,01	0,00	16,01	-	58,33	0,00	0,92			0,89
19.06.15	24,00	*	5,65	5,41	0,24	58,78	45,76	13,02	5,20	4,00	-0,50	11,33	0,00	0,00	11,47	0,00	11,47	-	51,56	0,00	0,58			0,08
20.06.15	24,00	*	0,00	11,65	-11,65	21,69	48,92	-27,23	5,20	4,00	-1,13	11,76	0,00	0,00	11,89	0,00	11,89	-	47,71	0,00	0,56			-0,57
21.06.15	24,00	*	0,00	12,14	-12,14	21,88	48,46	-26,57	5,20	4,00	-1,17	12,20	0,00	0,00	12,33	0,00	12,33	-	47,43	0,00	0,58			-0,59
22.06.15	24,00	*	12,95	6,50	6,45	50,58	43,30	7,27	5,20	4,00	-0,39	14,84	0,00	0,00	15,03	0,00	15,03	-	51,12	0,00	0,76			0,37
23.06.15	24,00	*	14,22	0,00	14,22	55,54	23,72	31,83	5,20	4,00	-0,02	14,74	0,00	0,00	14,95	0,00	14,95	-	55,05	0,00	0,81			0,79
Среднее	24,00	-	12,86	2,16	10,70	54,58	29,03	25,55	5,20	4,00	0,17	14,62	-	-	14,85	-	14,85	-	55,93	-	0,84	-	-	0,66
Итого	744,00		398,64	66,97	331,67						-5,85	453,34	0,00	0,00	460,37	0,00	460,37	0,00			25,93	0,00	0,00	20,58

Показания счетчиков на момент снятия данных:	Дата, время	М1(т)	М2(т)	М3(т)	М4(т)	V3(м3)	V4(м3)	Qобщ.от+гвс (Гкал)	Траб, ч
	25.05.15 11:00	19393,13	28374,28	2469,22	0,00	2526,54	0,00	-35,88	4002,75
	24.06.15 11:00	19773,75	28441,25	2903,31	0,00	2967,33	0,00	-16,40	4722,75

Период расчета по среднему: 7 суток;
Количество тепловой энергии, рассчитанное по среднему: 5,86 Гкал;
Объём теплоносителя, рассчитанный по среднему 103,95 куб.м;
Период расчета по договору:
Период превышения t2:
Корректировка на температуру холодной воды 12,32 °С = -5,59 Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **26,20** Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **564,33** куб.м.

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)
_____ /_____/

ООО "ДомТелеком" печать потребителя ДЛЯ ОТЧЕТОВ

ГУП "ТЭК СПб" Филиал "Энергосбыт" Управление приборного учета Отдел эксплуатации КУУТЭ печать энергосбыта
ОТЧЁТ ПРИНЯТ
«26» 06 15 г.