Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за июнь 2015

Абонент: ЖКС2 Невского Района
Адрес: г. Санкт-Петербург, Седова 87-1 / СЦО+ГВС
Обслуживающая организация: АО "ДомТелеком"
Источник Обуховский з-д

Договор: 9902.038.1
Строит.Адрес: Седова 87-1
Телефон: (812) 313-47-06
Схема подключения: Двухтрубная

Телефон:

Узел учета: ГВС
Код УУТЭ:
Рассматривать совместно с УУТЭ:
график: 150/70

Установленные приборы: Часовые и суточн. архивы в файлах: ВКТ7-207269-ч(с)-0615.txt

Вычислитель: ВКТ-7 № 207269 Режим (схема): Приборы УУТЭ поверены до _____ Тхв, гр.С= 14,2

Подающ.тр.(М1):	расходомер: ПРЭМ 32	Gmin= 0,067	Gmax= 30	Термопреобр.: КТСП-Н	Преобр.давления:
Обратн.тр.(М2):	расходомер: ПРЭМ 32	Gmin= 0,067	Gmax= 30	Термопреобр.: КТСП-Н	Преобр.давления:
тр-д. ГВС(М3):	расходомер: ПРЭМ 20	Gmin= 0,027	Gmax= 12	Термопреобр.: ТСП-Н	Преобр.давления:
тр.цирк.ГВС(М4):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:
тр.подпитки(V5):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:

Расчетный алгоритм: зима: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв) лето: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв)

Договорные нагрузки, Гкал/час: Qот=0,23 Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=0,099
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час: Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср= 0,045
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут: Gот=69,36 Gвент.=0 Gтех.пот.=0 Gгвс=18

Фактическое потребление за предыдущий отчетный период с 24.05.2015 по 23.06.2015

Дата	Ти	НС	Учет отопление (ТВ-1)									Учет ГВС (ТВ-2)										Контрольные данные		Общее теплопотр-е
			M1,	M2,	dM,	T1,	T2,	dT,	P1	P2	Qотопл	M3,	M4,	dM,	V3	V4	dVгвс	Vподп	T3,	T4,	Qгвс общ.	Qгвс изл.	Qтех.гвс	Q общ.
	час		т	т	т	C	C	C	гк/см2	гк/см2	Гкал	т	т	т	м.куб	м.куб.	м.куб.	м.куб	C	C	Гкал	Гкал	Гкал.	Гкал.
24.05.15	24,00	-	85,23	66,55	18,68	65,01	64,79	0,22	7,00	5,00	-0,01	19,04	-	-	19,39	-	19,39	-	65,04	-	1,24			1,23
25.05.15	24,00	-	84,94	69,88	15,06	65,34	65,27	0,07	7,00	5,00	0,00	15,32	-	-	15,60	-	15,60	-	64,79	-	0,99			0,99
26.05.15	24,00	-	85,47	71,62	13,85	64,48	64,37	0,11	7,00	5,00	0,00	14,09	-	-	14,35	-	14,35	-	64,18	-	0,91			0,90
27.05.15	24,00	-	85,67	73,57	12,10	64,60	64,50	0,10	7,00	5,00	0,01	12,27	-	-	12,48	-	12,48	-	64,28	-	0,79			0,80
28.05.15	23,00	-	81,73	69,37	12,36	64,87	64,76	0,11	7,00	5,00	-0,02	12,93	-	-	13,18	-	13,18	-	64,52	-	0,84			0,81
29.05.15	24,00	-	85,48	72,69	12,79	64,73	64,64	0,09	7,00	5,00	0,01	12,89	-	-	13,15	-	13,15	-	64,38	-	0,83			0,84
30.05.15	24,00	-	84,80	72,65	12,15	64,83	64,72	0,11	7,00	5,00	0,01	12,19	-	-	12,43	-	12,43	-	64,49	-	0,79			0,80
31.05.15	24,00	-	85,37	71,31	14,06	64,67	64,57	0,10	7,00	5,00	0,01	14,19	-	-	14,45	-	14,45	-	64,34	-	0,91			0,92
01.06.15	24,00	-	85,57	73,28	12,29	64,66	64,56	0,10	7,00	5,00	0,01	12,47	-	-	12,69	-	12,69	-	64,28	-	0,80			0,81
02.06.15	24,00	-	85,51	73,03	12,48	64,71	64,61	0,10	7,00	5,00	0,00	12,64	-	-	12,89	-	12,89	-	64,39	-	0,82			0,82
03.06.15	24,00	-	85,41	73,97	11,44	64,68	64,58	0,10	7,00	5,00	0,01	11,62	-	-	11,84	-	11,84	-	64,31	-	0,75			0,75
04.06.15	24,00	-	85,94	74,06	11,88	64,44	64,33	0,11	7,00	5,00	0,01	12,04	-	-	12,27	-	12,27	-	64,11	-	0,77			0,78
05.06.15	24,00	-	85,59	72,31	13,28	64,87	64,74	0,13	7,00	5,00	0,01	13,40	-	-	13,66	-	13,66	-	64,67	-	0,87			0,88
06.06.15	24,00	-	85,56	74,23	11,33	66,41	66,29	0,12	7,00	5,00	0,01	11,42	-	-	11,64	-	11,64	-	66,08	-	0,75			0,77
07.06.15	24,00	-	85,09	72,11	12,98	66,36	66,25	0,11	7,00	5,00	0,01	13,13	-	-	13,41	-	13,41	-	66,01	-	0,87			0,87
08.06.15	24,00	-	85,28	73,30	11,98	66,45	66,35	0,10	7,00	5,00	0,01	12,08	-	-	12,32	-	12,32	-	66,02	-	0,80			0,81
09.06.15	24,00	-	86,32	72,25	14,07	66,39	66,30	0,09	7,00	5,00	0,01	14,24	-	-	14,54	-	14,54	-	65,93	-	0,94			0,94
10.06.15	24,00	-	85,82	74,97	10,85	66,36	66,24	0,12	7,00	5,00	0,01	10,97	-	-	11,18	-	11,18	-	65,93	-	0,72			0,73
11.06.15	24,00	-	85,77	74,25	11,52	66,47	66,36	0,11	7,00	5,00	0,01	11,66	-	-	11,89	-	11,89	-	66,07	-	0,77			0,78
12.06.15	24,00	-	86,54	76,44	10,10	66,29	66,17	0,12	7,00	5,00	0,01	10,18	-	-	10,39	-	10,39	-	65,93	-	0,67			0,68
13.06.15	24,00	-	85,83	73,85	11,98	66,55	66,43	0,12	7,00	5,00	0,01	12,11	-	-	12,34	-	12,34	-	66,25	-	0,80			0,81
14.06.15	24,00	-	86,10	73,97	12,13	66,54	66,42	0,12	7,00	5,00	0,01	12,24	-	-	12,52	-	12,52	-	66,25	-	0,81			0,82
15.06.15	24,00	-	85,71	75,16	10,55	66,57	66,45	0,12	7,00	5,00	0,01	10,65	-	-	10,84	-	10,84	-	66,27	-	0,70			0,72
16.06.15	24,00	-	85,39	73,01	12,38	66,38	66,26	0,12	7,00	5,00	0,01	12,47	-	-	12,71	-	12,71	-	65,99	-	0,82			0,83
17.06.15	24,00	-	73,36	61,64	11,72	65,64	65,45	0,19	7,00	5,00	0,01	11,94	-	-	12,18	-	12,18	-	65,40	-	0,78			0,78
18.06.15	24,00	-	73,75	61,35	12,40	66,24	66,08	0,16	7,00	5,00	0,00	12,67	-	-	12,93	-	12,93	-	65,88	-	0,84			0,84
19.06.15	24,00	-	81,38	71,55	9,83	65,82	65,73	0,09	7,00	5,00	-0,01	10,14	-	-	10,32	-	10,32	-	65,23	-	0,66			0,66
20.06.15	24,00	-	87,01	75,64	11,37	66,02	65,87	0,15	7,00	5,00	0,00	11,61	-	-	11,84	-	11,84	-	66,01	-	0,77			0,77
21.06.15	24,00	-	86,04	74,46	11,58	66,61	66,51	0,10	7,00	5,00	0,00	11,77	-	-	12,00	-	12,00	-	66,25	-	0,78			0,78
22.06.15	24,00	-	84,28	73,06	11,22	66,55	66,44	0,11	7,00	5,00	0,00	11,38	-	-	11,64	-	11,64	-	66,15	-	0,76			0,76
23.06.15	24,00	-	85,54	74,47	11,07	66,73	66,62	0,11	7,00	5,00	0,00	11,19	-	-	11,44	-	11,44	-	66,41	-	0,74			0,75
Среднее	23,97	-	84,56	72,26	12,31	65,69	65,57	0,12	7,00	5,00	0,00	12,48	-	-	12,73	-	12,73	-	65,35	-	0,82	-	-	0,82
Итого	743,00		2621,48	2240,00	381,48						0,13	386,94	0,00	0,00	394,51	0,00	394,51	0,00			25,27	0,00	0,00	25,41

Показания счетчиков на момент снятия данных:	Дата, время	M1(т)	M2(т)	M3(т)	M4(т)	V3(м3)	V4(м3)	Qобщ.от+гвс (Гкал)	Траб, ч
	30.12.99 00:00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	-	0,00	-
	30.12.99 00:00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	-	0,00	-

Период расчета по среднему: 7 суток;
Количество тепловой энергии, рассчитанное по среднему: 5,71 Гкал;
Объём теплоносителя, рассчитанный по среднему 89,08 куб.м;
Период расчета по договору:
Период превышения t2:
Корректировка на температуру холодной воды 14,2 °C = -5,49 Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **25,48** Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **483,59** куб.м.

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)
_____ /_____/

печать потребителя

ЗАО "ДомТелеком" ДЛЯ ОТЧЕТОВ

ГУП "ТЭК СПб"
Филиал "Энергосбыт"
Управление приборного учета
Отдел эксплуатации КУУТЭ
печать энергосбыта
ОТЧЁТ ПРИНЯТ
«26» 06 15 г.