Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за июнь 2015

Абонент: ЖКС2 Невского Района
Адрес: г. Санкт-Петербург, Седова 87-3 / СЦО+ГВС
Обслуживающая организация: АО "ДомТелеком"
Источник Обуховский з-д

Договор: 9904.038.1
Строит.Адрес: Седова 87-3
Телефон: (812) 313-47-06
Схема подключения: Двухтрубная

Телефон:

Узел учета: ГВС
Код УУТЭ:
Рассматривать совместно с УУТЭ:
график: 150/70

Установленные приборы: Часовые и суточн. архивы в файлах: ВКТ7-205544-ч(с)-0615.txt
Вычислитель: ВКТ-7 № 205544 Режим (схема): Приборы УУТЭ поверены до _____ Тхв, гр.С= 14,2

Подающ.тр.(М1):	расходомер: ПРЭМ 32	Gmin= 0,067	Gmax= 30	Термопреобр.: КТСП-Н	Преобр.давления:
Обратн.тр.(М2):	расходомер: ПРЭМ 32	Gmin= 0,067	Gmax= 30	Термопреобр.: КТСП-Н	Преобр.давления:
тр-д. ГВС(М3):	расходомер: ПРЭМ 20	Gmin= 0,027	Gmax= 12	Термопреобр.: ТСП-Н	Преобр.давления:
тр.цирк.ГВС(М4):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:
тр.подпитки(V5):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:

Расчетный алгоритм: зима: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв) лето:

Договорные нагрузки, Гкал/час: Qот=0,23 Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=0,1012
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час: Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср= 0,046
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут: Gот=69,36 Gвент.=0 Gтех.пот.=0 Gгвс=18,48

Фактическое потребление за предыдущий отчетный период с 24.05.2015 по 23.06.2015

Дата	Ти	НС	Учет отопление (ТВ-1)									Учет ГВС (ТВ-2)										Контрольные данные		Общее теплопотр-е
			M1,	M2,	dM,	T1,	T2,	dT,	P1	P2	Qотопл	M3,	M4,	dM,	V3	V4	dVгвс	Vподп	T3,	T4,	Qгвс общ.	Qгвс изл.	Qтех.гвс	Q общ.
	час		т	т	т	С	С	С	гк/см2	гк/см2	Гкал	т	т	т	м.куб	м.куб.	м.куб.	м.куб	С	С	Гкал	Гкал	Гкал.	Гкал.
24.05.15	24,00	-	90,18	76,89	13,29	63,66	60,68	2,98	7,00	5,00	0,15	13,96	-	-	14,21	-	14,21	-	66,51	-	0,93			1,08
25.05.15	24,00	-	88,33	76,58	11,75	63,98	60,97	3,01	7,00	5,00	0,16	12,47	-	-	12,73	-	12,73	-	66,17	-	0,83			0,99
26.05.15	24,00	-	88,72	77,25	11,47	63,41	60,33	3,08	7,00	5,00	0,17	12,21	-	-	12,45	-	12,45	-	65,51	-	0,80			0,97
27.05.15	24,00	-	88,37	77,41	10,96	63,42	60,49	2,93	7,00	5,00	0,16	11,64	-	-	11,86	-	11,86	-	65,53	-	0,77			0,93
28.05.15	24,00	-	87,50	77,05	10,45	63,68	60,72	2,96	7,00	5,00	0,17	11,09	-	-	11,32	-	11,32	-	65,86	-	0,73			0,90
29.05.15	24,00	-	88,68	77,00	11,68	63,65	60,59	3,06	7,00	5,00	0,17	12,33	-	-	12,57	-	12,57	-	65,77	-	0,81			0,98
30.05.15	24,00	-	88,21	76,54	11,67	63,98	60,70	3,28	7,00	5,00	0,18	12,33	-	-	12,58	-	12,58	-	65,94	-	0,81			1,00
31.05.15	24,00	-	87,61	76,94	10,67	63,57	60,54	3,03	7,00	5,00	0,17	11,30	-	-	11,52	-	11,52	-	65,64	-	0,74			0,92
01.06.15	24,00	-	88,70	77,11	11,59	63,58	60,50	3,08	7,00	5,00	0,17	12,25	-	-	12,46	-	12,46	-	65,67	-	0,81			0,98
02.06.15	24,00	-	87,85	77,14	10,71	63,58	60,65	2,93	7,00	5,00	0,17	11,29	-	-	11,53	-	11,53	-	65,73	-	0,74			0,91
03.06.15	24,00	-	87,90	77,09	10,81	63,52	60,66	2,86	7,00	5,00	0,17	11,39	-	-	11,61	-	11,61	-	65,59	-	0,75			0,91
04.06.15	24,00	-	88,22	77,54	10,68	63,25	60,39	2,86	7,00	5,00	0,17	11,21	-	-	11,45	-	11,45	-	65,46	-	0,74			0,90
05.06.15	24,00	-	87,28	77,13	10,15	63,73	60,76	2,97	7,00	5,00	0,18	10,64	-	-	10,84	-	10,84	-	66,04	-	0,70			0,88
06.06.15	24,00	-	87,37	77,23	10,14	65,02	62,09	2,93	7,00	5,00	0,18	10,58	-	-	10,79	-	10,79	-	67,43	-	0,71			0,89
07.06.15	24,00	-	88,49	76,75	11,74	65,00	62,07	2,93	7,00	5,00	0,17	12,21	-	-	12,46	-	12,46	-	67,36	-	0,82			0,99
08.06.15	24,00	-	88,78	76,54	12,24	64,96	62,11	2,85	7,00	5,00	0,16	12,70	-	-	12,97	-	12,97	-	67,39	-	0,86			1,02
09.06.15	24,00	-	88,91	77,69	11,22	64,81	62,13	2,68	7,00	5,00	0,15	11,67	-	-	11,92	-	11,92	-	67,28	-	0,79			0,94
10.06.15	24,00	-	88,07	77,34	10,73	64,99	62,08	2,91	7,00	5,00	0,18	11,15	-	-	11,39	-	11,39	-	67,40	-	0,75			0,93
11.06.15	24,00	-	87,67	77,22	10,45	64,93	62,16	2,77	7,00	5,00	0,16	10,87	-	-	11,11	-	11,11	-	67,45	-	0,73			0,89
12.06.15	24,00	-	89,67	78,03	11,64	64,89	62,05	2,84	7,00	5,00	0,17	12,07	-	-	12,32	-	12,32	-	67,33	-	0,81			0,98
13.06.15	24,00	-	87,56	77,61	9,95	65,42	62,38	3,04	7,00	5,00	0,18	10,47	-	-	10,67	-	10,67	-	67,55	-	0,71			0,89
14.06.15	24,00	-	89,64	77,45	12,19	65,51	62,40	3,11	7,00	5,00	0,19	12,76	-	-	13,01	-	13,01	-	67,53	-	0,86			1,05
15.06.15	24,00	-	87,92	77,31	10,61	65,46	62,42	3,04	7,00	5,00	0,18	11,11	-	-	11,35	-	11,35	-	67,68	-	0,75			0,93
16.06.15	24,00	-	87,29	76,28	11,01	65,16	62,01	3,15	7,00	5,00	0,18	11,53	-	-	11,77	-	11,77	-	67,38	-	0,78			0,96
17.06.15	24,00	-	78,16	66,29	11,87	64,86	60,92	3,94	7,00	5,00	0,20	12,42	-	-	12,68	-	12,68	-	67,07	-	0,83			1,03
18.06.15	24,00	-	78,04	66,60	11,44	65,19	61,45	3,74	7,00	5,00	0,19	11,97	-	-	12,20	-	12,20	-	67,52	-	0,81			1,00
19.06.15	24,00	-	84,30	74,18	10,12	64,30	61,44	2,86	7,00	5,00	0,16	10,66	-	-	10,87	-	10,87	-	66,49	-	0,71			0,87
20.06.15	24,00	-	89,92	78,61	11,31	64,82	61,99	2,83	7,00	5,00	0,16	11,83	-	-	12,08	-	12,08	-	67,50	-	0,80			0,96
21.06.15	24,00	-	89,63	77,48	12,15	65,16	62,46	2,70	7,00	5,00	0,15	12,64	-	-	12,90	-	12,90	-	67,54	-	0,85			1,00
22.06.15	24,00	-	87,25	75,98	11,27	65,29	62,39	2,90	7,00	5,00	0,17	11,78	-	-	12,04	-	12,04	-	67,51	-	0,80			0,96
23.06.15	24,00	-	87,16	77,31	9,85	65,47	62,61	2,86	7,00	5,00	0,17	10,38	-	-	10,60	-	10,60	-	67,71	-	0,70			0,87
Среднее	24,00	-	87,53	76,37	11,16	64,46	61,46	3,00	7,00	5,00	0,17	11,71	-	-	11,94	-	11,94	-	66,73	-	0,78	-	-	0,95
Итого	744,00		2713,38	2367,57	345,81						5,26	362,91	0,00	0,00	370,26	0,00	370,26	0,00			24,22	0,00	0,00	29,48

Показания счетчиков на момент снятия данных:	Дата, время	M1(т)	M2(т)	M3(т)	M4(т)	V3(м3)	V4(м3)	Qобщ.от+гвс (Гкал)	Tраб, ч
	30.12.99 00:00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	-	0,00	-
	30.12.99 00:00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	-	0,00	-

Период расчета по среднему: 7 суток;
Количество тепловой энергии, рассчитанное по среднему: 5,47 Гкал;
Объём теплоносителя, рассчитанный по среднему 83,61 куб.м;
Период расчета по договору:
Период превышения t2:
Корректировка на температуру холодной воды 14,2 °С = -5,15 Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **24,54** Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **453,87** куб.м.

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)
_____ /_____/

печать потребителя

печать энергосбыта

ГУП "ТЭК СПб"
Филиал "Энергосбыт"
Управление приборного учета
Отдел эксплуатации КУУТЭ
ОТЧЁТ ПРИНЯТ
«26» 06 15 г.