Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за июнь 2015

Абонент: ЖКС2 Невского Района
Адрес: г. Санкт-Петербург, Седова 91-1 / СЦО+ГВС
Обслуживающая организация: АО "ДомТелеком"
Источник Обуховский з-д

Договор:
Строит.Адрес: Седова 91-1
Телефон: (812) 313-47-06
Схема подключения: Двухтрубная

Телефон:

Узел учета: ГВС
Код УУТЭ:
Рассматривать совместно с УУТЭ:
график: 150/70

Установленные приборы: Часовые и суточн. архивы в файлах: СПТ943-14925-ч(с)-0615.txt
Вычислитель: СПТ-943 № 14925 Режим (схема): 0;7 Приборы УУТЭ поверены до _____ Тхв, гр.С= 14,2

Подающ.тр.(М1):	расходомер: ПРЭМ-1 50	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.: КТПТР-05	Преобр.давления:
Обратн.тр.(М2):	расходомер: ПРЭМ-1 50	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.: КТПТР-05	Преобр.давления:
тр-д. ГВС(М3):	расходомер: ПРЭМ-1 32	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.: ТПТ-15-2	Преобр.давления:
тр.цирк.ГВС(М4):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:
тр.подпитки(V5):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:

Расчетный алгоритм: зима: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв) лето: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв)

Договорные нагрузки, Гкал/час: Qот=0,59 Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=0,1099
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час: Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср= 0,1099
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут: Gот=177 Gвент.=0 Gтех.пот.=0 Gгвс=0

Фактическое потребление за предыдущий отчетный период с 24.05.2015 по 23.06.2015

Дата	Ти	НС	Учет отопление (ТВ-1)									Учет ГВС (ТВ-2)										Контрольные данные		Общее теплопотр-е
			M1,	M2,	dM,	T1,	T2,	dT,	P1	P2	Qотопл	M3,	M4,	dM,	V3	V4	dVгвс	Vподп	T3,	T4,	Qгвс общ.	Qгвс изл.	Qтех.гвс	Q общ.
	час		т	т	т	С	С	С	гк/см2	гк/см2	Гкал	т	т	т	м.куб	м.куб.	м.куб.	м.куб	С	С	Гкал	Гкал	Гкал.	Гкал.
24.05.15	24,00	*	21,57	0,00	21,57	64,53	20,16	44,37	6,00	3,00	0,00	21,70	0,00	0,00	22,11	0,00	22,11	-	64,23	0,00	1,39			1,39
25.05.15	24,00	*	19,15	0,00	19,15	64,58	21,91	42,67	6,00	3,00	-0,01	19,34	0,00	0,00	19,71	0,00	19,71	-	64,24	0,00	1,24			1,24
26.05.15	24,00	*	19,48	0,00	19,48	63,60	22,52	41,08	6,00	3,00	0,00	19,56	0,00	0,00	19,93	0,00	19,93	-	63,30	0,00	1,24			1,24
27.05.15	24,00	*	20,00	0,00	20,00	63,83	21,00	42,83	6,00	3,00	0,00	20,16	0,00	0,00	20,54	0,00	20,54	-	63,52	0,00	1,28			1,28
28.05.15	24,00	*	19,27	0,00	19,27	63,95	20,99	42,96	6,00	3,00	0,00	19,40	0,00	0,00	19,77	0,00	19,77	-	63,64	0,00	1,23			1,23
29.05.15	24,00	*	19,60	0,00	19,60	63,87	22,94	40,93	6,00	3,00	0,00	19,74	0,00	0,00	20,11	0,00	20,11	-	63,56	0,00	1,25			1,25
30.05.15	24,00	*	23,89	0,00	23,89	64,61	22,97	41,64	6,00	3,00	0,00	23,95	0,00	0,00	24,41	0,00	24,41	-	64,36	0,00	1,54			1,54
31.05.15	24,00	*	19,33	0,00	19,33	63,81	22,40	41,41	6,00	3,00	0,00	19,46	0,00	0,00	19,82	0,00	19,82	-	63,50	0,00	1,24			1,23
01.06.15	24,00	*	20,39	0,00	20,39	64,05	23,33	40,71	6,00	3,00	0,00	20,52	0,00	0,00	20,91	0,00	20,91	-	63,74	0,00	1,31			1,31
02.06.15	24,00	*	20,41	0,00	20,41	64,05	23,65	40,40	6,00	3,00	-0,01	20,61	0,00	0,00	21,00	0,00	21,00	-	63,74	0,00	1,31			1,31
03.06.15	24,00	*	18,89	0,00	18,89	63,84	23,42	40,42	6,00	3,00	0,00	19,00	0,00	0,00	19,36	0,00	19,36	-	63,55	0,00	1,21			1,21
04.06.15	24,00	*	17,97	0,00	17,97	63,38	21,66	41,72	6,00	3,00	0,00	18,15	0,00	0,00	18,49	0,00	18,49	-	63,04	0,00	1,14			1,14
05.06.15	24,00	*	21,11	0,00	21,11	64,12	21,47	42,65	6,00	3,00	0,00	21,21	0,00	0,00	21,62	0,00	21,62	-	63,82	0,00	1,35			1,35
06.06.15	24,00	*	18,37	0,00	18,37	65,39	22,80	42,60	6,00	3,00	-0,01	18,56	0,00	0,00	18,92	0,00	18,92	-	65,04	0,00	1,21			1,20
07.06.15	24,00	*	19,19	0,00	19,19	65,52	22,16	43,36	6,00	3,00	-0,01	19,39	0,00	0,00	19,77	0,00	19,77	-	65,17	0,00	1,26			1,26
08.06.15	24,00	*	19,61	0,00	19,61	65,59	21,77	43,82	6,00	3,00	0,00	19,68	0,00	0,00	20,07	0,00	20,07	-	65,27	0,00	1,28			1,29
09.06.15	24,00		21,35	0,00	21,35	65,55	20,66	44,90	6,00	3,00	0,00	21,43	0,00	0,00	21,85	0,00	21,85	-	65,26	0,00	1,40			1,40
10.06.15	24,00	*	18,48	0,00	18,48	65,33	21,40	43,93	6,00	3,00	0,00	18,66	0,00	0,00	19,02	0,00	19,02	-	64,98	0,00	1,21			1,21
11.06.15	24,00	*	19,22	0,00	19,22	65,47	21,31	44,16	6,00	3,00	0,00	19,31	0,00	0,00	19,69	0,00	19,69	-	65,15	0,00	1,26			1,26
12.06.15	24,00	*	17,99	0,00	17,99	65,23	22,86	42,38	6,00	3,00	0,00	18,16	0,00	0,00	18,51	0,00	18,51	-	64,87	0,00	1,18			1,17
13.06.15	24,00	*	18,29	0,00	18,29	65,41	24,83	40,57	6,00	3,00	0,00	18,47	0,00	0,00	18,83	0,00	18,83	-	65,06	0,00	1,20			1,20
14.06.15	24,00	*	17,98	0,00	17,98	65,63	24,75	40,89	6,00	3,00	0,00	18,14	0,00	0,00	18,50	0,00	18,50	-	65,29	0,00	1,18			1,18
15.06.15	24,00	*	18,14	0,00	18,14	65,45	23,19	42,26	6,00	3,00	0,00	18,27	0,00	0,00	18,62	0,00	18,62	-	65,13	0,00	1,19			1,19
16.06.15	24,00	*	19,51	0,00	19,51	65,61	21,86	43,75	6,00	3,00	0,00	19,68	0,00	0,00	20,07	0,00	20,07	-	65,28	0,00	1,29			1,28
17.06.15	24,00	*	20,27	0,00	20,27	65,36	21,32	44,04	6,00	3,00	0,00	20,42	0,00	0,00	20,82	0,00	20,82	-	65,05	0,00	1,33			1,33
18.06.15	24,00	*	18,27	0,00	18,27	65,39	23,04	42,35	6,00	3,00	0,00	18,41	0,00	0,00	18,78	0,00	18,78	-	65,04	0,00	1,20			1,20
19.06.15	24,00	*	17,90	0,00	17,90	64,95	23,68	41,27	6,00	3,00	0,00	18,00	0,00	0,00	18,35	0,00	18,35	-	64,62	0,00	1,16			1,16
20.06.15	24,00	*	19,42	0,00	19,42	65,15	24,60	40,55	6,00	3,00	0,00	19,54	0,00	0,00	19,92	0,00	19,92	-	64,85	0,00	1,27			1,27
21.06.15	24,00	*	19,10	0,00	19,10	65,67	24,72	40,95	6,00	3,00	-0,01	19,28	0,00	0,00	19,67	0,00	19,67	-	65,33	0,00	1,26			1,25
22.06.15	24,00	*	18,88	0,00	18,88	65,58	25,04	40,54	6,00	3,00	0,00	18,99	0,00	0,00	19,36	0,00	19,36	-	65,28	0,00	1,24			1,24
23.06.15	24,00	*	17,26	0,00	17,26	65,43	25,58	39,85	6,00	3,00	-0,01	17,43	0,00	0,00	17,77	0,00	17,77	-	65,09	0,00	1,13			1,13
Среднее	24,00	-	19,36	-	19,36	64,84	22,71	42,13	6,00	3,00	0,00	19,50	-	-	19,88	-	19,88	-	64,52	-	1,26	-	-	1,26
Итого	744,00		600,30	0,00	600,30						-0,08	604,63	0,00	0,00	616,32	0,00	616,32	0,00			39,00	0,00	0,00	38,93

Показания счетчиков на момент снятия данных:	Дата, время	M1(т)	M2(т)	M3(т)	M4(т)	V3(м3)	V4(м3)	Qобщ.от+гвс (Гкал)	Tраб, ч
	25.05.15 11:00	125436,98	111849,34	14980,92	0,00	15338,71	0,00	3305,59	-
	24.06.15 11:00	126013,31	111849,34	15561,36	0,00	15930,38	0,00	3342,97	-

Период расчета по среднему: 7 суток;
Количество тепловой энергии, рассчитанное по среднему: 8,81 Гкал;
Объём теплоносителя, рассчитанный по среднему 139,17 куб.м;
Период расчета по договору:
Период превышения t2:
Корректировка на температуру холодной воды 14,2 °С = -8,59 Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **39,23** Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **755,49** куб.м.

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)
_____ /_____/

печать потребителя

печать энергосбыта

ГУП "ТЭК СПб"
Филиал "Энергосбыт"
Управление приборного учета
Отдел эксплуатации КУУТЭ
ОТЧЁТ ПРИНЯТ
«26» 06 15 г.