Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за июнь 2015

Абонент: ЖКС2 Невского Района
Адрес: г. Санкт-Петербург, Седова 94 / ТЦ-2 СЦО+ГВС
Обслуживающая организация: АО "ДомТелеком"
Источник Обуховский з-д

Договор: 9347.038.1
Строит.Адрес: Седова 94
Телефон: (812) 313-47-06
Схема подключения: Двухтрубная

Телефон:

Узел учета: ~~ГВС~~ отоп.
Код УУТЭ:
Рассматривать совместно с УУТЭ:
график: 150/70

Установленные приборы: Часовые и суточн. архивы в файлах: ВКТ7-219401-ч(с)-0615.txt
Вычислитель: ВКТ-7 № 219401 Режим (схема): Приборы УУТЭ поверены до _____ Тхв, гр.С= 14,2

Подающ.тр.(М1):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:
Обратн.тр.(М2):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:
тр-д. ГВС(М3):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:
тр.цирк.ГВС(М4):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:
тр.подпитки(V5):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:

Расчетный алгоритм: зима: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв) лето:

Договорные нагрузки, Гкал/час: Qот= Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час: Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср=
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут: Gот=0 Gвент.=0 Gтех.пот.=0 Gгвс=0

Фактическое потребление за предыдущий отчетный период с 01.06.2015 по 23.06.2015

Дата	Ти	НС	Учет отопление (ТВ-1)									Учет ГВС (ТВ-2)										Контрольные данные		Общее теплопотр-е
			M1,	M2,	dM,	T1,	T2,	dT,	P1	P2	Qотопл	M3,	M4,	dM,	V3	V4	dVгвс	Vподп	T3,	T4,	Qгвс общ.	Qгвс изл.	Qтех.гвс	Q общ.
	час		т	т	т	C	C	C	гк/см2	гк/см2	Гкал	т	т	т	м.куб	м.куб.	м.куб.	м.куб	C	C	Гкал	Гкал	Гкал.	Гкал.
01.06.15	24,00	-	125,50	122,83	2,67	67,02	66,85	0,17	7,00	5,00	0,03	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,18	-	-	0,21
02.06.15	24,00	-	125,50	122,83	2,67	67,02	66,85	0,17	7,00	5,00	0,03	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,18	-	-	0,21
03.06.15	24,00	-	125,50	122,83	2,67	67,02	66,85	0,17	7,00	5,00	0,03	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,18	-	-	0,21
04.06.15	24,00	-	125,50	122,83	2,67	67,02	66,85	0,17	7,00	5,00	0,03	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,18	-	-	0,21
05.06.15	24,00	-	125,50	122,83	2,67	67,02	66,85	0,17	7,00	5,00	0,03	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,18	-	-	0,21
06.06.15	24,00	-	125,50	122,83	2,67	67,02	66,85	0,17	7,00	5,00	0,03	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,18	-	-	0,21
07.06.15	24,00	-	125,50	122,83	2,67	67,02	66,85	0,17	7,00	5,00	0,03	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,18	-	-	0,21
08.06.15	24,00	-	125,50	122,83	2,67	67,02	66,85	0,17	7,00	5,00	0,03	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,18	-	-	0,21
09.06.15	24,00	-	125,50	122,83	2,67	67,02	66,85	0,17	7,00	5,00	0,03	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,18	-	-	0,21
10.06.15	24,00	-	130,84	126,87	3,97	66,81	66,65	0,16	7,00	5,00	0,03	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,26			0,29
11.06.15	24,00	-	129,69	126,68	3,01	66,92	66,76	0,16	7,00	5,00	0,03	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,20			0,23
12.06.15	24,00	-	129,43	128,06	1,37	66,75	66,60	0,15	7,00	5,00	0,03	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,10			0,12
13.06.15	24,00	-	128,65	127,04	1,61	66,88	66,71	0,17	7,00	5,00	0,02	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,11			0,13
14.06.15	24,00	-	128,84	126,99	1,85	66,95	66,78	0,17	7,00	5,00	0,03	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,13			0,15
15.06.15	24,00	-	130,61	126,46	4,15	66,91	66,75	0,16	7,00	5,00	0,03	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,28			0,30
16.06.15	24,00	-	130,35	127,40	2,95	66,99	66,83	0,16	7,00	5,00	0,03	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,20			0,22
17.06.15	24,00	-	105,40	102,67	2,73	67,06	66,84	0,22	7,00	5,00	0,03	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,18			0,21
18.06.15	24,00	-	107,23	103,65	3,58	67,63	67,41	0,22	7,00	5,00	0,03	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,24			0,27
19.06.15	24,00	-	120,92	117,34	3,58	66,99	66,80	0,19	7,00	5,00	0,03	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,24			0,27
20.06.15	24,00	-	130,15	128,97	1,18	66,30	66,14	0,16	7,00	5,00	0,03	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,08			0,10
21.06.15	24,00	-	128,76	127,69	1,07	67,02	66,86	0,16	7,00	5,00	0,03	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,07			0,10
22.06.15	24,00	-	126,97	124,02	2,95	67,42	67,25	0,17	7,00	5,00	0,03	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,20			0,23
23.06.15	24,00	-	129,14	125,82	3,32	67,64	67,47	0,17	7,00	5,00	0,03	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,22			0,25
Среднее	24,00	-	125,50	122,83	2,67	67,02	66,85	0,17	7,00	5,00	0,03	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,18	-	-	0,21
Итого	552,00		2886,47	2825,16	61,31						0,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			4,12	0,00	0,00	4,72

Показания счетчиков на момент снятия данных:	Дата, время	M1(т)	M2(т)	M3(т)	M4(т)	V3(м3)	V4(м3)	Qобщ.от+гвс (Гкал)	Tраб, ч
	30.12.99 00:00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	-	0,00	
	30.12.99 00:00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	-	0,00	

Период расчета по среднему: 7 суток;
Количество тепловой энергии, рассчитанное по среднему: 1,25 Гкал;
Объём теплоносителя, рассчитанный по среднему куб.м;
Период расчета по договору:
Период превышения t2:
Корректировка на температуру холодной воды 14,2 °C = 0,00 Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **5,37** Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок куб.м.

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)
_____ /_____/

печать потребителя
ДЛЯ ОТЧЕТОВ

ГУП "ТЭК СПб"
Филиал "Энергосбыт"
Управление приборного учета
Отдел контрольных КУУТЭ
ОТЧЁТ ПРИНЯТ
«26» 06 15 г.

печать энергосбыта