Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за июнь 2015

Абонент: ЖКС2 Невского Района | Договор: 9054.038.1 | Телефон: | Узел учета: ГВС
Адрес: г. Санкт-Петербург, Седова 98 / СЦО+ГВС | Строит.Адрес: Седова 98 | Код УУТЭ:
Обслуживающая организация: АО "ДомТелеком" | Телефон: (812) 313-47-06 | Рассматривать совместно с УУТЭ:
Источник Обуховский з-д | Схема подключения: Двухтрубная | график: 150/70

Установленные приборы: | Часовые и суточн. архивы в файлах: ВКТ7-208346-ч(с)-0615.txt
Вычислитель: ВКТ-7 № 208346 | Режим (схема): 3001 | Приборы УУТЭ поверены до _____ | Тхв, гр.С= 14,2

Подающ.тр.(М1):	расходомер: ПРЭМ 32	Gmin= 0,067	Gmax= 30	Термопреобр.: КТСП-Н	Преобр.давления:
Обратн.тр.(М2):	расходомер: ПРЭМ 32	Gmin= 0,067	Gmax= 30	Термопреобр.: КТСП-Н	Преобр.давления:
тр-д. ГВС(М3):	расходомер: ПРЭМ 20	Gmin= 0,027	Gmax= 12	Термопреобр.: ТСП-Н	Преобр.давления:
тр.цирк.ГВС(М4):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:
тр.подпитки(V5):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:

Расчетный алгоритм: зима: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв) лето: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв)

Договорные нагрузки, Гкал/час: Qот=0,184 Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=0,0924
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час: Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср= 0,042
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут: Gот=55,44 Gвент.=0 Gтех.пот.=0 Gгвс=16,8

Фактическое потребление за предыдущий отчетный период с 24.05.2015 по 23.06.2015

Дата	Ти	НС	Учет отопление (ТВ-1)									Учет ГВС (ТВ-2)										Контрольные данные		Общее теплопотр-е
			M1,	M2,	dM,	T1,	T2,	dT,	P1	P2	Qотопл	M3,	M4,	dM,	V3	V4	dVгвс	Vподп	T3,	T4,	Qгвс общ.	Qгвс изл.	Qтех.гвс	Q общ.
	час		т	т	т	С	С	С	гк/см2	гк/см2	Гкал	т	т	т	м.куб	м.куб.	м.куб.	м.куб	С	С	Гкал	Гкал	Гкал.	Гкал.
24.05.15	24,00	-	78,52	66,92	11,60	65,45	60,42	5,03	7,00	5,00	0,35	11,37	-	-	11,57	-	11,57	-	65,64	-	0,75			1,10
25.05.15	24,00	-	77,97	66,81	11,16	65,84	61,00	4,84	7,00	5,00	0,35	10,80	-	-	11,01	-	11,01	-	65,57	-	0,71			1,06
26.05.15	24,00	-	78,41	67,35	11,06	64,92	60,32	4,60	7,00	5,00	0,35	10,62	-	-	10,81	-	10,81	-	64,81	-	0,69			1,03
27.05.15	24,00	-	79,98	68,39	11,59	65,04	60,47	4,57	7,00	5,00	0,36	11,01	-	-	11,23	-	11,23	-	64,85	-	0,72			1,07
28.05.15	24,00	-	79,83	69,41	10,42	65,27	60,64	4,63	7,00	5,00	0,36	9,95	-	-	10,16	-	10,16	-	65,11	-	0,65			1,01
29.05.15	24,00	-	79,82	69,07	10,75	65,11	60,61	4,50	7,00	5,00	0,35	10,24	-	-	10,44	-	10,44	-	64,98	-	0,66			1,01
30.05.15	24,00	-	78,32	67,51	10,81	65,24	60,62	4,62	7,00	5,00	0,36	10,19	-	-	10,38	-	10,38	-	65,19	-	0,66			1,02
31.05.15	24,00	-	78,44	67,80	10,64	65,08	60,51	4,57	7,00	5,00	0,35	10,06	-	-	10,24	-	10,24	-	64,97	-	0,65			1,01
01.06.15	24,00	-	79,74	68,11	11,63	65,09	60,45	4,64	7,00	5,00	0,35	11,12	-	-	11,35	-	11,35	-	65,03	-	0,72			1,07
02.06.15	24,00	-	77,96	68,52	9,44	65,09	60,62	4,47	7,00	5,00	0,35	8,87	-	-	9,07	-	9,07	-	64,99	-	0,58			0,92
03.06.15	24,00	-	78,66	68,55	10,11	65,07	60,61	4,46	7,00	5,00	0,34	9,64	-	-	9,85	-	9,85	-	64,97	-	0,63			0,97
04.06.15	24,00	-	79,65	68,93	10,72	64,80	60,18	4,62	7,00	5,00	0,35	10,34	-	-	10,54	-	10,54	-	64,74	-	0,67			1,01
05.06.15	24,00	-	79,75	68,55	11,20	65,19	60,50	4,69	7,00	5,00	0,35	10,73	-	-	10,95	-	10,95	-	65,11	-	0,70			1,05
06.06.15	24,00	-	79,35	68,69	10,66	66,80	62,06	4,74	7,00	5,00	0,35	10,29	-	-	10,48	-	10,48	-	66,70	-	0,69			1,04
07.06.15	24,00	-	79,36	68,19	11,17	66,78	62,01	4,77	7,00	5,00	0,35	10,81	-	-	11,01	-	11,01	-	66,63	-	0,72			1,08
08.06.15	24,00	-	78,63	68,63	10,00	66,86	62,07	4,79	7,00	5,00	0,37	9,44	-	-	9,64	-	9,64	-	66,72	-	0,63			1,00
09.06.15	24,00	-	79,86	68,49	11,37	66,79	64,16	2,63	7,00	5,00	0,22	10,87	-	-	11,09	-	11,09	-	66,62	-	0,73			0,94
10.06.15	24,00	-	77,74	66,99	10,75	66,82	66,60	0,22	7,00	5,00	0,05	10,30	-	-	10,50	-	10,50	-	66,72	-	0,69			0,74
11.06.15	24,00	-	78,17	66,58	11,59	66,92	66,72	0,20	7,00	5,00	0,05	11,11	-	-	11,31	-	11,31	-	66,79	-	0,74			0,79
12.06.15	24,00	-	78,29	67,61	10,68	66,75	66,54	0,21	7,00	5,00	0,04	10,22	-	-	10,42	-	10,42	-	66,66	-	0,68			0,73
13.06.15	24,00	-	77,19	67,45	9,74	66,94	66,75	0,19	7,00	5,00	0,04	9,30	-	-	9,49	-	9,49	-	66,79	-	0,62			0,67
14.06.15	24,00	-	76,60	67,31	9,29	66,98	66,77	0,21	7,00	5,00	0,05	8,86	-	-	9,04	-	9,04	-	66,90	-	0,59			0,64
15.06.15	24,00	-	76,86	66,99	9,87	66,96	66,76	0,20	7,00	5,00	0,05	9,41	-	-	9,61	-	9,61	-	66,88	-	0,63			0,68
16.06.15	24,00	-	77,87	67,19	10,68	66,87	66,66	0,21	7,00	5,00	0,04	10,27	-	-	10,48	-	10,48	-	66,82	-	0,69			0,73
17.06.15	24,00	-	66,89	56,68	10,21	66,16	65,89	0,27	7,00	5,00	0,04	9,88	-	-	10,07	-	10,07	-	66,12	-	0,65			0,69
18.06.15	24,00	-	67,43	56,92	10,51	66,77	66,50	0,27	7,00	5,00	0,04	10,14	-	-	10,33	-	10,33	-	66,67	-	0,68			0,72
19.06.15	24,00	-	73,54	63,16	10,38	66,37	66,16	0,21	7,00	5,00	0,04	9,99	-	-	10,18	-	10,18	-	66,18	-	0,66			0,71
20.06.15	24,00	-	77,92	68,17	9,75	66,38	66,15	0,23	7,00	5,00	0,05	9,25	-	-	9,45	-	9,45	-	66,53	-	0,62			0,67
21.06.15	24,00	-	78,01	67,28	10,73	67,03	66,84	0,19	7,00	5,00	0,04	10,31	-	-	10,50	-	10,50	-	66,90	-	0,69			0,73
22.06.15	24,00	-	75,46	66,07	9,39	66,96	66,77	0,19	7,00	5,00	0,05	8,96	-	-	9,15	-	9,15	-	66,80	-	0,60			0,64
23.06.15	24,00	-	76,47	67,16	9,31	67,15	66,96	0,19	7,00	5,00	0,04	8,92	-	-	9,11	-	9,11	-	67,03	-	0,60			0,64
Среднее	24,00	-	77,51	66,95	10,56	66,11	63,53	2,59	7,00	5,00	0,21	10,11	-	-	10,31	-	10,31	-	66,01	-	0,67	-	-	0,88
Итого	744,00		2402,69	2075,48	327,21						6,50	313,27	0,00	0,00	319,46	0,00	319,46	0,00			20,68	0,00	0,00	27,18

Показания счетчиков на момент снятия данных:	Дата, время	M1(т)	M2(т)	M3(т)	M4(т)	V3(м3)	V4(м3)	Qобщ.от+гвс (Гкал)	Траб, ч
	25.05.15 13:00	42058,28	36172,60	5564,42	-	5688,14	-	1261,33	-
	24.06.15 12:00	44378,75	38178,22	5865,51	-	5995,21	-	1287,18	-

Период расчета по среднему: 7 суток
Количество тепловой энергии, рассчитанное по среднему: 4,67 Гкал;
Объём теплоносителя, рассчитанный по среднему 72,14 куб.м;
Период расчета по договору:
Период превышения t2:
Корректировка на температуру холодной воды 14,2 °С = -4,45 Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **20,90** Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **391,60** куб.м.

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)

_____ /_____/

печать потребителя

ДЛЯ ОТЧЁТОВ

ГУП "ТЭК СПб"
Филиал "Энергосбыт"
Управление приборного учета
Отдел эксплуатации КУУТЭ
печать энергосбыта
ОТЧЁТ ПРИНЯТ
«26» 06 15 г.