Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за июнь 2015

Абонент: ЖКС2 Невского Района | Договор: | Телефон: | Узел учета: ГВС
Адрес: г. Санкт-Петербург, Фарфоровская 14 / СЦО+ГВС | Строит.Адрес: Фарфоровская 14 | Код УУТЭ:
Обслуживающая организация: АО "ДомТелеком" | Телефон: (812) 313-47-06 | Рассматривать совместно с УУТЭ:
Источник 2я Невская котельная | Схема подключения: Двухтрубная | график: 150/70

Установленные приборы: | Часовые и суточн. архивы в файлах: ВКТ7-207114-ч(с)-0615.txt
Вычислитель: ВКТ-7 № 207114 | Режим (схема): | Приборы УУТЭ поверены до _____ | Тхв, гр.С= 12,32

Подающ.тр.(М1):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:
Обратн.тр.(М2):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:
тр-д. ГВС(М3):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:
тр.цирк.ГВС(М4):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:
тр.подпитки(V5):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:

Расчетный алгоритм: зима: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв) лето: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв)

Договорные нагрузки, Гкал/час: Qот= Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час: Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср=
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут: Gот=0 Gвент.=0 Gтех.пот.=0 Gгвс=0

Фактическое потребление за предыдущий отчетный период с 24.05.2015 по 23.06.2015

			Учет отопление (ТВ-1)									Учет ГВС (ТВ-2)										Контрольные данные		Общее теплопотр-е
Дата	Ти	НС	M1,	M2,	dM,	T1,	T2,	dT,	P1	P2	Qотопл	M3,	M4,	dM,	V3	V4	dVгвс	Vподп	T3,	T4,	Qгвс общ.	Qгвс изл.	Qтех.гвс	Q общ.
	час		т	т	т	С	С	С	гк/см2	гк/см2	Гкал	т	т	т	м.куб	м.куб.	м.куб.	м.куб	С	С	Гкал	Гкал	Гкал.	Гкал.
24.05.15	24,00	-	88,82	75,09	13,73	66,62	66,31	0,31	7,00	5,00	0,16	11,80	-	-	12,02	-	12,02	-	66,84	-	0,79			0,94
25.05.15	24,00	-	88,20	74,11	14,09	68,40	68,14	0,26	7,00	5,00	0,15	12,30	-	-	12,56	-	12,56	-	68,31	-	0,84			0,99
26.05.15	24,00	-	94,22	81,31	12,91	68,62	68,37	0,25	7,00	5,00	0,17	10,83	-	-	11,10	-	11,10	-	68,62	-	0,74			0,91
27.05.15	24,00	-	94,54	81,16	13,38	68,08	67,84	0,24	7,00	5,00	0,16	11,36	-	-	11,59	-	11,59	-	68,01	-	0,77			0,93
28.05.15	24,00	-	94,56	81,58	12,98	68,11	67,86	0,25	7,00	5,00	0,16	11,07	-	-	11,30	-	11,30	-	68,08	-	0,75			0,91
29.05.15	24,00	-	93,57	82,21	11,36	68,50	68,25	0,25	7,00	5,00	0,16	9,44	-	-	9,66	-	9,66	-	68,43	-	0,64			0,80
30.05.15	24,00	-	95,11	82,53	12,58	68,58	68,33	0,25	7,00	5,00	0,16	10,59	-	-	10,82	-	10,82	-	68,56	-	0,73			0,89
31.05.15	24,00	-	96,31	81,75	14,56	68,40	68,14	0,26	7,00	5,00	0,16	12,59	-	-	12,86	-	12,86	-	68,45	-	0,86			1,02
01.06.15	24,00	-	94,79	82,04	12,75	68,62	68,37	0,25	7,00	5,00	0,16	10,77	-	-	11,00	-	11,00	-	68,58	-	0,74			0,90
02.06.15	24,00	-	95,80	82,63	13,17	68,77	68,52	0,25	7,00	5,00	0,16	11,14	-	-	11,39	-	11,39	-	68,73	-	0,77			0,93
03.06.15	24,00	-	97,14	84,39	12,75	69,03	68,80	0,23	7,00	5,00	0,17	10,56	-	-	10,79	-	10,79	-	68,97	-	0,73			0,90
04.06.15	24,00	-	97,60	85,25	12,35	68,84	68,60	0,24	7,00	5,00	0,18	10,14	-	-	10,35	-	10,35	-	68,74	-	0,70			0,88
05.06.15	24,00	-	98,53	86,25	12,28	68,77	68,55	0,22	7,00	5,00	0,18	10,05	-	-	10,26	-	10,26	-	68,51	-	0,69			0,87
06.06.15	24,00	-	97,57	84,09	13,48	66,34	66,12	0,22	7,00	5,00	0,17	11,26	-	-	11,49	-	11,49	-	66,19	-	0,75			0,92
07.06.15	24,00	-	91,92	78,78	13,14	64,34	64,10	0,24	7,00	5,00	0,16	11,04	-	-	11,26	-	11,26	-	64,34	-	0,71			0,87
08.06.15	24,00	-	94,07	81,42	12,65	63,99	63,77	0,22	7,00	5,00	0,16	10,49	-	-	10,71	-	10,71	-	63,96	-	0,67			0,83
09.06.15	24,00	-	97,79	83,84	13,95	63,77	63,56	0,21	7,00	5,00	0,17	11,74	-	-	11,97	-	11,97	-	63,71	-	0,75			0,91
10.06.15	24,00	-	97,65	82,89	14,76	63,66	63,44	0,22	7,00	5,00	0,16	12,55	-	-	12,80	-	12,80	-	63,65	-	0,80			0,96
11.06.15	24,00	-	96,66	85,07	11,59	63,61	63,40	0,21	7,00	5,00	0,17	9,31	-	-	9,49	-	9,49	-	63,54	-	0,59			0,76
12.06.15	24,00	-	94,62	81,63	12,99	63,08	62,87	0,21	7,00	5,00	0,15	10,98	-	-	11,20	-	11,20	-	63,03	-	0,69			0,84
13.06.15	24,00	-	84,02	72,94	11,08	62,93	62,70	0,23	7,00	5,00	0,12	9,43	-	-	9,61	-	9,61	-	62,89	-	0,60			0,72
14.06.15	24,00	-	84,63	72,70	11,93	63,28	63,03	0,25	7,00	5,00	0,11	10,58	-	-	10,78	-	10,78	-	63,34	-	0,67			0,78
15.06.15	24,00	-	62,37	54,57	7,80	60,05	59,80	0,25	7,00	5,00	0,07	6,85	-	-	6,95	-	6,95	-	60,44	-	0,41			0,49
16.06.15	24,00	-	0,00	0,00	0,00	18,88	19,57	-0,69	7,00	5,00	0,00	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	20,55	-	0,00			0,00
17.06.15	24,00	-	0,00	0,66	-0,66	19,10	39,25	-20,15	7,00	5,00	-0,03	0,66	-	-	0,66	-	0,66	-	30,98	-	0,02			-0,02
18.06.15	24,00	-	0,00	7,45	-7,45	37,37	60,70	-23,33	7,00	5,00	-0,92	8,36	-	-	8,50	-	8,50	-	59,06	-	0,49			-0,43
19.06.15	24,00	-	0,00	7,68	-7,68	43,53	57,69	-14,16	7,00	5,00	-0,92	8,81	-	-	8,95	-	8,95	-	56,22	-	0,50			-0,42
20.06.15	24,00	-	0,00	8,76	-8,76	39,97	52,15	-12,18	7,00	5,00	-0,95	10,19	-	-	10,34	-	10,34	-	51,11	-	0,52			-0,43
21.06.15	24,00	-	0,00	10,82	-10,82	38,87	51,32	-12,45	7,00	5,00	-1,17	12,61	-	-	12,76	-	12,76	-	50,46	-	0,64			-0,54
22.06.15	24,00	-	0,00	10,41	-10,41	37,80	49,34	-11,54	7,00	5,00	-1,08	12,19	-	-	12,31	-	12,31	-	48,53	-	0,59			-0,49
23.06.15	24,00	-	0,00	10,06	-10,06	36,98	47,63	-10,65	7,00	5,00	-1,01	11,79	-	-	11,91	-	11,91	-	46,85	-	0,55			-0,45
Среднее	24,00	-	68,73	61,10	7,63	57,96	61,18	-3,21	7,00	5,00	-0,08	10,05	-	-	10,24	-	10,24	-	60,89	-	0,63	-	-	0,55
Итого	744,00		2130,49	1894,07	236,42						-2,53	311,48	0,00	0,00	317,39	0,00	317,39	0,00			19,68	0,00	0,00	17,16

Показания счетчиков на момент снятия данных:	Дата, время	M1(т)	M2(т)	M3(т)	M4(т)	V3(м3)	V4(м3)	Qобщ.от+гвс (Гкал)	Траб, ч
	30.12.99 00:00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	-	0,00	-
	30.12.99 00:00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	-	0,00	-

Период расчета по среднему: 7 суток;
Количество тепловой энергии, рассчитанное по среднему: 4,44 Гкал;
Объём теплоносителя, рассчитанный по среднему 71,67 куб.м;
Период расчета по договору:
Период превышения t2:
Корректировка на температуру холодной воды 12,32 °С = -3,84 Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **20,29** Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **389,06** куб.м.

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)

печать потребителя _____ /_____/ печать энергосбыта

ДЛЯ ОТЧЕТОВ

ГУП "ТЭК СПб"
Филиал "Энергосбыт"
Управление продаж
Отдел эксплуатации КУУТЭ
ОТЧЁТ ПРИНЯТ
«26» 06 15 г.