

Адрес: г. Санкт-Петербург, Фарфоровская 16 / СЦО-ПЭС
 Обслуживающая организация: АО "ЛенТелеком"
 Источник: За Насоса котельная

Отчет о теплоснабжении по приборам УТЭЗ за июнь 2015
 Договор: 10647.038.1
 Строит: Адрес: Фарфоровская 16
 Телефон: (812) 313-47-06
 Смена подключения: Двухтрубная

Установленные приборы: ВК7-208349-(С)0615.0С
 Вычислитель: ВК7-7 № 208349
 Подаяль.тр.(M1): расколдер: ПРЭМ 32 Гли= 0.067 Режим (смена): 3001
 Оборот.тр.(M2): расколдер: ПРЭМ 32 Гли= 0.067 Гли= 30
 Тр.д. ГЭС(M3): расколдер: ПРЭМ 32 Гли= 0.067 Гли= 30
 Тр.шрифт. ГЭС(M4): расколдер: ПРЭМ 32 Гли= 0.067 Гли= 30
 Тр.подпитки(У): расколдер: ПРЭМ 32 Гли= 0.067 Гли= 30
 Расчетные параметры: Ота=0.203 Ота=0.203 Ота=0.203
 Давление на входе (гр.чед): Гкал/час: Ота=0.203 Ота=0.203 Ота=0.203
 Давление на выходе (гр.чед): Гкал/час: Ота=0.203 Ота=0.203 Ота=0.203
 Давление на входе (гр.чед): Гкал/час: Ота=0.203 Ота=0.203 Ота=0.203
 Давление на выходе (гр.чед): Гкал/час: Ота=0.203 Ота=0.203 Ота=0.203

Дата	Тип	Учет отопления (ТВ-1)										Учет ГВС (ТВ-2)										Контрольные данные		Общие теплотр-е
		M1	M2	DM	T1	T2	DT	P1	P2	Qотоп	M3	M4	DM	V3	V4	dlвс	Упопл	T3	T4	Qвс.общ.	Qвс.нал.	Qвс.гвс	Q.общ.	
24.05.15	24.00	-	228.25	212.81	15.44	66.64	66.55	0.09	7.00	5.00	0.39	9.98	-	-	10.17	-	10.17	-	67.04	-	0.67	-	-	1.06
25.05.15	24.00	-	226.06	209.93	16.13	68.47	68.39	0.08	7.00	5.00	0.41	10.53	-	-	10.76	-	10.76	-	68.62	-	0.72	-	-	1.13
26.05.15	24.00	-	250.13	234.84	15.29	68.63	68.56	0.07	7.00	5.00	0.45	9.03	-	-	9.22	-	9.22	-	68.78	-	0.62	-	-	1.08
27.05.15	24.00	-	250.70	235.20	15.50	68.09	68.03	0.06	7.00	5.00	0.46	9.08	-	-	9.26	-	9.26	-	68.15	-	0.62	-	-	1.08
28.05.15	24.00	-	252.39	235.32	17.07	68.14	68.06	0.08	7.00	5.00	0.46	10.65	-	-	10.88	-	10.88	-	68.33	-	0.73	-	-	1.19
29.05.15	24.00	-	252.72	236.37	16.35	68.53	68.46	0.07	7.00	5.00	0.45	10.12	-	-	10.30	-	10.30	-	68.68	-	0.70	-	-	1.15
30.05.15	24.00	-	254.22	238.41	15.81	68.61	68.54	0.07	7.00	5.00	0.45	9.64	-	-	9.85	-	9.85	-	68.66	-	0.66	-	-	1.11
31.05.15	24.00	-	252.44	238.03	14.41	68.41	68.34	0.07	7.00	5.00	0.45	8.14	-	-	8.29	-	8.29	-	68.52	-	0.56	-	-	1.01
01.06.15	24.00	-	252.60	237.45	15.15	68.65	68.58	0.07	7.00	5.00	0.45	8.92	-	-	9.08	-	9.08	-	68.75	-	0.58	-	-	1.07
02.06.15	24.00	-	254.36	239.51	14.85	68.80	68.72	0.08	7.00	5.00	0.46	8.48	-	-	8.68	-	8.68	-	68.96	-	0.58	-	-	1.05
03.06.15	24.00	-	259.51	243.81	15.70	69.06	69.00	0.06	7.00	5.00	0.48	9.19	-	-	9.39	-	9.39	-	69.19	-	0.64	-	-	1.05
04.06.15	24.00	-	261.77	246.82	14.95	68.88	68.81	0.07	7.00	5.00	0.48	8.40	-	-	8.59	-	8.59	-	68.95	-	0.58	-	-	1.06
05.06.15	24.00	-	264.81	249.89	14.92	68.82	68.76	0.06	7.00	5.00	0.48	8.26	-	-	8.45	-	8.45	-	68.79	-	0.57	-	-	1.05
06.06.15	24.00	-	259.71	243.81	15.90	66.39	66.34	0.05	7.00	5.00	0.45	9.45	-	-	9.66	-	9.66	-	66.32	-	0.63	-	-	1.08
07.06.15	24.00	-	244.96	228.05	16.91	64.37	64.31	0.06	7.00	5.00	0.41	10.81	-	-	10.99	-	10.99	-	64.51	-	0.70	-	-	1.11
08.06.15	24.00	-	250.99	225.19	15.80	64.03	63.98	0.05	7.00	5.00	0.43	9.50	-	-	9.69	-	9.69	-	64.07	-	0.61	-	-	1.04
09.06.15	24.00	-	256.16	240.52	15.64	63.82	63.77	0.05	7.00	5.00	0.43	9.19	-	-	9.37	-	9.37	-	63.91	-	0.59	-	-	1.02
10.06.15	24.00	-	255.28	236.76	18.52	63.70	63.65	0.05	7.00	5.00	0.42	12.26	-	-	12.49	-	12.49	-	63.84	-	0.78	-	-	1.20
11.06.15	24.00	-	258.29	242.62	15.67	63.66	63.62	0.04	7.00	5.00	0.43	9.25	-	-	9.41	-	9.41	-	63.72	-	0.59	-	-	1.02
12.06.15	24.00	-	249.85	233.71	16.14	63.14	63.09	0.05	7.00	5.00	0.42	9.90	-	-	10.08	-	10.08	-	63.15	-	0.62	-	-	1.04
13.06.15	24.00	-	226.40	211.64	14.76	62.88	62.92	0.06	7.00	5.00	0.38	8.98	-	-	9.04	-	9.04	-	63.12	-	0.56	-	-	0.95
14.06.15	24.00	-	226.28	210.47	15.81	63.32	63.25	0.07	7.00	5.00	0.38	10.07	-	-	10.24	-	10.24	-	63.62	-	0.64	-	-	1.02
15.06.15	24.00	-	168.71	158.62	10.09	60.09	60.05	0.04	7.00	5.00	0.25	6.10	-	-	6.19	-	6.19	-	60.07	-	0.37	-	-	0.62
16.06.15	24.00	-	0.00	0.00	0.00	23.26	22.19	1.07	7.00	5.00	0.00	0.00	-	-	0.00	-	0.00	-	22.21	-	0.00	-	-	0.00
17.06.15	24.00	-	0.18	8.48	-8.30	20.31	48.79	-28.48	7.00	5.00	0.00	8.40	-	-	8.50	-	8.50	-	48.06	-	0.40	-	-	-0.40
18.06.15	24.00	-	0.00	10.92	-10.92	44.37	58.62	-14.25	7.00	5.00	0.00	10.94	-	-	11.12	-	11.12	-	57.51	-	0.63	-	-	-0.61
19.06.15	24.00	-	0.00	10.82	-10.82	42.48	56.53	-14.05	7.00	5.00	0.00	10.90	-	-	11.05	-	11.05	-	55.48	-	0.60	-	-	-0.59
20.06.15	24.00	-	0.00	11.81	-11.81	39.31	51.47	-12.16	7.00	5.00	0.00	11.95	-	-	12.10	-	12.10	-	50.69	-	0.61	-	-	-0.58
21.06.15	24.00	-	0.00	12.77	-12.77	38.19	50.48	-12.29	7.00	5.00	0.00	11.26	-	-	13.10	-	13.10	-	49.74	-	0.64	-	-	-0.62
22.06.15	24.00	-	0.00	13.45	-13.45	34.15	48.42	-14.27	7.00	5.00	0.00	11.40	-	-	13.88	-	13.88	-	47.72	-	0.66	-	-	-0.63
23.06.15	24.00	-	0.00	11.13	-11.13	31.79	46.17	-14.38	7.00	5.00	0.00	11.30	-	-	11.50	-	11.50	-	45.44	-	0.52	-	-	-0.49
Среднее	24.00	-	182.48	173.52	8.96	58.04	61.50	-3.46	7.00	5.00	0.06	9.55	-	-	9.72	-	9.72	-	61.44	-	0.59	-	-	0.66
Итого	744.00	-	5556.77	5379.16	277.61						1.82	296.09	-	-	301.33	-	301.33	-	61.44	-	18.40	-	-	20.32

Показания счетчиков на момент снятия данных:	Дата, время		M1(Г)	M2(Г)	M3(Г)	M4(Г)	V3(M3)	V4(M3)	Qотоп(Гкал)	Qвс(Гкал)	Треб. ч
	24.05.15 12:00	24.06.15 11:00									

Период расчета по среднему:
 Количество тепловой энергии, рассчитанное по среднему:
 Объем теплоснабжения, рассчитанный по среднему:
 Период расчета по договору:
 Период превышения ГЭ:
 Корректировка на температуру холодной воды
 Итого по приборам учета:
 с учетом корректировок
 Итого по приборам учета:
 с учетом корректировок

12.32 °C = -3.65 Гкал:
 18.91 Гкал:
 369.37 КВт.ч

ГВИ "ГЭК СПб"
 печать энергосбыта
 "Энергия" - Энергосбыт
 Отдел эксплуатации КУУЭЗ
 ОТЧЕТ ПРИНЯТ

№, гр.С= 12.32