Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за июнь 2015

Абонент: ЖКС2 Невского Района
Адрес: г. Санкт-Петербург, Фарфоровская 22 / СЦО+ГВС
Обслуживающая организация: АО "ДомТелеком"
Источник 2я Невская котельная

Договор:
Строит.Адрес: Фарфоровская 22
Телефон: (812) 313-47-06
Схема подключения: Двухтрубная

Телефон:

Узел учета: ГВС
Код УУТЭ:
Рассматривать совместно с УУТЭ:
график: 150/70

Установленные приборы: Часовые и суточн. архивы в файлах: ВКТ7-205802-ч(с)-0615.txt

Вычислитель: ВКТ-7 № 205802 Режим (схема): Приборы УУТЭ поверены до _____ Тхв, гр.С= 12,32

Подающ.тр.(М1):	расходомер: ПРЭМ 32	Gmin= 0,067	Gmax= 30	Термопреобр.: КТСП-Н	Преобр.давления:
Обратн.тр.(М2):	расходомер: ПРЭМ 40	Gmin= 0,067	Gmax= 30	Термопреобр.: КТСП-Н	Преобр.давления:
тр-д. ГВС(М3):	расходомер: ПРЭМ 20	Gmin= 0,027	Gmax= 12	Термопреобр.: ТСП-Н	Преобр.давления:
тр.цирк.ГВС(М4):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:
тр.подпитки(V5):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:

Расчетный алгоритм: зима: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв) лето: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв)

Договорные нагрузки, Гкал/час: Qот=0,167 Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=0,1342
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час: Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср= 0,061
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут: Gот=50,4 Gвент.=0 Gтех.пот.=0 Gгвс=24,48

Фактическое потребление за предыдущий отчетный период с 24.05.2015 по 23.06.2015

Дата	Ти	НС	Учет отопление (ТВ-1)									Учет ГВС (ТВ-2)										Контрольные данные		Общее теплопотр-е
			M1,	M2,	dM,	T1,	T2,	dT,	P1	P2	Qотопл	M3,	M4,	dM,	V3	V4	dVгвс	Vподп	T3,	T4,	Qгвс общ.	Qгвс изл.	Qтех.гвс	Q общ.
	час		т	т	т	C	C	C	гк/см2	гк/см2	Гкал	т	т	т	м.куб	м.куб.	м.куб.	м.куб	C	C	Гкал	Гкал	Гкал.	Гкал.
24.05.15	24,00	-	69,82	61,24	8,58	66,89	66,51	0,38	7,00	5,00	0,05	8,16	-	-	8,33	-	8,33	-	67,03	-	0,55			0,60
25.05.15	24,00	-	68,64	60,55	8,09	68,68	68,32	0,36	7,00	5,00	0,06	7,58	-	-	7,73	-	7,73	-	68,51	-	0,52			0,58
26.05.15	24,00	-	74,97	66,69	8,28	68,84	68,52	0,32	7,00	5,00	0,06	7,70	-	-	7,90	-	7,90	-	68,63	-	0,53			0,60
27.05.15	24,00	-	74,34	66,70	7,64	68,31	68,00	0,31	7,00	5,00	0,06	7,11	-	-	7,26	-	7,26	-	68,03	-	0,48			0,54
28.05.15	24,00	-	73,73	66,94	6,79	68,34	68,02	0,32	7,00	5,00	0,06	6,27	-	-	6,38	-	6,38	-	68,04	-	0,43			0,49
29.05.15	24,00	-	74,07	67,18	6,89	68,72	68,41	0,31	7,00	5,00	0,06	6,40	-	-	6,53	-	6,53	-	68,37	-	0,44			0,50
30.05.15	24,00	-	74,34	67,65	6,69	68,81	68,50	0,31	7,00	5,00	0,06	6,20	-	-	6,34	-	6,34	-	68,43	-	0,42			0,48
31.05.15	24,00	-	74,66	67,30	7,36	68,64	68,31	0,33	7,00	5,00	0,06	6,85	-	-	6,98	-	6,98	-	68,49	-	0,47			0,53
01.06.15	24,00	-	74,92	67,29	7,63	68,86	68,54	0,32	7,00	5,00	0,06	7,12	-	-	7,26	-	7,26	-	68,65	-	0,49			0,55
02.06.15	24,00	-	75,12	67,87	7,25	69,00	68,69	0,31	7,00	5,00	0,06	6,75	-	-	6,88	-	6,88	-	68,74	-	0,46			0,52
03.06.15	24,00	-	76,11	69,20	6,91	69,26	68,96	0,30	7,00	5,00	0,06	6,40	-	-	6,55	-	6,55	-	68,98	-	0,44			0,51
04.06.15	24,00	-	77,25	69,77	7,48	69,08	68,78	0,30	7,00	5,00	0,06	6,96	-	-	7,13	-	7,13	-	68,83	-	0,48			0,54
05.06.15	24,00	-	77,99	70,58	7,41	69,00	68,72	0,28	7,00	5,00	0,06	6,89	-	-	7,05	-	7,05	-	68,63	-	0,47			0,53
06.06.15	24,00	-	75,90	69,02	6,88	66,54	66,29	0,25	7,00	5,00	0,06	6,38	-	-	6,51	-	6,51	-	66,02	-	0,42			0,48
07.06.15	24,00	-	72,87	64,67	8,20	64,58	64,29	0,29	7,00	5,00	0,05	7,73	-	-	7,88	-	7,88	-	64,51	-	0,50			0,55
08.06.15	24,00	-	74,45	66,60	7,85	64,22	63,95	0,27	7,00	5,00	0,04	7,50	-	-	7,62	-	7,62	-	63,99	-	0,48			0,52
09.06.15	24,00	-	75,41	68,08	7,33	64,01	63,74	0,27	7,00	5,00	0,05	6,94	-	-	7,09	-	7,09	-	63,78	-	0,44			0,49
10.06.15	24,00	-	74,39	67,40	6,99	63,89	63,63	0,26	7,00	5,00	0,05	6,62	-	-	6,77	-	6,77	-	63,64	-	0,42			0,47
11.06.15	24,00	-	76,05	68,69	7,36	63,85	63,60	0,25	7,00	5,00	0,04	7,05	-	-	7,15	-	7,15	-	63,53	-	0,45			0,49
12.06.15	24,00	-	73,65	66,28	7,37	63,33	63,06	0,27	7,00	5,00	0,05	6,96	-	-	7,13	-	7,13	-	63,12	-	0,44			0,49
13.06.15	24,00	-	67,63	60,64	6,99	63,19	62,90	0,29	7,00	5,00	0,05	6,57	-	-	6,68	-	6,68	-	62,98	-	0,41			0,46
14.06.15	24,00	-	67,92	60,40	7,52	63,53	63,24	0,29	7,00	5,00	0,05	7,06	-	-	7,19	-	7,19	-	63,40	-	0,45			0,50
15.06.15	24,00	-	49,87	45,03	4,84	60,07	59,95	0,12	7,00	5,00	0,03	4,60	-	-	4,65	-	4,65	-	58,66	-	0,27			0,30
16.06.15	24,00	-	0,00	0,00	0,00	20,26	20,44	-0,18	7,00	5,00	0,00	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	21,42	-	0,00			0,00
17.06.15	24,00	-	0,00	6,51	-6,51	29,69	59,71	-30,02	7,00	5,00	-0,75	6,32	-	-	6,42	-	6,42	-	58,58	-	0,37			-0,38
18.06.15	24,00	-	0,00	8,09	-8,09	44,38	61,51	-17,13	7,00	5,00	-0,95	8,01	-	-	8,11	-	8,11	-	59,52	-	0,48			-0,47
19.06.15	24,00	-	0,00	7,77	-7,77	42,73	58,58	-15,85	7,00	5,00	-0,86	7,66	-	-	7,76	-	7,76	-	56,74	-	0,43			-0,43
20.06.15	24,00	-	0,00	8,94	-8,94	38,69	53,19	-14,50	7,00	5,00	-0,91	8,88	-	-	9,00	-	9,00	-	51,89	-	0,46			-0,45
21.06.15	24,00	-	0,00	10,30	-10,30	38,20	52,50	-14,30	7,00	5,00	-1,04	10,19	-	-	10,32	-	10,32	-	51,40	-	0,52			-0,52
22.06.15	24,00	-	0,00	8,63	-8,63	36,74	49,87	-13,13	7,00	5,00	-0,83	8,59	-	-	8,67	-	8,67	-	48,69	-	0,42			-0,41
23.06.15	24,00	-	0,00	9,89	-9,89	36,19	48,13	-11,94	7,00	5,00	-0,92	9,80	-	-	9,89	-	9,89	-	47,16	-	0,46			-0,45
Среднее	24,00	-	54,00	50,51	3,49	58,60	62,16	-3,56	7,00	5,00	-0,16	7,01	-	-	7,13	-	7,13	-	61,88	-	0,44	-	-	0,28
Итого	744,00		1674,10	1565,90	108,20						-5,01	217,25	0,00	0,00	221,16	0,00	221,16	0,00			13,61	0,00	0,00	8,60

Показания счетчиков на момент снятия данных:	Дата, время	M1(т)	M2(т)	M3(т)	M4(т)	V3(м3)	V4(м3)	Qобщ.от+гвс (Гкал)	Траб, ч
	30.12.99 00:00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	-	0,00	-
	30.12.99 00:00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	-	0,00	-

Период расчета по среднему: 7 суток;
Количество тепловой энергии, рассчитанное по среднему: 3,07 Гкал;
Объём теплоносителя, рассчитанный по среднему 49,94 куб.м;
Период расчета по договору:
Период превышения t2:
Корректировка на температуру холодной воды 12,32 °C = -2,68 Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **14,01** Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **271,10** куб.м.

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)
_____ /_____/

печать потребителя

ЗАО "Энергосервис" ДЛЯ ОТЧЁТОВ

ГУП "ТЭК СПб"
Филиал "Энергосбыт"
Управление приборного учета
Отдел эксплуатации КУУТЭ
ОТЧЁТ ПРИНЯТ
«26» 06 15 г.

печать энергосбыта